

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELECTRICOS TIPO NH 90 PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO DE LA JOYA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA -

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	12/03/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	12:46:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA INDICA: ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS TIPO NH 90.....SIN EMBARGO EL REQUERIMIENTO REAL ES DE CABLE TIPO N2XOH

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR LA DESIGNACIÓN REAL DE CABLE A FIN EVITAR FUTURAS CONFUSIONES EN EL PROCESO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL OBJETO REAL DE LA CONVOCATORIA ES ADQUISICION DE CABLES N2X0H PARA LA OBRA EN MENCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELECTRICOS TIPO NH 90 PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO DE LA JOYA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA -

Ruc/código :	20603251203	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INESEG M & S PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	08:44:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores, ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°30-2025-GOREMAD/OEC-1 Presente.- COMO EXPERIENCIA SOLO SE CONSIDERA VENTA DE CABLES PARA ELECTRIFICACION EN GENERAL, MI REPRESENTADA CONSIDERA QUE DEBEN DAR MAS OPCIONES PARA QUE EL PROCESO TENGA MAYOR PARTICIPACION, DEBE CONSIDERARSE SERVICIOS EN SISTEMAS ELECTRICOS YA QUE TAMBIEN EXISTE QUE CUANDO CONVOCAN A SERVICIOS A TODO COSTO SE INCLUYE LOS BIENES COMO CABLES ELECTRICOS Y OTROS RELACIONADOS, TABIEN DEBEN CONSIDERAR FERRETERIA ELECTRICA EN GENERAL. QUEDO ATENT A SU CRITERIO DE CONSIERACION. SALUOS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclarar que los requisitos establecidos para la experiencia de los postores son parte de los lineamientos específicos de la convocatoria, los cuales han sido diseñados para asegurar que los participantes cuenten con la experiencia pertinente y relevante para la venta de cables eléctricos.

La experiencia requerida en esta convocatoria se refiere exclusivamente a la venta de cables eléctricos en general, ya que esto está relacionado directamente con las necesidades técnicas y operativas del proyecto que estamos convocando. La inclusión de otros servicios, como los sistemas eléctricos o la ferretería eléctrica en general, podría no ajustarse a los objetivos y especificaciones del proyecto, lo que podría afectar la idoneidad de las ofertas.

Entendemos que en otras ocasiones se pueden incluir categorías adicionales, pero en esta convocatoria particular, hemos decidido enfocarnos exclusivamente en la experiencia mencionada para asegurar la participación de proveedores especializados en este campo específico, garantizando la calidad y cumplimiento de los requerimientos establecidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELECTRICOS TIPO NH 90 PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO DE LA JOYA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA -

Ruc/código :	20607820857	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	ENGINEERING TOTAL PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas se menciona que los cables son tipo N2XOH y en el título de las bases que son de tipo 90H. ¿Cuáles es el tipo de cable solicitado para la adjudicación?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL TIPO DE CABLE SOLICITADO PARA LA ADJUDICACION ES N2XOH COMO SE MENCIONA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELECTRICOS TIPO NH 90 PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO DE LA JOYA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA -

Ruc/código :	20607820857	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	ENGINEERING TOTAL PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Qué certificados de calidad normada del producto se solicitan para la presentación de la propuesta?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los bienes deben cumplir con las normas nacionales:

-NTP-IEC 60228

-NTP-IEC 60502-1

Asimismo, deben cumplir con lo indicado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELECTRICOS TIPO NH 90 PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO DE LA JOYA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA -

Ruc/código :	20607820857	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	ENGINEERING TOTAL PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar si la entrega por cada ítem de cable solicitado será únicamente en un solo tramo o indicar la manera de despacho.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entrega de los bienes serán en un solo tramo preferentemente, y dentro del plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELECTRICOS TIPO NH 90 PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO DE LA JOYA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA -

Ruc/código :	20601916992	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION EDESCA S.A.C.	Hora de envío :	21:40:59

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:
OBJETO DE LA CONVOCATORIA, INDICAN LA ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS TIPO NH 90

AL ÓRGANO ENCARGADO ACLARAR POR QUE EN LA DESCRIPCIÓN SOLICITAN NH 90 Y EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PIDEN N2XOH,ASÍ MISMO INDICAR QUE NH 90 ES DE UNA MARCA ESPECIFICA Y DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTA PROHIBIDO DIRECCIONAR HACIA ALGUNA MARCA O POSTOR ESPECIFICO, EXISTIENDO Y CUMPLIENDO LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS LOS LSOH 80, LSOH 90+ SE PIDE ACLARAR PARA NO INCURRIR EN ERRORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL OBJETO REAL DE LA CONVOCATORIA ES ADQUISICION DE CABLES N2X0H PARA LA OBRA EN MENCION, EL TIPO DE CABLE ES N2XOH.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELECTRICOS TIPO NH 90 PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO DE LA JOYA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA -

Ruc/código :	20601916992	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION EDESCA S.A.C.	Hora de envío :	21:40:59

Observación: Nro. 7
Consulta/Observación:
DEL ÍTEM 1 AL 5 SOLICITAN N2XOH 3X1X MM2 DESEADO + 1X MM2 DESEADO.

AL ÓRGANO ACLARAR SI LA ENTREGA DEL MATERIAL SERA EN UN CARRETE POR CADA CALIBRE SOLICITADO DE

3X1X35+1X35 MM2 = ES DECIR LAS 4 FASES EN UNO, ENCINTADO CON CINTA MYLOR, O LA FASE NEUTRA IRA SEPARADA DEL TRIPLEX PARALELO.

3X1X70 + 1X70 MM2 = ES DECIR LAS 4 FASES EN UNO, ENCINTADO CON CINTA MYLOR, O LA FASE NEUTRA IRA SEPARADA DEL TRIPLEX PARALELO.

3X1X95 + 1X95 MM2 = ES DECIR LAS 4 FASES EN UNO, ENCINTADO CON CINTA MYLOR, O LA FASE NEUTRA IRA SEPARADA DEL TRIPLEX PARALELO.

3X1X50 + 1X50 MM2 = ES DECIR LAS 4 FASES EN UNO, ENCINTADO CON CINTA MYLOR, O LA FASE NEUTRA IRA SEPARADA DEL TRIPLEX PARALELO.

3X1X10 + 1X10 MM2 = ES DECIR LAS 4 FASES EN UNO, ENCINTADO CON CINTA MYLOR, O LA FASE NEUTRA IRA SEPARADA DEL TRIPLEX PARALELO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE ES 3 FASES ENCINTADAS CON CINTA MYLOR Y LA FASE NEUTRA VA SEPARADA DEL TRIPLEX PARALELO PARA TODAS LAS MEDIDAS DE CABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELECTRICOS TIPO NH 90 PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO DE LA JOYA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA -

Ruc/código :	20601916992	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION EDESCA S.A.C.	Hora de envío :	21:40:59

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

LUGAR DE ENTREGA INDICAN EN LA I.E CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO LA JOYA.

AL ÓRGANO INDICAR EL LUGAR EXACTO EN DISTANCIA, SE SOLICITA INDICAR CON IMAGEN REFERENCIAL DEL PLANO DE UBICACIÓN Y/O INDICAR A QUE DISTANCIA DEL MISMO PUERTO MALDONADO SE ENCUENTRA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA O TAMBIÉN INDICAR TIEMPO EN HORAS, CARRETERA ASFALTADA O TROCHA, QUE TIPO DE UNIDADES ENTRAN PARA PODER EVALUAR LOS COSTOS OPERATIVOS Y NO TENER ERRORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAP. FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO LA JOYA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL JR. LEONCIO PRADO, ENTRE LA AV. TUPAC AMARU Y JR. MICAELA BASTIDAS, FORMA PARTE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, Y ESTA A 10 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD, UBICACIÓN ESTE: 476844.42 NORTE: 8606744.60, ASI MISMO SE ENCUENTRA A 500 MTRS DE LA AV AEROPUERTO (CARRETERA ASFALTADA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null