

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-HDNA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Ropa de Trabajo contra arco eléctrico para el personal de Hidrandina - 2023 - 2024

Ruc/código :	20551775381	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	QUALITY & SAFETY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Q & S ENGINEERING S.A.C.	Hora de envío :	10:44:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Podría el comité sustentar bajo que análisis o certificado, o prueba sustentadora tanto cualitativa o cuantitativa de la emisión de ACIDO CLORHÍDRICO por parte del MODACRÍLICO, al momento de la combustión

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa: el requerimiento debe de cumplir con lo solicitado en numeral 1 (Composición), tanto para el pantalón y la camisa: Composición: Capa Externa e Interna:45 a 65% Modal FR o Viscosa FR25 a 55% Aramida +/- 5%No debe contener modacrilico por sus emisiones de ácido chlorhidrico Así mismo, la empresa Hidrandina, no requiere que las prendas requeridas contengan en su composición el modacrílico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-57-2023-HDNA-3
Nro. de convocatoria :	3
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de Ropa de Trabajo contra arco eléctrico para el personal de Hidrandina - 2023 - 2024

Ruc/código :	20551775381	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	QUALITY & SAFETY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Q & S ENGINEERING S.A.C.	Hora de envío :	10:44:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Podría el comité indicar bajo que análisis o certificado prueba o método por lo cual determina, cual es el tiempo mínimo de exposición del usuario al ACIDO CLORHÍDRICO que emana al momento de la combustión por arco eléctrico cuando la tela tiene fibras de MODACRÍLICO

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa: el requerimiento debe de cumplir con lo solicitado en numeral 1 (Composición), tanto para el pantalón y la camisa: Composición: Capa Externa e Interna:45 a 65% Modal FR o Viscosa FR25 a 55% Aramida +/- 5%No debe contener modacrílico por sus emisiones de ácido chlorhidrico Así mismo, la empresa Hidrandina, no requiere que las prendas requeridas contengan en su composición el modacrílico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-57-2023-HDNA-3
Nro. de convocatoria :	3
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de Ropa de Trabajo contra arco eléctrico para el personal de Hidrandina - 2023 - 2024

Ruc/código :	20551775381	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	QUALITY & SAFETY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Q & S ENGINEERING S.A.C.	Hora de envío :	10:44:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Podría el comité precisar, Cual es el prejuicio de que las telas contengan MODACRÍLICO que es un copolímero sintético. Sus fibras son suaves, fuertes, elásticos y dimensionalmente estables. Se pueden teñir fácilmente, muestran una buena presión y retención de forma, se secan rápidamente. Tienen una excelente resistencia a los productos químicos y solventes, no son atacados por polillas ni moho y no son alergénicos.

Un modacrílico tiene propiedades similares a las de un acrílico. Sin embargo, los modacrílicos son ignífugos y no se queman. Las fibras son difíciles de encender y se autoextinguirán. Además de las propiedades ignífugas de un modacrílico, tiene una durabilidad relativamente alta que es comparable a la lana. Las fibras modacrílicas tienen una resistencia a la abrasión moderada y una tenacidad muy baja

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa: el requerimiento debe de cumplir con lo solicitado en numeral 1 (Composición), tanto para el pantalón y la camisa: Composición: Capa Externa e Interna:45 a 65% Modal FR o Viscosa FR25 a 55% Aramida +/- 5%No debe contener modacrílico por sus emisiones de ácido chlorhidrico Así mismo, la empresa Hidrandina, no requiere que las prendas requeridas contengan en su composición el modacrílico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-HDNA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Ropa de Trabajo contra arco eléctrico para el personal de Hidrandina - 2023 - 2024

Ruc/código :	20551775381	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	QUALITY & SAFETY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Q & S ENGINEERING S.A.C.	Hora de envío :	10:44:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Podría el comité sustentar bajo que análisis o certificado, o prueba sustentadora tanto cualitativa o cuantitativa de la emisión de ACIDO CLORHÍDRICO por parte del MODACRÍLICO, al momento de la combustión

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa: el requerimiento debe de cumplir con lo solicitado en numeral 1 (Composición), tanto para el pantalón y la camisa: Composición: Capa Externa e Interna:45 a 65% Modal FR o Viscosa FR25 a 55% Aramida +/- 5%No debe contener modacrílico por sus emisiones de ácido chlorhidrico Así mismo, la empresa Hidrandina, no requiere que las prendas requeridas contengan en su composición el modacrílico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-57-2023-HDNA-3
Nro. de convocatoria :	3
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de Ropa de Trabajo contra arco eléctrico para el personal de Hidrandina - 2023 - 2024

Ruc/código :	20551775381	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	QUALITY & SAFETY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Q & S ENGINEERING S.A.C.	Hora de envío :	10:44:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Podría el comité indicar bajo que análisis o certificado prueba o método por lo cual determina, cual es el tiempo mínimo de exposición del usuario al ACIDO CLORHÍDRICO que emana al momento de la combustión por arco eléctrico cuando la tela tiene fibras de MODACRÍLICO

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa: el requerimiento debe de cumplir con lo solicitado en numeral 1 (Composición), tanto para el pantalón y la camisa: Composición: Capa Externa e Interna:45 a 65% Modal FR o Viscosa FR25 a 55% Aramida +/- 5%No debe contener modacrílico por sus emisiones de ácido chlorhidrico Así mismo, la empresa Hidrandina, no requiere que las prendas requeridas contengan en su composición el modacrílico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-57-2023-HDNA-3		
Nro. de convocatoria :	3		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de Ropa de Trabajo contra arco eléctrico para el personal de Hidrandina - 2023 - 2024		

Ruc/código :	20551775381	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	QUALITY & SAFETY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Q & S ENGINEERING S.A.C.	Hora de envío :	10:44:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Podría el comité precisar, Cual es el prejuicio de que las telas contengan MODACRÍLICO que es un copolímero sintético. Sus fibras son suaves, fuertes, elásticos y dimensionalmente estables. Se pueden teñir fácilmente, muestran una buena presión y retención de forma, se secan rápidamente. Tienen una excelente resistencia a los productos químicos y solventes, no son atacados por polillas ni moho y no son alergénicos.

Un modacrílico tiene propiedades similares a las de un acrílico. Sin embargo, los modacrílicos son ignífugos y no se queman. Las fibras son difíciles de encender y se autoextinguirán. Además de las propiedades ignífugas de un modacrílico, tiene una durabilidad relativamente alta que es comparable a la lana. Las fibras modacrílicas tienen una resistencia a la abrasión moderada y una tenacidad muy baja

Acápíte de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa: el requerimiento debe de cumplir con lo solicitado en numeral 1 (Composición), tanto para el pantalón y la camisa: Composición: Capa Externa e Interna:45 a 65% Modal FR o Viscosa FR25 a 55% Aramida +/- 5%No debe contener modacrílico por sus emisiones de ácido chlorhidrico Así mismo, la empresa Hidrandina, no requiere que las prendas requeridas contengan en su composición el modacrílico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null