

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION SEAL

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:31:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que se esta considerando como personal clave al INGENIERO ESPECIALISTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta realizada por ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, el ING Especialista es personal clave y será parte de la calificación de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION SEAL

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:31:47

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para el personal clave se solicita experiencia minima de dos (02) años en trabajos y/o prestaciones en servicios de mantenimiento en recloser, equipos de control, proteccion y medicion en Subestaciones de Potencia o ejecucion de pruebas electricas a interruptores, relés de proteccion, recloser, cables subterrneos, transformadores de corriente y tension o configuracion de recloser o relés de proteccion de equipos de subestaciones de potencia, lineas de transmision y/o redes de distribucion.

Consulta: Para una mayor participacion de profesionales, se solicita considerar la experiencia tambien en los servicios de montaje, pruebas y puesta en operacion de equipos de proteccion, tales como reconectores, seccionalizadores tripolares.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado por ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, se considera como experiencia del personal clave servicios de montaje, pruebas y puesta en operación de equipos de protección, tales como reconectores, seccionalizadores tripolares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia mínima de dos (02) años en trabajos y/o prestaciones en servicios de mantenimiento en recloser, equipos de control, protección y medición en Subestaciones de Potencia o ejecución de pruebas eléctricas a Interruptores, relés de protección, recloser, cables subterrneos, transformadores de corriente y tensión o configuración de recloser o relés de protección de equipos de subestaciones de potencia, líneas de transmisión y/o redes de distribución y/o servicios de montaje, pruebas y puesta en operacion de equipos de proteccion o reconectores o seccionadores tripolares

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION SEAL

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:31:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se consideran servicios similares a los siguientes:

- Mantenimiento Predictivo o Preventivo o Correctivo de relés de protección, en Subestaciones de Potencia.
- Mantenimiento Predictivo o Preventivo o Correctivo de recloser de protección, en redes de media tensión.
- Servicio de montaje y puesta en funcionamiento de relés de protección en Subestaciones de Potencia.
- Configuración y Pruebas a recloser de protección en redes de media tensión.
- Configuración y Pruebas a relés de protección en Subestaciones de Potencia.

Consulta: Para una mayor participación de postores, se solicita considerar la experiencia también en los servicios de montaje, pruebas y puesta en operación de equipos de protección, tales como reconectadores, seccionadores tripolares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado por ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, se considera como experiencia del postor en la especialidad el servicio de montaje, pruebas y puesta en operación de equipos de protección, tales como reconectadores, seccionadores tripolares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes:

- ¿ Mantenimiento Predictivo o Preventivo o Correctivo de relés de protección, en Subestaciones de Potencia.
- ¿ Mantenimiento Predictivo o Preventivo o Correctivo de recloser de protección, en redes de media tensión.
- ¿ Servicio de montaje y puesta en funcionamiento de relés de protección en Subestaciones de Potencia.
- ¿ Configuración y Pruebas a recloser de protección en redes de media tensión.
- ¿ Configuración y Pruebas a relés de protección en Subestaciones de Potencia
- ¿ Montaje, pruebas y/o puesta en operación de equipos de protección, reconectadores, seccionadores tripolares

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION SEAL

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:23:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Considerando la naturaleza de la convocatoria al ser a fin se solicita considerar también como experiencia del postor en la especialidad el montaje de reclosers, y configuración de relés de reclosers en subestaciones de potencia

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado por TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, se considera como experiencia del postor en la especialidad el servicio de el montaje de reclosers, y configuración de relés de reclosers en subestaciones de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes:

- ¿ Mantenimiento Predictivo o Preventivo o Correctivo de relés de protección, en Subestaciones de Potencia.
- ¿ Mantenimiento Predictivo o Preventivo o Correctivo de recloser de protección, en redes de media tensión.
- ¿ Servicio de montaje y puesta en funcionamiento de relés de protección o recloser en Subestaciones de Potencia.
- ¿ Configuración y/o Pruebas a recloser de protección en redes de media tensión.
- ¿ Configuración y/o Pruebas a relés de protección en Subestaciones de Potencia
- ¿ Montaje, pruebas y/o puesta en operacion de equipos de proteccion, reconectadores, seccionalizadores tripolares

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION SEAL

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:23:17

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Las bases hacen mencion a que la contratista debera contar con un equipo de pruebas, se solicita a la entidad aclarar si es necesario adjuntar documentos de propiedad de la maleta de pruebas y certificados de calibracion vigente de la maleta, ya que es un equipo imprescindible para el servicio, esto con fines de garantizar la disposicion durante la ejecucion del mantenimiento de los reconectores

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 13 Literal: C Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta de TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, se aclara que en el numeral 13 DEL EQUIPAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA de las bases integradas, se indica "i. Equipos para probar relés, realizar medidas de parámetros eléctricos y otros equipos que puedan cumplir con lo solicitado en este requerimiento, los equipos deberán tener certificación de calibración vigente emitidos por INDECOPI (INACAL) y/o fabricante y/o representante de la marca en el Perú y/o entidad autorizada". En tal sentido, hacemos hincapié que, en la etapa de liquidación de las ordenes de servicio se deberá adjuntar los certificado de calibración vigentes.

De otro lado, en relación a los documentos de propiedad de la maleta de pruebas sea está propia o alquilada, no es un requerimiento que este establecido como tal para que se adjunte como anexo en los informes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION SEAL

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:23:17

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a la medicion de resistencia de puesta a tierra, en caso se obtenga valores elevados, se recomienda realizar tambien mediciones de tension de toque y paso, esto con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas cercanas a estas instalaciones, ademas es un valor agregado para la presentacion del informe, y justifica los viajes a cada punto de inspeccion y mantenimiento.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 17.1 Literal: II Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta realizada por TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, las actividades solicitadas en las bases no son limitativas por lo que la contratista podrán realizar otras mediciones adicionales como medir la tensión de Paso y Toque, pero SEAL solo reconocerá el pago por punto de medición de puesta a tierra que el postor oferte en su propuesta, no reconocerá pagos adicionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION SEAL

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:23:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto al vehiculo destinado para el servicio, se recomienda justificar posesion de parte de la empresa postora o contrato de compromiso de alquiler con fines de garantizar la disponibilidad del vehiculo durante la duracion del servicio, siendo este imprescindible para la adecuada y oportuna ejecucion del mantenimiento

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 13 Literal: b Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observación de TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, se precisa que los vehciulos destinados para el servicio podrán ser propios y/o alquilados. Asimismo, se hace hinapié que, la entidad podrá realizar inspecciones a voluntad y sin previo aviso, para determinar si las condiciones del vehículo y del servicio están dentro de los parametros establecidos, siendo obligación del CONTRATISTA brindar la información solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION SEAL

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:23:17

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto al cambio de las baterías al ser considerado un residuo peligroso, favor de indicar el lugar de reingreso de las baterías desinstaladas, o estará a cargo de la contratista el procedimiento de reciclaje.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 17.1 Literal: III Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta realizada por TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, las baterías que sean retiradas de los reclosos tendrán que ser ingresadas a los almacenes de SEAL los cuales están ubicados en :

Almacén Jesús: Ciudad Blanca Comité Nro. 24, distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, Perú

Almacén MOLLENDON: Jr. Puno N° 901, distrito de Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa, Perú.

Almacén CAMANÁ: La Pampa s/n, distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná, departamento de Arequipa, Perú.

Almacén CORIRE: Av. Progreso s/n, distrito de Uraca, provincia de Castilla, departamento de Arequipa, Perú.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null