

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-GOREMAD/OEC-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE LADRILLOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 52181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS		

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	21:32:25

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el punto 2.2 y literal e, indican que las características de los ladrillos están definidas en Cap III y NUMERAL IV ESPECIFICACIONES no se divisa el NUMERAL IV las especificaciones técnicas podrían aclarar este punto. En la pagina N° 19 numeral 5.1.1 indican la resistencia del ladrillo que Tipo de Ladrillo estan considerando ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: e Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

E-70

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el capítulo II numeral 2.2 (e) dice El postor debe presentar la Ficha Técnica del bien a ofertar para acreditar las Características definidas en el capítulo III, numeral IV. Especificaciones técnicas, al respecto Se aclara que debe decir capítulo III, numeral 5.

Absolvemos la observación que Las características específicas solicitadas son las siguientes: a) LADRILLO PARA TECHO DE 15 CM X 30 CM X 30 CM - El tipo de ladrillo es el # 15, debe tener 8 huecos y ser acanalado con las siguientes características: - RESISTENCIA A LA COMPRESION (kg/cm2): 130.0

- VARIACION DE LA DIMENCION (MM): +-3.0

- ALABEO (mm): 4

- AREA DE VACIOS (%): <= 30% b) LADRILLO DE ARCILLA DE 9 CM X 13 CM X 24 CM DE 18 HUECOS - Peso total 4.00 kg, Tipo IV, o Textura homogénea, grano uniforme

o Superficie de asiento rugoso y áspero

o Coloración rojizo amarillento uniforme

o Dureza inalterable a los agentes externos al ser golpeados con el martillo emitan un sonido metálico.

o Presentación del ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas

o El quemado será a una temperatura de 1000°c

o Resistencia mínima a la compresión axial de las unidades de albañilería 130 kg/cm2.

o Resistencia mínima a la compresión axial de los prismas de albañilería 40/cm2

o Presentación solido o macizo con perforaciones máximo de un 30 %

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null