

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	20522499707	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA TWD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INMOBILIARIA TWD S.A.C.	Hora de envío :	18:16:08

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Verificar, si el plazo descrito en las bases de 10 días es el correcto, ya que los metrados de los términos de referencia hay 13,710.76 m2 de drywall, para esa cantidad se requiere como mínimo un plazo de 60 días calendario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, se efectuará la modificación del plazo de ejecución a 45 días calendarios, debido a la magnitud de metrados para la instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se efectuará la modificación, lo siguiente:

CAPÍTULO I - GENERALIDADES

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 45 DIAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

CAPÍTULO III - REQUERIMIENTO

9.2. PLAZO

El plazo de ejecución del servicio será hasta los cuarenta y cinco (45) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	20522499707	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA TWD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INMOBILIARIA TWD S.A.C.	Hora de envío :	18:16:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según los planos adjuntos de las bases se cuantifica un metrado aproximado de 3,500.00 m2 de tabiquería de drywall (no se puede metrar con exactitud ya que no hay cuadro de vanos, ni altura de tabique). Esto no coincide con los 13,710.76 m2 indicados en las bases. Además, las planchas de drywall que la institución le brindará al contratista solo da abasto para cubrir un área de 3,600.00 m2, lo cual coincide con los metrados calculados en planos (no se contempla suministro de planchas de drywall en el TDR).Se requiere la validación de los metrados totales de drywall a ejecutar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, el área indicado en los términos de referencia para la instalación de drywall es la correcta. Las planchas de drywall que se requiera para culminar el servicio, será suministrada por la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	20522499707	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA TWD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INMOBILIARIA TWD S.A.C.	Hora de envío :	18:16:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En requisitos de calificación, se requiere el siguiente equipamiento estratégico: Generador eléctrico y trozadora, ¿será valido solo presentado una carta de alquiler de compromiso ?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, conforme establece en los requisitos de calificación, el equipamiento estratégico se acreditará a través de los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, por ende, se considerará compromiso de alquiler.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	20522499707	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA TWD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INMOBILIARIA TWD S.A.C.	Hora de envío :	18:16:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se indica que el postor debe tener como experiencia en servicios de instalación de drywall y/o instalación de tabiquería seca y/o instalación de muros de drywall. ¿Será considerado experiencia valida si el postor presenta partidas de obras ejecutadas con lo relación a lo descrito anteriormente?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, se validará la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida conforme establece en los requisitos de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	20522499707	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA TWD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INMOBILIARIA TWD S.A.C.	Hora de envío :	18:16:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En 4.1 indican un listado los recursos juntos con sus respectivas cantidades que el contratista debe proveer. Indicar que el material que la entidad dará al contratista junto con lo que el contratista proveerá, es material suficiente para la ejecución del servicio en su totalidad, sin necesidad de compra de nuevo material.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, la entidad garantizará la provisión de los materiales; sin embargo, en caso falte algunos insumos, el contratista deberá complementar para la culminación del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	10296203462	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	BAZAN REZKALAH MANUEL FARITH	Hora de envío :	19:08:35

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se indica que el plazo de presentacion del servicio sera de 10 dias calendario segun lo inidcado en las bases. Por la envergadura del servicio es imposible realizar este servicio en un plazo tan corto de 10 dias calkendario por lo que se solicita considerar un plazo maximo de 45 dias calendarios

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** I **Literal:** 1.8 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observación, el área usuaria acoge la observación, debido a la magnitud de metrados para el servicio de instalación, y con la finalidad que existan concurrencia de postores en el proceso de contratación, se efectuará la modificación del plazo de ejecución a 45 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se efectuará la modificación, lo siguiente:

CAPÍTULO I - GENERALIDADES

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 45 DIAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

CAPÍTULO III - REQUERIMIENTO

9.2. PLAZO

El plazo de ejecución del servicio será hasta los cuarenta y cinco (45) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	10296203462	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	BAZAN REZKALAH MANUEL FARITH	Hora de envío :	19:08:35

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE PIDE ACLARAR E INDICAR SI DENTRO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO CORRESPONDE AL POSTOR CONTRATISTA LA EJECUCIOJ DE LOS PUNTOS 2,3,4 Y 5 .DE NO SER ASI EL TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO ESTARA SUJETO AL TIEMPO QUE DEMORE EL PERSONAL ESPECIALIZADO (NO CONTRATISTA) EN TERMINAR DICHOS TRABAJOS YA QUE EL CERRADO DELAS PLACAS DE FIBROCEMENTO NO SE PUEDE REALIZAR HASTA QUE SE TERMINE EN SU TOTALIDAD LAS INSTALCIONES ELÑECTRICAS Y SANITARIAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2,3,4,5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observación, el área usuaria acoge parcialmente la observación, debido a que las instalaciones eléctricas y sanitarias serán realizadas por el personal especializado de obra, el cual esta distribuido según los plazos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	10296203462	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	BAZAN REZKALAH MANUEL FARITH	Hora de envío :	19:08:35

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE SOLICITA UN MAYOR DETALLE DE LOS PLANOS PARA DETERMINAR LA UBICACION DE LAS PLACAS DE FIRBROCEMENTO YA QUE ESTAS ESTAN INDOCADAS EN DIFERENTES ESPESORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, se proporcionará el detalle de los planos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se proporcionará el detalle de los planos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	10296203462	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	BAZAN REZKALAH MANUEL FARITH	Hora de envío :	19:08:35

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE SOLICITA COLOCAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES QUE SERAN PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD YA QUE COMO OSE INDICA EN LA NOTA DE LA PAGINA 23 QUE DE REQUERIR PARANTES Y RIELES DE MAYOR RESISTENCIA ESTOS DEBERAN SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA LO QUE ALTERARA SIGNIFICATIVAMENTE EL PRESUPUESTO ,

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 22,2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IERI

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observación, el área usuaria acoge la observación, por lo que se detallará las especificaciones técnicas de los materiales provistos por la entidad en el numeral 6 de los términos de referencia. Asimismo, es facultad del postor incluir el tipo de parante y riel de mayor resistencia para distancias largas de acuerdo a los planos adjuntos. Toda vez que la estructura instalada sea resistente para el soporte de la cobertura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se detallará las especificaciones técnicas de los materiales provistos por la entidad en el numeral 6 de los términos de referencia.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	10296203462	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	BAZAN REZKALAH MANUEL FARITH	Hora de envío :	19:08:35

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE INDICA EN UN CUADRO TODOS LOS MATERIALES QUE LA ENTIDAD PROPORCIONA , SE ENTIENDE QUE ESTA CALCULADO , SE PIDE INDICAR QUIEN ASUMIRA UN FALTANTE QUE POR ERRO DE CALCULO DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observación, el área usuaria acoge parcialmente la observación, por lo que la entidad garantizará la provisión de las materiales; sin embargo, en caso falte algunos insumos, el contratista deberá complementar para la culminación del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	10296203462	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	BAZAN REZKALAH MANUEL FARITH	Hora de envío :	19:08:35

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:
SE SOLICITA INDICAR EL STATUS DEL AREA DONDE SE COLOCARA LOS PANELES DE FIBROCEMENTO Y LAS COORDENADAS PARA SU UBICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a la observación, el área usuaria acoge la observación, razón por lo se detallará lo solicitado en los planos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con ocasión a las bases integradas, se detallará lo solicitado en los planos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	10296203462	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	BAZAN REZKALAH MANUEL FARITH	Hora de envío :	19:08:35

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:
SE SOLICITA QUE SE PUBLIQUEN TODOS LOS PLANOS CORRESPONDINETES AL SERVICIO DE PLANTA, CORTE Y TODO LO REFERENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a la observación, el área usuaria acoge la observación, razón por lo se detallará lo solicitado en los planos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con ocasión a las bases integradas, se detallará lo solicitado en los planos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-63-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-CONTINGENCIA.

Ruc/código :	10296203462	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	BAZAN REZKALAH MANUEL FARITH	Hora de envío :	19:17:37

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

CONSODERANTO QUE ES UNA INSTALACION HOSPITALARIA DEBE CONSIDERARSE ZOCALOS HOSPITALARIOS QUE EVITEN LA ACUMULACION DE BACTERIAS EN LOS ANGULOS , SE SOLICITA CONFIRMAR SUI ESTE SERVICIO INCLUYE ESTE TIPO DE ZOCALO Y DE SER ASI INDICAR EL METRAJE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observación, el área usuaria acoge parcialmente, puesto que el servicio de instalación de Drywall no incluye la instalación de zócalos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null