

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SIERRA EXPORTADORA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS - CUI N° 2613870

Ruc/código :	20541624644	Fecha de envío :	24/03/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.	Hora de envío :	06:27:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN VIRTUD A LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA, SEÑALADO EN EL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITAMOS SE INCORPORE COMO REQUISITO PARA LA PRIMERA CAPACITACION DEL PERSONAL CLAVE LO SIGUIENTE:

- CURSO Y/O CAPACITACION Y/O DIPLOMADO DE: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES EN GENERAL, CON UNA DURACION MINIMA DE OCHENTA (80) HORAS ACADEMICAS Y/O LECTIVAS

CUMPLIENDO ASÍ CON EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, dada la particularidad de las actividades a desarrollar que tienen que ver con la elaboración e infraestructura prefabricada, estructura metálica y módulos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SIERRA EXPORTADORA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS - CUI N° 2613870

Ruc/código :	20541624644	Fecha de envío :	24/03/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.	Hora de envío :	06:27:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN VIRTUD A LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA, SEÑALADO EN EL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITAMOS SE INCORPORE COMO REQUISITO PARA LA SEGUNDA CAPACITACION DEL PERSONAL CLAVE LO SIGUIENTE:

- CURSO Y/O CAPACITACION Y/O DIPLOMADO DE: RESIDENCIA Y/O SUPERVISION DE SERVICIOS Y/O OBRAS PUBLICAS Y/O PRIVADAS, CON UNA DURACION MINIMA DE VEINTICUATRO (24) HORAS ACADEMICAS Y/O LECTIVAS

CUMPLIENDO ASÍ CON EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, debido a que agregar otro requisito estaría incumpliendo con la pluralidad de postores y con respecto a residencia y/o supervisión de obras esta incorporado en el requisito de la experiencia del personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SIERRA EXPORTADORA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS - CUI N° 2613870

Ruc/código :	20610658912	Fecha de envío :	24/03/2025
Nombre o Razón social :	RAUMA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:47:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el capítulo III de los terminos de referencia, numeral 4, en el ítem 01.01 REVESTIMIENTO DE PISO, mencionan un piso de poliuretano de 6mm (autonivelante + acabado) pero en los planos adjuntos mencionan autonivelante de 4cm y poliuretano de 6cm, lo cual genera una controversia. Asimismo se sabe que el piso de poliuretano se trabaja con un máximo de 10mm o 1cm. (autonivelante + acabado). quizás en los planos quisieron mencionar un vaciado de CONTRA PISO antes del sistema de poliuretano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que el revestimiento de piso para el proceso constructivo es con un máximo de 10mm o 1cm. Asimismo, el piso de poliuretano expandido es de 6mm y el autonivelante de 4mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SIERRA EXPORTADORA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS - CUI N° 2613870

Ruc/código :	20610658912	Fecha de envío :	24/03/2025
Nombre o Razón social :	RAUMA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:47:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

1. En los planos adjuntos en las bases, de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias no se menciona si serán empotrados y/o adosados. se recomienda que sean adosados para no perder la hermeticidad, ya que son termopaneles y no se recomienda realizar perforaciones ya que perderían su función principal (conservar la temperatura).

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: planos Literal: IE-01 Página: IS-1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que las instalaciones electricas e instalaciones sanitarias deberán ser adosadas, a fin de que los paneles no pierdan hermeticidad cuando son cortados y a esto sumado que el material para el sellado debe ser antifúngico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SIERRA EXPORTADORA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS - CUI N° 2613870

Ruc/código :	20610658912	Fecha de envío :	24/03/2025
Nombre o Razón social :	RAUMA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:47:01

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los anexos colocan un PDF y el archivo DWG donde el archivo DWG contiene 3 planos distintos al pdf. que plano es el que se ejecutará?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** planos **Literal:** IE-01 **Página:** IS-1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con motivo de absolver al participante indicamos que los planos que deben considerar se encuentran en formato PDF

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SIERRA EXPORTADORA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS - CUI N° 2613870

Ruc/código :	20610658912	Fecha de envío :	24/03/2025
Nombre o Razón social :	RAUMA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:47:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el capitulo III de los terminos de referencia, numeral 4, en el item 01.01 REVESTIMIENTO DE PISO, mencionan un contrazocalo de media caña de poliuretano, pero el metrado solo es de 38ml el cual s deduce que solo será en la tabiqueria del perimetro y no en la tabiqueria iterna según las medidas de los planos o se considerará en todo el contorno, perimetro mas tabiqueria interna?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que el REVESTIMIENTO DE PISO, tendrá un contrazocalo de media caña de poliuretano, y el metrado en la tabiqueria del perimetro INTERNO Y EXTERNO será de un aprox de 90 ML.
Considerandose en todo el contorno, incluyendo el perimetro de la tabiqueria interna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SIERRA EXPORTADORA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS - CUI N° 2613870

Ruc/código :	20610658912	Fecha de envío :	24/03/2025
Nombre o Razón social :	RAUMA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:47:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el capitulo III en los términos de referencia numeral 4 en el cuadro ITEM 01.01 modulo de maduración, indica condensador, difusor, humificador y accesorios donde se menciona que la cantidad es 1 unidad. pero en el plano se mencionan 2 cámaras de refrigeración, por consiguiente cada cámara va a tener equipamiento y accesorios independientes? 1 condensador, 1 difusor, 1 humificador y accesorios POR CADA CAMARA DE REFRIGERACION?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que se construiara UN MODULO DE MADURACION QUE INCLUYE DOS CAMARAS DE REFRIGERACION.

Para ello, cada cámara de refrigeración debe contener lo siguiente: Un (01) condensador, un (01) difusor, un (01) humidificador y accesorios detallados en las bases del presente proceso de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SIERRA EXPORTADORA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-AGROMERCADO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL PROCESO DE MADURACIÓN DE QUESOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE 8 UNIDADES PRODUCTORAS, 8 DISTRITOS DE 8 PROVINCIAS DE 8 DEPARTAMENTOS - CUI N° 2613870

Ruc/código :	20610658912	Fecha de envío :	24/03/2025
Nombre o Razón social :	RAUMA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:47:01

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En los planos adjuntos, tenemos el plano SH-01 donde dibujan mobiliarios, pero no se encuentra ningún detalle y tampoco esta en los items de los terminos de referencia, el suminitro e instalación de estos mismos, no son parte del proceso? se tomaran en cuenta para la cotización?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: planos Literal: SH-01 Página: anex

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA al participante que el mobiliario es parte de otro proceso de selección. Sin embargo, se PRECISA que las instalaciones eléctricas y sanitarias deben ser instaladas de acuerdo a los planos detallados en las bases del presente proceso de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null