

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS SEDES DE SEDAPAL

Ruc/código : 20262173853

Fecha de envío : 06/10/2023

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A.

Hora de envío : 16:49:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1) EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO, 06 KG.CLASE ABC.

Numeral 11 - Dice :CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES EN SU AGENTE EXTINTOR : UL / ANSI.

Al mencionar las Certificaciones UL / ANSI podría llevar a confusión de modo que erróneamente se podrían ofertar extintores de procedencia USA con Certificación UL.-:

CONSULTAS :

¿Los extintores de PQS serán de fabricación nacional y que cumplan con la Norma Técnica Peruana 350.026.?

¿La carga a utilizar en los extintores será PQS. ABC al 75% de fosfato monoamónico que ostente la certificación UL (Undewriters Laboratories Inc.?)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11

Literal: S/L

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando N°623-2023-ESHO

Se alcaza que para el caso, la exigencia de la certificación UL/ANSI es SOLO PARA EL AGENTE EXTINTOR.

Pueden ser de fabricación nacional que cumplan con la normativa.

Si, la carga a utilizar es la que debe tener la certificación UL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS SEDES DE SEDAPAL

Ruc/código :	20262173853	Fecha de envío :	06/10/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A.	Hora de envío :	16:49:17

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

2) En este numeral se detallan las normas técnicas de cumplimiento.

Tratandose de extintor de Polvo Químico Seco no indican la norma de fabricacion que corresponde para extintores de este tipo NTP 350.026 ¿ Extintores Portátiles Manuales de Polvo Químico Seco. Requisitos, sin embargo, mencionan la NTP. 350.027 que corresponde a extintores de Gas Carbónico-CO2.

OBSERVACION :

Modificar este numeral e indicar la norma que le corresponde 350.026

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 13 **Literal:** S/L **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 350.026

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando N°623-2023-ESHO
Se modificará la descripción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NTP 350.026-2017

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS SEDES DE SEDAPAL

Ruc/código :	20262173853	Fecha de envío :	06/10/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A.	Hora de envío :	16:49:17

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

3) En esta parte de Accesorios : Indica provisto de una manguera flexible y resistente con empañadora y tobera de descarga. Al respecto, debemos precisar que los extintores de PQS. ABC no llevan tobera, este accesorio corresponde a los extintores de CO2

OBSERVACION

Modificar este numeral conforme le corresponde a este tipo de extintor indicando : Manguera con piton de descarga.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** a) **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP. 350.026

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando N°623-2023-ESHO
Se modificará la descripción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Manguera con pitón de descarga

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS SEDES DE SEDAPAL

Ruc/código :	20262173853	Fecha de envío :	06/10/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A.	Hora de envío :	16:49:17

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

4) Características Técnicas ¿ Dice : Agente Extintor: Cualquiera de los siguientes agentes en peso mínimo :
a) BICARBONATO DE SODIO AL 92% DE PORCENTAJE EN PESO
b) BICARBONATO DE POTASIO AL 90% DE PORCENTAJE EN PESO
c) FOSFOTO MONOAMONICO AL 75% DE PORCENTAJE EN PESO
Al respecto debemos precisar que en la parte Descripción solicitan EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO PQS. 06Kg. CLASE ABC, sin embargo, detallan que los extintores pueden ser recargados con cualquiera de los agentes arriba detallados, en el caso de los literales a) y b) estos agentes son para combatir incendios de CLASE BC, por cuanto habría una contradicción en su solicitud ya que indican CLASE ABC, siendo así, el único agente que cumpliría con este requerimiento es el FOSFATO MONOAMONICO AL 75% DE PORCENTAJE EN PESO.

OBSERVACION

Modificar este numeral indicando claramente que los extintores deben ser recargados con POLVO QUIMICO SECO ABC AL 75% EN PESO DE FOSFATO MONOAMÓNICO (NTP. 350.034)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: S/L Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP. 350.034

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando N°623-2023-ESHO
Se modificará la descripción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4) Caraterísticas Técnicas: Agente extintor: Cargado con agente extintor en peso como mínimo:
a) FOSFOTO MONOAMONICO AL 75% DE PORCENTAJE EN PESO