

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-APCV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE.

Ruc/código : 20606480378

Nombre o Razón social : IT RATIO GROUP E.I.R.L.

Fecha de envío : 05/09/2024

Hora de envío : 23:16:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

en los alcances especificos mencionan sobre 26 puntos de energía, pero en las características técnicas no existe la implementación de las tomas eléctricas, se considera la instalación de los 26 puntos de energía ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta y determina que Se deberá incluir la instalación de 26 salidas eléctricas para tomacorrientes dobles 220v, 15 amp, con línea a tierra color anaranjado, estos puntos de energía son destinados para las estaciones de trabajo de la entidad (Pcs, Impresoras, Access Point y Tvs) acorde a la distribución del mapa presentado en el TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-APCV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE.

Ruc/código :	20606480378	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	IT RATIO GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	23:16:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

para el segundo Switch considerado en el plano que se encuentra en el segundo ambiente , no se comtemplo un gabinete pequeño para reordenamiento, se puede utilizar una bandeja para elevar el switch ? o si es requisito tener un gabinete pequeño para su instacion,

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 28 Literal: anexo 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta y determina que se deberá incluir un gabinete de pared mínimo de 4RU, el cual se usara para almacenar el switch del segundo ambiente y optimizar el espacio del centro de datos, este debe garantizar la protección al equipo y el acceso fisico al personal de sistemas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null