

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE REGULACIÓN SECUNDARIA DE GAS

RESPUESTAS A TAMOIN PERU S.A.C.

1.- En la Inspección de Acometida y Recinto se indica que se debe suministrar empaques espirometálico, o´ring, espárragos entre otros, se solicita nos hagan llegar las especificaciones técnicas las descripciones y el resumen de insumos que deberíamos contemplar (cantidades)

RPTA: La cantidad de empaques espirometálicos y espárragos a usar es según la cantidad de bridas que se encuentren con fugas en la inspección. Las bridas usadas son de 2" y 3" clase 150.

2.- El Sistema de Filtrado, se incluye el suministro de los elementos filtrantes, hacernos llegar las especificaciones técnicas incluidas la marca y modelo, así como las cantidades de los elementos filtrantes.

RPTA: Son dos elementos filtrantes por estaciones de gas. La especificación técnica es:

Elemento filtrante: G1.5, Retención: 5micrones, Material: Fibra de Polipropileno.

3.- En el Sistema de Válvulas Reguladoras, Monitoras y Bloqueos, hacernos llegar las especificaciones técnicas, además indicarnos la descripción y diámetros.

RPTA: La especificación técnica es Válvula reguladora pilotadas de la marca Tormene Americana modelo TA956 2" #150 DFO+SSV.

4.- Para los precintos a cambiar o reemplazar indicar las especificaciones técnicas, incluir el tipo marca / modelo, indicar las cantidades de los suministros a reponer.

RPTA: Los precintos deberán instalados uno en cada válvula y en cada unidad correctora. Usar alambre inoxidable con su placa inoxidable.

5.- En el Sistema de Medición y Unidad Correctora se tiene que suministrar aceite en caso de nivelación, indicarnos las especificaciones técnicas del aceite, incluir la marca, viscosidad, y cantidad a suministrar.

RPTA: La cantidad de aceite y sus especificaciones deberán ser acordes al modelo del medidor de Marca Actaris – Itrón, Modelo Fluxi 2080 tz, Tipo Medidor de gas tipo turbina.

6.- En el Sistema de Medición y Unidad Correctora se va a reemplazarla batería, hacernos llegar las especificaciones técnicas e indicarnos el tipo, marca y modelo.

RPTA: Baterías De litio para Unidad correctora de 3.6 V de la marca Actaris - Itrón Clase I División I para áreas clasificadas Baterías Intrínsecamente segura.

7.- Se solicita ampliar la fecha de entrega de la oferta a una semana, esto es por el tema que hay varios suministros que cotizar.

RPTA: Es factible amplia una semana la presentación de la oferta.