

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20601190487	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SSY E.I.R.L.	Hora de envío :	14:07:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la página 20 de las bases, ítems del 1 al 6 del cuadro de descripción de los bienes, se requiere codos para soldar de hierro dúctil con brida, y en la ficha de la página 22 se presenta las especificaciones del codo bridado. No siendo lo mismo un codo para soldar que un codo bridado; por lo que solicitamos se sirva aclarar si se requieren codos bridados o codos para soldar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria de pronuncia y dice: Se acoge su consulta y se aclara que se requiere codos bridados que cumplan la norma ISO 7005.
Segun lo expuesto el comité de selección acoge la observacion, modificandose en al integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20601190487	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SSY E.I.R.L.	Hora de envío :	14:07:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la página 20 de las bases, ítem 7 del cuadro de descripción de los bienes, se requiere TEE para soldar de hierro dúctil con brida, y en la ficha de la página 21 se presenta las especificaciones de la tee bridada. No siendo lo mismo una tee para soldar que una tee bridada; por lo que solicitamos se sirva aclarar si se requieren tee bridadas o tee para soldar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria se pronuncia y dice: Se acoge su consulta y se aclara que se requiere TEE bridado (Tee 100mm x 100mm BB) que cumplan la norma ISO 7005.
Según lo indicado por el area usuaria, el comité de selección aclara en los terminos expuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20601190487	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SSY E.I.R.L.	Hora de envío :	14:07:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la página 20 de las bases, ítems 8 y 9 del cuadro de descripción de los bienes, se requiere uniones rígidas para soldar de hierro dúctil, y en la ficha de la página 22 se presenta las especificaciones de la unión rígida de desmontaje autoportante, la cual se empalma mediante los espárragos que tiene y no mediante soldadura; por lo que solicitamos se sirva aclarar que los ítems 8 y 9 hacen referencia a la unión rígida de desmontaje autoportante y suprimir la descripción para soldar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria de pronuncia y dice: Se acoge su consulta y se aclara que la unión de desmontaje es Autoportante, se suprime la descripción para soldar.
Según lo expuesto se modificara en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20601190487	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SSY E.I.R.L.	Hora de envío :	14:07:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la página 20 de las bases, ítem 10 del cuadro de descripción de los bienes, se requiere tee para soldar de hierro dúctil, y en la ficha de la página 23 se presenta las especificaciones de la tee tipo luflex, la cual se empalma mediante el embone de la campana con la espiga del tubo y no mediante soldadura; por lo que solicitamos se sirva aclarar que el ítem 10 hace referencia a la tee tipo luflex de hierro dúctil y suprimir la descripción para soldar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria se pronuncia y dice: Se acoge su consulta y se aclara que se requiere TEE (Tee 400mm x 160mm) TIPO LUFLEX.

El comité de selección indica, que se modificara en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20601190487	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SSY E.I.R.L.	Hora de envío :	14:07:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la página 20 de las bases, ítem 11 del cuadro de descripción de los bienes, se requiere transición para soldar de hierro dúctil, y en la ficha de la página 23 se presenta las especificaciones de la transición tipo luflex brida pvc, la cual se empalma por el lado de la brida mediante pernos con otra brida y, por el otro lado, mediante el embone de la campana con la espiga del tubo y no mediante soldadura; por lo que solicitamos se sirva aclarar que el ítem 11 hace referencia a la transición tipo luflex brida pvc de hierro dúctil y suprimir la descripción para soldar.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 5Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria de pronuncia y dice: Se acoge su consulta y se aclara que se requiere una transición tipo luflex-brida (400mm) de hierro dúctil, se suprime la descripción para soldar.
El comité de selección indica que se modificara con ocasión de la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20601190487	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SSY E.I.R.L.	Hora de envío :	14:07:38

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la página 20 de las bases, se indica que los accesorios deberán ser fabricados en hierro dúctil de acuerdo con la normativa ASTM A536 GRADO 65-45-12.

La norma ISO 2531 no especifica que tipo de material (hierro dúctil) deberá ser utilizado, indicando únicamente que el material debe tener una resistencia mínima de 420 MPa, un alargamiento del 5% y una dureza Brinell de 250 HBW. Existen muchos tipos de hierro dúctil similares o superiores al ASTM A536 Grado 65-45-12 que cumplen con las especificaciones indicadas en la norma ISO 2531.

Por lo arriba indicado, se solicita sean aceptados accesorios fabricados en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12 o similar o superior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria de pronuncia y dice: Se acoge su consulta y se aclara que seran aceptados accesorios fabricados en hierro dúctil ASTM A536 GRADO 65-45-12 o similar o Superior, lo que se verificará en la Ficha Técnica que el postor acompañe a su propuesta.

El comité de selección aclara en los terminos que el area usuaria indica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	17:26:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dentro del requisito de calificación, Experiencia del Postor se detalla como bienes similares a suministro y/o venta al por mayor o menor de bienes y accesorios de hierro ductil y/o similares. En ese sentido, con la finalidad de fomentar la participación de postores, y considerando el objeto de contratación, solicitamos que se acepte también como experiencia, bienes similares a los siguientes: suministro y/o venta al por mayor o menor de bienes y accesorios en acero en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria se pronuncia y dice: NO se acoge su consulta, ceñirse a los requisitos solicitado en las bases.
El comité de selección indica que no se acoge lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:40:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar si para la entrega del bien serán necesarios la entrega de los certificados de calidad emitidos por fabrica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 11 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria de pronuncia y dice: Se acoge su consulta y se aclara que el Contratista (proveedor), entregara los certificados de calidad emitidos por fabrica a la entrega de los bienes en obra.

El comité de selección aclara en los terminos que el area usuaria se pronuncia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:40:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad adjuntar las especificaciones técnicas visibles, ya que las que se encuentran en los términos de referencia no se pueden verificar las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria proporciona las especificaciones tecnicas, y se incorporara en la integracion de bases. y se adjunta la especificaciones tecnicas visibles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20600144503	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	AGRO RIEGOS R.W. E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se observa que los items nombran PARA SOLDAR, pero en las anteriores características OBJETIVO e IMAGENES..., no SE VISUAALIZA Y especifica claramente si es para soldar el accesorio?, se solicita aclaracion e uniformidad en la descripcion de todos los accesorios, ya que segun imagen no serían para soldar o en todo caso serian Inyectados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria proporciona las especificaciones tecnicas, y se incorporara en la integracion de bases y se adjunta la especificaciones tecnicas y las imágenes visibles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20600144503	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	AGRO RIEGOS R.W. E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:58

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la especificacion se observa 3 presiones de trabajo, bar, aclare cual es la solicitada

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5y6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria se pronuncia y dice: Se acoge su consulta y se aclara que los accesorios a entregar serán para una Presion Nominal de 16 Bar.

El comité de selección indica que en la integracion de bases se indica el tipo de presion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20600144503	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	AGRO RIEGOS R.W. E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:58

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

La tee 400x160... en caso de no encontrar en el mercado nacional, es aceptable proporcionar 1 piezas REDUCCION DE MISMAS CARACTETISTICAS DE FABRICACION para llegar a medida reducida?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria se pronuncia y dice: NO se acoge su consulta y se aclara que la Tee de 400mm x 160mm, tipo luflex, existe en el mercado nacional y no se aceptara union de piezas.

El comité de selección aclara sobre la consulta en los terminos indicados por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL, PARA LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AA.HH. MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA

Ruc/código :	20600144503	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	AGRO RIEGOS R.W. E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:58

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Podria adjuntar el cuadro de características normativas mas legible, no se alcanza a visualizar para una mejor comprencion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria proporciona las especificaciones tecnicas, y se incorporara en la integracion de bases y se adjunta el cuadro de características normativas mas legible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null