

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20604225826

Fecha de envío : 03/03/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCSERVIS METAL D&M E.I.R.L.

Hora de envío : 11:52:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

LA ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADO DE SOPORTE PARA LOS PANELES SOLARES DE 460 WATTS, LAS MEDIDAS DEPENDERA DE LA MARCA DE LOS PANELES, CONSIDERAR LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LOS PANELES, YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PIDEN MEDIDAS EXACTA

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 4

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN POR CORRESPONDER; POR LO QUE SE DEBERÁ DE MANTENER LA ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADO, PERO SE ADMITIRÁN VARIACIONES DEPENDIENDO DEL PANEL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20604611611	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	ERGON SOLAR INGENIERIA & ARQUITECTURA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-ERGONSOLAR S.R.	Hora de envío :	21:46:57

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA SE INDICA 20 DIAS CALENDARIOS.

SE SOLICITA QUE SE AMPLIE A 45 DIAS CALENDARIOS POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:

1.-EL INVERSOR MONOFASICO 220V, 15KW DE ONDA PURA Y CONTROLADOR DE CARGA MPPT , SON EQUIPOS PARA IMPORTACION, POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO SEÑALADO ES MUY CORTO.

*-POR CONSIGUIENTE SE ESTARIA DIRECCIONANDO A UN PROVEEDOR EN ESPECIFICO Y POR TANTO VULNERANDO EL PRINCIPIO DE LIBRE PARTICIPACION,

*-POR LO QUE SOLICITO EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LOS TIEMPOS DE MANERA PRUDENCIAL. ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER PLURALIDAD DE PARTICIPANTES.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR CORRESPONDER; DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EXISTEN EN EL MERCADO; ASÍ MISMO SE REALIZO UN ESTUDIO DE MERCADO. POR LO QUE SE MANTENDRÁ EL PLAZO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:01:25

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

1. PANELES SOLARES: PARA DAR PLURALIDAD A LOS POSTORES. PEDIMOS SE AMPLIE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A PANEL SOLAR DE 505 W MONOCRISTALINO DE 144 CELDAS EFICIENCIA DEL 21 .1% POTENCIA MAXIMA 505 W,VOLTAJE MAXIMO 43 V, CORRIENTE MAXIMA 11.75, VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO 51.9V, CORRIENTE EN CIRCUITO ABIERTO 12.35. NOMAS APLICABLES IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716 ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** 1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR CORRESPONDER; ESTO SIEMPRE Y CUANDO LA POTENCIA REQUERIDA SEA IGUAL O MAYOR A LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADE EN LAS BASES INTEGRADAS EL TÉRMINO "MÍNIMO".

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:01:25

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN EL ITEM 3. AL MENCIONAR "SMART SOLAR" DIRECCIONA A UNA DETERMINADA MARCA ." VICTRON" Y POR LO TANTO ESTARIA CONSIDERANDO EL DIRECCIONAMIENTO DEL ITEM 2 (INVERSOR HIBRIDO DE 15 KW 48/230-80 A Y CARGADOR MPPT)

SE SOLICITA REDEFINIR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE MODO QUE EXISTA PLURALIDAD DE MARCAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** 2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29 Requerimiento, numeral 29.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR CORRESPONDER; POR LO QUE SE REALIZARÁ LAS CORRECCIONES SUPRIMIENDO EL TERMINO "SMART SOLAR" DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:01:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 4: SE PONE EN CONSIDERACION DEL AREA USUARIA QUE, RESPETANDO LA CANTIDAD DE POTENCIA Y CANTIDAD DE BATERIAS, QUE SE CONSIDERE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE CONEXIONES EN PARALELO QUE PUEDAN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO SISTEMA. Y CON DEL PROPOSITO DE MEJORA: BATERIA GEL 600Ah 6V . TIPO: ESTACIONARIA DE CICLO PROFUNDO, VOLTAJE NOMINAL: 6 V, PROFUNDIDAD DE DESCARGA: 80 %, CAPACIDAD EN AH: 600 AH, TAMAÑO: 295 X 178 X 404 MM, PESO: 57 KG APROX. MAXIMA CORRIENTE DE DESCARGA 1260 A (5 SEGUNDOS).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 4 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA YA QUE LAS BATERÍAS SOLICITADAS SON LAS MAS COMERCIALES. POR LO QUE SE MANTIENE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:01:25

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM 6: SE OBSERVA . REALIZAR LA ESPECIFICACION DE LOS MATERIALES QUE COMPONDRA LA CAJA DE PARALELOS ASI COMO PARAMETROS ELECTRICOS. TENSION, AMPERAJE, MATERIALES EN ESPECIFICO. PARA DAR PLURALIDAD A LOS POSTORES PROPONEMOS FUSIBLES ELECTROMAGNETICO. FUSIBLE ELECTROMAGNETICO 250 AMP 125 VDC KIT COMPLETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Descripción de material: protector electromagnético
Tensión: 125 /250 VDC
Temperatura de operación -40°C a 80°C
Resistencia de aislamiento 100 M Ω a 500 VDC
Tasa de operación mecánica x min para 250 A 5000 operaciones
Operación mecánica en sobrecarga 50 operaciones al 600% de corriente nominal
Resistencia dieléctrica 1000 V
Capacidad de interrupción: 10 KA
Numero de polos: 1
Grado de protección: IP 20
Ciclos mecánicos: 1800
Aislador: Resina poliéster. insertos roscada tensión 1500 VDC

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 6 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR CORRESPONDER; POR LO QUE SE MANTIENE LO SOLICITADO POR RAZONES DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:01:25

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM 11. EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MENCIONA MARCA POR LO TANTO HAY UN CLARO DIRECCIONAMIENTO " TOP SOLAR"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** 11 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29 Requerimiento, numeral 29.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR CORRESPONDER; POR LO QUE SE SUPRIME EL TERMINO "TOP SOLAR" DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:01:25

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM 12. EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MENCIONA MARCA POR LO TANTO HAY UN CLARO DIRECCIONAMIENTO " TOP SOLAR"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** 12 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29 Requerimiento, numeral 29.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR CORRESPONDER; POR LO QUE SE SUPRIME EL TERMINO "TOP SOLAR" DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:01:25

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PERSONAL PARA LA INSTALACION:
EN ARAS DE AMPLIAR LA PARTICIPACION DE POSTORES Y DADA LA MAGNITUD DE LA INSTALACION:

- REDUCIR LA CANTIDAD A 1 TECNICO ELECTRICISTA Y CON 2 AÑOS DE EXPERIENCIA
- REDUCIR LA EXPERIENCIA DE ING. ELECTRICISTA A 2 AÑOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 2 **Página: 46**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR CORRESPONDER; POR LO QUE SE MANTIENE EL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL REQUERIDO SEÑALADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:01:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA, SE CONSULTA SI SE PUEDE AMPLIAR A 30 DIAS CALENDARIOS PARA LA ENTREGA E INSTALACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3 **Literal:** 3 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL PLAZO ESTABLECIDO DE ENTREGA E INSTALACIÓN ES DE 20 DÍAS; POP LO SE MANTENDRÁ LO ESTABLECIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20604611611	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	ERGON SOLAR INGENIERIA & ARQUITECTURA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-ERGONSOLAR S.R.L.	Hora de envío :	22:09:28

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS DEL PANEL SOLAR:

*-POTENCIA (Pmax)-----460 W

SE SOLICITA SE ACEPTE PANELES SOLARES CON POTENCIA HATA 500WP YA QUE SEGUN LAS BASES ESTANDARES Y EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EL BIEN OFERTADO PUEDE SER IGUAL O SUPERIOR A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL USUARIO.

SIENDO LAS BONDADDES DE ESTE: MAYOR PRODUCCION DE ENERGIA EN HORAS DE POCO SOL Y POR TANTO MAYOR CONFIABILIDAD EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR CORRESPONDER; ESTO SIEMPRE Y CUANDO LA POTENCIA REQUERIDA SEA IGUAL O MAYOR A LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADE EN LAS BASES INTEGRADAS EL TÉRMINO "MÍNIMO".

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20492221571

Nombre o Razón social : Q-ENERGY PERU S.A.C.

Fecha de envío : 03/03/2023

Hora de envío : 22:34:20

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Considerando que la fabricación de la estructura metálica, rack para baterías y tablero; toman aproximadamente 10 a 15 días, solicitamos que el plazo de entrega de equipos e instalación sea de 30 días calendarios.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.3 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL PLAZO ESTABLECIDO DE ENTREGA E INSTALACIÓN ES DE 20 DÍAS; POR LO SE MANTENDRÁ LO ESTABLECIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20492221571

Nombre o Razón social : Q-ENERGY PERU S.A.C.

Fecha de envío : 03/03/2023

Hora de envío : 22:34:20

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Considerar a 01 ingeniero electrónico para el perfil de especialista en ejecución de sistemas fotovoltaicos. Consideramos que dicho perfil profesional se ajusta a lo solicitado en las bases.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 12.2 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE MANTIENE EL PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; YA QUE EXISTE PROFESIONALES EN EL RUBRO CON AMPLIA EXPERIENCIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20604225826

Fecha de envío : 03/03/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCSERVIS METAL D&M E.I.R.L.

Hora de envío : 22:49:04

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

EL INVERSOR HIBRIDO DE 15000W, A NIVEL NACIONAL NO AHI STOCK, SOLO IMPORTADO, ESO DEMORA ENTRE 2 A 3 MESES, LO QUE SE SUGIERE ES QUE SI SE PUEDE ENTREGAR 3 INVERSORES HIBRIDO DE 5000W

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 5.2

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR CORRESPONDER; YA QUE SE SE REALIZO CON ANTERIORIDAD UN ESTUDIO DE MERCADO Y SE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO CON FACILIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20604225826

Fecha de envío : 03/03/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCSERVIS METAL D&M E.I.R.L.

Hora de envío : 22:53:43

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL SE SUGIERE BAJAR LOS AÑOS DE EXPERIENCIA, DE LOS TECNICOS ELECTRICOS A 2 AÑOS DE EXPERIENCIA, DEL ING ELECTRICO A 2 AÑOS DE EXPERIENCIA, PARA QUE HAYA MAYOR OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR LOS DEMAS POSTORES

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 12.2

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR CORRESPONDER; POR LO QUE SE MANTIENE EL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20601602262

Nombre o Razón social : COESGA S.A.C

Fecha de envío : 03/03/2023

Hora de envío : 23:09:09

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

solicito que el plazo de entrega se amplíe a 40 días calendario por motivos de lejanía al lugar de instalación y al mismo tiempo actualmente el clima no es favorable para el transporte de los equipos solicitados hasta el lugar de instalación

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6.2 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL PLAZO ESTABLECIDO DE ENTREGA E INSTALACIÓN ES DE 20 DÍAS; POR LO SE MANTENDRÁ LO ESTABLECIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20601602262

Nombre o Razón social : COESGA S.A.C

Fecha de envío : 03/03/2023

Hora de envío : 23:09:09

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

se solicita una batería de 300ah y 12v del tipo GEL, se observa que este tipo de baterías tiene un tiempo de vida limitado que en la practica es de 2 años pero teniendo en cuenta que el lugar de instalación será con clima húmedo probablemente el tiempo de vida sea menor a 2 años y muchos otros problemas mas hacen que este tipo de baterías resultan una inversión insulsa para las entidades y siendo los perjudicados directos los usuarios y dando la impresión a los que los sistemas fotovoltaicos no son funcionales. por lo que solicito a la entidad se acepte baterías de litio teniendo en cuenta que este tipo de baterías es lo actualmente se usa por que el tiempo de vida supera los 20 años y es robusto para cambios bruscos de temperatura siendo también competitivo en cuanto a precios

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL TIEMPO DE VIDA DE LAS BATERÍAS DE GEL DEPENDEN DE SU CICLO DE CARGAS Y DESCARGA. ASÍ MISMO LAS BATERÍAS DE GEL SON ALTAMENTE COMERCIALES Y FACILITAN SU REEMPLAZO EN CASO DE PRESENTAR FALLAS, DE IGUAL FORMA SE SOLICITA LA GARANTÍA COMERCIAL. 'POR LO QUE SE MANTIENE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20606420910

Fecha de envío : 03/03/2023

Nombre o Razón social : SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.

Hora de envío : 23:21:27

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las características de baterías solicitan 3000 Ah de capacidad, pero no mencionan si es a C10,C20, C24, etc. Por favor ser más específicos e indicara a que capacidad corresponde.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 4

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR CORRESPONDER; POR LO QUE SE CONSIDERARÁ BATERÍAS DE CAPACIDAD DE 300AH EN C100.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADE EN LAS BASES INTEGRADAS EL TERMINO "C100"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20606420910

Fecha de envío : 03/03/2023

Nombre o Razón social : SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.

Hora de envío : 23:21:27

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Según los fabricantes de controladores de carga, recomiendan un número máximo de 3 paralelos, esto para gestionar y cargar la batería de forma correcta, cuando se tiene 4 paralelos no tienen una óptima carga y se terminan dañando muy rápido. Podemos reemplazar como mejora el equivalente de almacenamiento con baterías de litio que tienen un mejor comportamiento en una solución fotovoltaica

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 4

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE ES MAS RECOMENDADO EMPLEAR 4 PARALELOS POR LO QUE SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606420910	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:21:27

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Solicitan 36 paneles de 460wp que hacen un total de 16.56 kW. ¿Podemos igualar la misma potencia total con módulos de mayor potencia como mejora? Por ejemplo 510 wp por módulo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA POR CORRESPONDER; ESTO SIEMPRE Y CUANDO LA POTENCIA REQUERIDA SEA IGUAL O MAYOR A LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADE EN LAS BASES INTEGRADAS EL TÉRMINO "MÍNIMO".

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606420910	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:21:27

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitan un inversor de hibrido con controlador de carga y cargador, también solicitan 4 controladores MPPT DE 450/100A ¿podemos usar inversores cargadores sin controlador MPPT, ya que estos controladores integrados en el inversor no tendrán ninguna función.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE DEBE DE MANTENER LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20606420910	Fecha de envío :	03/03/2023
Nombre o Razón social :	SMART ENGINEERING SERVICES PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:21:27

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Nos pueden brindar las coordenadas del ALMACEN DE PASO MIARIA y del CC.NN MASEKA - PRIMARIA donde se realizará la entrega, para poder georeferenciarlo?

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LAS COORDENADAS:
MIARÍA N: 8 749 952 E. 718 757
MASEKA N: 8 741 0.32.50

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/03/2023

Hora de envío : 23:48:03

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

SE PUEDEN ACEPTAR PROPUESTA DE PANENELES SOLARES DE 500 WATTS CON LA CANTIDAD REQUERIDA DE 36 UNIDADES CUYO RESULTADO ES OPTIMIZAR LA GENERACION FOTOVOLTAICA Y POR ENDE MEJORAR LA AUTONOMIA DE SERVICIO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA POR CORRESPONDER; ESTO SIEMPRE Y CUANDO LA POTENCIA REQUERIDA SEA IGUAL O MAYOR A LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADE EN LAS BASES INTEGRADAS EL TÉRMINO "MÍNIMO".

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/03/2023

Hora de envío : 23:48:03

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

REFERENTE AL INVERSOR HIBRIDO A FIN DE MEJORAR LA CONFIABILIDAD , LOS INVERSORES HIBRIDOS SE PUEDEN ASOCIAR EN PARALELO PARA INCREMENTAR LA POTENCIA ELECTRICA A OFRECER, SE PUEDE PRESENTAR LA OPCION DE DE DOS INVERSORES DE 9 kW EN PARALELO A FIN DE DAR LA POTENCIA REQUERIDA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EXISTE UNA PERDIDA EN LA CONVERSIÓN DE ENERGÍA POR LO TANTO SE REQUIERE UN SOLAR HÍBRIDO. POR LO TANTO SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/03/2023

Hora de envío : 23:48:03

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

DADO EN EL ARREGLO DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO DE PUEDE ACEPTAR BATERIAS DE 24 VDC DE LA MISMA M CAPACIDAD DE 300 aMP-h A FIN DE ECONOMIZAR ESPACIO FISICO DE LOS GABINETES DE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL DE 12V ES MAS COMERCIAL; POR SITUACIONES DE MANTENIMIENTO Y/O REPLAZO SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/03/2023

Hora de envío : 23:48:03

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

CON REFERENCIA A LA CARACTERÍSTICA DEL RACK ANTISÍSMICO PARA EL BANCO DE BATERÍAS , EN CONCEPTO DE METALICA INOXIDABLE SE REFIERE A USAR ACERO INOXIDABLE O TAMBIÉN PUEDE INDICAR ESTRUCTURA METÁLICA CON ZINCADO AL CALIENTE QUE LO HACE INOXIDABLE PERO CON MANTENIMIENTOS ESCALONADOS DE 5 AÑOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 4 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA POR LO QUE SE ESPECIFICA QUE TIENE QUE SER DE ACERO GALVANIZADO AL CALIENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADE EN LAS BASES INTEGRADAS EL TÉRMINO "ACERO GALVANIZADO"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/03/2023

Hora de envío : 23:48:03

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

REFERENTE AL PLAZO DE INSTALACION , QUE SE INDICA SON 20 DIAS CALENDARIOS , DADO POR EL TIEMPO DE TRASLADO DE LOS MATERIALES Y LA INSTALACIÓN EL TIEMPO DE 20 DÍAS ES SUMAMENTE CORTO POR LA DISTANCIA Y LAS ACTIVIDADES CONEXAS, POR EJEMPLO CONSULTA EL LUGAR YA TENE UNA LOZA DE CONCRETO A FIN DE SOSTENER LOS SOPRTE DE LOS PANELES OLARES NO SABEMOS SI LO TIENE LISTOS O HAY QUE PREPARARLOS, ASIMISMO SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL PLAZO A 45 DIAS CALENDARIOS A FIN DE DAR PLURALIDAD A LAS BASES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL PLAZO ESTABLECIDO DE ENTREGA E INSTALACIÓN ES DE 20 DÍAS; POP LO SE MANTENDRÁ LO ESTABLECIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-65-2022-OEC-MDM/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA MASEKA EN LA CC.NN. MASEKA ANEXO SENA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/03/2023

Hora de envío : 23:48:03

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

nO SE INDICA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES , PODEMOS ENTENDER QUE LAS OBRAS CIVILES PARA LOS ANCLAJES DE LOS RACK DE LOS PANELES SOLARES ASÍ COMO DE LOS GABINETES DE INVERSOR Y MPPT Y OTROS ESTAN YA DISPONIBLES POR FAVOR ACLARAR EL TEMA.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE YA EXISTE EL ÁREA O ESPACIO DONDE SE INSTALARÁ LOS EQUIPOS. SOLO FALTA LA ADQUISICIÓN Y INSTALACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA CULMINACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null