

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2024-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC-U, PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS ¿ APURIMAC¿

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	15:21:52

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEÑORES: ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

SOLICITAMOS ACLARAR DEL ITEM 26 AL 36

EN EL DETALLE DE CARACTERISTICAS TECNICAS

DICE: TERMOFORMADO Y EN LA IMAGEN ESTA INYECTADO.

DEFINIR SI ES TERMOFORMADO O INYECTADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

AFIN DE NO TRASGREDIR LA NORMA REFERENTE A LAS CONSULTA Y OBSERVACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respeto a esta consulta el área usuaria se pronuncia:

De la consulta realizada por el postor, se aclara que las imágenes contenidas en la descripción de las especificaciones técnicas en los ítems 26 al 36 son referenciales, así mismo se precisa que los ítems 26, 30, 31, 35 y 36 son termoformados y los ítems 27, 28, 29, 32 y 33 son inyectados. Sin embargo con la finalidad de evitar confusiones se quitaran las imágenes de los ítems 26 al 36.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se quitaran la imágenes del los ítems 26 al 36.