

**ACTA DE EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 107-2024-GR CUSCO (Tercera Convocatoria)**  
**CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA**

En la ciudad del Cusco, en la Oficina de la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Cusco, sito en la Av. Tomasa Tito Condemayta N° 1101, siendo las **08:00** horas del día **05 de junio** del 2025, se reunieron los integrantes de Comité de Selección designado mediante Formato N° 04 con N° 201-2024-EXP/GR CUSCO, conformado por el Ing. Marcelino Peláez Ascue (SGGO) como Presidente Titular, y como miembros integrantes el Ing. Enrique Manuel Castelo Tamayo (SGGO) Primer Miembro Titular y el C.P.C. Sabino Roque Choccata (SGASA) Segundo Miembro Titular, todos ellos actúan en cumplimiento a las facultades concedidas en el Art. 8° de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado concordante con el Art. 43° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder con el acto de Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento de Selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 107-2024-GR CUSCO (Tercera Convocatoria), para la CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA**, por el valor estimado de **S/ 77,329.50 (Setenta y siete mil trescientos veintinueve con 50/100 soles)**, valor que se calificará por el sistema de contratación de **Suma Alzada** correspondiente a la **(META: 265) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DISTRITO JUDICIAL CUSCO**, el presente acto se lleva a cabo en cumplimiento a la normativa vigente en contrataciones y se desarrolla de la siguiente manera:

**PRIMERO:** El Comité de Selección, verificó en el sistema electrónico del SEACE la inscripción de participantes, los mismos que se detallan en el cuadro adjunto extraído de la plataforma:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10400810244	VELASQUEZ GAYOSO MARITZA	25/05/2025	Válido
2	Proveedor con RUC	10410553746	GONZALES CCOYA PERCY YON	21/05/2025	Válido
3	Proveedor con RUC	10725286029	LLACHUA GARCIA ALVARO YURI	16/05/2025	Válido
4	Proveedor con RUC	10740748446	BRUNO CARDENAS GILMER JUNIOR	25/05/2025	Válido
5	Proveedor con RUC	20372523361	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	16/05/2025	Válido
6	Proveedor con RUC	20477872892	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	27/05/2025	Válido
7	Proveedor con RUC	20490368761	GRUPO UNIMASS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-UNIMASS S.A.C.	20/05/2025	Válido
8	Proveedor con RUC	20535515728	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	16/05/2025	Válido
9	Proveedor con RUC	20538158713	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	16/05/2025	Válido
10	Proveedor con RUC	20547030312	A & D MANUFACTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20/05/2025	Válido
28 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 3.					
11	Proveedor con RUC	20564256910	DIELZER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	24/05/2025	Válido
12	Proveedor con RUC	20565747356	BBTI S.A.C.	19/05/2025	Válido
13	Proveedor con RUC	20600376048	INVERPOR S.A.C.	24/05/2025	Válido
14	Proveedor con RUC	20601443288	FLOR DEL CARMELO E.I.R.L.	16/05/2025	Válido
15	Proveedor con RUC	20601483085	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	20/05/2025	Válido
16	Proveedor con RUC	20603883277	CONSTRUCCIONES Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C.	21/05/2025	Válido
17	Proveedor con RUC	20604239878	RED FIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	27/05/2025	Válido
18	Proveedor con RUC	20605223088	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	16/05/2025	Válido
19	Proveedor con RUC	20605352813	GRUPO HUICHO S.A.C.	27/05/2025	Válido
20	Proveedor con RUC	20605361901	INVERSIONES MARHIL S.R.L.	16/05/2025	Válido
28 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20. Página 2 / 3.					
21	Proveedor con RUC	20606134577	CORPORACION EOSUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	26/05/2025	Válido
22	Proveedor con RUC	20608170252	CORPORACION MEGACONS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	21/05/2025	Válido
23	Proveedor con RUC	20608573128	MULTISERVICIOS BADAJOZ E.I.R.L.	16/05/2025	Válido
24	Proveedor con RUC	20609099985	OAS CONTRATISTAS E.I.R.L.	22/05/2025	Válido
25	Proveedor con RUC	20611580429	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	19/05/2025	Válido
26	Proveedor con RUC	20611606223	INSERCOM LINK S.A.C.	20/05/2025	Válido
27	Proveedor con RUC	20611670681	NEXTELL E.I.R.L.	26/05/2025	Válido
28	Proveedor con RUC	20613921002	C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20/05/2025	Válido
28 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 21 a 28. Página 3 / 3.					

**SEGUNDO:** De igual forma el comité de selección verificó en la plataforma del SEACE la presentación de ofertas, encontrando que existen ofertas presentadas, así como se muestra en el siguiente cuadro:



Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20535515728	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/05/2025	19:11:40	20535515728	28/05/2025	19:12:17	Enviado	Valido
2	20611606223	INSERCOM LINK S.A.C.	28/05/2025	20:34:11	20611606223	28/05/2025	20:34:28	Enviado	Valido
3	20547030312	A & D MANUFACTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/05/2025	20:17:15	20547030312	28/05/2025	20:18:10	Enviado	Valido
4	20603883277	CONSTRUCCIONES Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C.	28/05/2025	19:21:40	20603883277	28/05/2025	22:49:56	Enviado	Valido
5	20564256910	DIELZER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/05/2025	18:46:10	20564256910	28/05/2025	18:47:00	Enviado	Valido
6	20606134577	CORPORACION EOSUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/05/2025	23:55:50	20606134577	28/05/2025	23:57:19	Enviado	Valido
7	20477872892	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	28/05/2025	19:50:47	20477872892	28/05/2025	19:54:33	Enviado	Valido
8	20604239878	RED FIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/05/2025	18:34:25	20604239878	28/05/2025	18:34:56	Enviado	Valido
9	20605352813	CONSORCIO HUICHO	28/05/2025	22:30:49	20605352813	28/05/2025	22:34:24	Enviado	Valido

9 registros encontrados, mostrando 9 registro(s), de 1 a 9. Página 1 / 1.

**TERCERO:** La apertura de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE. Seguidamente se procede a la revisión de los documentos para la admisión de ofertas, documentos para acreditar los factores de evaluación y los requisitos de calificación. Para verificar el cumplimiento de las Características y/o Requisitos Funcionales el Ing. Marcelino Peláez Ascue (SGGO) como Presidente Titular y el Ing. Carlos Ernesto Zanabria Gómez (SGGO) Primer Miembro Titular, se encargaron de la revisión de las ofertas de los postores en su condición de miembros con conocimiento técnico, obteniéndose el siguiente resultado.

N°	Postor	Admisión de Oferta								Estado	Factores de Evaluación			Total	Orden Merito	Requisitos de Calificación	
		a	b	c	d	e	f	g	h		A) Precio		Bonf. 5% x MYPE			Capacidad Técnica y Prof.	Exp. Del Postor
											Oferta	Ptje					
1	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS S.C.R.L. con RUC N° 20535515728	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO (En cuanto a la capacidad de corto circuito se ha requerido para los Interruptores Termomagneticos tipo caja moldeada para una tension de 240V, 16KA de poder de corte. En las fichas presentadas pag. 31 se indica 36KA. En cuanto a los interruptores diferenciales. En la pag. 46 se indica para la Tension de Aislamiento 500V y lo requerido es de 600V. En cuanto al contactor, En la pag 52 se indica 6000 maniobras para AC-1, lo requerido es 100000 maniobras)											
2	INSERCOM LINK S.A.C. con RUC N° 20611606223	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO (En cuanto al interruptor diferencial se tiene: En la pag. 46 se indica una frecuencia nominal de 50Hz y lo requerido es 60Hz. En la pag. 52 se indica para la Tension Nominal de Aislamiento 250V y lo requerido es de 600V En cuanto al contactor las fichas presentadas son para contactores de 40A y 63A y lo requerido es para 20A)											
3	A&D MANUFACTURAS ELECTRICAS S.R.L. con RUC N° 20547030312	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO (En cuanto al interruptor diferencial se tiene: En la pag. 37 se indica una frecuencia nominal de 50Hz y lo requerido es 60Hz En la pag. 43 se indica para la Tension Nominal de Aislamiento 250V y lo requerido es de 600V En cuanto al interruptor horario digital se tiene: En la pag. 62 se indica para la intensidad de conmutacion maxima 4A - 250 V CA pf = 0.6 cuando lo requerido es 10A)											
4	CONSTRUCCIONES Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. con RUC N° 20603883277	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO (En cuanto a la capacidad de corto circuito se ha requerido para los Interruptores Termomagneticos tipo caja moldeada para una tension de 240V, 16KA de poder de corte. En las fichas presentadas pag. 27 , pag. 30, pag. 33, pag. 36, pag. 39, pag. 42, apg. 45, se indica 36KA. En cuanto al interruptor diferencial en la pag 56 se indica como frecuencia 50Hz y lo requerido es de 60 Hz)											
5	DIELZER S.C.R.L. con RUC N° 20564256910	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO (En cuanto a la capacidad de corto circuito se ha requerido para los Interruptores Termomagneticos tipo caja moldeada para una tension de 240V, 16KA de poder de corte. En las fichas presentadas pag. 30, pag 36, pag 39, pag. 43, pag. 47, pag. 51, pag. 55, se indica 25KA. No presenta ficha de interruptor diferencial de 2 polos, ni de interruptor horario ni de contactora.)											
6	CORPORACION EOSUR E.I.R.L. con RUC N° 20606134577	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO (No adjunta fichas tecnicas especificas de los materiales ofertados.)											
7	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. con RUC N° 20477872892	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO (Todas las fichas presentadas respecto a las cajas moldeadas son trifásicas de tres polos y lo requerido es trifásicas de 4 polos.No presenta ficha de interruptor horario ni de contactora.)											
8	RED FIAL E.I.R.L. con RUC N° 20604239878	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO (En cuanto a la capacidad de corto circuito se ha requerido para los Interruptores Termomagneticos tipo caja moldeada para una tension de 240V, 16KA de poder de corte. En las fichas presentadas pag. 8, pag 12, pag 16, pag. 20, pag. 24, pag. 28, pag. 32 pag. 36, se indica 25KA. En cuanto al interruptor diferencial en la pag. 76 se indica tension nominal de aislamiento 500V cuando lo requerido es de 600V. no adjunta la ficha del interruptor horario.)											
9	CONSORCIO HUICHO (GRUPO HUICHO S.A.C. con RUC N° 20605352813 - CORPORACION JJRV E.I.R.L. con RUC N° 20612500569)	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO (En cuanto a la capacidad de corto circuito se ha requerido para los Interruptores Termomagneticos tipo caja moldeada para una tension de 240V, 16KA de poder de corte. En las fichas presentadas pag. 57, pag 61, pag 66, pag. 72, pag. 77, pag. 82, se indica 25KA. En cuanto al interruptor diferencial en la pag. 98 se indica para la tension de aislamiento 440V CA y lo requerido es de 600V CA)											

**CUARTO:** El Comité de Selección al no encontrar ofertas validas procede a **Declarar DESIERTO** el presente procedimiento e informara al respecto. No habiendo ninguna observación y conforme lo establece el Art. 65º RLCE, se da por concluido este acto, firmado en señal de conformidad a las 10:00 horas del mismo día.

Ing. Marcelino Peláez Ascue (SGGO)  
Presidente Titular

Ing. Enrique Manuel Castelo Tamayo (SGGO)  
Primer Miembro Titular

C.P.C. Sabino Roque Chocata (SGASA)  
Segundo Miembro Titular