

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	10447381473	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	PASAPERA VASQUEZ MARVIN JAVIER	Hora de envío :	17:54:07

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS EQUIPOS: Efectuando la revisión del metrado en las bases se verificar el requerimiento de 02 TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO 500 KVA, 10-22.9/0.38-0.22 KV, 1000 m.s.n.m., Pero en el expediente con conformidad técnica del proyecto aprobado por la concesionaria (Electro Sur Este) adjunto al proceso en curso, se verifica que el transformador propuesto es 01 unidad y de una capacidad de 315 kVA. Asimismo de efectuar cambios en los equipos y en la carga solicitada ante la concesionaria, generaría una actualización del expediente ya aprobado, generando retraso en el plazo de ejecución e incremento de presupuesto; por ello solicitamos la respectiva aclaración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge a su Observación, el postor deberá incluir dentro de su oferta económica la actualización (Tranformador de 500KVA) y aprobación del expediente ante la empresa concesionaria Electro Sur Este S.A.A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	10447381473	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	PASAPERA VASQUEZ MARVIN JAVIER	Hora de envío :	18:06:13

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

B, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: con la finalidad de permitir la mayor participación de postores se solicita considerar como experiencia similar lo siguiente:

Suministro de recloser, mantenimiento de subestaciones en MT, Sistema de utilización de MT.

Asimismo reducir la experiencia del postor a 500,000.00 o aplicar en beneficio del MYPE, permitiendo una vez mas la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 **Página: 112**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge parcialmente, se considerara como experiencia similar Sistema de Utilización en Media Tensión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	20:36:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar que para la firma del contrato no se deberá presentar el siguiente documento: garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: b **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	20:36:11

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Requieren como parte del personal clave la acreditación de un ingeniero electricista. Solicitamos considerar como alternativa a la presentación de un ingeniero electricista, la posibilidad de presentar a un profesional de la especialidad de ingeniería mecánica eléctrica. Realizamos esta observación a fin de promover una mayor participación de postores, en cumplimiento de los principios de "Libertad de Concurrencia" y "Competencia" reconocidos por la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c.1 Página: 113

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", Art. 2º, literal a) y e).

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al área usuaria SE ACOGE la observación en la integración de las bases se consignará como Requisito para la Capacitación Técnica y Profesional de Ingeniero electricista o Ingeniero Mecánico Electricista colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión con no menor de dos (02) años en trabajos similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	20:36:11

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Requieren como parte del personal clave la acreditación de un ingeniero electricista. Considerando que los institutos tecnológicos emiten sus certificados y/o títulos referidos a la especialidad de electricidad, con nombres sinónimos tales como "técnico en electrotécnia industrial", "técnico en la especialidad de electricidad", "electricista industrial", solicitamos puedan indicar que para acreditar al técnico también serán aptos para calificar técnicos de las denominaciones antes indicadas. Realizamos esta observación a fin de promover una mayor participación de postores, en cumplimiento de los principios de "Libertad de Concurrencia" y "Competencia" reconocidos por la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c.1 **Página: 113**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", Art. 2º, literal a) y e).

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge, se requerirá como parte del personal clave 02 tecnicos: electricistas y/o electricista industrial y/o electrotecnia industrial titulados con 2 años de experiencia en instalacion de redes de media tension

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	20:36:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se indica en la página 17 de las bases que "El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite ¿Documentos para la admisión de la oferta¿, ¿Requisitos de calificación¿ y ¿Factores de evaluación¿. ". Sin embargo en el desarrollo de las especificaciones se encuentran requerimiento varios dirigidos a los postores referidos a: tabla de datos técnicos, copia de las normas técnicas en caso el postor proponga la aplicación de normas equivalentes para la fabricación, acreditación que el fabricante del transformador cuente con máquina de resinado al vacío con facturas o comprobante, acreditación que el fabricante del transformador acredite norma de gestión ISO 9001, 14001 y 45001, reportes de pruebas, pérdidas en el hierro y en el cobre para evaluación económica del transformador. Solicitamos puedan aclarar los requerimientos a presentar como parte de las ofertas e indicarlos en la sección para la admisión de la oferta, a fin de evitar confusiones o problemas de interpretación entre los postores respecto de los documentos obligatorios a presentar como parte de las ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que debiera de cumplir con lo requerido en las bases EL Comité de Selección precisa :
EL contenido de la oferta es:

- 1.- La documentación obligatoria que debe incluir un postor para la presentación de su oferta se detalla en las bases en la sección específica, capítulo 2, numeral 2.2.1
- 2.- Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los ¿Requisitos de Calificación¿ que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases
- 3.-Con respecto a la documentación de presentación facultativa ¿cuya no presentación no implica la no admisión o

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	20:36:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos nos detallen cuáles son las vías de acceso terrestre a la localidad donde se ejecutará la prestación y/o aclarar si hay carretera o acceso terrestre desde el Cusco.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vías de acceso es cusco paucartambo 2 horas : pista, Paucartambo Salvacion 6 Horas trocha carrozable: pista bicapa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	20:36:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El expediente aprobado por Electrosur Este es para un transformador de 315 kVA y el requerimiento de bases son 2 transformadores de 500 kVA; esta modificación de especificaciones pueden afectar el inicio, supervisión y conformidad de Electrosur Este al proyecto. Consulta, ¿la Entidad se encargará de que el expediente ante la concesionaría sea acorde a lo requerido en bases?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** -- **Literal:** -- **Página:** --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debera incluir dentro de su oferta economica la actualizacion (Tranformador de 500KVA) y aprobacion del expediente ante la empresa consecionaria Electro Sur Este S.A.A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	20:36:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos enviar el plano unifilar del sistema de MT, a fin de confirmar metrados de equipos; no se entiende como están distribuidas las celdas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Adjuntara dicho Plano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	20:36:11

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar la potencia de los transformadores; en el TDR se indica 500KVA, sin embargo en el expediente aprobado por el concesionario se indica 315KVA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01.06.01 Literal: -- **Página:** 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la potencia de los Transformadores son de 500KVA cada uno independiente con sus celdas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	20:36:11

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Pág. 98 a 101: Confirmar la cantidad y tipo de celdas a considerar; en metrado se menciona 2 celdas de remonte y 2 celdas de salida; sin embargo en EETT también se hace referencia a celda con interruptor en vacío.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01.06.06 Literal: -- **Página: 98**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el proyecto contempla 02 transformadores secos de 500KVA cada uno independiente con sus celdas respectivas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	20:36:11

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar que el plazo de entrega no considera los plazos y/o demoras de parte de terceros (Concesionario, municipalidad) por autorizaciones y/o permisos propios del proyecto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** -- **Literal:** -- **Página:** --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo de entrega contempla hasta la conformidad y puesta en operación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20601751233	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	KBRC SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	20:56:19

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos que como servicios similares se considere adicionalmente a: ".....DE SISTEMAS DE UTILIZACIÓN DE MEDIATENSIÓN Y/O BAJA TENSIÓN Y/O SUBESTACIONES ELÉCTRICAS..." REDES PRIMARIAS Y/O REDES SECUNDARIAS. porque no solo es proveer materiales como menciona en la pagina 108 en el numeral 5.3 menciona las actividades de que tambie se tiene que considerar la instalación y puesta en servicio del dicho proyecto, a Ello a fin de promover mayor participacion de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B **Página: 112**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RESOLUCION DIRECTORAL N° 018-2002-EM-DGE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge parcialmente, se considera como experiencia similar sistemas de utilizacion en media tension

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	22:19:21

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

se observa las bases en vista que para tramitar el inicio de obra ante Electro Sur Este S.A.A. es requisito contar con la resolución de CIRA Y DIA, el cual no se evidencia en los documentos adjuntos, se solicita al comité de selección aclarar si se cuenta con dichas resoluciones para el inicio de obra de ser así adjuntar en la integración de las bases, caso contrario que procedimiento se realizara ya que el plazo de ejecución es de 60 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 **Página: 111**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara, el postor debera incluir dentro de su oferta economica la obtencion del CIRA y DIA del Sistema de Utilizacion del presente proceso, asi como tambien el expediente actualizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

se solicita al comité de selección con el objetivo de promover mayor participación de postores considerar como servicios similares servicios de sistemas de utilización en media tensión

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 112

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta considerara como servicios similares Sistemas de Utilizacion en Media Tension

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

se solicita al comité de selección aclarar la cantidad de técnicos que se solicita para el presente proceso y si los técnicos para acreditar la experiencia serán titulados o solo basta con sustentar la experiencia con certificados de trabajo y/o contratos de trabajo

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c Página: 113

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere 02 tecnicos : Electricistas y/o electricista industrial y/o electrotecnia industrial titulados con 2 años de experiencia en instalacion de redes de media tension titulados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-7-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y SUB ESTACION DE 500KVA, 22.9KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20601751233	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	KBRC SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	23:16:41

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

como es de conocimiento el equipo INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMÁTICO (RECLOSER) CON SISTEMA DE CONTROL ELECTROMECHANICO tendría que realizarse un estudio de coordinación de protección en todo los anexos del estudio no eh podido visualizar por favor quisiera que nos brinde esa información para que no se tenga inconvenientes en el proceso de ejecución por que como esta considerado es necesario no encuentro datos de parte ni de la consecionaria ni de oarte de la entidad los datos requeridos ¿ como saben que tipo de equipo a instalar? no se encontro ni los calculos de la seleccion del equipo recloser

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6.3 **Literal:** 1 **Página:** 153

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debera incluir dentro de su oferta el estudio de coordinacion de proteccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null