

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPGSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°43074 EN EL ANEXO DE CHALLAHUAYO, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-MOQUEGUA¿ con CUI 2247062

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	21:48:23

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE SOLICITA LADRILLO KING KONG DE 9X14X24 CM 3.30 KG A 3.65 KG, SIN EMBARGO EN LA FICHA TÉCNICA DEL LADRILLO KING KONG 9X14X24 CM, QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRESENTES BASES EN LA PAGINA N° 27, INDICA UN LADRILLO DE 2.610 KG A 2.80 KG COMO MÁXIMO.

ASÍ MISMO EN LA VARIACIÓN DE DIMENSIONES DIFIERE LAS CANTIDADES ESPECIFICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LA FICHA TÉCNICA.

DE IGUAL MANERA EL RENDIMIENTO EN SOGA QUE SE MENCIONA PARA ESTE TIPO DE LADRILLO ES DE 37 UNIDADES POR METRO CUADRADO CON UN MORTERO DE 1.00 CM Y DE CABEZA SERIAN 68 UNIDADES, SIN EMBARGO EN LA FICHA TÉCNICA SE MENCIONA 39 UNIDADES EN SOGA Y 78 DE CABEZA POR UN MORTERO DE 1.00 CM.

DE IGUAL MANERA LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PARA EL LADRILLO KING KONG 9X14X24 CM UNIDADES TIPO IV ES DE 130 KG/CM<sup>2</sup> Y NO DE 150 KG/CM<sup>2</sup> COMO SE INDICA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

POR LO QUE, SE PIDE ACLARAR ESTOS PUNTOS, A FIN DE EVITAR MAYOR CONFUSIÓN AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.5 Página: 22

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N° 2 INCISO c)

### Análisis respecto de la consulta u observación:

EN COORDINACION CON AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE CON RESPECTO AL PESO DE LA UNIDAD DEL LADRILLO KK MECANIZADO 18 HUECOS, DE DIMENSIONES 9X14X24 CM, EN LA CUAL HAY UNA DIFERENCIA CON RESPECTO AL PESO ENTRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LA FICHA TECNICA, SE HACE LA ACLARACION SIGUIENTE:

EL PESO DEBE DE SER EL QUE FIGURA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ES DECIR QUE LA UNIDAD DE LADRILLO KK 18 HUECOS, MECANIZADO, DEBE DE TENER UN PESO DE 3.30 A 3.65 KG/UNIDAD.

CON RESPECTO A LA VARIACION DE LAS DIMENSIONES, ESTE DEBE DE SER LAS QUE FIGURAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ES DECIR, VARIACION DE DIMENSIONES: ALTO=+/-3%; ANCHO=+/-2%; LARGO=+/-1%; DE LAS DIMENSIONES DEL LADRILLO.

CON RESPECTO AL RENDIMIENTO, ESTE SERA EL QUE FIGURA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ES DECIR DEBERA DE TENER UN RENDIMIENTO DE 37 UNID/M<sup>2</sup>, PARA UNA JUNTA MAXIMA DE MORTERO DE 1.5 CM.

CON RESPECTO A LA RESISTENCIA A LA COMPRESION PARA LAS UNIDADES DE LADRILLO KK MECANIZADO DE 9X14X24 CM, TIPO IV, DEBERA DE SER  $\geq 130$ KG/CM<sup>2</sup>. MAS NO DE 150 KG/CM<sup>2</sup> SE SUPRIMIRA LA DENOMINACION INDICADA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE  
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPGSC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°43074 EN EL ANEXO DE CHALLAHUAYO, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-MOQUEGUA¿ con CUI 2247062

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	21:48:23

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE EN EL REQUERIMIENTO DE LADRILLO PARA TECHO DE 15 CM X 30 CM X 30 CM EL PESO QUE SE SOLICITA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PAG. 23) TIENE UNA GRAN VARIACIÓN CON RESPECTO A LOS PESOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA FICHA TÉCNICA (PAG. 29). SIN EMBARGO AL SOLICITAR UN LADRILLO CON UN RESISTENCIA A LA FLEJO TRACCIÓN DE 2.00 KG/CM2, EL PESO DE LA FICHA TÉCNICA (7.300 - 7.800 KG) SERIA EL MAS IDÓNEO, YA QUE SI EL LADRILLO PESARA MENOS NO LLEGARÍA A CUMPLIR CON ESTE REQUISITO. POR LO QUE SE OBSERVA QUE LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PAG. 23) NO CORRESPONDE AL PRODUCTO QUE ESTÁN SOLICITANDO Y QUE SE DEBE CONSIDERAR LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONA EN LA FICHA TÉCNICA (PAG. 29)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1.5      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO N°2 INCISO c)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN COORDINACION CON AREA USUARIA NO SE ACOGE LA OBSERVACION CON RESPECTO AL PESO DEL LADRILLO HUECO MECANIZADO PARA TECHO DE DIMENSIONES DE 15X30X30 CM, ESTE DEBE DE SER DE ACUERDO A LO QUE SE MENCIONA EN LA FICHA TECNICA, ES DECIR QUE DEBE DE TENER UN PESO DE 7.260 A 7.800 KG/UNIDAD.POR LO QUE SE SUPRIMIRA LA DENOMINACION EN LAS ESPECIFICACIONES TECNINCAS (PESO) 6.00 MIN ¿ 650 MXKG

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE INCORPORA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE  
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPGSC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°43074 EN EL ANEXO DE CHALLAHUAYO, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-MOQUEGUA¿ con CUI 2247062

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	21:48:23

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

EN LA FICHA TÉCNICA DEL LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 CM SE MENCIONA UNA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION COMO PROPIEDAD MECANICA DE ESTE TIPO DE LADRILLO, PERO, ESTE TIPO DE UNIDADES DE ALBAÑILERÍA NO SE SOMETEN A PRUEBAS DE RESISTENCIA, LA PRUEBA QUE CORRESPONDERÍA PARA ESTE TIPO DE UNIDADES ES LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA FLEXO TRACCIÓN, POR LO QUE SE PIDE ACLARAR ESTE PUNTO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO N° 2 INCISO c)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN COORDINACION CON AREA USUARIA SE ACLARA OBSERVACION CON RESPECTO A LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE LA UNIDAD DE LADRILLO DE TECHO MECANIZADO DE DIMENSIONES 15X30X30 CM, EN LA FICHA TECNICA SE MENCIONA QUE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DEBE DE SER > 2. KG/CM2, SE DEBE DE ACLARAR EN ESTE PUNTO, QUE LA PROPIEDAD MECANICA DE LA UNIDAD DE LADRILLO HUECO MECANIZADO PARA TECHO DE 15X30X30 CM, DEBE DE SER LA RESISTENCIA A LA FLEXO TRACCION, EL CUAL DEBE SER >2 KG/CM2.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE INCORPORA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE  
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPGSC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°43074 EN EL ANEXO DE CHALLAHUAYO, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-MOQUEGUA¿ con CUI 2247062

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	21:48:23

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE EN LA SOLICITUD DE LADRILLO PASTELERO DE 24X24X3 CM SE MENCIONA QUE LA PROPIEDAD MECÁNICA DE ESTE LADRILLO ES DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, SIN EMBARGO, LA PRUEBA PARA ESTE TIPO DE LADRILLOS ES LA RESISTENCIA A LA CARGA DE ROTURA POR UNIDAD DE ANCHO AL NO TRATARSE DE UN LADRILLO PARA MURO PORTANTE. POR LO QUE SOLICITA SE ACLARE ESTA OBSERVACIÓN.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO N° 2 INCISO c)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN COORDINACION CON AREA USUARIA SE ACLARA OBSERVACION CON RESPECTO A LA PROPIEDAD MECANICA DEL LADRILLO PASTELERO DE 24X24X3 CM, SE ACLARA QUE LA PRUEBA QUE CORRESPONDE, ES LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA CARGA DE ROTURA POR UNIDAD DE ANCHO, LA CUAL DEBE DE SER  $\geq 7.50$  KG/CM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE INCORPORA