

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAoca

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MULTIDEPORTIVO FERNANDITO DEL POBLADO DE YANAoca, DISTRITO DE YANAoca, PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código : 20603694628

Nombre o Razón social : GTG SPORTS E.I.R.L.

Fecha de envío : 14/03/2025

Hora de envío : 16:35:53

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se esta otorgando 15 dias de plazo contractual, consideramos que este plazo es insuficiente para cumplir las metas del proyecto, se requiere como mínimo 20 días debido a que el material de poliuretano tiene un comportamiento diferente en frio, con tendencia a dilatarse más el curado entre capas. Solicitamos una aplicación de hasta 20 días para el cumplimiento del mismo sin incurrir en penalidades.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente a 30 días calendarios , se modificara para las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MULTIDEPORTIVO FERNANDITO DEL POBLADO DE YANAOCA, DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:35:53

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa la solicitud de exigencia de la certificación ISO 45001 como requisito para la presentación de la oferta. La norma ISO 45001 está orientada a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y dicha norma no guarda relación directa con la calidad, desempeño ni características técnicas del producto objeto de la presente convocatoria. En ese sentido, la exigencia de la certificación ISO 45001 resulta inapropiada en este contexto, ya que no contribuye a la evaluación de la calidad del producto ni al cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en la licitación. Adicionalmente, esta exigencia podría generar una restricción injustificada a la libre competencia, limitando la participación de otros postores que cumplen con los estándares de calidad del producto, pero que no están obligados a contar con dicha certificación al no ser relevante para el objeto de contratación. Por lo tanto, solicitamos que se retire dicha solicitud como requisito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: h Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente, se suprime el ISO 45001, para generar mayor participación de postores, debido a que el ISO 45001 establece netamente el sistema de seguridad y salud en el trabajo, así mismo en las especificaciones técnicas se pide garantizar la seguridad y salud del trabajo durante el proceso constructivo según los estándares de seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MULTIDEPORTIVO FERNANDITO DEL POBLADO DE YANAOCA, DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:35:53

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se observa que hay una partida previa de sellado de juntas de la losa de concreto, esto no es parte de la instalación del piso de poliuretano, consultamos si se debe incluir dentro de la propuesta y cuantos metros lineales representan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge , se debe incluir el sellado de juntas de dilatacion por parte del proveedor en una longitud de 360 ml, mismo que se añadira en las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MULTIDEPORTIVO FERNANDITO DEL POBLADO DE YANAOCA, DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:35:53

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Observamos que se hace mención a códigos como Prime/capa base 9005A, Sellador WT11, entre otros, con consumos que pertenecen a un producto en particular. Dichos códigos no representan valores normativos, sino que son referencias específicas a un producto determinado. Solicitamos a la entidad que no oriente el proceso hacia un producto específico y permita que cada postor proponga su propio listado de materiales conforme a las especificaciones de cada fabricante, garantizando así la libre competencia y la igualdad de condiciones para todos los participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge, se modificara en las bases integradas la calidad del producto en cumplimiento de la normativa EN-14904

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MULTIDEPORTIVO FERNANDITO DEL POBLADO DE YANAOCA, DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:35:53

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Observación el cuadro respecto a las propiedades físicas y deportivas incluidas en las especificaciones. Se están incluyendo valores que no son normativos, sino que corresponden a un producto y sistema particular. Esto resulta extraño, ya que se está solicitando el cumplimiento de la norma EN 14904, la cual ya establece un rango de valores definidos y objetivos para la evaluación.Por lo tanto, solicitamos que la evaluación se realice conforme a la normativa EN 14904, la cual garantiza la objetividad y transparencia del proceso.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge, se hara los ajustes en las especificaciones tecnicas de acuerdo a las condiciones y obligaciones en cumplimiento de la normativa EN-14904

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAoca

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MULTIDEPORTIVO FERNANDITO DEL POBLADO DE YANAoca, DISTRITO DE YANAoca, PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:35:53

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

en el requerimiento de capacidad tecnica y profesional estan solicitando un Ingeniero 3 oficiales y 2 ayudantes por ser un proyecto de corta duracion solciciatamos a fin de no acrecentar el costo del proyecto se pueda considerar un supervisor de instalaciones de Pisos de Poliuretano en general con capacitacion

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: c.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge, el especialista requerido debera acreditar una especializacion y/o capacitacion en piso poliuretano . Tambien debera acreditar como minimo 2 servicios de instalaciones en piso poliuretano y/o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MULTIDEPORTIVO FERNANDITO DEL POBLADO DE YANAOCA, DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	23:29:22

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Los pisos poliuretano necesitan estar avalados por alguna normativa de las Federaciones deportivas internacionales, el más común es la normativa de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BASQUET.
Recomendamos a la entidad solicitar esta orueba de laboratorio para la presentación de ofertas para el espesor de 9mm o 11mm, del producto a ofertar para verificar el cumplimiento de la normativa FIBA para la disciplina del basquet. Esta orueba de laboratorio debe solicitarse en el numeral 2.2.1, documentacion de presentacion obligatoria

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1 **Página:** 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge, con la finalidad de garantizar la instalacion del producto, se añadira la prueba de laboratorio del fabricante en cumplimiento a la normativa de la federacion internacional de basquet (FIBA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MULTIDEPORTIVO FERNANDITO DEL POBLADO DE YANAOCA, DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	23:29:22

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Al parecer hay un error de concepto con el certificado ISO9001 Y la prueba de laboratorio EN 14904. Estas normas evalúan criterios distintos por lo cual debe ser solicitado independientemente una de otra. Es por ello que exhortamos a la entidad a solicitar la prueba de laboratorio EN 14904, para el espesor de 9mm o 11mm, esta prueba debe ser solicitada en el numeral 2.2.1 documentos de presentacion obligatoria

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge,el postor debera presentar independientemente las pruebas de laboratorio del fabricante segun normativa EN-14904

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAoca

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MULTIDEPORTIVO FERNANDITO DEL POBLADO DE YANAoca, DISTRITO DE YANAoca, PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	23:29:22

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Todo piso poliuretano debe contar con la prueba de laboratorio de resistencia al fuego EN 13501-1, debido a que es un requisito mínimo internacional para ingresar a cualquier mercado y se usado en los campos deportivos. Recomendamos a la entidad solicitar la prueba de laboratorio EN 13501-1, con clasificacion Bfl-S1 para la presentación de ofertas y corroborar el cumplimiento mínimo de la normativa internacional de resistencia al fuego. Esta prueba debe solicitarse en el numeral 2.2.1, documentacion de presentacion obligatoria

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge, se incluirea en las especificaciones tecnicas la normativa EN-13501-1, la cual garantizar que el producto cumple estandares a prueba de fuego del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAoca

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MULTIDEPORTIVO FERNANDITO DEL POBLADO DE YANAoca, DISTRITO DE YANAoca, PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	23:29:22

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el numeral 4 de los terminos de referencia figura dos cuadros con unos criterios no guarda relación con el sistema de piso poliuretano objeto de la contratación, por lo que exhortamos a retirar esos cuadros y que cada postor presente su ficha tecnica segun el fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge , se modificara en las bases integradas la eliminacion de los cuadros de características de instalacion , esto facilitara la participacion de mayores postores y que cada uno presente su ficha tecnica segun fabricante del producto en cumplimiento de las normas internacionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MULTIDEPORTIVO FERNANDITO DEL POBLADO DE YANAOCA, DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	23:29:22

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el numeral 6 de los terminos de referencia, indica lo siguientes ; PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES, las pruebas que se indica en dicho numeral, son criterios que ya estan evaluados en la prueba EN14904. Cabe recalcar que en le Peru no existe laboratorio y no se tiene los equipos que realicen este tipos de pruebas. Por lo que solicitamos se suprima estas pruebas y en ves de ello se presente la prueba EN14904, del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge, el postor debera adjuntar una copia simple de la prueba de laboratorio del fabricante de las siguientes normativas: EN-14904, EN-13501-1 y normativa FIBA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAoca

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO DE POLIURETANO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MULTIDEPORTIVO FERNANDITO DEL POBLADO DE YANAoca, DISTRITO DE YANAoca, PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	23:29:22

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

El plazo que se esta brindando para la entrega de bienes e instalacion es muy reducido. Cabe recalcar que el piso poliuretano es base de liquidos y productos quimicos, lo cual tiene un tiempo de secado de acuerdo al proceso constructivo. Es por ello que exhortamos a la entidad a ampliar el plazo a 30 dias calendarios y que este se contabilice a partir del acta de entrega de terreno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 8 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente a 30 dias calendarios, se modificara para integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null