

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UE.Nº 004-PDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL TIPO BRIDADO DE 250MM, 20MM, 160MM, 140MM, 110MM, 90MM, 75MM, 63MM QUE INCLUYE ACCESORIOS PARA PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA

Ruc/código :	20568646879	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	Hora de envío :	15:29:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases numeral 4.1. Especificaciones Técnicas. que no solicitan el tipo de material de tuerca de elevación de la válvula compuerta con volante bridado, porque es de vital importancia el tipo de material tuerca de elevación por lo que es una zona generalmente corrosiva para la válvula. En vista que las válvulas trabajaran contacto con agua y será instalada en un proyecto de riego a la tuerca d elevación debe ser en material bronce y/o latón según ASTM B584 para evitar la corrosión y oxido.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA O EXPEDIENTE TÉCNICO DEBEN FORMULARSE DE FORMA OBJETIVA Y PRECISA POR EL ÁREA USUARIA;

Se exige considerar la tuerca d elevación de la válvula compuerta deben ser en material bronce y/o latón según ASTM B584.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: v Página: 23..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Debido a que las especificaciones tecnicas han sido formuladas en cumplimiento del expediente técnico del proyecto, sobre el sustento del postor se indica que los deberan ser Pernos de acero inoxidable de $\frac{3}{4}$ grado 5 o calidad superior, arandelas de acero inoxidable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA: Debido a que las especificaciones tecnicas han sido formuladas en cumplimiento del expediente técnico del proyecto, sobre el sustento del postor se indica que los deberan ser Pernos de acero inoxidable de $\frac{3}{4}$ grado 5 o calidad superior, arandelas de acero inoxidable

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO APURIMAC

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-UE.Nº 004-PDA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL TIPO BRIDADO DE 250MM, 20MM, 160MM, 140MM, 110MM, 90MM, 75MM, 63MM QUE INCLUYE ACCESORIOS PARA PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA

Ruc/código :	20568646879	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	Hora de envío :	15:29:04

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

previas verificaciones se observan que no especifican el tipo de anillo Bridas de enchufe. En el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases numeral 4.1. Especificaciones Técnicas. Bridas de enchufe de H° D°: Tipo unión flexible con anillo incorporado, al no especificar existen riegos que los proveedores entreguen anillos comerciales sin ninguna garantía.

podemos precisar Bridas de enchufe de H° D°: se fabrican de acuerdo con la Norma ISO 2531, con anillo incorporado Elastómero EPDM grado ¿E¿ de acuerdo a ISO 4633 NFS BS 6920.

Lo cual resulta evidente la vulneración el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones y Artículo 16. Requerimiento. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA O EXPEDIENTE TÉCNICO DEBEN FORMULARSE DE FORMA OBJETIVA Y PRECISA POR EL ÁREA USUARIA;

Por lo antes expuesto para adquirir bienes de calidad se exige corregir se agradece confirmar la especificación Bridas de enchufe de H° D°: Fabricado de acuerdo con la Norma ISO 2531, con anillo incorporado Elastómero EPDM grado ¿E¿ de acuerdo a con NTP ISO 4633. NFS BS 6920.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: b Página: 23..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN : sobre el sustento del postor y para la mayor participación y pluralidad de postores se acoge el sustento del postor, en los siguientes terminos: DE LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

LAS BRIDAS DE ENCHUFE H°D°, tipo unión flexible con anillo incorporado, FABRICADAS BAJO LA NORMA ISO 2531 CON ANILLO INCORPORADO DE Etileno Propileno Dieno Monómero Caucho (EPDM)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

LAS BRIDAS DE ENCHUFE H°D°, tipo unión flexible con anillo incorporado, FABRICADAS BAJO LA NORMA ISO 2531 CON ANILLO INCORPORADO DE Etileno Propileno Dieno Monómero Caucho (EPDM)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO APURIMAC

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-UE.Nº 004-PDA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL TIPO BRIDADO DE 250MM, 20MM, 160MM, 140MM, 110MM, 90MM, 75MM, 63MM QUE INCLUYE ACCESORIOS PARA PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA

Ruc/código :	20568646879	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:13

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

previas verificaciones se observan el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases numeral bases numeral 4.1. Especificaciones Técnicas. Válvulas compuerta bridado y Bridas de enchufe de H° D°. requiere en PN10. Sin embargó Válvulas compuerta bridado y Bridas de enchufe de H° D°. de hierro dúctil ASTM A-536-65-45-12 (GGG-40). se fabrican con PN16, Lo cual limita la participación de postores en vista que están direccionado a una determinada marca de procedencia china.

Las Válvulas compuertas se fabrican en territorio nacional y procedencia europea con Cuerpo, tapa, volante, y compuerta de hierro dúctil ASTM A-536-65-45-12 (GGG-40). Se fabrican en (PN16). Al solicitar en PN10 SE evidente la vulneración el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literal a) Libertad de concurrencia, por lo antes expuesto Y el Artículo 16. Requerimiento. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria.

Se exige corregir, bajo expreso apercibimiento de exigir una declaratoria de Nulidad por corresponder.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: v Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN : sobre el sustento del postor y para la mayor participación y pluralidad de postores se acoge el sustento del postor, en los siguientes terminos: DE LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

VALVULAS COMPUERTA BRIDADO Y BRIDAS DE ENCHUFE H°D°

- LA PRESIÓN NOMINAL (PN) DEBERÁ SER 16

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

VALVULAS COMPUERTA BRIDADO Y BRIDAS DE ENCHUFE H°D°

- LA PRESIÓN NOMINAL (PN) DEBERÁ SER 16

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO APURIMAC

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-UE.Nº 004-PDA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL TIPO BRIDADO DE 250MM, 20MM, 160MM, 140MM, 110MM, 90MM, 75MM, 63MM QUE INCLUYE ACCESORIOS PARA PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA

Ruc/código :	20568646879	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:13

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

previas verificaciones se observan el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases numeral bases numeral 4.1. Especificaciones Técnicas. Válvulas compuerta bridado y Bridas de enchufe de H° D°. NO especifican el Recubrimiento epóxico. Sin embargó Válvulas compuerta bridado y Bridas de enchufe de H° D°. de hierro dúctil ASTM A-536-65-45-12. La pintura de Recubrimiento epóxico interior y exterior es de 250 micras NTP 319.123. Preparacion de acuerdo a norma ISO 8501-1.

El Artículo 16. Requerimiento. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria.

Se exige corregir, se agradece confirmar la especificación pintura de Recubrimiento epóxico interior y exterior de 250 micras NTP 319.123. Preparación de acuerdo a norma ISO 8501-1.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: v Página: 23..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN : sobre el sustento del postor y para la mayor participación y pluralidad de postores se acoge el sustento del postor, en los siguientes terminos: DE LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

VALVULAS COMPUERTA BRIDADO Y BRIDAS DE ENCHUFE H°D°

-Recubrimiento epóxico interior y exterior de 250 micras NTP 319.123. Preparación de acuerdo a norma ISO 8501-1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

VALVULAS COMPUERTA BRIDADO Y BRIDAS DE ENCHUFE H°D°

-Recubrimiento epóxico interior y exterior de 250 micras NTP 319.123. Preparación de acuerdo a norma ISO 8501-1.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO APURIMAC

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-UE.Nº 004-PDA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL TIPO BRIDADO DE 250MM, 20MM, 160MM, 140MM, 110MM, 90MM, 75MM, 63MM QUE INCLUYE ACCESORIOS PARA PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA

Ruc/código :	20568646879	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:13

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se observa Al respecto, de la revisión del literal e) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Estándar, se aprecia lo siguiente:

Artículo 81. Presentación de ofertas

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta (...) En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el siguiente literal: d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.

(Anexo Nº 3) y e) [consignar la documentación adicional que el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares] para acreditar [detallar qué características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas deben ser acreditadas por el postor]. LA ENTIDAD DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

En atención a ello, cabe señalar que, en las Bases Estándar aplicables al objeto de la convocatoria se ha establecido que, las especificaciones técnicas se acreditan con la ¿Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas¿ (Anexo N° 3), siendo que, se podría afianzar la acreditación de algunas especificaciones técnicas del requerimiento a través de la presentación adicional folletos, instructivos, catálogos o similares, para lo cual la Entidad debe especificar con claridad qué aspectos de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. Para la presentación de oferta.

Se exige acoger la observación y consignar en el siguiente literal: d) 1 El postor deberá adjuntar ficha técnica o catalogo u otro documento del fabricante que acredite las características técnicas solicitadas de los bienes con marca y procedencia.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.2.1Literal: dPágina: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 16 art. 02

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Debido a que las especificaciones tecnicas han sido formuladas en cumplimiento del expediente técnico del proyecto, sobre el sustento del postor se indica que la documentación adicional que el postor desee presentar tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares son opcionales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA: Debido a que las especificaciones tecnicas han sido formuladas en cumplimiento del expediente técnico del proyecto, sobre el sustento del postor se indica que la documentación adicional que el postor desee presentar tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares son opcionales

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO APURIMAC

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-UE.Nº 004-PDA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL TIPO BRIDADO DE 250MM, 20MM, 160MM, 140MM, 110MM, 90MM, 75MM, 63MM QUE INCLUYE ACCESORIOS PARA PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA

Ruc/código :	20568646879	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:13

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Previas verificaciones de la especificación técnica de las bases la parte usuaria requiere en el numeral 8.2 PLAZO DE ENTREGA DE 07 DIAS . Lo cual limita la participación de distribuidores en vista que ningún distribuidor tiene en stock y por proceso de fabricación no se cumpliera entregar en plazo de 07 días lo cual vulneración el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones y Artículo 16. Requerimiento según la ley términos de referencia proporcionando acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.

Por lo antes expuesto se solita ampliar al pazo de entrega a 20 días calendarios

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 8.2 Literal: P Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 16 ART. 02

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN : sobre el sustento del postor y para la mayor participación y pluralidad de postores se acoge el sustento del postor, en los siguientes terminos: DE LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

8.2. PLAZO DE ENTREGA

- Plazo de Entrega: 20 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de Entrega: 20 días calendarios

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO APURIMAC

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-UE.Nº 004-PDA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL TIPO BRIDADO DE 250MM, 20MM, 160MM, 140MM, 110MM, 90MM, 75MM, 63MM QUE INCLUYE ACCESORIOS PARA PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA

Ruc/código :	20611953110	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	Hora de envío :	17:28:50

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el cuadro de las características tecnicas los items del 1 al 8, en la DESCRIPCION DEL BIEN en todos dice VALVULA COMPUERTA C/DADO DE OPERACION, luego en el punto 4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS en las imagenes referencial de todos muestra la imagen de una VALVULA COMPUERTA C/VOLANTE DE OPERACION, esto es una incongruencia que puede inducir a error en la entrega del producto y el calculo de precios, se agradeceria aclarar si es CON VOLANTE ó CON DADO, por un tema que vulnera el PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Debido a que las especificaciones tecnicas han sido formuladas en cumplimiento del expediente técnico del proyecto, sobre el sustento del postor se indica que SON VALVULA COMPUERTA CON DADO DE OPERACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VALVULA COMPUERTA CON DADO DE OPERACIÓN

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO APURIMAC

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-UE.Nº 004-PDA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL TIPO BRIDADO DE 250MM, 20MM, 160MM, 140MM, 110MM, 90MM, 75MM, 63MM QUE INCLUYE ACCESORIOS PARA PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA

Ruc/código :	20611953110	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	Hora de envío :	17:28:50

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el punto 4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, desde la pagina 23 a la 29, dice INCLUYE BRIDAS DE ENCHUFE, se solicita por un tema del PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA aclarar ya que muestran en a las imagenes referenciales un tipo, ya que en el mercado existen y se conocen con diferentes nombres, o por un tema de PRINCIPIO DE PLURALIDAD DE POSTORES y tambien de COSTOS poner lo siguiente: BRIDA ENCHUFE BRIDADA y/o TRANSICION BRIDADA y/o ADAPTADOR BRIDADO ya que estos productos cumplen la misma funcion al requerimiento solicitado y de esta manera seria por un tema de costos y ahorro en beneficio de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Debido a que las especificaciones tecnicas han sido formuladas en cumplimiento del expediente técnico del proyecto, sobre el sustento del postor se indica que LAS BRIDAS SON TIPO ENCHUFE BRIDADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA: Debido a que las especificaciones tecnicas han sido formuladas en cumplimiento del expediente técnico del proyecto, sobre el sustento del postor se indica que LAS BRIDAS SON TIPO ENCHUFE BRIDADO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO APURIMAC

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-UE.Nº 004-PDA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL TIPO BRIDADO DE 250MM, 20MM, 160MM, 140MM, 110MM, 90MM, 75MM, 63MM QUE INCLUYE ACCESORIOS PARA PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:24:26

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
La entidad requiere que las válvulas compuerta cumplan con la NTP ISO 7259, se solicita a la entidad considerar alguna otra Norma extranjera similar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 4.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA: en el numeral 4.1 Especificaciones técnicas se considera la norma internacional ISO 7259 u otra norma internacional equivalente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
4.1 Especificaciones técnicas Norma internacional ISO 7259 u otra norma internacional equivalente

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UE.Nº 004-PDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL TIPO BRIDADO DE 250MM, 20MM, 160MM, 140MM, 110MM, 90MM, 75MM, 63MM QUE INCLUYE ACCESORIOS PARA PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:24:26

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

8.2 PLAZO DE ENTREGA :

Indica que los bienes serán adquiridos en 7 días calendarios, solicitamos a la entidad que por motivo de importación el plazo de entrega sea de 90 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN : sobre el sustento del postor y para la mayor participación y pluralidad de postores se acoge el sustento del postor, en los siguientes terminos:

DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

8.2. PLAZO DE ENTREGA

- Plazo de Entrega: 20 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de Entrega: 20 días calendarios

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UE.Nº 004-PDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL TIPO BRIDADO DE 250MM, 20MM, 160MM, 140MM, 110MM, 90MM, 75MM, 63MM QUE INCLUYE ACCESORIOS PARA PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:24:26

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad considerar para la acreditación de la experiencia del postor se consideren bienes similares a lo siguiente: válvulas y accesorios en Hierro Dúctil.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN : sobre el sustento del postor y para la mayor participación y pluralidad de postores se acoge el sustento del postor, en los siguientes terminos: EXPERIENCIA DEL POSTOR:

Válvulas y Accesorios de Hierro Dúctil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DEL POSTOR:

Válvulas y Accesorios de Hierro Dúctil