

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20606436476

Fecha de envío : 28/02/2023

Nombre o Razón social : ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 18:05:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

La partida 1.01 INSTALACION DE CUBIERTA DIELECTRICA indica como unidad de medida UND, y de acuerdo al ANEXO 01: Se considera como una UNIDAD a la instalacion de 15 metros lineales de cubierta dielectrica considerando las tres fases, (45 metros en total de ser trifasico). Se solicita cambiar la unidad de medida a M (METRO), esto se fundamenta debido a que la cantidad de cubierta dielectrica para instalar en cada estructura o conductor es variable, pudiendo minimo ser desde 1 metro, y al momento de valorizar la actividad como UNIDAD, el supervisor del proyecto sumaria la cantidad total instalado y dividirlo entre 15, sin identificar que los trabajos son en diferentes zonas, y dificulta realizar un buen análisis de precios unitarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, debido a que en el proceso de indagación de mercado se estableció el valor estimado con la descripción indicada en el Anexo 01, y esta claramente indica que se considera a una UNIDAD como la instalación de 15 metros lineales de cubierta dieléctrica considerando las tres fases, (45 metros en total de ser trifásico).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La partida 1.01 INSTALACION DE CUBIERTA DIELECTRICA indica como unidad de medida UND, y de acuerdo al ANEXO 01: Se considera como una UNIDAD a la instalacion de 15 metros lineales de cubierta dielectrica considerando las tres fases, (45 metros en total de ser trifasico). En caso de ser negativa la solicitud de cambio de unidad de medida, se solicita considerar un rango desde 5 metros hasta 15 metros como unidad de medida UNIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para el caso de instalación de cubiertas dieléctricas, de ser necesaria alguna modificación del metrado a instalarse., esta deberá coordinarse con el jefe técnico y/o supervisor de Electrocentro, y contar con su aprobación. Y el pago del servicio deberá realizarse en base al metrado efectivo instalado, y que será calculado de forma proporcional al metrado a los 45 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el anexo 01 para la actividad 1. INSTALACIÓN DE CUBIERTA ELÉCTRICA:Dice: Nota: Se considera como una UNIDAD a la instalación de 15 metros lineales de cubierta dieléctrica considerando las tres fases, (45 metros en total de ser trifásico).DEBE DECIR: Nota: Se considera como una UNIDAD a la instalación de 15 metros lineales de cubierta dieléctrica considerando las tres fases, (45 metros en total de ser trifásico). En caso, de ser necesaria alguna modificación del metrado a instalarse, esta deberá coordinarse con el jefe técnico y/o supervisor de Electrocentro, y contar con su aprobación. Asimismo, el pago del servicio deberá realizarse en base al metrado efectivo instalado, y que será calculado de forma proporcional al metrado a los 45 metros.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La partida 1.14, INSTALACION O CAMBIO DE UN POSTE DE CAC DE 12 A 16m, entendemos que el apoyo de la Cuadrilla de TcT es para proteger la línea y el poste por un posible contacto con tierra y el izado del poste estará a cargo de otra cuadrilla de trabajos en frio. Favor de aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la ejecución de la partida 14 del anexo 01, la Contratista realizará todas las actividades que en ella se contemplan, que incluyen el izado de poste, la excavación del hoyo y el apoyo de una grúa. Por tanto estas actividades deben ser consideradas en sus costos ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la partida 1.16, CAMBIO DE TRANSFORMADOR 5KVA A 50KVA, entendemos que el apoyo de la Cuadrilla de TcT es para proteger la línea y desconectar la bajada hacia el transformador y el cambio del transformador estará a cargo de otra cuadrilla de trabajos en frio. Favor de aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la ejecución de la partida 16 del anexo 01, la Contratista realizara todas las actividades que en ella se contemplan,incluido el desmontaje y montaje del transformador, debiendo prever el uso de una grua para realizar el desmontaje y montaje del transformador. Por tanto estos recursos deben ser considerados en sus costos ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la partida 1.17, CAMBIO DE TRANSFORMADOR 50KVA A 100KVA, entendemos que el apoyo de la Cuadrilla de TcT es para proteger la línea y desconectar la bajada hacia el transformador y el cambio del transformador estará a cargo de otra cuadrilla de trabajos en frio. Favor de aclarar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la ejecución de la partida 16 del anexo 01, la Contratista realizara todas las actividades que en ella se contemplan, incluido el desmontaje y montaje del transformador, debiendo prever el uso de una grua para realizar el desmontaje y montaje del transformador. Por tanto estos recursos deben ser considerados en sus costos ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20606436476

Fecha de envío : 28/02/2023

Nombre o Razón social : ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 18:05:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar de 20 días calendarios a 45 días calendarios, el periodo de implementación para el inicio del servicio. Esto se fundamenta en que el servicio es una actividad de alta especialización y se requiere tener el tiempo adecuado para la selección del personal técnico, las pruebas del equipamiento y la revisión por parte de la supervisión de ELECTROCENTRO.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** 8.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, debido a que Electrocentro, requiere con urgencia la prestación del presente servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la parte de Experiencia del INGENIERO COORDINADOR DEL SERVICIO, se solicita adicional los cargos de INGENIERO RESIDENTE ADJUNTO, INGENIERO RESPONSABLE, debido a que todos estos cargos sustentan la experiencia solicitada como INGENIERO COORDINADOR DEL SERVICIO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, por ello se adicionará los cargos indicados en las bases. Además, se aclara que la experiencia debe ser en prestación de servicios de trabajos con tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 10.1 PERSONAL del capítulo II y en el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE; para el INGENIERO COORDINADOR DEL SERVICIO se agregarán los cargos: INGENIERO RESIDENTE ADJUNTO Y/O INGENIERO RESPONSABLE

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:01

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la parte de Capacitación del INGENIERO COORDINADOR DEL SERVICIO, adicional a todo lo indicado solicitamos considerar los cursos o Certificado de Reciclaje Mantenimiento de Líneas Aéreas Energizadas de Distribución, debido a que el termino "Reciclaje" se refiere a una reinducción de Trabajos con Tensión (TcT).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta los cursos de reciclaje de mantenimiento de líneas aéreas energizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 10.1 PERSONAL del capítulo II y en el requisito de calificación CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE; para el INGENIERO COORDINADOR DEL SERVICIO:DICE. Cuarenta (40) horas lectivas mínimas acumuladas de capacitación en la ejecución de trabajos en redes de media y/o alta tensión energizadas mediante el MÉTODO EN CONTACTO o Habilitaciones en Trabajos con Tensión.DEBE DECIR: Cuarenta (40) horas lectivas mínimas acumuladas de capacitación y/o reciclaje en la ejecución de trabajos en redes de media y/o alta tensión energizadas mediante el MÉTODO EN CONTACTO o Habilitaciones en Trabajos con Tensión

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:01

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

El personal estratégico que se requiere para la dirección, supervisión y coordinación de las actividades a ejecutar debería ser el INGENIERO COORDINADOR DEL SERVICIO, JEFE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Y JEFE DE CUADRILLA, esto se sustenta que el personal técnico calificado para la ejecución de los TcT tienen alta demanda en el sector eléctrico nacional e internacional, por lo cual se solicita cambia a PERSONAL NO CLAVE a los TECNICOS ELECTRICISTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que el servicio de trabajos con tensión es de alta especialización y de alto riesgo; por ello es necesario evaluar al personal técnico que ejecutará estos trabajos de forma directa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:01

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la parte de requisitos del EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, para una mayor participación de postores solicitamos que se considere adicional a lo indicado unidades que hayan tenido OVERHAUL con una antigüedad no mayor a 02 años.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, debido a que en la consulta no se indica la antigüedad del equipamiento con OVERHAUL, no pudiéndose establecer una antigüedad ilimitada del equipamiento para su evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:01

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita para la sustentación de la formación académica del personal TECNICO ELECTRICISTA, la presentación de la copia de egresado de la carrera técnica de ELECTRICIDAD INDUSTRIAL, ELECTRICIDAD, ELECTROTECNIA o ELECTROMECHANICO, esto se sustenta debido a la demora de los tramite para la obtención del titulo debido a la pandemia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.3 Literal: B.3.1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, debido a la alta especialización del servicio, es necesario que el personal técnico que lo ejecute, sea un personal calificado y acreditado en su formación; por tanto es necesario que cuente con el título técnico profesional correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:01

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la parte de EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, solicitamos considerar en servicios similares todos los trabajos en redes energizadas desarrollados bajo un contrato específico y no subcontrataciones, esto debido a que es una actividad de alto riesgo por lo cual se requiere un servicio especializado y por ende se debe demostrar fehacientemente la experiencia en la ejecución de estas actividades.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, debido a que la Ley de Contrataciones del Estado, ni el OSCE a través de las bases estandarizadas establecen límites respecto al origen de la experiencia adquirida por el postor, respecto a servicios subcontratados. Ello con la finalidad de no limitar la libertad de concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:01

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Siendo una actividad de alta especialización, es indispensable que el trabajo sea desarrollado por personal capacitado, certificado y de amplia experiencia en este tipo de trabajos, por lo cual por el PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD la consideración de la ejecución de un sistema de utilización de energía eléctrica no debería ser considerado como servicio similar, puesto que casi todas las actividades se realizan en frio (es decir no hay redes energizadas cercanas), salvo la actividad de conexión a la red eléctrica (empalme en MT).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** C **Literal:** C.1 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, y se aclara que el servicio similar indicado en las bases para sistemas de utilización deben ser con líneas energizadas y con tensiones mayores a 10KV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para mejor aclaración se modificará en el requisito de calificación FACTURACIÓN en el siguiente parrafo:DICE: Se consideran servicios similares a los siguientes: Actividades o Servicios de Trabajos con Tensión en Redes o Líneas Energizadas mayores o iguales a 10KV en Media Tensión o Sistemas de Utilización de energía eléctrica.DEBE DECIR: Se consideran servicios similares a los siguientes: Actividades o Servicios de Trabajos con Tensión en Redes o Líneas Energizadas mayores o iguales a 10KV en Media Tensión o líneas energizadas de Sistemas de Utilización de energía eléctrica con tensiones iguales o mayores a 10KV.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20606436476	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ALLPA SABIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:01

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la parte de Bienes suministrados por ELECTROCENTRO S.A., entendemos que en este ítem y todas las actividades a ejecutar, ELECTROCENTRO tiene la disponibilidad de materiales al 100% para ejecutar todas las actividades y no tener retrasos durante el Plazo de Ejecución del Servicio (cubiertas dieléctricas, distanciadores, bastidores, seccionadores, etc.)

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 01 **Literal:** 1.01 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Electrocentro, confirma la disponibilidad de los materiales para la normal ejecución del presente servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20479610925	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	MG CONTRATISTAS GENERALES SRL	Hora de envío :	18:15:46

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con la finalidad de contar con mayor participación en el proceso convocado. Consultamos si en la experiencia similar del postor se incluye las obras y/o servicios de implementación de sistemas eléctricos de media tensión y/o mantenimiento de sistemas eléctricos de media tensión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: c Literal: c1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Srt. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, y se aclara que debido a a la alta especialización y alto riesgo del servicio requerido, sólo se considerará como servicio similar a las actividades o servicios de trabajos con tensión en redes o líneas energizadas mayores o iguales a 10KV en media tensión o líneas energizadas de sistemas de utilización de energía eléctrica con tensiones iguales o mayores a 10KV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:55:40

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

COMO EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO SOLICITAN 01 CAMION CON BRAZO HIDRAULICO CON CANASTILLA AISLADA HASTA 27 KV. AMBOS DEBEN TENER UNA ANTIGUEDAD DE 10 AÑOS. ADEMAS INDICAN QUE EL BRAZO HIDRAULICO AISLADO DEBE CONTAR CON CERTIFICACION MENOR A UN AÑO. NUESTRA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: SOLO DEBE CONTAR CON LA CANASTILLA AISLADA O EL BRAZO HIDRAULICO TAMBIEN DEBE SER AISLADO?. APRECIAREMOS SU ACLARACION, YA QUE PARA ESTOS TRABAJOS ESTOS VEHICULOS CUENTAN CON BRAZO HIDRAULICO CON CANASTILLA AISLADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para el presente servicio, tanto el brazo hidráulico como la canastilla deben ser aislados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:55:40

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

CONSULTAMOS SI LOS SERVICIOS SIMILARES INCLUYEN OBRAS DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION Y/O SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED PRIMARIA EN 10 KV Y/O SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION Y/O SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE REDES AEREAS EN MEDIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: c1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, y se aclara que debido a a la alta especialización y alto riesgo del servicio requerido, sólo se considerará como servicio similar a las actividades o servicios de trabajos con tensión en redes o líneas energizadas mayores o iguales a 10KV en media tensión o líneas energizadas de sistemas de utilización de energía eléctrica con tensiones iguales o mayores a 10KV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20610231285

Fecha de envío : 28/02/2023

Nombre o Razón social : ASM GRUPO DE INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 22:36:01

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

El volumen de actividades indicadas en el Anexo 02 son referenciales o hay una lista espeifica por cada unidad de negocio, si es asi favor de enviar la lista de cada unidad de negocio para determinar el alcance y area especifica a desarrollar durante el servicio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 2

Literal: 1

Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las cantidades indicadas en el Anexo 02 son cantidades referenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20610231285

Fecha de envío : 28/02/2023

Nombre o Razón social : ASM GRUPO DE INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 22:36:01

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Con respecto al Chofer de Grua, solicitamos adicionar en la parte de Formacion: Chofer Profesional con Categoria A3C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10

Literal: 10.1

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que la categoria A3C es superior a las dos categorías solicitadas en las bases, se aceptará que el servicio sea brindado por choferes con la categoría A3C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20610231285	Fecha de envío :	28/02/2023
Nombre o Razón social :	ASM GRUPO DE INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:36:01

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado ... ¿El brazo hidraulico debe tener una antigüedad no mayor a diez (10) años¿ ¿, solicitamos adicionar lo siguiente ¿ ¿o Certificado Overhaul de Mantenimiento Cero Horas con una antigüedad menor a tres (03) años¿, ¿. Debido a que el Overhaul es un mantenimiento preventivo y correctivo para prolongar la vida útil de la maquina, es decir restaurar la máquina a su estado de fabrica, esto con el fin de garantizar la seguridad y operación de la maquina, el cual consiste en desarmar completamente el equipo y reemplazar las piezas que están sujetos a desgaste y fatiga por piezas nuevas, así mismo reemplazar componentes y refacciones por otras nuevas y que sean originales, los cuales garantizan la vida util de la maquina, esto lo realizan entidades nacionales e internacionales, lo mismo con la finalidad de conseguir la mayor cantidad de postores y no limitar la participación de las empresas del rubro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B.1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, debido a que en la consulta no se indica la antigüedad del equipamiento con OVERHAUL, no pudiendose establecer una antigüedad ilimitada del equipamiento para su evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20610231285

Fecha de envío : 28/02/2023

Nombre o Razón social : ASM GRUPO DE INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 22:36:01

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar la Experiencia del Jefe de Cuadrilla a Tres (03) años, debido a que es el tiempo suficiente para garantizar la ejecución de los trabajos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B **Literal:** B.4 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la solicitud, debido a que el servicio requerido es de alto riesgo, se debe garantizar que el personal encargado de su ejecución tenga la experiencia solicitada en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRABAJOS CON TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20610231285

Fecha de envío : 28/02/2023

Nombre o Razón social : ASM GRUPO DE INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 22:36:01

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar la Experiencia de los Tecnicos Electricistas a Dos (02) años, debido a que es el tiempo suficiente para garantizar la ejecución de los trabajos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B **Literal:** B.4 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la solicitud, debido a que el servicio requerido es de alto riesgo, se debe garantizar que el personal encargado de su ejecución tenga la experiencia solicitada en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null