

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:42:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.Respecto al punto 5.2.3. LUMINARIA CON LUZ LED 20 W PARA ADOSAR para fomentar una mayor pluralidad de postores y marcas se le solicita al comité considerar un rango de potencia de 20 - 30 W, ya que los valores solicitados en las bases son específicos para una marca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III 3.1. Literal: 5.2.3. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA SE ACLARA QUE LA POTENCIA MÁXIMA ES DE 20W YA QUE CON ESE VALOR DE POTENCIA FUERON CALCULADOS LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN, CAIDAS DE TENSIÓN, ETC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:42:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. Respecto al punto 5.2.5. LUMINARIA CON LUZ LED 36 W PARA ADOSAR para fomentar una mayor pluralidad de postores y de marcas se le solicita al comité considerar un rango de potencia de 24 - 36 W, ya que los valores solicitados en las bases son específicos para una marca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III 3.1. Literal: 5.2.5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): Artículo 2 de la Ley de Contratacion

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, SE ACLARA QUE LA POTENCIA MÁXIMA ES DE 36W, TENIENDO EN CONSIDERACION UN FLUJO LUMINOSO MINIMO DE 2350 LM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:42:35

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

3. Respecto al punto 5.2.8. LUMINARIA CON LUZ LED 30 W PARA ADOSAR para fomentar una mayor pluralidad de postores y de marcas se le solicita al comité considerar un rango de potencia de 30 - 45 W, ya que los valores solicitados en las bases son específicos para una marca.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III 3.1.      **Literal:** 5.2.8      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE LA POTENCIA MAXIMA ES DE 30W YA QUE CON ESE VALOR DE POTENCIA FUERON CALCULADOS LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN, CAIDAS DE TENSIÓN, ETC.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:42:35

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

3. Respecto al punto 5.2.8. LUMINARIA CON LUZ LED 30 W PARA ADOSAR para fomentar una mayor pluralidad de postores y marcas se le solicita al comité considerar un rango de temperatura de color, de 6000-6500K.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III 3.1.      **Literal:** 5.2.8      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SOBRE LA CONSULTA, SE ACLARA QUE LA TEMPERATURA DE COLOR DEBERÁ SER LUZ BLANCA FRIA YA QUE CON ESTA TEMPERATURA FUERON CALULADOS LOS NIVELES DE CONFORT LUMINICO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:42:35

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

4. Respecto al punto 5.2.11. PANEL DE LUCES LED 30 cm X 120 cm 220 V 50/60 Hz 48 W para fomentar una mayor pluralidad de postores y de marcas se le solicita al comité considerar un rango de potencia de 36 - 48 W lo cual hace mas eficiente a la luminaria produciendo icnlusive mayor cantidad de lumenes (4680Lm).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III 3.1.    **Literal:** 5.2.11    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SOBRE LA CONSULTA SE ACLARA QUE LA POTENCIA MÁXIMA ES DE 48W, TENIENDO EN CONSIDERACION LA CANTIDAD DE LUMENES MINIMA EN 4320.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:42:35

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

4. Respecto al punto 5.2.11. PANEL DE LUCES LED 30 cm X 120 cm 220 V 50/60 Hz 48 W para fomentar una mayor pluralidad de postores y marcas se le solicita al comité considerar un rango de potencia de 36 - 48 W lo cual hace más eficiente a la luminaria produciendo inclusive mayor cantidad de lumenes (4680Lm).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III 3.1.    **Literal:** 5.2.12    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE LA POTENCIA MÁXIMA ES DE 48W, TENIENDO EN CONSIDERACION LA CANTIDAD DE LUMENES MINIMA EN 4320

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:42:35

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

6. Para fomentar una mayor participacion de postores y tomando en cuenta que los materiales solicitados corresponden a materiales electricos solicitamos incluir como similares: conductores electricos, tomacorrientes e interruptores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III 3.2. Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, SE ACLARA QUE LA FORMULACIÓN AL SER DEL TIPO CONSULTA Y NO OBSERVACIÓN, NO SE PUEDE SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-217-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20100291551	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	SEIN S.R.L.	Hora de envío :	23:47:14

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

9-Lugar y Plazo de entrega.- indican que el plazo de entrega de los bienes requeridos sera de 45 días calendario, solicitamos consideren ampliación de plazo de entrega a 60 días por disponibilidad en mercado local

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 9 Literal: a Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LAS BASES SOBRE LA CONSULTA SE ACLARA QUE LA FORMULACIÓN AL SER DEL TIPO CONSULTA Y NO OBSERVACIÓN, NO SE PUEDE SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20100291551	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	SEIN S.R.L.	Hora de envío :	23:47:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Capitulo III, Especificaciones Técnicas.

Panel de luces Led de 30cm x 1.20mt 220V, indican potencia máxima nominal 40-48W, flujo luminosos >=4320Lumen.

La eficiencia del equipo es importante para llegar y superar los niveles de lumen requeridos, por tal motivo sugerimos consideren potencia nominal desde 36W hasta 48W siempre y cuando se cumpla los niveles de lumen requeridos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.11 Literal: a Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE LA POTENCIA MÁXIMA ES DE 48W, TENIENDO EN CONSIDERACION LA CANTIDAD DE LUMENES MI 4320.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20100291551	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	SEIN S.R.L.	Hora de envío :	23:47:14

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Capitulo III, Especificaciones Técnicas.

Panel de luces Led de 30cm x 1.20mt 220V ADOSABLE, indican potencia máxima nominal 40-48W, flujo luminosos >=4320Lumen.

La eficiencia del equipo es importante para llegar y superar los niveles de lumen requeridos, por tal motivo sugerimos consideren potencia nominal desde 36W hasta 48W siempre y cuando se cumpla los niveles de lumen requeridos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.12 Literal: a Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE LA POTENCIA MÁXIMA ES DE 48W, TENIENDO EN CONSIDERACION LA CANTIDAD DE LUMENES MINIMA EN 4320.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20100291551	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	SEIN S.R.L.	Hora de envío :	23:47:14

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Capitulo III, Especificaciones técnicas

Luminaria con Luz Led 30W para adosar

Dentro de lo requerido se indica temperatura de color 6000K que hace referencia a luz blanca (fría).

Sugerimos considerar también temperatura de color 6500K que mantiene color luz blanca (fría).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.8 Literal: a

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE LA TEMPERATURA DE COLOR DEBERÁ SER LUZ BLANCA FRIA YA QUE CON ESTA TEMPERATURA FUERON CALULADOS LOS NIVELES DE CONFORT LUMINICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-217-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARTEFACTOS Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20100291551	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	SEIN S.R.L.	Hora de envío :	23:47:14

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Capitulo III, Especificaciones Técnicas

Luminaria con luz led de 30W para adosar.

Potencia nominal 30W

Por disponibilidad en mercado local sugerimos considerar un rango de potencias desde 30W a 45W siempre y cuando se cumpla o supere los niveles de Lúmenes requeridos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.8 Literal: a Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. SE ACLARA QUE LA POTENCIA MÁXIMA ES DE 30W YA QUE CON ESE VALOR DE POTENCIA FUERON CALCULADOS LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN, CAIDAS DE TENSIÓN, ETC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null