

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código : 20487925617

Nombre o Razón social : CONSAJAK CIX S.A.C.

Fecha de envío : 23/08/2023

Hora de envío : 21:37:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

2.1 En primer lugar, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley ¿La Entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en los documentos del procedimiento de selección, con la finalidad de otorgarle financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato.¿; precisando, además, que el reglamento establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto, así como la forma en que este se amortiza luego de otorgado. (El subrayado es agregado).

En ese sentido, se advierte que la normativa de contrataciones del Estado faculta a la Entidad a efectuar la entrega de adelantos al contratista, siempre que ello se encontrara previsto en los documentos del procedimiento de selección ; conforme a las condiciones reguladas en el Reglamento.

Al respecto, el artículo 148 del Reglamento dispone que los documentos del procedimiento de selección pueden establecer adelantos directos al contratista, los cuales, en ningún caso, exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. Asimismo, el referido dispositivo precisa que, en caso de prever dichos adelantos, los documentos del procedimiento de selección deberán establecer el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto directo, así como el plazo de entrega del mismo.

De las disposiciones citadas, se aprecia que la Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la posibilidad de otorgar adelantos directos al contratista, hasta el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, debiendo preverse los plazos en los que el contratista solicitará el adelanto directo y en el que se le hará entrega del mismo; a efectos de brindarle financiamiento y/o liquidez y, así, facilitar la ejecución de sus prestaciones, en las condiciones y oportunidad pactadas en el contrato; evitándose, de esta manera, que deba recurrir a fuentes externas de financiamiento, lo que determinaría el encarecimiento de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 7

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 129 del Reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que el Punto 3.5 pagina 10 Adelantos. Se indica claramente La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. Al respecto como se indica en el numeral 7 del Capítulo III Requerimiento, no se ha considerado en el requerimiento de las bases ningún tipo adelanto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20487925617	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSAJAK CIX S.A.C.	Hora de envío :	21:40:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Como se advierte, la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original por parte de la Entidad a modo de garantía de fiel cumplimiento, es un beneficio que solo aplica para las micro y pequeñas empresas. Cabe aclarar que, dicho beneficio solo es aplicable cuando es solicitado por el postor o contratista ¿micro o pequeña empresa¿ y se cumplen las condiciones que se establecen en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento,

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

¿Ley¿ a la aprobada mediante la Ley N° 30225 y sus modificatorias. ¿ ¿Reglamento¿ al aprobado median

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa que para la solicitud de retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento se aplicará lo indicado en el Artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1553.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20487925617	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSAJAK CIX S.A.C.	Hora de envío :	21:52:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original por parte de la Entidad a modo de garantía de fiel cumplimiento, es un beneficio que solo aplica para las micro y pequeñas empresas. Cabe aclarar que, dicho beneficio solo es aplicable cuando es solicitado por el postor o contratista ¿micro o pequeña empresa¿ y se cumplen las condiciones que se establecen en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento, se solicita que sea con fideicomiso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se precisa que para el presente procedimiento de selección se ha establecido la presentación de carta fianza como garantía de fiel cumplimiento.

Asimismo, el Comité de Selección precisa que para la solicitud de retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento se aplicará lo indicado en el Artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1553.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio
ACTIVIDADES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSFORMACIÓN - SET (CUADRO)
AT-SET-06 Medición de Tensión de Paso y Tensión de Toque en Subestaciones de Transformación:

Pregunta: Confirmar si la cantidad indicada en la tabla, está referida a puntos de medición en una subestación o cantidad de subestaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que la actividad de Medición de Tensión de Paso y Tensión de Toque en Subestaciones de Transformación es por punto de medición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio
ACTIVIDADES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSFORMACIÓN - SET (CUADRO)
AT-SET-07 Medición de puestas a tierra:

Pregunta: Confirmar si la cantidad indicada en la tabla, está referida a puntos de medición en una subestación o cantidad de subestaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que la actividad de Medición de puestas a tierra: es por punto de medición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio
ACTIVIDADES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSFORMACIÓN - SET (CUADRO)
AT-SET-10 Pruebas a Transformadores de corriente (Unidad):

Pregunta: Confirmar si la cantidad indicada en la tabla, está referida a unidades por fase o juego de ternas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que la actividad de Pruebas a Transformadores de corriente es por unidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio
ACTIVIDADES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSFORMACIÓN - SET (CUADRO)
AT-SET-11 Pruebas a Transformadores de tensión (Unidad):

Pregunta: Confirmar si la cantidad indicada en la tabla, está referida a unidades por fase o juego de ternas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que la actividad de Pruebas a Transformadores de tensión es por unidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio
AT-SET-07: Medición de puestas a tierra (Unidad)
Consiste en realizar la medición de cada de una de los pozos de puesta a tierra, así como la verificación visual del estado de las partes (bornes, varilla, caja de registro, etc.), para su posterior mantenimiento o estandarización:

Pregunta: La medición solicitada textualmente hace referencia a una medición individual de los pozos (jabalinas enterradas) del que está compuesta una malla, más no hace referencia a la propia malla de la subestación, confirmar si es correcta la apreciación o si se debe realizar una medición general del sistema de puesta a tierra (malla+pozos a tierra)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara se aclara que la actividad de Medición de puestas a tierra: es por punto de medición, pudiéndose efectuar la medición de malla , de pozos independientes o en conjunto (malla+pozo a tierra), en coordinación con SEAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio
AT-SET-10: Pruebas a Transformadores de corriente (Unidad)
Prueba de sobretensión entre espiras:

Consulta: Se propone retirar la prueba de sobretensión entre espiras y sugerir el reemplazo por la prueba de factor de potencia del aislamiento, siendo esta una manera mas adecuada de realizar el servicio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, no se acepta lo solicitado, las pruebas a realizar deben estar conforme a lo indicado en las bases:

- Resistencia de aislamiento.
- Relación de transformación y verificación de polaridad.
- Prueba de saturación del transformador.
- Prueba de sobretensión entre espiras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio
AT-SET-11: Pruebas a Transformador de Tensión (Unidad)
Descargas parciales:

Consulta: Se propone retirar la prueba de descargas parciales y sugerir el reemplazo por la prueba de factor de potencia del aislamiento, siento esta una manera mas adecuada de realizar el servicio. Tener en cuenta que la prueba de descarga parciales no resulta efectiva en muchos casos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se ACOGE PARCIALMENTE lo solicitado, se cambia la prueba de descargas parciales por factor de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica ANEXO:
AT-SET-11: Pruebas a Transformador de Tensión (Unidad)
En la ejecución de las PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE TENSIÓN, se efectuará lo siguiente:

- Resistencia de aislamiento.
- Relación de transformación y verificación de polaridad.
- Factor de potencia.
- Desconexión y conexión de cables.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA . 11.1 Características de la unidades operativas

Confirmar si las 4 unidades operativas tendrán actividades de manera continua de lunes a domingo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, las Unidades Operativas solicitadas, si tendrán actividades continuas de lunes a sábado, en el caso de domingo son excepcionales en función de la programación de cortes programados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA . 11.2 Especificaciones de los materiales a Suministrar contratista

Confirmar la cantidad de materiales, agregados a suministrar con la finalidad de poder dimensionar bien el presupuesto. Solo se ven unidades en el ADJUNTO 04 y no cantidades

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, se aclara que el punto 11.2. Especificaciones de los Materiales a Suministrar por el Contratista, se indica que "La Contratista proporcionará todos los materiales y/o agregados para los trabajos que requieran cimentación, indicados en la descripción de las partidas de cada actividad y que sean necesarios para el cumplimiento de los servicios encomendados; los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas que garanticen el correcto funcionamiento de los mismos y deberán ser aprobados por personal de SEAL.", el subrayado es nuestro, por lo que la Contratista deberá proporcionar la cantidad necesaria para el cumplimiento de los servicios. Adicionalmente en las bases se ha adjuntado el metrado de las actividades, los mantenimientos programados y los detalles de la infraestructura de Transmisión para que el postor pueda dimensionar bien su presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

11.4 BASE DE OPERACIONES DE LA CONTRATISTA

Confirmar la versión del software ARGIS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se indica que actualmente se tiene la versión 10.3 de ARCGIS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si el ingeniero planificador, puede se de la especialidad de ingeniería Industrial y con experiencia en planificación y/o coordinación de trabajos en subestaciones eléctricas de MT y AT.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria SE RATIFICA LO SOLICITADO "Bachiller en Ingeniería Eléctrica o Bachiller en Ingeniería Mecánica Eléctrica." por ser de necesidad para el cumplimiento de la finalidad del Contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Técnico supervisor de mantenimiento predictivo, favor ampliar la formación a bachiller en las carreras de Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica Eléctrica y similares

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo coordinado con el área usuaria, no se acepta lo solicitado debido a que se solicita un Técnico supervisor de mantenimiento predictivo para la ejecución en campo de los mantenimientos, con la suficiente experiencia y capacitación para liderar al personal que conforma la unidad operativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Luego de culminar el servicio y entrega del expediente a SEAL , ¿Después de cuantos días se enviará la conformidad para la facturación?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que se debe seguir el procedimiento especificado en el punto g) del numeral 15.1.4. Referidas a la Ejecución de los Servicios de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar si solo se presentara la documentación (formación académica y experiencia) del personal clave indicados en el punto 3.2, Literal B.3

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.2 **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se confirma que en la presente etapa solo se presentará la documentación especificada en los requisitos de calificación que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases para el personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Confirmar si las penalidades por el cambio de profesionales solo aplica al personal clave del punto 3.2 de las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que las penalidades se encuentran especificadas en el Adjunto 3 de los términos de referencia parte integrante de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave, para TODOS los mencionados en las bases, favor confirmar que la capacitación en LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SU REGLAMENTO puede ser válidos los cursos dictados por profesionales especializados de la propia contratista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa lo siguiente, tal y como se detalla en el Pronunciamiento N° 106-2021/OSCE-DGR, el cual detalla lo siguiente: La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo (¿).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave, para TODOS los mencionados en las bases, favor confirmar que la capacitación en SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO puede ser válidos los cursos dictados por profesionales especializados de la propia contratista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa lo siguiente, tal y como se detalla en el Pronunciamiento N° 106-2021/OSCE-DGR, el cual detalla lo siguiente: La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo (¿).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave, para TODOS los mencionados en las bases, favor confirmar que la capacitación en LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SU REGLAMENTO puede ser válidos los cursos dictados por profesionales especializados de la propia contratista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa lo siguiente, tal y como se detalla en el Pronunciamiento N° 106-2021/OSCE-DGR, el cual detalla lo siguiente: La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo (¿).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave, para TODOS los mencionados en las bases, favor confirmar que la capacitación en GESTIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES DE TRABAJO puede ser válidos los cursos dictados por profesionales especializados de la propia contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa lo siguiente, tal y como se detalla en el Pronunciamiento N° 106-2021/OSCE-DGR, el cual detalla lo siguiente: La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo (¿).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave, para TODOS los mencionados en las bases, favor confirmar que la capacitación en PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS puede ser válidos los cursos dictados por profesionales especializados de la propia contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa lo siguiente, tal y como se detalla en el Pronunciamiento N° 106-2021/OSCE-DGR, el cual detalla lo siguiente: La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo (¿).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave, para TODOS los mencionados en las bases, favor confirmar que la capacitación en GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE puede ser válidos los cursos dictados por profesionales especializados de la propia contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa lo siguiente, tal y como se detalla en el Pronunciamiento N° 106-2021/OSCE-DGR, el cual detalla lo siguiente: La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo (¿).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave, para TODOS los mencionados en las bases, favor confirmar que la capacitación en SISTEMAS ELÉCTRICOS Y/O INSTALACIONES ELÉCTRICAS puede ser válidos los cursos dictados por profesionales especializados de la propia contratista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa lo siguiente, tal y como se detalla en el Pronunciamiento N° 106-2021/OSCE-DGR, el cual detalla lo siguiente: La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo (¿).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave, para TODOS los mencionados en las bases, favor confirmar que la capacitación en TALLERES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y/O TRABAJO EN EQUIPO puede ser válidos los cursos dictados por profesionales especializados de la propia contratista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa lo siguiente, tal y como se detalla en el Pronunciamiento N° 106-2021/OSCE-DGR, el cual detalla lo siguiente: La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo (¿).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave, para TODOS los mencionados en las bases, favor confirmar que la capacitación en SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRIAS DE ALTA TENSIÓN puede ser válidos los cursos dictados por profesionales especializados de la propia contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa lo siguiente, tal y como se detalla en el Pronunciamiento N° 106-2021/OSCE-DGR, el cual detalla lo siguiente: La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo (¿).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave, para TODOS los mencionados en las bases, favor confirmar que solo se requiere 02 capacitaciones, siendo una de cada bloque de los mencionados en las bases

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que la capacitación para cada personal está indicada claramente en el numeral 12 DEL PERSONAL del Capítulo III Requerimiento de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Favor confirmar que el tamaño y distribución de espacios para el LOCAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA queda a consideración del postor ganador.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la Contratista deberá contar con un local mínimo de 500 m2 en la ciudad de Arequipa que cuente con dimensiones acordes para el desarrollo de sus labores administrativas, operativas, de almacenes, estacionamiento de vehículos, comunicaciones y otras necesarias para una correcta prestación del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Respecto al EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, favor confirmar que puede sustentarse mediante un documento de COMPROMISO DE ALQUILER emitido por un proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la acreditación del Equipamiento Estrategico, se detalla correctamente en el literal B.1 del numeral 3.2. de las Bases, el cual indica lo siguiente:

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Respecto al PERSONAL CLAVE favor confirmar que al tratarse de un concurso de SERVICIO no se tiene restricciones para presentar profesionales que puedan estar realizando otros servicios propios de los compromisos contractuales del contratista, siempre que se cumpla la participación necesaria durante la ejecución del servicio objeto de convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3 **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección confirma lo indicado, pero solo será permitido en la presentación de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Por favor enviar cuadro resumen del estado de sus pozos a tierra con la finalidad de dimensionar los materiales e insumos a utilizar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, el servicio tiene la actividad de medición. Y luego de ello se realiza el mantenimiento o confección de pozo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Confirmar cuantos relés se probaran por corte de energía, de no poder precisarse por favor indicar un promedio

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que el contratista puede aumentar de ser necesario la cantidad de técnicos especializados para el cumplimiento de las actividades, cabe indicar que en los mantenimientos programados se tiene mas de una subestación fuera de servicio y en promedio la cantidad de relés por SET es de 10 unidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Favor enviar cuadro resumen por subestación de los relés de protección , marca y modelo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se remite cuadro resumen por SET de relés de protección el archivo se llama "Lista de Reles.xls"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Confirmar si el cliente enviara los ajustes y estudio de protecciones de los relés de protección

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que SEAL proporcionará los ajustes conforme al estudio de coordinación de protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Favor enviar la ubicación y tipos de recloser a probar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se tiene recloser en las siguientes instalaciones [96] PIONERO,[91] CALLALLI, [89] LA LAGUNA, [87] HUANCARAMA, [81] CORIRE (PUNTA COLORADA), [70] CHOCOCO, [60] CHUQUIBAMBA, [56] BELLA UNION, [51] ATICO, [50] CARAVELI, [46] JAHUAY, [45] OCOÑA, [39] COCACHACRA, [38] CHUCARAPI, [37] LA CURVA, [36] MEJIA, [35] MATARANI, [34] AGUA LIMA, [27] EL CRUCE, [26] REPARTICION, [17] ALTO CAYMA, [12] PAUCARPATA, [2] SAN LAZARO, los tipos de recloser son tripolares en botella de vacío sobre soportes metálico o en crucetas de madera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Confirmar si se debe de realizar las pruebas de descargas parciales a los transformadores de tensión , ya que esta no es una prueba estándar de mantenimiento y por tanto representa un practica innecesaria para el presente concurso

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se acepta lo solicitado, se cambia la prueba de descargas parciales por factor de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica ANEXO:

AT-SET-11: Pruebas a Transformador de Tensión (Unidad)

En la ejecución de las PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE TENSIÓN, se efectuará lo siguiente:

- Resistencia de aislamiento.
- Relación de transformación y verificación de polaridad.
- Factor de potencia.
- Desconexión y conexión de cables.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Para el Siliconado de aisladores de porcelana y/o resina de 10, 13.2, 22.9, 33 KV , confirmar que tipo de silicona se debe de utilizar. Favor compartir la ficha técnica

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, según lo indicado en la actividad AT-SET-17: Siliconado de aisladores de porcelana y/o resina de 10, 13.2, 22.9, 33 KV, El recubrimiento de silicona proporcionado por el contratista sobre los aisladores no se debe ver afectado por la luz ultravioleta, las descargas de corona, los contaminantes químicos, la sal, las temperaturas extremas o los ambientes corrosivos por un periodo mínimo de 3 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

para el Siliconado de aisladores de porcelana y/o resina de 10, 13.2, 22.9, 33 , 60 y 138 KV , confirmar cuantas subestaciones cuentan ya con esta silicona y cuantas estarían faltantes .

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se indica que se tienen 24 Subestaciones pendientes por siliconar de un total de 43 subtestaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

AT-SET-28: Mantenimiento a Transformadores de Medida (Tensión ¿ Corriente) (Unidad)
Confirmar si se debe de realizar la prueba de aislamiento ya que este prueba esta considerada en la partida de pruebas eléctricas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se retira las pruebas de aislamiento de los actividades AT-SET-28: Mantenimiento a Transformadores de Medida (Tensión ¿ Corriente)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Confirmar si para el hidrolavado de los aisladores se considera columna a cada polo de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que la columna es un polo del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Para el Cambio o instalación de equipos de iluminación en patio de llaves ,confirmar a que SETs se realizaran el cambio con la finalidad de cuantificarlo en el presupuesto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que el mantenimiento se debe realizar a las 43 Subestaciones, por lo que se debe considerar esta cantidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Para el Cambio o instalación de luces de emergencia en subestaciones de potencia , confirmar a que Sets se realizaran el cambio con la finalidad de cuantificarlo en el presupuesto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que el mantenimiento se debe realizar a las 43 Subestaciones, por lo que se debe considerar esta cantidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

AT-SET-47: Mantenimiento a Reclosers (Unidad), confirmar si SEAL suministrara las baterías ya que en otra partida indican que lo suministrarán , en todo caso confirmar la cantidad de baterías a suministrar

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, debe remitirse a lo indicado en las bases:

- ¿ Materiales a cargo de Contratista
- Trapo industrial
 - Afloja Todo
 - Solvente dieléctrico
 - Alcohol isopropílico
 - Grasa lubricante
 - Terminales
 - Batería para recloser
 - Formatos

Asimismo se indica que son 2 baterías por recloser de 12V mayor a 17AH cada uno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

AT-SET-53: Cambio o montaje de equipos en patio de llaves 138, 60 kV. , confirmar si adicional a este trabajo se valorizara la partida de pruebas eléctricas de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, cuando sea requerido, se debe cumplir con lo indicado en la actividad AT-SET-53: Cambio o montaje de equipos en patio de llaves 138, 60 kV. asimismo en caso de requerir Pruebas eléctricas, se usara la partida correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

AT-SET-54: Cambio o montaje de equipos en patio de llaves o líneas de transmisión 33, 22,9, 13.2 y 10 kV (Unidad) , confirmar si adicional a este trabajo se valorizara la partida de pruebas eléctricas de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, cuando sea requerido, se debe cumplir con lo indicado en la actividad AT-SET-54: Cambio o montaje de equipos en patio de llaves o líneas de transmisión 33, 22,9, 13.2 y 10 kV . asimismo en caso de requerir Pruebas eléctricas, se usara la partida correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

AT-SET-59: Mantenimiento correctivo de cercos de protección , estructuras, soportes y componentes , confirmar si se debe de considerar la instalación y suministro del cerco , de ser el caso indicar el metrado para considerarlo en nuestros costos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que se debe suministrar la malla de alambres, según las inspecciones realizadas durante el desarrollo del contrato de acuerdo a los metrados especificados en las bases por m2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

AT-LT-01: Inspección de Estructuras de Línea de Transmisión (Estructura), enviar la ubicación y planos donde se ubique cuales estructuras cuentan con accesos y cuales no .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, la información se entregará durante la ejecución del servicio, previa inspección y coordinación entre SEAL y la Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

AT-LT-06: Mantenimiento de Aislamiento en Línea de Transmisión 33 KV (Aislador), enviar los planos de ubicación por línea con la cantidad de estructuras y los armados correspondientes .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, la información se entregará durante la ejecución del servicio, previa inspección y coordinación entre SEAL y la Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

AT-LT-06: Mantenimiento de Aislamiento en Línea de Transmisión 33 KV (Aislador) , confirmar si es posible subir a las estructuras con MANEAS o pasos de acenso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, el postor debe remitirse al RESESATE, donde se indica las medidas de seguridad para escalamiento de estructuras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

AT-LT-07: Mantenimiento de Aislamiento en línea de Transmisión 60, 66 KV (Aislador) , enviar los planos de ubicación, cantidad de estructura por tramo y los armados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, la información se entregará durante la ejecución del servicio, previa inspección y coordinación entre SEAL y la Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

AT-LT-08: Mantenimiento de Aislamiento en línea de Transmisión 138 KV (Aislador), enviar los planos de ubicación, cantidad de estructura por tramo y los armados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, la información se entregará durante la ejecución del servicio, previa inspección y coordinación entre SEAL y la Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

AT-LT-11: Podado de Arboles con Grúa (Árbol) , confirmar en que casos se harán las gestiones con la municipalidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se realizará en todos los casos, tanto para comunicación de la programación anual, así como al inicio de las labores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

AT-LT-27: Instalación y/o Cambio de Retenidas (Retenida), confirmar la cantidad de retenidas a instalar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las cantidades totales para cambio y/o instalación de retenidas están especificada en el Adjunto 1 de las bases CUADRO DE ACTIVIDADES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

AT-HH-01: Cuadrilla Especializada Con Vehículo (H-Cuadrilla), confirmar que labores realizara esta cuadrilla.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, las labores a realizar en este caso serán determinadas por el área usuaria de acuerdo a la necesidad del servicio y se pagarán por hora cuadrilla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

AT-TT-01: Transporte de postes menores a 16 mts, accesorios y cables (Km) , confirmar si esta partida será valorizada adicional a las actividades de mantenimiento de corresponder .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se confirma que esta partida se valorizará en forma adicional a las actividades de mantenimiento de corresponder.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

AT-TT-03: Transporte de materiales eléctricos (Km) ,confirmar si esta partida será valorizada adicional a las actividades de mantenimiento de corresponder .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se confirma que esta partida se valorizará en forma adicional a las actividades de mantenimiento de corresponder.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Confirmar si los materiales descritos en el adjunto 05 , serán proporcionados por SEAL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se confirma que los materiales indicados en el ADJUNTO 05 STOCK DE MATERIALES MÍNIMOS EN ALMACEN DEL CONTRATISTA, serán proporcionados por SEAL, pero el contratista debe contar con la capacidad de almacenar dichos materiales en su almacén para casos de urgencia o emergencia que se presenten en el Sistema de Transmisión de SEAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Indicar las unidades descritas en el adjunto 05

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aumenta la solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Confirmar la cantidad de materiales del adjunto 04 , con la finalidad de dimensionar bien los costos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, se aclara que el punto 11.2. Especificaciones de los Materiales a Suministrar por el Contratista, se indica que "La Contratista proporcionará todos los materiales y/o agregados para los trabajos que requieran cimentación, indicados en la descripción de las partidas de cada actividad y que sean necesarios para el cumplimiento de los servicios encomendados; los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas que garanticen el correcto funcionamiento de los mismos y deberán ser aprobados por personal de SEAL.", el subrayado es nuestro, por lo que la Contratista deberá proporcionar la candad necesaria para el cumplimiento de los servicios. Adicionalmente en las bases se ha adjuntado el metrado de las actividades, los mantenimientos programados y los detalles de la infraestructura de Transmisión para que el postor pueda dimensionar bien los costos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Confirmar si la toma de muestras de de aceite para el analisis en laboratorio, será en servicio y de manera continua.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, la toma de muestras de aceite se realizará según el plan de trabajo y las recomendaciones indicadas por el mismo laboratorio, como referencia se toma la muestra de aceite en un transformador de potencia 1 vez por año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

En el cuadro de actividades en SET indican NORMAL y 100%, confirmar a que se refiere esos valores puestos en los recuadros.

Indicar claramente la diferencia entre NORMAL y 100% por favor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que la diferencia entre NORMAL y 100% radica en que NORMAL es para actividades de lunes a sábado y 100% trabajos en días domingo y feriados.
Reconocimiento de los honorarios.
Para el calculo de las horas extras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

AT-SET-28 Mantenimiento a Transformadores de Medida (Tensión ¿ Corriente), confirmar si se debe de valorizar por cada polo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se debe remitir a lo indicado en las bases AT-SET-28: Mantenimiento a Transformadores de Medida (Tensión ¿ Corriente).

Concepto.- Consiste en la intervención general del equipo (se considera como unidad a las tres fases).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

AT-AC-07 Nivelación de Terreno de Subestación Eléctrica de Transformación, confirmar si actualmente todas la SET se encuentra a nivel

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que las Subestaciones Eléctricas de Transformación están niveladas, asimismo se indica que las actividades deben ser realizadas según la necesidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Confirmar si las actividades complementarias se deben incluir para valorizar en las actividades de mantenimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se aclara que las actividades complementarias deben ser valorizadas, por lo tanto el contratista debe presentar tambien sus costos unitarios de estas actividades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

En el documento Detalle de Precios Unitarios Anexo 6, Se solicita a la Entidad indicar los días y el rango de horas que comprende los horarios Normal y 100% respectivamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, remitirse a lo indicado en el numeral 23 FORMA DE PAGO:
Para los casos en los cuales las actividades se realicen fuera del horario de la jornada laboral, el pago de la mano de obra por horas extra se realizará de la siguiente forma: Se aplicará como sobre tasa (sobre la mano de obra que forma parte del precio unitario de la actividad) el 100% para domingos y feriados de conformidad con lo establecido en la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre tiempo Decreto Legislativo N° 854, para lo cual la Contratista alcanzara como parte de su oferta su estructura de costos unitarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Se solicita enviar la dirección de las SETs, las cuales se efectuará el mantenimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se anexa un archivo con las direcciones de las SETs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Se solicita la lista de accesorios y repuestos que será suministrado por el cliente, para el mantenimiento de cada SET o LL.TT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, la información será remitida durante el desarrollo del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Indicar si de acuerdo al mantenimiento realizado, se requiera el cambio de componentes en la SET o la Línea, el cliente suministrará dichos componentes para la instalación del contratista dentro del periodo bianual.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, SEAL proporciona los materiales necesarios para el cambio de componentes dañados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se solicita incluir experiencia en OBRAS DE REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN TENSIONES DE 30KV O SUPERIOR
Esto debido a que esta experiencia involucra la gran mayoría de actividades descritas en la hoja de LT (Montaje, desmontaje, pruebas, tendido, armados, etc.) y AC (Adecuaciones Civiles).
De esta forma se puede brindar igualdad de condiciones para que participen los postores que cuentan con la experiencia necesaria

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, no se considera dado que el objetivo del servicio es mantenimiento no obras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Se solicita incluir experiencia en MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES, por ser equivalente al objeto de convocatoria. Lo solicitado se basa en que las bases mencionan "...a Equipos de Subestaciones" y el Transformador es un equipo de patio, inclusive es uno de los equipos mas importantes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se acepta lo solicitado:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de mantenimiento y/o reforzamiento y/o reparaciones y/o limpieza y/o retiros y/o renovaciones y/o levantamiento de DMS y/o mantenimiento de transformadores de potencia y/o equipos de patio en tensión 30kV o superior y/o instalación y puesta en funcionamiento de equipos para celdas de tensión 30kV o superior y/o pruebas eléctricas a equipos de subestaciones y/o líneas de transmisión y/o atención de emergencias y/o hidrolavado en caliente en sistemas de transmisión, distribución, generación, minas e industria. En niveles de tensión de 30 kV o superior, brindados a empresas del sector público y/o sector privado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita incluir experiencia en INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA CELDAS DE TENSIÓN 30KV O SUPERIOR, debido a que esta experiencia garantiza la mayoría de partidas de montaje, pruebas y mantenimiento a equipos descritos en la plantilla de costos de SET.

De esta forma se puede brindar igualdad de condiciones para que participen los postores que cuentan con la experiencia necesaria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se acepta lo solicitado:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de mantenimiento y/o reforzamiento y/o reparaciones y/o limpieza y/o retiros y/o renovaciones y/o levantamiento de DMS y/o mantenimiento de transformadores de potencia y/o equipos de patio en tensión 30kV o superior y/o instalación y puesta en funcionamiento de equipos para celdas de tensión 30kV o superior y/o pruebas eléctricas a equipos de subestaciones y/o líneas de transmisión y/o atención de emergencias y/o hidrolavado en caliente en sistemas de transmisión, distribución, generación, minas e industria. En niveles de tensión de 30 kV o superior, brindados a empresas del sector público y/o sector privado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se solicita incluir experiencia en MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y/O EQUIPOS DE PATIO EN TENSION 30KV O SUPERIOR, esto por se equivalente a lo indicado en las bases del concurso y al objeto de contrato

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se acepta lo solicitado:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de mantenimiento y/o reforzamiento y/o reparaciones y/o limpieza y/o retiros y/o renovaciones y/o levantamiento de DMS y/o mantenimiento de transformadores de potencia y/o equipos de patio en tensión 30kV o superior y/o instalación y puesta en funcionamiento de equipos para celdas de tensión 30kV o superior y/o pruebas eléctricas a equipos de subestaciones y/o líneas de transmisión y/o atención de emergencias y/o hidrolavado en caliente en sistemas de transmisión, distribución, generación, minas e industria. En niveles de tensión de 30 kV o superior, brindados a empresas del sector público y/o sector privado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

En la plantilla de costos, pestaña AC, por favor aclarar en el punto: AT-AC-08 Confección de Loza en Subestación Eléctrica de Transformación ¿Cuál es el diseño considerado para esta construcción? Por favor compartir. Tener en cuenta que se debe tener un diseño o sección proyectada para poder cotizar de manera adecuada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que la actividad será pagada por m3 de acuerdo al metrado especificado en las bases, además se indica que el diseño se entregará durante la ejecución del servicio, asimismo se debe tener en cuenta la lista de materiales a cargo del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

En la plantilla de costos, pestaña AC, por favor aclarar en el punto: AT-AC-10 Confección de Base Soporte para Equipos de Medición o Maniobra de SETs ¿Cuál es el diseño considerado para esta construcción? Por favor compartir. Tener en cuenta que se debe tener un diseño o sección proyectada para poder cotizar de manera adecuada

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que la actividad será pagada por m3 de acuerdo al metrado especificado en las bases, además se indica que el diseño se entregará durante la ejecución del servicio, asimismo se debe tener en cuenta la lista de materiales a cargo del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

En la plantilla de costos, pestaña AC, por favor aclarar en el punto: AT-AC-12 Confección de Canaletas de Concreto en Subestación Eléctrica de Transformación

¿Cuál es el diseño considerado para esta construcción? Por favor compartir. Tener en cuenta que se debe tener un diseño o sección proyectada para poder cotizar de manera adecuada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que la actividad será pagada por metro de acuerdo al metrado en las bases, además se indica que el diseño se entregará durante la ejecución del servicio, asimismo se debe tener en cuenta la lista de materiales a cargo del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que no hay partidas de ingeniería en las bases del concurso y sus anexos, favor confirmar que SEAL brindará el diseño para la ejecución de las siguientes partidas:

- AT-AC-08 Confección de Loza en Subestación Eléctrica de Transformación
- AT-AC-09 Confección de buzón de concreto
- AT-AC-10 Confección de Base Soporte para Equipos de Medición o Maniobra de SETs
- AT-AC-11 Confección de Dados de Protección para Postes de Alta Tensión
- AT-AC-12 Confección de Canaletas de Concreto en Subestación Eléctrica de Transformación
- AT-AC-13 Confección de Tapas de Buzón

Se debe tener en cuenta que sin esta información no se puede estimar un costo asociado a estas partidas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se indica que el diseño se entregará durante la ejecución del servicio, asimismo se debe tener en cuenta la lista de materiales a cargo del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del ESPECIALISTA EN PRUEBAS ELÉCTRICAS.

Por favor incluir experiencia en mantenimiento de transformadores , por ser similar a la experiencia solicitada en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se acepta lo solicitado en parte, para el Ingeniero Especialista en Pruebas Eléctricas:

Experiencia mínima de tres (03) años en servicios de mantenimiento en equipos de control, protección y medición en Subestaciones de Potencia y/o ejecución de pruebas eléctricas a Interruptores, relés de protección, cables subterráneos, transformadores de corriente y tensión y/o configuración de relés de protección de equipos de subestaciones de potencia, líneas de transmisión y/o redes de distribución y/o mantenimiento de transformadores de potencia. La experiencia se contará a partir de la titulación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del TÉCNICO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO. Por favor incluir experiencia en mantenimiento de transformadores , por ser similar a la experiencia solicitada en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, se aclara que en la experiencia solicitada se pide Experiencia mínima de dos (02) años en servicios de mantenimiento de líneas de transmisión de energía eléctrica y/o subestaciones de transformación en 30 kV o superiores, por lo que la experiencia en mantenimiento de transformadores estaría incluida dentro de la experiencia solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del PLANIFICADOR / PROGRAMADOR DE MANTENIMIENTO

Por favor incluir experiencia en SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES por ser similar a la experiencia solicitada en las bases.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, no se acepta lo indicado debido a que el planificador/programador de mantenimiento tiene como función: Se encargará de programar y planificar el uso de recursos (personal, tiempos, repuestos y herramientas) necesarios para realizar el mantenimiento predictivo y preventivo según la planificación anual de mantenimiento y/o requerimientos de SEAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del PLANIFICADOR / PROGRAMADOR DE MANTENIMIENTO

Por favor incluir experiencia en RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA y/o SUPERVISOR DE CALIDAD por ser puestos de similar experiencia a la solicitada para este perfil

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, no se acepta lo indicado debido a que el planificador/programador de mantenimiento tiene como función: Se encargará de programar y planificar el uso de recursos (personal, tiempos, repuestos y herramientas) necesarios para realizar el mantenimiento predictivo y preventivo según la planificación anual de mantenimiento y/o requerimientos de SEAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del INGENIERO ESPECIALISTA EN PRUEBAS ELÉCTRICAS

Por favor incluir experiencia en SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PATIO, por ser similar a la experiencia solicitada en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, no se acepta lo indicado debido a que el Ingeniero especialista en pruebas eléctricas tiene como función: Será responsable de la coordinación, planificación, ejecución, supervisión y liquidación de los trabajos relacionados con pruebas eléctricas encomendados por SEAL a la empresa contratista encargada de las labores de mantenimiento. Asimismo, se encargará de atender sugerencias, solicitudes, reclamos, penalidades y participará en las reuniones con SEAL.

Se encargará de recabar las órdenes de servicio de mantenimiento relacionadas con pruebas eléctricas, visar los retiros y devoluciones de los materiales, verificar la correcta ejecución de los trabajos en campo, elaboración de informes de trabajos cuando se soliciten y liquidar las órdenes de servicio de mantenimiento relacionadas con pruebas eléctricas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN

Por favor incluir experiencia en SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES por ser similar a la experiencia solicitada en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, se aclara que en la experiencia solicitada se pide Experiencia mínima de tres (03) años como supervisor de servicios de mantenimiento en líneas de transmisión de energía eléctrica y/o subestaciones de transformación de 30 kV o superior, por lo que la experiencia en supervisión de mantenimiento de transformadores estaría incluida dentro de la experiencia solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:51

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del GERENTE DE SERVICIO

Por favor incluir experiencia en RESIDENTE DE OBRA EN SUBESTACIONES O LINEAS DE TRANSMISIÓN DE TENSIÓN 30 KV O SUPERIOR por ser similar a la experiencia solicitada en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, menciona que la experiencia solicitada se encuentra comprendida en la experiencia requerida para el presente personal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:12:23

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del GERENTE DE SERVICIO

Por favor incluir experiencia como SUPERVISOR DE OBRA EN SUBESTACIONES O LINEAS DE TRANSMISIÓN DE TENSIÓN 30 KV O SUPERIOR por ser similar a la experiencia solicitada en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se acepta lo solicitado: Experiencia mínima de tres (03) años como gerente de servicio y/o coordinador general y/o supervisor general y/o supervisor de obra y/o residente de obra y/o jefe de servicio en servicios de mantenimiento en sistemas de transmisión de 30 kV o superior en empresas públicas y/o privadas de generación de energía eléctrica y/o transmisoras y/o distribuidoras y/o mineras. (La experiencia será contabilizada desde su titulación).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:12:23

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave INGENIERO ESPECIALISTA EN PRUEBAS ELÉCTRICAS, favor validar capacitaciones en:

- Capacitación en Equipos de Pruebas de Interruptores
- Capacitación en Equipos de Pruebas de Subestaciones

Lo solicitado guarda relación con el objeto de convocatoria y con el perfil del personal clave en referencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se acepta lo solicitado en parte, respecto a la capacitación del personal clave INGENIERO ESPECIALISTA EN PRUEBAS ELÉCTRICAS:

- Quince (15) horas lectivas acumuladas de capacitación en:
- ¿ Pruebas eléctricas en equipamiento de sistemas de potencia; y/o
 - ¿ Sistemas eléctricos y/o instalaciones eléctricas, y/o
 - Capacitación en Equipos de Pruebas de Interruptores y/o
 - Capacitación en Equipos de Pruebas de Subestaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:12:23

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave TÉCNICO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, se solicita considerar retirar de la etapa de presentación de propuesta los Certificados de Termografía nivel 2 y que estos sean solicitados una vez iniciado el plazo contractual.

Se solicita a la entidad tener en cuenta que esta capacitación tienen un costo asociado y sería prudente por ello que el postor ganador lo presente despues de la adjudicación de buena pro.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se retira de la etapa de presentación de propuesta los Certificados de Termografía nivel 2 y estos serán solicitados dentro de la ejecución contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:16:22

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se solicita incluir experiencia en REPARACIÓN Y/O REVITALIZADO Y/O REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TENSIÓN 30KV O SUPERIOR, por ser equivalente al objeto de convocatoria.
Lo solicitado se basa en que las bases mencionan "...a Equipos de Subestaciones" y el Transformador de Potencia es un equipo de patio, inclusive es uno de los equipos mas importantes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se acepta lo solicitado en parte, respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran servicios similares a lo siguiente:
- Servicios de mantenimiento y/o reforzamiento y/o reparaciones y/o limpieza y/o retiros y/o renovaciones y/o levantamiento de DMS y/o pruebas eléctricas a equipos de subestaciones y/o líneas de transmisión y/o atención de emergencias y/o hidrolavado en caliente en sistemas de transmisión, distribución, generación, minas e industria y/o reparación y/o revitalizado y/o reparación de transformadores de potencia. En niveles de tensión de 30 kV o superior, brindados a empresas del sector público y/o sector privado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:19:37

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad compartir 02 informes de mantenimiento de Líneas de transmisión que hayan tenido mayor participación de personal en los últimos 02 años.

Se solicita lo mencionado a fin de tomarlo como referencia para el costeo de las actividades en le línea de transmisión, se apela a la transparencia en el concurso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, se indica que los informes de los últimos años no se podrían tomar como referencia para este contrato debido a que las condiciones han variado. Para el costeo de las actividades de mantenimiento de líneas de transmisión deben tomar como referencia los metrados de las actividades, los mantenimientos programados y los detalles de la infraestructura de Transmisión adjuntos a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:27:04

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

Respecto al ANEXO 06 PRECIO DE LA OFERTA

Favor confirmar que sólo de va presentar las plantillas recibidas en el Excel o si se va incluir un resumen en este formato de oferta.

De ser el caso de incluir un resumen en el formato, por favor compartirlo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa que en el Anexo 6 - Precio de la Oferta se deberá incluir todas las actividades que se detallan en el Adjunto 1 - Cuadro de Actividades del Anexo N° 1 - Requerimiento del Servicio, adicionalmente de deberá adjuntar en la oferta el archivo Excel - Detalle de Precios Unitarios, el cual debe guardar integra relación con lo detallado en el Anexo 6.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:27:04

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

Favor compartir TODOS los anexos de las bases de concurso en formato Word, para evitar errores durante su llenado de datos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: ANEXOS Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa que a efectos de la integración de las Bases se publicará las Bases Integradas en formato Word.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null