

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-113-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALIMENTACION para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	13:48:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CABLE DESNUDO DURO 70MM2, EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN QUE EL CABLE SEA DE 07 HILOS SIN EMBARGO SEGÚN NORMA TÉCNICA NTP IEC 60228 PARA ESE CALIBRE (70MM2) EL NÚMERO DE HILOS ES DE 19 HILOS, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CORREGIR EL ERROR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: 11 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN CUANTO AL CALIBRE DEL CONDUCTOR DE 70mm2 SE CORRIGE CON 19 HILOS PARA ESTE TIPO DE DIAMETRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-113-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALIMENTACION para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	13:48:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CABLE DESNUDO TEMPLE BLANDO 70MM2, EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN QUE EL CABLE SEA DE 07 HILOS SIN EMBARGO SEGÚN NORMA TÉCNICA NTP IEC 60228 PARA ESE CALIBRE (70MM2) EL NÚMERO DE HILOS ES DE 19 HILOS, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CORREGIR EL ERROR.

ADEMAS EN LAS EETT INDICA QUE EL CABLE SEA TEMPLE DURO, PERO EN LA DESCRIPCIÓN GENERAL INDICA QUE SEA CABLE TEMPLE BLANDO, SE SOLICITA AL COMITÉ INDICAR SI EL CABLE SERÁ TEMPLE DURO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: 12 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN CUANTO AL CALIBRE DEL CONDUCTOR DE 70mm2 SE CORRIGE CON 19 HILOS PARA ESTE TIPO DE DIAMETRO. POR CONSIGUIENTE SE SOLICITA CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70mm2 TEMPLE SUAVE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-113-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALIMENTACION para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	13:48:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

RESPECTO AL LUGAR DE ENTREGA SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN INDICAR LA RUTA PARA LLEGAR AL LUGAR DE ENTREGA (SI LA RUTA ES TOTALMENTE TERRESTRE O TAMBIÉN HAY TRAMOS DE RUTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.12 Literal: A) Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL BIEN SERÁ ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS¿ UBICADO EN LA CALLE 5 DEL CP HUEPETUHE ¿ DISTANCIA DE CUSCO A MAZUKO (310.4KM) POR INTEROCEANICO SUR / CARRETERA 30C (LÍNEA AZUL)-DISTANCIA DE LA LOCALIDAD DE MAZUKO A PUERTO MAZUKO(3.00KM) CRUZAR EL RIO DE PUERTO MAZUKO AL PUERTO PUNKIRI CON CHATA (PUNTO AMARILLO) DE PUERTO PUNKIRI A HUEPETUHE (24.00KM) TROCHA CARROZABLE (LÍNEA ANARANJADO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null