

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de sistema contra incendios para el datacenter del MINEM CUI N° 2616350						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0647 OTI:2616350 Adquisición de sistema de protección eléctrica, sistema de aire acondicionado para data center, sistema de detección y extinción contra incendios						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	44						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2616350					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N° 7 Registro de Aprobación de fecha 03/11/2023					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00823-2024/MINEM-OGA-OTI (Pedido de Compra N° 000204)		Fecha de recepción	27/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	06/06/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	07/08/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	09/08/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	05/09/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	14	14	Memo-01269-2024/MINEM-OGA-OAS	30/05/2024			



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

Consolidar requerimiento, numeral 6.3.1 Mantenimiento Preventivo, revisar inicio de plazo en el numeral 6.3.2, numeral 6.6 firma de documentos por ingeniero eléctrico, el informe final debe incluir un check list de las pruebas de funcionamiento, el numeral 9.1 adecuar la experiencia a las bases estandarizadas, numeral 9.2 indicar número de horas de capacitación para Especialista en data center, Adecuar la acreditación de la experiencia a lo indicado en las bases estandarizadas, 10 1.3 indicar indicar número mínimo de cantidad de horas para transferencia de conocimiento, 10 incluir el entregable de la prestación accesoria, 11 indicar quien brinda la conformidad de la prestación accesoria, 12 revisar la forma de pago de la prestación principal y prestación accesoria, modificar la clausula anticorrupción

1	2			2	Memo-01605-2024/MINEM-OGA-	02/08/2024
---	---	--	--	---	----------------------------	------------

1. Revisar consulta de Integrity SAC en relación a la instalación del equipo de aire acondicionado de precisión y sistema contra incendios. 2. Revisar gas NOVEC 1230 en relación al artículo 29.4 del RLCE

1	1	1	Memo-01269-2024/MINEM-OGA-OAS	08/08/2024		
---	---	---	-------------------------------	------------	--	--

Revisar el plazo de de prestación que se modificó de 35 a 75 días calendario.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	14	14	Memo-00923-2024/MINEM-OGA-OTI	06/06/2024			

Se consolidó el requerimiento, seindicó que el Mantenimiento Preventivo inicia con la solicitud de ticket, numeral 6.6 firma de documentos por ingeniero eléctrico, el informe final incluye un check list de las pruebas de funcionamiento, el numeral 9.1 se adecuó a la experiencia a las bases estandarizadas, se adecuó la acreditación de la experiencia a lo indicado en las bases estandarizadas, 10se incluyó el entregable de la prestación accesoria, 11 se indica quien brinda la conformidad de la prestación accesoria, 12 Se modificó la forma de pago de la prestación principal y prestación accesoria, se modificó la clausula anticorrupción.

1	2			2	Memo-01255-2024/MINEM-OGA-	07/08/2024
---	---	--	--	---	----------------------------	------------

1.El área usuaria indica que no está solicitando que haya sincronización entre el equipo de aire acondicionado de precisión y sistema contra incendios. 2. Se modificó las características del agente limpio.

1	1	1	Memo-01266-2024/MINEM-OGA-OTI	09/08/2024		
---	---	---	-------------------------------	------------	--	--

Se mantiene el plazo de de prestación principal de 35 días calendario.

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se consolidó el requerimiento, seindicó que el Mantenimiento Preventivo inicia con la solicitud de ticket, numeral 6.6 firma de documentos por ingeniero eléctrico, el informe final incluye un check list de las pruebas de funcionamiento, el numeral 9.1 se adecuó a la experiencia a las bases estandarizadas, se adecuó la acreditación de la experiencia a lo indicado en las bases estandarizadas, 10se incluyó el entregable de la prestación accesoria, 11 se indica quien brinda la conformidad de la prestación accesoria, 12 Se modificó la forma de pago de la prestación principal y prestación accesoria, se modificó la clausula anticorrupción.
	Se modificó las características del agente limpio.
	Se mantiene el plazo de de prestación principal de 35 días calendario.
	Se modifica plazo de prestación principal a 120 días calendario.

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2024
-----	---	------------	--	------------

3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	---	----	---	----

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.

3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
------------	---	----	--	----	---

En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO	
------------	--	----	---	----	--

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

4	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

.....
 Ing. ALEJANDRO A. ALVARADO GALLARDO
 Jefe de la Oficina de
 Abastecimiento y Servicios
 Ministerio de Energía y Minas



