

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-UZ PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION DE PUERTAS METALICAS, SEGUN DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZOS) PARA LA UNIDAD ZONAL PUNO

|                         |                       |                  |            |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 10418806074           | Fecha de envío : | 10/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | ALVIS CHAVEZ ERICKSON | Hora de envío :  | 23:46:37   |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se consulta acerca del detalle corte X-X y Z-Z sobre los picaportes de la puerta, si bien se indica el diametro de las abrazaderas de 1", no se indica el diametro de la barra de acero, se pide esa aclaracion

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada, el área usuaria, precisa y aclara que en las especificaciones técnicas del detalle de corte X-X y Z-Z, el diámetro de la barra de acero es: As Liso Ø 5/8¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En CAPÍTULO III  
REQUERIMIENTO, numeral 3.1. TERMINOS DE REFERENCIA  
Se precisa e incorpora en la pag. 31 de las bases: el diametro de la barra de acero es: As Liso Ø 5/8¿  
"

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante :     | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL   |
| Nomenclatura :           | AS-SM-9-2024-UZ PUNO-1   |
| Nro. de convocatoria :   | 1  |
| Objeto de contratación : | Servicio   |
| Descripción del objeto : | CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION DE PUERTAS METALICAS, SEGUN DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZOS) PARA LA UNIDAD ZONAL PUNO |

|                         |                       |                  |            |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 10418806074           | Fecha de envío : | 10/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | ALVIS CHAVEZ ERICKSON | Hora de envío :  | 23:46:37   |

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Se consulta el detalle del anclaje en la base del tubo cuadrado de 3"x3", en los graficos se aprecia un anclaje en cada soporte pero no indica que tipo de perfil es y sus medidas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** a    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta realizada, el área usuaria, precisa y aclara que los anclajes en el tubo cuadrado 3¿x3¿, es As CORRUGADO Ø. ½¿; L= 10cm, detallados en las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"En CAPÍTULO III  
REQUERIMIENTO, numeral 3.1. TERMINOS DE REFERENCIA  
Se precisa e incorpora en la pag.30 de la bases: que los anclajes en el tubo cuadrado 3¿x3¿, es As CORRUGADO Ø. ½¿; L= 10cm  
"