

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código : 20523698193

Nombre o Razón social : ENSYS S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2024

Hora de envío : 12:23:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indican requisitos para el POSTOR GANADOR. Pero estos requisitos deben cumplir todos como POSTOR en la etapa de presentación de ofertas, es decir, solicitamos eliminar la palabra GANADOR. Así, la entidad puede evaluar las capacidades del POSTOR al momento de la presentación de ofertas y no luego que resulte ganador, para que le garanticen que brindan prestaciones accesorias como: soporte técnico post venta especializado, disponibilidad de repuestos y accesorios, mantenimiento preventivo y correctivo (Art. 29.9 del Reglamento), entre otros.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7.9 Literal: SOPORTE PO Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: se ha eliminado la palabra ganador en los párrafos del numeral 7.9 de los términos de referencia, adicionalmente se ha actualizado el segundo párrafo de dicho numeral, de esta manera queda absuelta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el contenido del numeral 7.9 del término de referencia, se elimina la palabra ganador en los dos primeros párrafos, asimismo se actualiza el segundo párrafo tal como se indica: "El postor deberá presentar en su oferta una carta y/o certificado del mismo fabricante con indicación de contar con laboratorios aprobados y autorizados por la misma marca dentro del Perú a fin de efectuar la calibración anual de la maleta de pruebas sin necesidad de ser manda al extranjero para la calibración".

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	12:23:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Requieren que se incluya el suministro del accesorio ANTENA GPS para sincronización o solamente es nombrar la antena que usamos? Porque pueden usar cualquier otra antena que ya tengan y sincronice vía protocolo PTP (Precision Time Protocol) según el estándar IEEE 1588.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: 10.02 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: se requiere que se incluya el suministro del accesorio ANTENA GPS para sincronización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega el texto "(Incluye suministro del accesorio)" en el ítem 10.02 de la tabla de datos técnicos.

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	12:23:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Conforme a requisitos de información técnica requerida en 7.13.12, confirmar que se debe incluir la ficha técnica y el manual de usuario en idioma Español de este accesorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: 10.02 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: la ficha técnica y el manual de usuario del accesorio (literal 10.02 de la tabla de datos técnicos) debe ser presentado en idioma Español

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	12:23:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Conforme a requisitos de información técnica requerida en 7.13.12, confirmar que se debe incluir la ficha técnica y el manual de usuario en idioma Español de este accesorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: 11.00 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: la ficha técnica y el manual de usuario del accesorio (literal 11.00 de la tabla de datos técnicos) debe ser presentado en idioma Español

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	12:23:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
¿Requieren que se incluya el suministro de este accesorio o solamente enunciamos cuál es el que usamos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: 11.02 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: se requiere que se incluya el suministro del accesorio del ítem 11.02 de la tabla de datos técnicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se agrega el texto "(Incluye suministro del accesorio)" en el ítem 11.02 de la tabla de datos técnicos.

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	12:23:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Conforme a requisitos de información técnica requerida en 7.13.12, confirmar que se debe incluir la ficha técnica y el manual de usuario (que incluya la Disposición de las señales de entradas y salidas, Diagramas de conexiones para las pruebas), en idioma Español o Inglés de este accesorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: 14.15 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: la ficha técnica, el manual de usuario, disposición de las señales de entradas y salidas y diagramas de conexiones para las pruebas de este accesorio (ítem 14.15 de la tabla de datos técnicos.) debe ser presentado en idioma Español

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	19:50:05

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Humedad, Solicitamos a su digno despacho considerar que el porcentaje de la humedad sea hasta el 90%; toda vez que la humedad no sobrepasa en la mayoría de zonas en el país, particularmente en la Zona costera. De este modo se da pluralidad y mayor participación de los postores que proveen una buena tecnología y mejor relación beneficio-costeo

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: ITEM 1.07 Literal: CAPITULO 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: Respecto a la consulta, se acoge a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el valor requerido de la descripción "Hasta 95%, sin condensación " a "¿90%, sin condensación " del Ítem 1.07 de la Tabla de Datos Técnicos

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	19:50:05

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Potencia del generador de corriente, Solicitamos a su digno despacho que la potencia del generador de corriente sea desde 250VA; de este modo se dá pluralidad y mayor participación de los postores que proveen una buena tecnología y mejor relación beneficio-costos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: ITEM 3.02 Literal: CAPITULO 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: Respecto a la consulta, se acoge a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el valor requerido de la descripción "262.5 o superior " a "250 o superior " del Ítem 3.02 de la Tabla de Datos Técnicos

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	19:50:05

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Corriente de salida DC continuo, dado que los relés son de corriente Alterna se considera omitir este item para tener pluraridad y mayor participación de los postores que proveen una buena tecnología en el concurso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ITEM 3.06 Literal: CAPITULO 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: no se acoge a lo solicitado, porque se requiere probar relés que trabajan con corriente DC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	19:50:05

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Tensión de salida DC, Teniendo entendido que los voltajes de alimentación comunes son: 12, 24, 48, 110, 120, 240 VDC, solicitamos a su digno despacho considerar que se admita el rango de 12 a 260 VDC; de este modo se dá pluralidad y mayor participación de los postores que proveen una buena tecnología.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: ITEM 4.06 Literal: CAPITULO 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: no se acoge a lo solicitado, se requiere que el equipo tenga tensión de salida DC en el rango solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	19:50:05

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Resolución 10 mV, Solicitamos a su digno despacho considerar una resolución de 13 mV., lo cual es aceptable y de este modo se dá pluralidad y mayor participación de los postores que proveen una buena tecnología.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: ITEM 4.07 Literal: CAPITULO 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: no se acoge a lo solicitado, se requiere que el equipo tenga la resolución solicitada para las salidas de tensión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	19:50:05

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
Precisión de frecuencia 0.5 ppm. La precisión clásica es de 0.01 %, por lo que se solicita a su digno despacho considerar este valor debido a que la precisión de 0.5 ppm no es común, de este modo se dá pluralidad y mayor participación de los postores que proveen una buena tecnología

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ITEM 5.04 Literal: CAPITULO 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: se acoge parcialmente lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica el valor de la unidad de la descripción "ppm " a "ppm o % " del ítem 5.04 de la Tabla de Datos Técnicos y también se modifica el valor requerido de la descripción "0.5 " a "Especificar " del Ítem 5.04 de la Tabla de Datos Técnicos

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	19:50:05

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

De acuerdo a los señalado en que el postor ganador debe contar con un laboratorio en Perú aprobado y autorizado para la calibración de la maleta,

Existen empresas que cuentan con laboratorio propio para calibración de equipos menores mas no para Equipos de pruebas de relés, por lo que siendo la calibración un procedimiento especializado es realizado y certificado por la misma Fábrica.

Solicitamos a su digno despacho considerar que sea suficiente que el postor cuente con un laboratorio básico para un servicio Post-Venta de los equipos que suministra, por lo que solicitamos se considere omitir este requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ITEM 7.9 Literal: SOPORTE Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: no se acoge a lo solicitado, porque se requiere efectuar la calibración anual de la maleta de pruebas sin necesidad de ser enviada al extranjero para su calibración

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UNA (01) MALETA DE PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ADINELSA

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	19:50:05

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la Experiencia del postor les solicitamos considerar como experiencia a los bienes similares siguientes, por ser equipamientos y dispositivos que están asociados al equipo de prueba de relés en los servicios, en las instalaciones y subestaciones eléctricas de Media y Alta Tensión;

- Relés de protección y control
- Reguladores de tensión
- Registrador de Fallas

Solicitamos a su digno despacho considerar estos como bienes similares y de este modo se dá pluralidad y mayor participación de los postores que proveen una buena tecnología

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ITEM 3.2 Literal: EXPERIENCI Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: no se acoge a lo solicitado. Al tratarse de un equipo especializado, la experiencia debe estar de acuerdo a lo indicado en las bases ya que lo solicitado está en función al objeto de la contratación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null