

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO PARA PROGRAMA DE COLATERALES (AGUA Y ALCANTARILLADO)

Ruc/código :	20606423731	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	11:46:56

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

El literal III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CAJA DE AGUA DE 1/2" - 3/4" (NTP 334.081), indica que la altura de la caja debe ser de 35 cm, sin embargo la norma técnica peruana 334.081 en su numeral 5.2.1, Tabla 1, indica que la altura de esta caja debe ser de 30cm. Se solicita al comité aclarar la altura de la caja según norma especificada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 334.081

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la observación presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, decide ACOGER LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, esto en cuanto a la solicitud del participante, motivo por el cual corresponde precisar al participante que se estará haciendo la modificación que corresponde según NTP 334.081 al momento de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:	altura total : 350 mm	Debe decir :	altura
total : 300 mm o 30 cm.			

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO PARA PROGRAMA DE COLATERALES (AGUA Y ALCANTARILLADO)

Ruc/código :	20606423731	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	11:46:56

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Las dimensiones de las cajas de agua indicado en el literal III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAJA PORTA MEDIDOR DE AGUA 1/2" - 3/4" (NTP 384.081), indica que la abertura la para tubería debe ser de 80x130mm. Sin embargo la NTP 334.081 para este tipo de cajas indica que la abertura debe tener una tolerancia de +/- 20mm. Se solicita al comité incluya la tolerancia según norma.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 384.081

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la observación presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, decide ACOGER LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, esto en cuanto a la solicitud del participante, motivo por el cual corresponde precisar al participante que se estará haciendo la modificación que corresponde según NTP 334.081 al momento de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:	Abertura para paso de tubería:	80 x 130mm	Debe decir :
Abertura para paso tubería :	80 x 130mm con tolerancia de +/- 20mm.		

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO PARA PROGRAMA DE COLATERALES (AGUA Y ALCANTARILLADO)

Ruc/código :	20606423731	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	11:46:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sobre las dimensiones de apertura del solado de 70x150mm, se solicita al comité pueda evaluar si el solado puede tener la apertura de 50x275 con tolerancias de +/-5mm, al ser un accesorio que no se encuentra dimensionado en la NTP 384.081, se solicita su evaluación para permitir la pluralidad de postes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la consulta presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, que las dimensiones solicitadas es la requerida por el area usuaria e indica que no es posible que las (EE.TT) se adecuen en función al interés particular del PARTICIPANTE y se le recomienda al participante regirse conforme lo estipula las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO PARA PROGRAMA DE COLATERALES (AGUA Y ALCANTARILLADO)

Ruc/código :	20606423731	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	11:46:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Sobre el plazo de la primera entrega, se solicita al comité pueda evaluar la primera entrega en un plazo de 20 días calendario, considerando que las cajas son de fabricación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: XII Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la consulta presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, que se ampliara la primera entrega a 20 días calendario después de notificada la O/C o contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO PARA PROGRAMA DE COLATERALES (AGUA Y ALCANTARILLADO)

Ruc/código :	20606423731	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	11:46:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En literal XX FORMA DE PAGO, se indica: La forma de pago será único y previa conformidad de la gerencia de operaciones, se solicita al comité aclarar si los pagos que hará la entidad serán parciales luego de cada entrega o al finalizar las tres entregas.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** XX **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la consulta presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, que la forma de pago será parcialmente luego de cada entrega de los bienes previa conformidad de la gerencia de operaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO PARA PROGRAMA DE COLATERALES (AGUA Y ALCANTARILLADO)

Ruc/código :	20609265770	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CORE MARKA E.I.R.L.	Hora de envío :	13:09:53

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa con respecto al PLAZO DE ENTREGA, el cual seria muy exigente al indicar que la primera entrega es a 10 dias de notificada el contrato y/o orden de compra, ya que el bien a adquirir en su proceso de fabricación necesita el curado, secado y añadir los componentes como agua en un plazo mínimo de 28 días, dicha ampliación es en conformidad y cumplimiento al principio libertad de concurrencia y pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2°

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la observación presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, decide ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, motivo por el cual corresponde precisar al participante, que se ampliara la primera entrega a 20 días calendario después de notificada la O/C o contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO PARA PROGRAMA DE COLATERALES (AGUA Y ALCANTARILLADO)

Ruc/código :	20609265770	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CORE MARKA E.I.R.L.	Hora de envío :	13:51:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

se consulta con respecto al marco y tapa no se define es espesor de la tapa y se consulta si va llevar ALMA DE FIERRO tanto como el marco y la tapa?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 29° RLC

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la consulta presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE que el espesor de la tapa es e=50 mm, se indica en las especificaciones técnicas según NTP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO PARA PROGRAMA DE COLATERALES (AGUA Y ALCANTARILLADO)

Ruc/código :	10270685272	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	ALVARADO CHAUPE JULIO	Hora de envío :	15:12:16

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

LA PRIMERA ENTREGA ES UN PLAZO MUY REDUCIDO PARA UN BUEN SECADO Y MAYOR RESISTENCIA DEL CONCRETO DEBE SER MAYOR A 20 DIAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** XII **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO libertad de concurrencia, igualdad de trato, etc

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la observación presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, decide ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, motivo por el cual corresponde precisar al participante, que se ampliara la primera entrega a 20 días calendario después de notificada la O/C o contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO PARA PROGRAMA DE COLATERALES (AGUA Y ALCANTARILLADO)

Ruc/código :	10270685272	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	ALVARADO CHAUPE JULIO	Hora de envío :	15:15:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

sírvase detallar las medidas interiores de la caja porta medidor de agua potable

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 29.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la consulta presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, que deberá ceñirse a las especificaciones técnicas y descontar el espesor a las dimensiones exteriores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO PARA PROGRAMA DE COLATERALES (AGUA Y ALCANTARILLADO)

Ruc/código :	20609104997	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DINABA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	21:38:48

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de evaluación, en el cuadro de plazo de la primera entrega indica 10 días calendarios a partir de la orden de contrato lo cual indicamos que el curado de concreto es a 28 días para obtener el 100% de la resistencia por ser una característica inherente del concreto, solicitamos una ampliación de plazo de 30 días la primera entrega de las cajas de agua y desagüe. Para garantizar la calidad del producto en cumplimiento de la normativa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 334-081

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la consulta presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, que se ampliara la primera entrega a 20 días calendario después de notificada la O/C o contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO PARA PROGRAMA DE COLATERALES (AGUA Y ALCANTARILLADO)

Ruc/código :	20609104997	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	DINABA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	21:38:48

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de evaluación, en cuanto a la experiencia indican bienes similares caja de agua y desagüe, solicitamos que se considera como bienes similares tapas de concreto para buzón de desagüe, lo cual es un producto de prefabricado de concreto como la caja de agua y desagüe.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la consulta presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, que las tapas de concreto para buzón de desagüe, se considera como bienes similares al objeto de la contratación motivo por el cual se ampliara la experiencia en bienes similares .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tapas de concreto para buzón de desagüe.