

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-11-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MADERA ASERRADA TORNILLO TRATADA PARA LA OBRA META EMJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código :	20555612495	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES LEONARDO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Referente a las medidas, solicitamos la confirmación de ellas, dado que es una medida especial (no comercial), en las bases del proceso señala espesor y ancho 20" equivalente a 50.0 cm y largo de 10 Pies equivalente a 3.04 m.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme con lo manifestado por el área usuaria, a fin de garantizar la eficiencia del proceso de contratación, se modifica las medidas solicitadas, con medidas más comerciales, pero que la equivalencia en p2 de be ser la misma. Por ello, la medida modificada será la siguiente:

8"x12"x10´ siendo que la nueva cantidad considerando dicha medida es de 775 unidades equivalente a 62000 p2. Por lo que se acoge la observación formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará las especificaciones técnicas en los extremos que corresponda.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-11-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MADERA ASERRADA TORNILLO TRATADA PARA LA OBRA META EMJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código :	20555612495	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES LEONARDO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo a los bases del proceso solicitan madera tornillo, por nuestra amplia experiencia en atención de medidas especiales, es imposible llegar a sacar ese tipo de medida, ya que la madera tornillo en su interior tiene muchos huecos y nudos, es por este motivo que, para mayor resultado de producción al momento de aserrar, se trabaja con los siguientes espesores: 1", 2", 3", 4" que es lo normal y como excepción hasta 5" y 6", con respecto al ancho y largo no hay ningún problema.

Es por ello que solicitamos tener en cuenta el concepto de madera surtida (huayruro, cachimbo, copaiba, camungo moena), estas maderas según sus fichas técnicas tienen características muy similares al tornillo, principalmente la estructura y resistencia.

Se solicita considerar en las bases, madera surtida como alternativa a la madera tornillo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, y con fines de garantizar el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, No se acoge la observación, por lo que se mantiene la exigencia del tipo de madera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-11-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MADERA ASERRADA TORNILLO TRATADA PARA LA OBRA META EMJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código :	20555612495	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES LEONARDO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos ampliar LA PRIMERA ENTREGA a 15 días calendario, dado es una medida especial (no comercial) y que muy pocos proveedores tienen en stock, esto con la finalidad de fomentar la libre concurrencia y competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme con lo manifestado por el área usuaria, y con fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en un plazo prudencial del contratista, se amplía el plazo a diez (10) días calendario para la primera entrega, por lo que se acoge parcialmente la observación formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará los términos de referencia en los extremos que corresponda.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-11-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MADERA ASERRADA TORNILLO TRATADA PARA LA OBRA META EMJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código :	20555612495	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES LEONARDO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Referente al acabado y presentación del producto, es necesario aclarar en las bases del proceso el tipo de servicio a realizar:

- A. Solo corte
- B. Corte y cepillado 02 lados.
- C. Corte y cepillado 04 lados.

En todas tendrás un acabado llamado comercial que corresponde a (-0.25") de su medida, para ser más exactos menos 6mm de la medida solicitada, con un margen de error de +/- 1mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que la madera solicitada será solo corte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde.