

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20536758675	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	C & M INTECH S.A.	Hora de envío :	11:55:12

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa que no se indica el sistema de excitación del alternador. siendo este un factor esencial en el control de la salida del generador. LO RECOMEDABLE PARA EL TRABAJO CON TABELROS DE ELECTROBOMBAS ES EL SISTEMA DE EXITACION CON IMANES PERMANENTES PMG.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO VIGENTE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se aclara al recurrente que, se incorporará los siguiente: SISTEMA DE EXCITACIÓN: PMG CON IMANES PERMANENTES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20536758675	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	C & M INTECH S.A.	Hora de envío :	11:55:12

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa que la acreditación del personal clave (PROFESIONAL Y TECNICO) será en la etapa de perfeccionamiento del contrato. Y para los operarios no se indica por ello se entiende que se acreditara en la presentación de oferta.

Es decir se da mas importancia al personal clave OPERARIOS y no a los PROFESIONALES Y TECNICOS.

Se recomienda SUPRIMIR en la etapa de integración al personal clave OPERARIOS y considerar al personal clave (PROFESIONAL Y TECNICO) que se deba acreditar su formación, experiencia y otros en la etapa de presentación de ofertas. Con ello la entidad tendrá la seguridad que la empresa adjudicada cuenta con el personal clave solicitado. Además de acreditar como mínimo una capacitación de 60 horas en sistema eléctrico de potencia, sistema eléctrico de distribución. teniendo en cuenta que los tableros de transferencia serán conectados a los tableros generales y/o subestación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.1.1 **Literal:** A,B,C **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO VIGENTE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se aclara al recurrente que, de conformidad a las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD en procedimientos de selección cuyo objeto sea bienes y servicios no corresponde exigir la acreditación de la formación academica en la presentación de ofertas, sólo se podrá exigir en la presentación de ofertas la acreditación de EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, asimismo en las bases estandar en mención para bienes se aprecia una nota importante que señala "(...)En caso que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de bienes bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se requiera personal para la instalación y puesta en funcionamiento, y se haya considerado que éste es personal clave, se puede incluir el siguiente requisito de calificación: EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" ahora bien, a fin de evitar ambigüedad se procederá a uniformizar todos los extremos de las bases respecto a los requisitos de calificación. Por consiguiente la experiencia del personal clave se acreditará para la presentación de la oferta y la acreditación del perfil profesional se acreditará para el perfeccionamiento del contrato. Aunado a ellos se incorporará los siguiente a los profesionales y técnicos: "con una capacitación mínima de 60 horas sistema eléctrico de potencia, sistema eléctrico de distribución"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20536758675	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	C & M INTECH S.A.	Hora de envío :	11:55:12

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se observa que en el numeral 9 del capítulo III se solicita 12 meses de garantía. Sin embargo en el numeral 5.3 página 24 se solicita 24 meses.

SE SOLICITA REALIZAR LA ACLARACION DE LOS MESES DE GARANTIA REQUERIDOS Y CONSIDERARLO EN LA ETAPA DE INTEGRACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** III **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se aclara al recurrente que a fin de evitar ambigüedad se procederá a uniformizar todos los extremos de las bases respecto a la garantía comercial será de 12 meses

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20536758675	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	C & M INTECH S.A.	Hora de envío :	11:55:12

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita acreditar con ficha técnica lo requerido en el numeral 3.1.

Observamos que existe un error porque las especificaciones técnicas de las bases se encuentran en el numeral 5.3.

Solicitamos indicar que numeral de las bases se deberá de acreditar con ficha técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se corregirá lo siguiente: de acuerdo a las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 5.3 del Capítulo III de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20536758675	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	C & M INTECH S.A.	Hora de envío :	11:55:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se observa que no se solicita como personal clave a un especialista en obras civiles, teniendo en cuenta que en la presente contratación se considera su instalación y la fabricación de losa de concreto en casetas de bombeo, la misma que requiere la supervisión de un profesional (Ingeniero civil o arquitecto) teniendo en cuenta que en la caseta de bombeo existe tuberías de agua de uso industrial la misma que lo califica como trabajo de alto riesgo.

Se recomienda considerar en la etapa de integración en lo relacionado a personal clave a un profesional ingeniero civil y/o arquitecto con experiencia de mínimo 1 año en trabajos de obras civiles en casetas de bombeo y fabricaciones de losas de concreto para grupos electrógenos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: A Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO VIGENTE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que el personal clave requerido se encuentra indicado en las Especificaciones Técnicas empleado durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores, que cuentan con los equipos para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿ 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de ¿ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL (LA) ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ CUI N° 2616490¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al objeto de la convocatoria que esta mal redactado, esto puede generar confusión entre los postores por lo que solicitamos que con se corrija, a manera de sugerencia, conforme al siguiente detalle:

¿ADQUISICION DE DOS (02) GRUPOS ELECTROGENOS (GENERADORES DE 200KW), DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ CUI N° 2616490¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observación planteada por el recurrente, a fin de clarar corresponde indicar que, la denominación es concordante con el CUI 2616490, cabe señalar que comprende la adquisición de 02 grupos electrógenos, de 200KW para el Pozo N° 01 y 02 de Quilmaná, asimismo tanto la ficha invierte y el numeral 5 del capitulo III de las bases detalla ambos bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿ 1.9 PLAZO DE ENTREGA:
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en un plazo de 30 días calendarios, incluye SU INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al plazo, ya que no se está teniendo en consideración las obras civiles que están solicitando en el lugar donde se van a ubicar los grupos electrógenos, pudiendo retrasarse por factores no atribuibles a ninguna de las partes (climáticos, conflictos sociales, etc). En ese sentido, a efectos de que se proporcione a la entidad contratante el mejor servicio y amparando nuestro pedido en el principio de equidad del Art.2 de la LCE, solicitamos que el plazo de entrega se amplie a sesenta (60) días calendarios, debiendo, con motivo de integración de las bases, consignarlo de acuerdo a la siguiente manera:

1.9 PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en un plazo de sesenta (60) días calendarios, incluye SU INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. Este plazo se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.9 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Equidad del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que el plazo de entrega es de 30 días calendarios, no obstante, el plazo indicado se encontraba en las Especificaciones Técnicas empleado durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores, que cuentan con los equipos para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿e) Adjuntar su respectiva ficha técnica y/o catálogos de los grupos electrógenos, talero de transferencia automático, donde se indique la marca, modelo, año de fabricación y procedencia, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito de presentar fichas técnicas y/o catálogos de los grupos electrógenos pues limita la participación de postores que no cuenten con esta información o que, contando con ella, no especifique literalmente las especificaciones pues cada fabricante utiliza sus propios términos al momento de elaborar sus catálogos o fichas técnicas, o, al traducirlas, no han quedado literalmente como lo piden las bases. Esta limitación atenta contra los principios de libre concurrencia y competencia del Art.2 de la LCE, situación que se debe evitar en la compra pública pues se busca sacar el máximo provecho a los recursos del Estado comprando los mejores bienes/servicios. En ese sentido, a efectos de no limitar la participación de postores en este proceso de selección y que la entidad disponga de mayor cantidad de ofertas posibles que le permitan tomar una decisión razonable, objetiva e imparcial para la adquisición, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿e) Adjuntar su respectiva ficha técnica y/o catálogos de los grupos electrógenos, talero de transferencia automático, donde se indique la marca, modelo, año de fabricación y procedencia, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases. Si alguna de la información requerida en las bases no se encontrase en estos documentos, el(los) postor(es) podrán acreditarla mediante una declaración jurada dirigida a la entidad¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. II **Literal:** 2.2 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente que, de conformidad a las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, cuyo contenido respecto a la presentación de algún otro documento señala lo siguiente: "(...) En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el siguiente literal:

e) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR]." cabe señalar que, en base a lo solicitado en el numeral e) no se exige ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) capacidad técnica y profesional: experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Por lo tanto no es limitación contra los principios de libre concurrencia y competencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿k) Copia simple del título profesional del Ingeniero Residente y del Técnico Electromecánica¿
Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito de presentar copia simple del título profesional del Ingeniero Residente ya que, en la sección específica se solicita que además se encuentre colegiado y habilitado, incongruencia que podría generar confusión entre los postores por lo que, al amparo del principio de Transparencia del Art.2 de la LCE y con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿k) Copia simple del título profesional y copia simple de la constancia de habilitación profesional expedida por el Colegio de Ingenieros del Perú del Ingeniero Residente y copia simple del título del Técnico Electromecánica¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. II Literal: 2.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia e Igualdad de trato del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se aclara al recurrente que se incorporará en las bases lo siguiente: "k) Copia simple del título profesional y copia simple de la constancia de habilitación profesional expedida por el Colegio de Ingenieros del Perú del Ingeniero Residente, copia simple del Técnico Electromecánica y copia de capacitación"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Antecedentes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
¿ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL (LA) ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ CUI N° 2616490¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al objeto de la convocatoria que está mal redactado, esto puede generar confusión entre los postores por lo que solicitamos que con se corrija, a manera de sugerencia, conforme al siguiente detalle:

¿ADQUISICION DE DOS (02) GRUPOS ELECTROGENOS (GENERADORES DE 200KW), DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ CUI N° 2616490¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observación planteada por el recurrente, a fin de clarar corresponde indicar que, la denominación es conconrdante con el CUI 2616490, cabe señalar que comprende la adquisición de 02 grupos electrógenos, de 200KW para el Pozo N° 01 y 02 de Quilmaná, asimismo tanto la ficha invierte y el numeral 5 del capitulo III de las bases detalla ambos bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Antecedentes:

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

¿Adquisición e Instalación a todo costo de grupos electrógenos de 200KW-420V encapsulantes e insonorizado, incluye tablero de transferencia automática para el Pozo N°1 y N°2 en el distrito de Quilmana¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia a la denominación de la contratación que está mal redactado ya que en la descripción de los bienes consideran GRUPO ELECTRÓGENO DE 200KW, TRIFASICO DE 220V, ENCAPSULADO E INSONORIZADO, INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA; esto puede generar confusión entre los postores ya que no hay coherencia en el voltaje señalado en la denominación de las bases con la de la descripción de los bienes por lo que solicitamos que, con motivo de integración de las bases, se corrija conforme al siguiente detalle:

¿ADQUISICION E INSTALACION A TODO COSTO DE DOS (02) GRUPOS ELECTROGENOS DE 200KW, TRIFASICO DE 220V, ENCAPSULADO E INSONORIZADO, INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, al respecto corresponde precisar que, en aras de ampliar la participación de postores se modificará e incorporará lo siguiente: "Adquisición e Instalación a todo costo de grupos electrógenos de 200KW ¿ 220/380/440 V. CONFIGURABLE encapsulantes e insonorizado, incluye tablero de transferencia automática para el Pozo N°1 y N°2 en el distrito de Quilmana." toda vez que, los grupos electrogenos absorven esas tenciones de voltage (hasta 440Vol.) TANTO PARA EL POZO N° 01 Y EL POZO N° 02, asimismo se procederá a uniformizar todos los extremos de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Antecedentes:

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

¿ Objetivo General

¿Adquisición e Instalación a todo costo de grupos electrógenos de 200KW-420V para el Pozo N°1 y N°2 en el distrito de Quilmana¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia a la denominación de la contratación que está mal redactado ya que en la descripción de los bienes consideran GRUPO ELECTRÓGENO DE 200KW, TRIFASICO DE 220V, ENCAPSULADO E INSONORIZADO, INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA; esto puede generar confusión entre los postores ya que no hay coherencia en el voltaje señalado en la denominación de las bases con la de la descripción de los bienes por lo que solicitamos que, con motivo de integración de las bases, se corrija conforme al siguiente detalle:

¿ADQUISICION E INSTALACION A TODO COSTO DE DOS (02) GRUPOS ELECTROGENOS DE 200KW, TRIFASICO DE 220V, ENCAPSULADO E INSONORIZADO, INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA EL POZO N°1 Y N°2 EN EL DISTRITO DE QUILMANA¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, al respecto corresponde precisar que, en aras de ampliar la participación de postores se modificará e incorporará lo siguiente: "Adquisición e Instalación a todo costo de grupos electrógenos de 200KW ¿ 220/380/440 V. CONFIGURABLE encapsulantes e insonorizado, incluye tablero de transferencia automática para el Pozo N°1 y N°2 en el distrito de Quilmana." toda vez que, los grupos electrogenos absorven esas tenciones de voltage (hasta 440Vol.) TANTO PARA EL POZO N° 01 Y EL POZO N° 02, asimismo se procederá a uniformizar todos los extremos de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿Tanque de combustible: de fábrica autonomía 12 horas (Certificado por el fabricante y acreditado en la oferta)¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito de tanque de combustible que determine la autonomía del grupo ya que no guarda relación, podría tenerse un tanque de mucha capacidad pero con un equipo con altos niveles de consumo por lo que no debe tomarse como referencia para la autonomía del equipo la capacidad del tanque, esto genera confusión, va en contra del principio de Transparencia del Art.2 de la LCE y no es congruente con los estándares comúnmente aplicados en el rubro y al contrario, la entidad no va a tener claro que el tanque combustible le dé una autonomía determinada. Además se está solicitando ¿certificado del tanque de combustible por el fabricante? Ninguna marca cumple este requisito porque los fabricantes no certifican los tanques de combustible, no es el objetivo principal de un grupo electrógeno. Exigir este requerimiento es una barrera limitante a la pluralidad de postores y competencia en el proceso.

Por el contrario, si la entidad requiere conocer la autonomía de los grupos electrógenos debería requerir dos datos: capacidad del tanque (ya sea en litros o galones) y el consumo del motor, ya sea en litros/hora o galones/hora, así su requerimiento estaría claro para todos los postores y podría acreditarse con la información en los catálogos, fichas técnicas de los grupos etc. Esta es la forma que pueden tener también, como entidad, claridad respecto a las necesidades en términos de cantidad de combustible a proveer para el trabajo de los grupos.

Por lo expuesto, al amparo del principio de Transparencia, Libre Concurrencia y Competencia del Art.2 de la LCE, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿Tanque de combustible: Indicar capacidad¿

¿Consumo del grupo electrógeno: Indicar consumo¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que SE REQUIERE GRUPO ELECTROGENO QUE CUENTE CON SU TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPRADO PARA UNA AUTONOMIA DE MINIMO 12 HORAS A PLENA CARGA, no obstante, lo indicado se encontraba en las Especificaciones Técnicas empleado durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿Interruptor termomagnético: 800 amperios¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito del amperaje del interruptor termomagnético ya limita la participación de postores que puedan ofertar sus bienes a la entidad con mejores características que las requeridas en las bases, tutelando así los principios de Libertad de Concurrencia, Competencia y sobre todo el de Vigencia Tecnológica del Art.2 de la LCE. Exigir este requerimiento es una barrera limitante a la pluralidad de postores y competencia en el proceso.

Por el contrario, si la entidad da apertura poniendo un mínimo de amperaje, va a disponer de mayor cantidad de ofertas posibles que le permitan tomar una decisión razonable, objetiva e imparcial para la adquisición, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿Interruptor termomagnético: mínimo 800 amperios¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 5.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Vigencia Tecnológica, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrat

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que SE REQUIERE GRUPO ELECTROGENO con "Interruptor termomagnético: 800 amperios" , no obstante, lo indicado se encontraba en las Especificaciones Técnicas empleado durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿Potencia continua: 200 kw¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito de la potencia continua ya que no es congruente con los estándares comúnmente aplicados en el rubro pues se mide generalmente la potencia en ¿Stand By¿ que es el objetivo del grupo electrógeno considerado de emergencia y que va a trabajar sólo cuando la red eléctrica principal (de la calle) falle.

Por otro lado, en la página 24 de las bases se ha considerado ¿Potencia: 200kw Stand By¿ generando confusión entre los postores cuando la principal función del comité es tutelar el cumplimiento y ceñir sus actuaciones en el marco de los principios de Transparencia, Libertad de Concurrencia, Competencia y sobre todo el de Vigencia Tecnológica del Art.2 de la LCE. Exigir este requerimiento es una barrera limitante a la pluralidad de postores y competencia en el proceso.

Por estas razones, a efectos de que la entidad dispogna de mayor cantidad de ofertas posibles que le permitan tomar una decisión razonable, objetiva e imparcial para la adquisición, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿Potencia Stand By: 200Kw¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrat

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se aclara al recurrente respectoa su observación que, SE REQUIERE GRUPO ELECTROGENO DE 200 KW EN POTENCIA STANDBY

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿Tipo: sin escobillas autorregulado y autoexcitado¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito de tipo, el cual han considerado como sin escobillas autorregulado y autoexcitado pero, a la actualidad, existen mejores y más modernas alternativas (como es el caso del PMG) en el mercado que serían un beneficio para la entidad en términos de eficiencia, consumo, vigencia tecnológica, etc.

Siendo la principal función del comité es tutelar el cumplimiento y ceñir sus actuaciones en el marco de los principios de Transparencia, Libertad de Concurrencia, Competencia y sobre todo el de Vigencia Tecnológica del Art.2 de la LCE.; exigir este requerimiento es una barrera limitante a la pluralidad de postores y competencia en el proceso.

Por estas razones, a efectos de que la entidad disponga de mayor cantidad de ofertas posibles que le permitan tomar una decisión razonable, objetiva e imparcial para la adquisición, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿Tipo: Indicar¿ ó ¿Tipo: sin escobillas autorregulado y/o autoexcitado y/o PMG¿

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 5.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Vigencia Tecnológica, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrat

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación es preciso señalar que, a fin de evitar confusion a los postores se modificará de la siguiente manera: "PMG imágenes permanentes"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿MOTOR

Potencia continua: 235Kw ¿ 315 HP¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito de la potencia continua ya que no es congruente con los estándares comúnmente aplicados en el rubro pues se mide generalmente la potencia en ¿Stand By¿ que es el objetivo del grupo electrógeno considerado de emergencia y que va a trabajar sólo cuando la red eléctrica principal (de la calle) falle.

Por otro lado, en la página 24 de las bases se ha considerado ¿Potencia: 200kw Stand By¿ generando confusión entre los postores cuando la principal función del comité es tutelar el cumplimiento y ceñir sus actuaciones en el marco de los principios de Transparencia, Libertad de Concurrencia, Competencia y sobre todo el de Vigencia Tecnológica del Art.2 de la LCE. Exigir este requerimiento es una barrera limitante a la pluralidad de postores y competencia en el proceso.

Por estas razones, a efectos de que la entidad dispogna de mayor cantidad de ofertas posibles que le permitan tomar una decisión razonable, objetiva e imparcial para la adquisición, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿Potencia Stand By: 200Kw o su equivalente en HP¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 5.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Vigencia Tecnológica, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrat

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que el CONTENIDO DE LA POTENCIA A REQUERIR AL REFERIRCE LOS 235kW O 315 HP EN SU CONVERCION CABALLOS DE FUERZA DE OPERATIVIDAD ES LA NECESARIA Y CON UN RANGO DE TOLERANCIA EN EL MOMENTO DE ARRANQUE DE LOS EQUIPOS A FUNCIONAR Y SON LAS NECESARIAS.TAMBIEN SE ACLARA QUE LA POTENCIA CONTINUA SE REFIERE QUE EL GRUPO ELECTROGENO CONSTANTEMENTE ENTREGARA ESA POTENCIA NECESARIA EN CASO LO SOLICITE EL CONSUMO DE LOS EQUIPOS .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Antecedentes:
¿MOTOR
Desplazamiento: 8.9L¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito del desplazamiento o cilindrada del motor ya no se indica si es mínimo o máximo, generando confusión entre los postores.

Por otro lado, un motor más grande o más pequeño no es necesariamente más eficiente que otro ya que existen en el mercado distintas opciones entre las que el comité debe escoger (considerando su principal función tutelar el cumplimiento y ceñir sus actuaciones en el marco de los principios de Transparencia, Libertad de Concurrencia, Competencia y sobre todo el de Vigencia Tecnológica del Art.2 de la LCE) la que resulte más beneficiosa para la entidad en términos de eficiencia, consumo, potencia, etc. Exigir este requerimiento es una barrera limitante a la pluralidad de postores y competencia en el proceso.

Por estas razones, a efectos de que la entidad disponga de mayor cantidad de ofertas posibles que le permitan tomar una decisión razonable, objetiva e imparcial para la adquisición, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿Desplazamiento: Indicar¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 5.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Vigencia Tecnológica, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrat

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se aclara al recurrente que, se agregará "y/o lo indicado por cada fabricante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿MOTOR

Diámetro de carrera: 114x145mm¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito del diámetro de carrera o cilindrada del motor ya no se indica si es mínimo o máximo, generando confusión entre los postores.

Por otro lado, un motor más grande o más pequeño no es necesariamente más eficiente que otro ya que existen en el mercado distintas opciones entre las que el comité debe escoger (considerando su principal función tutelar el cumplimiento y ceñir sus actuaciones en el marco de los principios de Transparencia, Libertad de Concurrencia, Competencia y sobre todo el de Vigencia Tecnológica del Art.2 de la LCE) la que resulte más beneficiosa para la entidad en términos de eficiencia, consumo, potencia, etc. Exigir este requerimiento es una barrera limitante a la pluralidad de postores y competencia en el proceso.

Por estas razones, a efectos de que la entidad disponga de mayor cantidad de ofertas posibles que le permitan tomar una decisión razonable, objetiva e imparcial para la adquisición, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿Diámetro de carrera: Indicar¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 5.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Vigencia Tecnológica, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrat

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se aclara al recurrente que, se agregará "y/o lo indicado por cada fabricante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿MOTOR

Índice de compresión: 16.6:1 ¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito del índice de compresión del motor ya no se indica si es mínimo o máximo, generando confusión entre los postores.

Por otro lado, un motor más grande o más pequeño no es necesariamente más eficiente que otro ya que existen en el mercado distintas opciones entre las que el comité debe escoger (considerando su principal función tutelar el cumplimiento y ceñir sus actuaciones en el marco de los principios de Transparencia, Libertad de Concurrencia, Competencia y sobre todo el de Vigencia Tecnológica del Art.2 de la LCE) la que resulte más beneficiosa para la entidad en términos de eficiencia, consumo, potencia, etc. Exigir este requerimiento es una barrera limitante a la pluralidad de postores y competencia en el proceso.

Por estas razones, a efectos de que la entidad disponga de mayor cantidad de ofertas posibles que le permitan tomar una decisión razonable, objetiva e imparcial para la adquisición, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿Índice de compresión: Indicar¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 5.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Vigencia Tecnológica, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrat

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se aclara al recurrente que, se agregará "y/o lo indicado por cada fabricante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿TABLERO DE CONTROL

El grupo electrógeno estará equipado con un módulo de control de última generación con display 128x64 con grado de protección IP65¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito del display 128x64 con grado de protección IP65 lo cual es una barrera para la concurrencia de postores y por ende, la competencia que debe existir en el procedimiento.

No es lo principal en el grupo el display requerido sino que este provea de la energía necesarioa en caso de falla de la red eléctrica principal para la continuidad del suministro de agua en los pozos (eso lo han considerado en sus objetivos General y Especifico de la presente contratación) por lo que exigir este requerimiento constituye dejar fuera la pluralidad de postores y competencia en el proceso.

Por otro lado, el display del grupo electrógeno no lo hace más o menos eficiente que otro ya que existen en el mercado distintas opciones entre las que el comité debe escoger (considerando su principal función tutelar el cumplimiento y ceñir sus actuaciones en el marco de los principios de Transparencia, Libertad de Concurrencia, Competencia y sobre todo el de Vigencia Tecnológica del Art.2 de la LCE) la que resulte más beneficiosa para la entidad en términos de eficiencia, consumo, potencia, etc.

Por estas razones, a efectos de que la entidad disponga de mayor cantidad de ofertas posibles que le permitan tomar una decisión razonable, objetiva e imparcial para la adquisición, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿El grupo electrógeno estará equipado con un módulo de control de última generación implementado con display que tenga grado de protección (indicar en las especificaciones técnicas), el que debe tener una interfaz de usuario amigable y de fácil manejo que permita operar el equipo sin inconvenientes y observar los siguientes parámetros¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Vigencia Tecnológica, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrat

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que, el modulo de control es la parte de control del grupo electrógeno por lo tanto se requiere que cumpla con un grado de protección y display. En ese sentido, lo solicitado en el requerimiento no resulta restrictivo, ni contraviene la normativa de contrataciones del Estado. no obstante, lo señalado se encontraba en las Especificaciones Técnicas empleado durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿ENSAYO DE PLENA CARGA PRIME (REACTIVA)
ENSAYO EN CARGA DE STAND BY (REACTIVA)

Señores miembros del Comité de Selección,
nuestra observación va en referencia al requisito de los ensayos a plena carga y carga con energía REACTIVA ya que no es congruente con los estándares comúnmente aplicados en el rubro pues se hace los ensayos con energía RESISTIVA, lo que puede generar confusión entre los postores.

Además, en la página 29 de las bases, apartado ¿PRUEBAS Y VERIFICACIONES ANTES DEL SUMINISTRO¿ si consideran ¿Ensayo con plena carga 100% (carga resistiva) conforme a lo indicado por lo que, existe incongruencia que deviene en que los postores se confundan sobre la forma del ensayo.

Por estas razones, a efectos de que la entidad disponga de mayor cantidad de ofertas posibles que le permitan tomar una decisión razonable, objetiva e imparcial para la adquisición, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿ENSAYO DE PLENA CARGA PRIME (RESISTIVA)
ENSAYO EN CARGA DE STAND BY (RESISTIVA)¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 5.3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación es preciso señalar que, a fin de evitar confusion a los postores se modificará de la siguiente manera: "Ensayo de plena carga (Resistiva)" "Ensayo en carga de Stand By (Resistiva)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿GRUPO ELECTRÓGENO GE.

¿ Se instalará un grupo electrógeno, trifásico, 420V+Neutro, de 200Kw standby encapsulado, insonorizado, conectado al tablero TDG existente, este grupo estará ubicado en el jardín posterior lado izquierdo¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia a la denominación del grupo electrógeno a instalar, la cual está mal redactado ya que en la descripción de los bienes consideran GRUPO ELECTRÓGENO DE 200KW, TRIFASICO DE 220V, ENCAPSULADO E INSONORIZADO, INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA; esto puede generar confusión entre los postores ya que no hay coherencia en el voltaje señalado en la denominación de las bases con la de la descripción de los bienes por lo que solicitamos que, con motivo de integración de las bases, se corrija conforme al siguiente detalle:

¿ ¿Se instalará un grupo electrógeno, DE 200KW, TRIFASICO DE 220V, ENCAPSULADO E INSONORIZADO, INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, conectado al tablero TDG existente, este grupo estará ubicado en el jardín posterior lado izquierdo¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, al respecto corresponde precisar que, en aras de ampliar la participación de postores se modificará e incorporará lo siguiente: "Adquisición e Instalación a todo costo de grupos electrógenos de 200KW ¿ 220/380/440 V. CONFIGURABLE encapsulantes e insonorizado, incluye tablero de transferencia automática para el Pozo N°1 y N°2 en el distrito de Quilmana." toda vez que, los grupos electrogenos absorven esas tenciones de voltage (hasta 440Vol.) TANTO PARA EL POZO N° 01 Y EL POZO N° 02, asimismo se procederá a uniformizar todos los extremos de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿GRUPO ELECTRÓGENO GE.

¿ Se instalará un grupo electrógeno, trifásico, 420V+Neutro, de 200Kw standby encapsulado, insonorizado, conectado al tablero TDG existente, este grupo estará ubicado en el jardín posterior lado izquierdo¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia a la denominación del grupo electrógeno a instalar, la cual está mal redactado ya que en la descripción de los bienes consideran GRUPO ELECTRÓGENO DE 200KW, TRIFASICO DE 220V, ENCAPSULADO E INSONORIZADO, INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA; esto puede generar confusión entre los postores ya que no hay coherencia en el voltaje señalado en la denominación de las bases con la de la descripción de los bienes por lo que solicitamos que, con motivo de integración de las bases, se corrija conforme al siguiente detalle:

¿ ¿Se instalará un grupo electrógeno, DE 200KW, TRIFASICO DE 220V, ENCAPSULADO E INSONORIZADO, INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, conectado al tablero TDG existente, este grupo estará ubicado en el jardín posterior lado izquierdo¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, al respecto corresponde precisar que, en aras de ampliar la participación de postores se modificará e incorporará lo siguiente: "Adquisición e Instalación a todo costo de grupos electrógenos de 200KW ¿ 220/380/440 V. CONFIGURABLE encapsulantes e insonorizado, incluye tablero de transferencia automática para el Pozo N°1 y N°2 en el distrito de Quilmana." toda vez que, los grupos electrogenos absorven esas tenciones de voltage (hasta 440Vol.) TANTO PARA EL POZO N° 01 Y EL POZO N° 02, asimismo se procederá a uniformizar todos los extremos de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Antecedentes:
¿Ensayo con plena carga 100% (carga resistiva) con ayuda de un banco de carga resistiva suministrada por el proveedor la misma que deberá de estar certificada y acreditada en la oferta¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito de los ensayos a plena carga con ayuda de un banco de carga resistiva pues excluye a postores potenciales que no puedan trasladar un banco o que aun pudiendo, no este certificado. Este requisito es doblemente limitante a todos los postores y atenta contra los principios de pluralidad, libre concurrencia y competencia del Art.2 de la LCE.

Por otro lado, si lo que se requiere es comprobar cómo reaccionaría el grupo electrógeno ante una situación de emergencia, se debe emular una falta de suministro de energía eléctrica real, procurando así el comité de recepción verificar que se cumpla con la principal función del grupo.

Finalmente, exigir el traslado de un banco hasta el ambos puntos de entrega, encarecería los costos lo que repercute directamente contra los intereses de la entidad; más aún, considerando que los equipos salen probados no una sino dos veces: 1 por fábrica y 1 en taller. Esto no es eficiente ya que se estaría pagando sobrecosto por una decisión que no tiene sentido ni justificación.

Por estas razones, apelando a que el comité tome una decisión razonable, objetiva e imparcial, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿Ensayo con plena carga 100% (carga resistiva) con equipo de la Entidad que simule una situación de emergencia real¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que, SE DEBERA REALIZAR PRUEBAS CON CARGA RESISTIVA INSITU CON ELLO SE TENDRA LA PLENA SEGURIDAD QUE LA POTENCIA ENTREGADA Y OFERTADA ES LA SOLICITADA. En ese sentido, lo solicitado en el requerimiento no resulta restrictivo, ni contraviene la normativa de contrataciones del Estado. no obstante, lo señalado se encontraba en las Especificaciones Técnicas empleado durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿Las pruebas se realizarán INSITU antes de la instalación, se elaborará un protocolo de pruebas con los resultados¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito de las pruebas INSITU a efectos de que, tomando en consideración nuestra observación anterior sobre que la misma se realice con ayuda de un banco de carga resistiva suministrada por el proveedor, solicitamos aclarar que las pruebas se realizarán INSITU con los equipos suministrados por la entidad que simulen una situación de emergencia real¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 5.3 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge se aclara al recurrente que, PREVIO A LA INSTALACION SE REALIZARA PRUEBA AL 50% 75% Y 100 %CON CARGA RESISTIVA. LUEGO DE LA INSTALACION SE REALIZARA PRUEBAS CON CARGA EXISTENTE EL PROVEEDOR DEBERA DE DOTAR DE COMBUSTIBLE PARA 2 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. LA ENTIDAD CON ELLO TENDRA LA PLENA SEGURIDAD QUE EL EQUIPO A INSTALAR CUMPLE CON LA POTENCIA OFERTADA Y ENTREGADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿Verificación del nivel de ruido, ventilación, humos de combustión, vibraciones, etc.
La verificación se sustentará con documentos emitidos por el fabricante¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito de la verificación se sustente con documentos emitidos por el fabricante siendo que, muchos postores son dealers (o socios comerciales) y no tienen injerencia y/o mucho menos capacidad de exigir que el fabricante venga a Perú a realizar pruebas y/o verificaciones. Exigir este requisito constituye un direccionamiento a una marca que fabrica y comercializa los equipos de forma local pero que, en muchos casos, no son los equipos más eficientes ni de mejor calidad.

Por otro lado, debe existir equidad entre las prestaciones y transparencia en la información que la entidad requiere para sus contrataciones pero, al haber considerado ¿Verificación del nivel de ruido, ventilación, humos de combustión, vibraciones, ¿etc¿ deja abierta la posibilidad de que la entidad requiera (arbitraria e injustificadamente) más pruebas de las que se han señalado, rompiendo la equidad y pudiendo generar confusión entre los postores participantes al no tener claro que pruebas va a realizar la entidad.

Por estas razones, apelando a que el comité tome una decisión razonable, objetiva e imparcial, con motivo de integración de las bases, solicitamos modificar este apartado de la siguiente manera:

¿Verificación del nivel de ruido, ventilación, humos de combustión, vibraciones.
La verificación se sustentará con documentos emitidos por el fabricante y/o empresa o entidad certificadora local en el rubro¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5.3.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia, Libre Concurrencia y Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación es preciso señalar que, a fin de evitar confusion a los postores se modificará de la siguiente manera: "y/o empresa o entidad certificadora local en el rubro y/o pruebas insitu con equipos del proveedor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Antecedentes:
¿El Contratista deberá proveer y mantener durante el periodo de ejecución del Contrato obligatoriamente la provisión de personal clave para el cumplimiento de la prestación contratada¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al requisito de personal ya que no se ha especificado si este debe ser necesariamente planilla del contratista o puede ser planilla de un tercero especializado en desarrollo de obras civiles, considerando que se requiere la construcción y habilitación del espacio donde se ubicará el grupo electrógeno.

Por estas razones, solicitamos al comité de selección se sirva aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 6.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia, del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL RECURRENTE RESPECTO A SU CONSULTA QUE, EL PERSONAL CLAVE SON LOS RESPONSABLES DE LA CORRECTA INSTALACION DEL LOS EQUIPOS ES POR ELLO QUE DEBERA TENER LA DISPONIBILIDAD DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿Tiempo de reposición del bien: De existir desperfectos de fábrica se deberá reemplazar componentes en un plazo máximo de tres (03) días calendario y de requerir reemplazo de la electrobomba esta deberá realizarse en un plazo máximo de diez (10) días calendario. Para el caso de reemplazo el proveedor debe garantizar la continuidad del servicio instalando equipo provisional en un plazo no mayor de 02 días¿

Señores miembros del comité, se puede visualizar en las bases que se ha detallado diez (10) días calendarios, situación que indubitadamente coloca a la Entidad en una posición totalmente ventajosa y arbitraria frente al proveedor, vulnerando los principios de Equidad, Transparencia e Integridad del Art.2 de la LCE por lo que, con ocasión de la integración de las bases, solicitamos que se modifique conforme al siguiente detalle:

¿Tiempo de reposición del bien: De existir desperfectos de fábrica se deberá reemplazar componentes en un plazo máximo de diez (10) días calendario y de requerir reemplazo del GRUPO ELECTRÓGENO, deberá realizarse en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. Para el caso de reemplazo el proveedor debe garantizar la continuidad del servicio instalando equipo provisional en un plazo no mayor de diez (10) días¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 9 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Equidad, Transparencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, es preciso indicar que, a fin de evitar confusion a los postores se modificará de la siguiente manera: dice "de requerir reemplazo de la electrobomba esta deberá realizarse en un plazo máximo de diez (10) días calendario.", debe decir "de requerir reemplazo del GRUPO ELECTRÓGENO, deberá realizarse en un plazo máximo de diez (10) días calendario"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Antecedentes

¿a. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de los bienes será de treinta (30) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al plazo, ya que no se está teniendo en consideración las obras civiles que están solicitando en el lugar donde se van a ubicar los grupos electrógenos, pudiendo retrasarse por factores no atribuibles a ninguna de las partes (climáticos, conflictos sociales, etc).

En ese sentido, a efectos de que se proporcione a la entidad contratante el mejor servicio y amparando nuestro pedido en el principio de equidad del Art.2 de la LCE, solicitamos que el plazo de entrega se amplie a sesenta (60) días calendarios, debiendo, con motivo de integración de las bases, consignarlo de acuerdo a la siguiente manera:

a. PLAZO DE ENTREGA:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en un plazo de sesenta (60) días calendarios, incluye SU INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. Este plazo se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 11 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Equidad del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que el plazo de entrega es de 30 días calendarios, no obstante, el plazo indicado se encontraba en las Especificaciones Técnicas empleado durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores, que cuentan con los equipos para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Antecedentes

¿FORMA Y PLAZO DE PAGO:

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al plazo de pago ya que literalmente va en contra de lo que señala en Art.171.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente (Modificado por DS N° 168-2020-EF): ¿La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente¿

Por ello, solicitamos modificar de la siguiente forma:

¿FORMA Y PLAZO DE PAGO:

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato¿

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: Cap. III Literal: 13 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Legalidad, Equidad, Transparencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, es preciso indicar que, a fin de evitar confusion a los postores se modificará de la siguiente manera: dice: "La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.", debe decir "La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:11:22

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Antecedentes
¿Evaluación:
Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas
Acreditación: Se acreditará mediante la declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N°4)
En caso de que la modalidad de ejecución llave en mano, el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento.
De [9] hasta [15] días calendario = 10 puntos
De [16] hasta [22] días calendario= 6 puntos
De [23] hasta [29] días calendario: 4 puntos¿

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación va en referencia al plazo de pago ya que si se aprueba la solicitud de ampliar el plazo establecido en las bases por las razones y fundamentos expuestos, debería también ampliarse los rangos de mejora en los plazos de entrega para no generar confusión ni incongruencias en los plazos de una y otra parte de las bases.

Por ello, al amparo de los Principios de Transparencia y Equidad del Art.2 de la LCE, con motivo de integración de las bases solicitamos modificar como a continuación detallamos:
¿Evaluación:
Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas
Acreditación: Se acreditará mediante la declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N°4)
En caso de que la modalidad de ejecución llave en mano, el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento.
De [25] hasta [35] días calendario = 10 puntos
De [36] hasta [45] días calendario= 6 puntos
De [46] hasta [59] días calendario: 4 puntos¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. IV **Literal:** FACTORES E **Página:** 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Equidad, Transparencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente que el plazo de entrega es 30 días calendarios y respecto a los factores de evaluación correspondiente al plazo de entrega evidentemente está mejorando el plazo establecido en la EspecificaciónTécnica las mismas empleados durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores, que cuentan con los equipos para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Con respecto al cableado: indicar el metrado de cables por cada tramo (Del Grupo electrógeno al TTA, del TTA al TDG y del TDG al medidor de la red comercial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente que, LA CONEXIÓN DEL TTA SE REALIZARA AL TDG, EL METRADO SE INDICA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA:
Especificar si requieren conmutador o interruptor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente que, los sistemas de fuerza para la transferencia automatica mediante dos interruptores Termo magnéticos
Tripolar con capacidad de acuerdo a la potencia del Grupo, de alto poder de ruptura .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:
ADJUNTAR PLANOS DE UBICACIÓN Y FOTOS DE RUTA DE ACCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al recurrente que, se adjuntarán las imágenes referenciales en la integración de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

POZO DE PUESTA A TIERRA:
PLANOS DE UBICACIÓN RESPECTO AL GRUPO ELECTRÓGENO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente que, EL LUGAR DONDE SE CONFECCIONARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ESTA COMO MAXIMO A 5 METROS DEL GRUPO ELCTROGENO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

SE RECOMIENDA REALIZAR LAS PRUEBAS CON LAS CARGAS DEL PROYECTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS COSTOS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que SE DEBERA REALIZAR PRUEBAS CON CARGA RESISTIVA INSITU CON ELLO SE TENDRA LA PLENA SEGURIDAD QUE LA POTENCIA ENTREGADA Y OFERTADA ES LA SOLICITADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LAS PRUEBAS INSITU, SE SOLICITA MODIFICAR ESTE ITEM, DEBIDO A QUE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS ANTES DE SALIR DE LA PLANTA PASAN POR UNA SERIE DE PROTOCOLOS DE PRUEBAS, LO QUE NO HACE SENTIDO VOLVER A REALIZAR LAS PRUEBAS INSITU ANTES DE LA INSTALACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que SE DEBERA REALIZAR PRUEBAS CON CARGA RESISTIVA INSITU CON ELLO SE TENDRA LA PLENA SEGURIDAD QUE LA POTENCIA ENTREGADA Y OFERTADA ES LA SOLICITADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

ESPECIFICAR QUE TIPO DE PRUEBAS DE PROTECCIONES SE DEBE REALIZAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente respecto a su consulta, la puesta en marcha sin carga por el espacio de 30 minutos y con carga por el espacio de 2 horas aproximadamente el proveedor proporcionara el combustible, aceite filtro y demás para realizar la prueba en mención sin recargo adicional para la entidad

Para el desarrollo de la prestación, se debe considerar las siguientes normas:

¿ DS 009-2005-TR: (Reglamento de seguridad y salud en el trabajo)

¿ RNE: (Reglamento nacional de edificación)

¿ Norma G 050 Seguridad durante la construcción: (Norma Técnica de Edificación)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:
CON RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: ESPECIFICAR EL METRADO Y SECTOR DE CONDUCTOR DEL GRUPO ELECTRÓGENO AL TTA

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 5 **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al recurrente que, el metrado del Grupo Electrónico GE al TTA es de 18 metros aproximadamente (Pozo N° 01) y 15 metros aproximadamente (Pozo N °02) con conductor N2XOH 0,6/1 Kv 3-1x300mm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:
CON RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: ESPECIFICAR EL METRADO Y SECTOR DE CONDUCTOR DEL TTA AL TDG.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 5 **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al recurrente que, el metrado del TTA al TDG es de 12 metros aproximadamente (Pozo N° 01) y 10 metros aproximadamente (Pozo N °02) con conductor N2XOH 0,6/1 Kv 3-1x300mm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:
CON RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: ESPECIFICAR EL METRADO Y SECTOR DE CONDUCTOR DEL TDG AL MEDIDOR DE LA RED

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 5 **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al recurrente que, el metrado del TDG al medidor de la red comercial es de 22 metros aproximadamente (Pozo N° 01) y 25 metros aproximadamente (Pozo N° 02) con conductor N2XOH 0,6/1 Kv 3-1x300mm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:
INDICAR EL TIPO DE CANALIZADO (TUBERÍA, BANDEJA O DUCTO EMPOTRADO)
CONFIRMAR SI ES PARTE DE NUESTRO ALCANCE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al recurrente que, la tubería SAP PVC 4" y estará a cargo del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En la página 28 se lee " .. el contratista deberá suministrar una dotación de combustible equivalente a 2 horas de operación a plena carga", confirmar que esta premisa hace referencia al cálculo para el suministro de combustible (por ejemplo, si un GE consume 70 litros/hora de combustible a plena carga, se suministraría 2x70 = 140 litros de combustible), más no a la duración de las pruebas (lo usual es realizar pruebas con una duración promedio de 15 minutos)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 3.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente que, SE DEBERA DE DOTAR EL COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS PRUEBAS CON CARGA RESISTIVA Y PRUEBAS A PLENA CARGA EXISTENTE COMO MIIMO PARA 2 HORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:39

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL MOTOR: INDICAR DATOS ESPECIFICOS DE DESPLAZAMIENTO, DIAMETRO DE CARRERA, INDICE DE COMPRESION DIRECCIONA EL CONCURSO A UNA MARCA EN ESPECIFICO. SE SOLICITA QUITAR ESTOS DATOS Y ACEPTAR LAS CARACTERÍSTICAS DE DIFERENTES MARCAS YA QUE ESTÁS CARACTERÍSTICAS NO AFECTAN EN LA EFICIENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se aclara al recurrente que, EN LO RELACIONADO A: DESPLAZAMIENTO, DIAMETRO DE CARRERA , INDICE DE COMPRESION SERA LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O LO INDICADO POR CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20139103590	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	FAREMENT S.R.LTDA.	Hora de envío :	19:30:59

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 PLAZO DE ENTREGA se solicita en 30 días calendarios del grupo electrógeno Dada la coyuntura e inestabilidad política por la cual venimos atravesando, donde nos encontramos con paros programados, desabastecimiento y sumado a ello una crisis internacional, y considerando que los bienes solicitados son netamente importados más aun por la capacidad de Kw motivo que no es posible tenerlo en stock en el mercado local, visto esto es imposible cumplir en los pocos días solicitados , a menos que dicho proceso está arreglado bajo un acto ilegal estando ya direccionada y que el proveedor elegido ya cuente con el grupo electrógeno , de otro modo, no se llegaría a los plazos establecidos y menos si ellos son reducidos, ante lo mencionado, se SOLICITA que el plazo de entrega se amplíe a 60 días calendarios para la entrega cantidad de días que si serian plazos reales y no vulnerar la transparencia del proceso. Además, poder lograr la mayor participación de postores lo cual sería muy beneficioso para la economía de la entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: A Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que el plazo de entrega es de 30 días calendarios, no obstante, el plazo indicado se encontraba en las Especificaciones Técnicas empleado durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores, que cuentan con los equipos para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	21:34:08

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

CAPÍTULO I / 1.2 - OBJETO DE LA CONVOCATORIA - Confirmar la tensión de trabajo del equipo. Para los trabajos cerca al mar, se recomienda instalar una resistencia deshumedecedora y aplicar un barnizado marino al alternador, favor confirmar si hay que considerarlo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente que, LA TENSION DE TRABAJO ES TRIFASICO 440, ADEMAS SE DEBE CONSIDERAR CALENTADOR DE AGUA DE CAMISETAS DE MOTOR DE LA POTENCIA REQUERIDA POR CADA FABRICANTE. LAS CASETAS DE BOMBEO ESTAN ALEJADOS DEL MAR ES POR ELLO QUE NO ES NECESARIO EL BARNIZADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	21:34:08

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 5.3.1 - EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBERÁ INCLUIR - (POZO 01) LOSA DE CONCRETO: Favor enviar fotos a color de la zona donde se fabricará la losa. De igual forma, se solicita describir mejor a qué se refieren con "completar con piso de concreto el entorno del grupo electrógeno", para saber si se requiere rezanado del área o hacer piso de concreto desde cero

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.1 Literal: - **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente que, SE DEBERA DE CONSIDERAR FABRICAR UN FALSO PISO AL CONTORNO DE LA LOSA DE CONCRETO 1 METRO POR CADA LADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	21:34:08

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 5.3.1 - EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBERÁ INCLUIR - (POZO 01) CABLEADO: ¿los 50mL que se indican son en total para todo el recorrido que se indica? Es decir, desde el suministro de red comercial al TTA, desde el GE al TTA y desde el TTA hasta el TDG

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.3.1 **Literal:** - **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente que, EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE INDICA CLARAMENTE LA CANTIDAD DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	21:34:08

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:
CAPÍTULO III / 5.3.1 - EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBERÁ INCLUIR - (POZO 01) GRUPO ELECTRÓGENO GE - Respecto al ingreso, esa puerta se encuentra en piso 1? La zona aledaña está completamente despejada y lisa, como para ingresar con un montacargas? Favor agregar fotos a color

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.3.1 **Literal:** - **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al recurrente que, SE CUENTA CON LOS ESPACIOS PERMITIDOS PARA INGRESO Y MANIOBRAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR, TODO INGRESO ES A NIVEL DE PISO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	21:34:08

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 5.3.1 - EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBERÁ INCLUIR - (POZO 01) SISTEMA DE ESCAPE DE GASES - Favor indicar cuántos mL están considerando para la tubería de escape. Adicionalmente, indicar si la tapa de lluvia que hacen referencia es el conocido como sombrero chino o es más bien la tapa mecánica

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.1 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente que, el metrado del Grupo Electrónico GE al TTA es de 18 metros aproximadamente (Pozo N° 01) y 15 metros aproximadamente (Pozo N °02) con conductor N2XOH 0,6/1 Kv 3-1x300mm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	21:34:08

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 5.3.1 - EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBERÁ INCLUIR - (POZO 02) LOSA DE CONCRETO: Favor enviar fotos a color de la zona donde se fabricará la loza

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.1 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se adjuntarán fotos referenciales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	21:34:08

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 5.3.1 - EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBERÁ INCLUIR - (POZO 02) CABLEADO: ¿los 30mL que se indican son en total para todo el recorrido que se indica? Es decir, desde el suministro de red comercial al TTA, desde el GE al TTA y desde el TTA hasta el TDG

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.3.1 **Literal:** - **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente que, el metrado del TDG al medidor de la red comercial es de 22 metros aproximadamente (Pozo N° 01) y 25 metros aproximadamente (Pozo N° 02) con conductor N2XOH 0,6/1 Kv 3-1x300mm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	21:34:08

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:
CAPÍTULO III / 5.3.1 - EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBERÁ INCLUIR - (POZO 02) GRUPO ELECTRÓGENO GE -
Respecto al ingreso, esa puerta se encuentra en piso 1? La zona aledaña está completamente despejada y lisa, como para ingresar con un montacargas? Favor agregar fotos a color. Adicionalmente, favor proporcionar más detalles sobre la rotura de pared para saber cómo sería exactamente la tarea a ejecutar, adjuntar fotos a color de la sala

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.1 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al recurrente que, SE CUENTA CON LOS ESPACIOS PERMITIDOS PARA INGRESO Y MANIOBRAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR, TODO INGRESO ES A NIVEL DE PISO Y ES UN AREA DE 5 METROS DE LARGO CON 4 METROS DE ANCHO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	21:34:08

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 5.3.1 - EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBERÁ INCLUIR - (POZO 02) CONFECCIÓN DE DUCTO DE SALIDA DE AIRE DE MOTOR - ¿Existe la ventana civil para el ducto de salida de aire caliente, cuántos mL están considerando? ¿Existe la ventana civil para la entrada de aire fresco? Adjuntar fotos a color del área

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DEBERÁ DE FABRICAR LA VENTANA PARA SALIDA DE AIRE CALIENTE DEL MOTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	21:34:08

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 5.3.1 - EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBERÁ INCLUIR - (POZO 02) SISTEMA DE GASES DE ESCAPE - ¿Cuántos mL de tubería están considerando? ¿Existe el agujero en la pared por donde van a salir la tubería de escape? Adjuntar fotos a color del área. Adicionalmente, indicar si la tapa de lluvia que hacen referencia es el conocido como sobrero chino o es más bien la tapa mecánica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente que, el Sistema de escape.- Suministro e instalación de la tubería de fierro negro de 6" x 2 mm que se fabricara y rolada en plancha negra de 2mm codos. Soportes, bridas, pernos, empaques y pintura de alta temperatura de color aluminio de 12 mts lineales.

¿ Instalación y colocación de 01 silenciador critico de salida de 6" embridado incluye bridas pernos empaques soportes y pintura de alta temperatura.

¿ Suministro e instalación de forrado térmico de la tubería de escape de 6" que forrado con lana de roca de 2"O y planchas galvanizada de 1/54

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	21:34:08

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 5.3.1 - EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBERÁ INCLUIR - Favor enviar planos y fotos para tener una mejor visión del proyecto o en todo caso, permitir la coordinación de una visita técnica para inspeccionar el área

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTARÁ FOTOS REFERENCIALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:25:49

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

Las Bases estándar de adjudicación simplificada reglamentadas por OSCE señalan que para la contratación de bienes se podrá considerar el factor de "Experiencia del Postor en la especialidad", y precisa que en caso se considere dicho factor "En las bases deberá señalarse los bienes, iguales y similares al objeto de la convocatoria, cuya venta o suministro servirá para acreditar la experiencia del postor"(Lo resaltado y subrayado es agregado).

En el numeral 3.2 Literal B de las presentes bases del proceso ¿ se establece el factor de evaluación "EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD". Para el mencionado factor de evaluación se señala expresamente que será considerado como experiencia el monto facturado por "la venta de equipos e instalación de grupos electrógenos de potencia superior a 100 KW" (lo resaltado y subrayado es agregado).

En este sentido, se advierte que el Comité Especial en contravención a lo señalado en las BASES ESTANDAR, solo permita acreditar la experiencia con bienes iguales (grupos electrógenos) a los solicitados en el proceso sin hacer referencia a los bienes similares; no obstante la normativa de contrataciones es clara en cuanto a la obligación de señalar que bienes serán considerados similares.

Esta obligación ha sido establecida por el OSCE en diversos Pronunciamientos, a manera de ejemplo, el Pronunciamiento N° 269-2013/DSU (Pag. 3, Observación Nro. 3), sobre el particular señala lo siguiente: En ese sentido, en la medida que la experiencia es definida como el mayor conocimiento o destreza obtenida a partir de la reiteración de una conducta en el tiempo ¿ conducta que en atención al principio de Libre Concurrencia y Competencia debe referirse a prestaciones relacionadas con el objeto de la convocatoria ¿ su acreditación debe realizarse mediante transacciones ó ventas de bienes iguales o de naturaleza semejantes a la que se requiere.

En este sentido, las bases vulneran las BASES ESTÁNDAR, como los Pronunciamientos del OSCE, al no permitir acreditar experiencia mediante los montos facturados de bienes similares, por lo que deben establecerse bienes similares distintos a los grupos que son bienes idénticos a los requeridos.

De otro lado, respecto de que bienes deben ser considerados similares, siguiendo el citado Pronunciamiento se ha señalado lo siguiente:

[¿] debemos afirmar que para la determinación de los bienes que serán considerados como similares al objeto de la convocatoria, debe tenerse en cuenta que son bienes similares aquellos de naturaleza semejante, no necesariamente iguales, que reúnan alguna ó algunas de las características que definen la naturaleza del bien materia del proceso. (Lo resaltado es agregado).

Como se advierte el OSCE ha establecido como un criterio para establecer cuando un bien es similar, cuando este bien reúna una o varias características del bien requerido.

Nuestra empresa considera que para el presente proceso de selección se debe considerar como bienes similares a los SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS por sus siglas en inglés) que realizan la misma función que los grupos electrógenos, al proporcionar energía eléctrica ante cortes no programados al utilizar baterías y electrónica de potencia para PROPORCIONAR EL RESPALDO ELECTRICO QUE SE NECESITA.

Respecto de la justificación técnica de la similitud entre ambos tipos de equipos tenemos los siguientes:

1.- Ambos equipos cumplen la misma función y son definidos como "Sistema de Emergencia", según el Código Nacional de Electricidad, tal como transcribimos a continuación:

240-202 Alimentación

(1) La alimentación de emergencia debe ser una fuente de reserva que puede consistir de:

(a) Una batería recargable que tenga capacidad suficiente para alimentar y mantener, a no menos del 91% de la tensión plena, la carga total de los circuitos de emergencia durante el periodo de tiempo requerido, pero en ningún caso menos de 30 minutos y equipado con un cargador para mantener la batería en condición de carga automática; ó

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

- (b) Un generador accionado por una máquina motriz confiable, o grupo generador.
- 2.- Según el National Electrical Code (NEC), que es una Norma internacional, y que describe los requerimientos para los sistemas definidos como de emergencia, coincide en determinar dentro de estos sistemas a los generadores o plantas eléctricas y a los sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS) al cumplir la misma función.

Sin perjuicio de lo señalado y que resulta suficiente para acoger nuestra observación y permite la posibilidad de fomentar la participación del mayor número de postores que puedan calificar evitando que el proceso sea declarado desierto.

Por lo expuesto SOLICITAMOS al comité especial acoger nuestra OBSERVACION y que se consideren bienes similares a la "VENTA DE EQUIPOS UPS", al haberse acreditado la similitud entre dichos equipos y los grupos electrógenos requeridos, en su finalidad y funcionalidad,

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases standard y pronunciamiento OSCE 269-2013/DSU

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, es preciso indicar que, a fin de evitar ampliar y fomentar la participación de postores, se modificara e incorporará lo siguiente: "Venta de equipos e instalación de grupos electrógenos y/o generadores electricos en general."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:25:49

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Favor confirmar que no sera desstimada la propuesta que solo presente un solo ITEM ?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: s/l Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente que, el procedimiento sólo cuenta con 1 ítem el cuál consiga los 2 bienes requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:25:49

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Favor confirmar el metrado del cableado electrico de N2XOH?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.1 Literal: s/l Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

(POZO N °01) CON CONDUCTOR N2XOH 0,6/1 KV 3-1X300MM2 METRADO TOTAL 52 ML

(POZO N °02) CON CONDUCTOR N2XOH 0,6/1 KV 3-1X300MM2 METRADO TOTAL 50 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:25:49

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:
Solicitamos facilidades para realizar una visita tecnica, favor indicar datos de la persona técnica de la entidad para coordinar la reunión en obra?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.3 **Literal:** s/l **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se adjuntará fotos referenciales, en el supuesto de mantener el interes realizar una visita en campo, deberá solicitar mediante el siguiente correo: distribucion@aguacanete.com, operaciones@aguacanete.com, con copia a procesos@aguacanete.com.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:25:49

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Con la finalidad de garantizar los bienes con el suministro de repuestos y accesorios durante la vida util de los GGEE, favor confirmar que el postor debe ser representante/distribuidor de la marca de los generadores propuestos?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DEBERA DE ACREDITAR EN LA OFERTA CON CARTA SER REPRESENTANTE DE LA MARCA OFERTADA TRADUCIDA AL IDIOMA ESPAÑOL EN CASO ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:25:49

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Favor dar mayores precisiones tecnicas respecto a las LOSAs DE CONCRETO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.1 Literal: s/l Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confeccionará una losa de concreto de 350kg /cm2 con una dimensión de 3.20 x1.30x0.20mt, dejando 5cm de separación con el resto del piso de concreto, el cual será rellonado con asfalto o espuma de calafateo. Esta losa será confeccionada en el interior de la estación de bombeo al lado derecho, por lo que será necesario completar con piso de concreto el entorno del grupo electrógeno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	10420349772	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	ESPINOZA OTAZU JAMES MENE	Hora de envío :	22:36:48

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

dentro de la experiencia se solicita venta de grupos electrógenos mayores a 100kw, por lo que solicito se suprima dicha condición de 100kw, debido que restringe el numero de participantes, además de ello los grupos electrogenos tienen la misma configuración y el mismo sistema de funcionamiento variando únicamente el tamaño de cilindro y numero de acuerdo a potencia generada

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: b Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, es preciso indicar que, a fin de evitar ampliar y fomentar la participación de postores, se modificara e incorporará lo siguiente: "Venta de equipos e instalación de grupos electrógenos y/o generadores electricos en general."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	10420349772	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	ESPINOZA OTAZU JAMES MENE	Hora de envío :	22:36:48

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:
se solicita TECNICO ELECTROMECHANICO, solicito se amplié el perfil del profesional a TECNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL siendo profesional acorde al objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** c.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge, es preciso indicar que, a fin de evitar ampliar y fomentar la participación de postores, se modificara e incorporará lo siguiente: "y/o TECNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	10420349772	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	ESPINOZA OTAZU JAMES MENE	Hora de envío :	22:36:48

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

dentro de la instalación se solicita que la losa de concreto estará a cargo del contratista se conoce que la losa de concreto por lo general tiene un tiempo de secado de 30 días aprox. además de ello los grupos electrógenos superan largamente 1 tonelada de peso he instalarlos prematuramente en una losa con secado prematuro generaría daños en la losa de concreto, sin embargo se solicita un tiempo de entrega de 30 días calendario aproximadamente igual al tiempo de secado de la losa de concreto, por lo que solicito se amplíe el tiempo de entrega a 45 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 5.3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que el plazo de entrega es de 30 días calendarios, no obstante, el plazo indicado se encontraba en las Especificaciones Técnicas empleado durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores, que cuentan con los equipos para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	10420349772	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	ESPINOZA OTAZU JAMES MENE	Hora de envío :	22:36:48

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:
dentro de la experiencia del personal supervisor solicito se considere adicionalmente ingeniero electrónico siendo un profesional acorde al objeto de la convocatoria

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 6.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge, se aclara al recurrente que se agregará el INGENIERO ELECTRONICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	10420349772	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	ESPINOZA OTAZU JAMES MENE	Hora de envío :	22:36:48

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

dentro de la experiencia del personal adicionalmente a lo solicitado solicito se considere como experiencia sistemas de utilización en media tensión siendo una experiencia similar al objeto de la convocatoria

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 6.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su consulta que, la experiencia solicitada es en ejecución y/o implementación y/o instalación de quipos electrógenos, como ingeniero residente y/o ingeniero supervisor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	10420349772	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	ESPINOZA OTAZU JAMES MENE	Hora de envío :	22:36:48

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

se solicita grupos electrógenos de 200kw y 200kw solicito se acepte grupos electrógenos ligeramente superiores a dichas potencias debidos que estas varían de acuerdo al fabricante

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REQUIEREN GRUPOS ELECTROGENOS DE 200 KW EN STANDBY. AL ADQUIRIR EQUIPOS DE MAYOR CAPACIDAD SERIA UN PERJUICIO PARA EMAPA CAÑETE EN MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	10420349772	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	ESPINOZA OTAZU JAMES MENE	Hora de envío :	22:36:48

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

se verifica puntajes a los plazos de entrega solicito la aclaración de dicha calificación tendiendo en cuenta que el proceso es llave en mano es decir comprende suministro, instalación y pruebas además de ello la institución solicita trabajos adicionales como elaboración delas losas sobre los cuales irán instalados los grupos electrógenos, se conoce que las losas tienen un tiempo de secado de 30 dias aproximadamente. suministrar, instalar, probar en 8 dias, concreto no resulta inverosímil desde el punto de vista de la ingeniería

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: b Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente que de conformidad a la Especificación Técnica establecido y elaborada por el área usuaria en función a la necesidad de cada pozo, las mismas que fueron empleados durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores, que cuentan con los equipos para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20605720031	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA MACSUR S.A.C.	Hora de envío :	23:48:54

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Se solicita al comite que se tenga a considerar e incluir a los proveedores que tengan como rubro La Venta de maquinarias en general tales como Generadores, torres de iluminación, entre otros tipos de Generadores. Para la mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.2-B Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, es preciso indicar que, a fin de evitar ampliar y fomentar la participación de postores, se modificara e incorporará lo siguiente: "Venta de equipos e instalación de grupos electrógenos y/o generadores electricos en general."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20605720031	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA MACSUR S.A.C.	Hora de envío :	23:48:54

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:
Sobre la instalación, se puede solicitar una visita para una evaluación técnica y así poder dar una propuesta más acorde a las necesidades o exigencias de las mismas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5.3.1. **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se adjuntará fotos referenciales, en el supuesto de mantener el interes realizar una visita en campo, deberá slicitar mediante el siguiente correo: distribucion@aguacanete.com, operaciones@aguacanete.com, con copia a procesos@aguacanete.com.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20605513698	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	VITRUVIO AND SMEATON E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:45

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

1.9 Plazo de entrega
30 días calendario

Consulta: solicitamos ampliar el plazo de entrega debido a que no son bienes de alto consumo, se tiene que importar y los plazos son mayores a lo indicado en el literal 1.9

De esta manera ampliaría la participación de mayor numero de postores en beneficio de la entidad

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente respecto a su observación que el plazo de entrega es de 30 días calendarios, no obstante, el plazo indicado se encontraba en las Especificaciones Técnicas empleado durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores, que cuentan con los equipos para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMAPA CAÑETE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO; EN EL (LA) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2616490.

Ruc/código :	20605513698	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	VITRUVIO AND SMEATON E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:45

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

B Plazo e entrega
de 9 hasta 15 días calendario 10 puntos
Solicitamos cambiar este criterio de calificación
los grupos electrógenos solicitados se tienen que importar de acuerdo a su potencia, salvo algún proveedor tenga informacion privilegiada

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, a,b,c,f, LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara al recurrente que el plazo de entrega es 30 días calendarios y respecto a los factores de evaluación correspondiente al plazo de entrega evidentemente está mejorando el plazo establecido en la EspecificaciónTécnica las mismas empleados durante la indagación de mercado, por consiguiente, se obtuvo la pluralidad de proveedores, que cuentan con los equipos para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null