

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A. ZONA IV

Ruc/código :	20281244222	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A.	Hora de envío :	19:19:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE MEDIA TENSION

1,00 POSTES, BASTIDORES Y PERFILES

1,01 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 15/500/2/225/450, INC. PERILLA DE C.A.V

1,02 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 15/400/2/225/450, INC. PERILLA DE C.A.V

1,03 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 13/500/2/165/360, INC. PERILLA DE C.A.V

1,04 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 13/400/2/165/360, INC. PERILLA DE C.A.V.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE BAJA TENSION 1,00 POSTES, CRUCETAS Y MENSULAS 1,01 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/300/2/120/255 INC. PERILLA PARA POSTE

Se solicita actualizar la TDT considerando que el cemento tipo V va a salir de circulación siendo remplazado nuevos tipos en las diferentes marcas.

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta, Considerar un cemento con similares características al cemento tipo V, acorde de la disponibilidad del mercado nacional o internacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"- En el Anexo 1_ET Materiales MT, (1.01-1.05_POSTES DE CONCRETO ARMADO) del ITEM 12 de las TABLA DE DATOS TÉCNICOS PARA POSTES DE CONCRETO ARMADO, debe adicionarse: Podrá utilizarse otro tipo de cemento con similares características al cemento tipo V, acorde de la disponibilidad del mercado nacional o internacional.

'- En el Anexo 1_ET Materiales BT, (1.02_Postes CAC) del ITEM 11 de las TABLA DE DATOS TÉCNICOS PARA POSTES DE CONCRETO ARMADO, debe adicionarse: Podrá utilizarse otro tipo de cemento con similares características al cemento tipo V, acorde de la disponibilidad del mercado nacional o internacional."

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A. ZONA IV

Ruc/código :	20281244222	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A.	Hora de envío :	19:19:26

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE MEDIA TENSION
5,00 AISLADORES
5,01 AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 15 KV , INC. ESPIGA Y/O SOPORTE
5,02 AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE 17.5 Kv
5,03 AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 24 KV , INC. ESPIGA Y/O SOPORTE
5,04 AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE 24 kv

Consulta: adjuntar la TDT de los aisladores descritos, en las bases solo tenemos la TDT de aisladores PIN de 35 kv y 36 kv. Y en el caso del aislador suspensión las bases contienen la TDT del aislador de 36 kv y 52 kv.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta, los TDT solicitado se incluye en Anexo 1_ET Materiales MT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Anexo 1_ET Materiales MT, se incluye los TDT: para los aisladores polimericos tipo PIN y Suspección de niveles de tensión indicados en el cuadro de suministro de materiales de las bases.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A. ZONA IV

Ruc/código :	20281244222	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A.	Hora de envío :	19:19:26

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE MEDIA TENSION

9.00 TABLEROS DE DISTRIBUCION Y EQUIPOS DE MEDICION

9,01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF, TIPO TD4 37.5 kVA, 440/220-220V, 1Ø

9,02 TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF, TIPO TD3 200 kVA, 380/220-220V, 3Ø

9,03 TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF, TIPO TD2 50 kVA, 380/220-220V, 3Ø

9,04 TABLERO DE MEDICION-1Ø, INC. TOTALIZADOR, MEDIDOR DE AP, ABRAZADERAS, PLANCHA LAF

9,05 TABLERO DE MEDICION-3Ø INC. TOTALIZADOR, MEDIDOR DE AP, ABRAZADERAS, PLANCHA LAF

Se solicita la TDT de todos los ítems de la partida 9.00 TABLEROS DE DISTRIBUCION Y EQUIPOS DE MEDICION

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta, los TDT solicitado debe incluirse en Anexo 1_ET Materiales MT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Anexo 1_ET Materiales MT, se incluye los TDT: para los Tableros tipo TD2, TD3, TD4 de acuerdo a niveles de tensión y Tablero de Medición, indicados en el cuadro de suministro de materiales de las bases.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A. ZONA IV

Ruc/código :	20281244222	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A.	Hora de envío :	19:19:26

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE MEDIA TENSION

3,00 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

3,01 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV

Se solicita la TDT del ítem indicado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta, el TDT solicitado debe incluirse en Anexo 1_ET Materiales MT..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En Anexo 1_ET Materiales MT, se incluye el TDT del transformador monofasico de 25KVA 13.2/0.46-0.23 KV indicados en el cuadro de suministro de materiales.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A. ZONA IV

Ruc/código :	20281244222	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A.	Hora de envío :	19:19:26

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

7.00 RETENIDAS

7.11 BASTIDOR PREFABRICADO CON PERFILES Fº Gº, TIPO 1, DE 2.0 m DE LONGITUD , INCLUIDO ACCESORIOS SEGÚN DETALLE DE ARMADOS PARA CUALQUIER TIPO DE POSTE

Se solicita plano
dicho Item corresponde al grupo de Retenidas y debería ser PERFIL TIPO L DE 2.0m

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plano solicitado se encuentra en el numeral 1.06-1.08_BASTIDORES FªGª del Anexo 1 ET _ Materiales MT.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A. ZONA IV

Ruc/código :	20281244222	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A.	Hora de envío :	19:19:26

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Que acciones se tomara en caso que se requiera materiales. que no han sido consideradas en el proyecto

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta y se aclara este punto en las Bases Estandar numeral 5.2.5, Metrados Referenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la página 23 y 24 de las Bases Estandar, numeral 5.2.5, Metrados Referenciales, debe adicionarse: El uso de materiales no considerado en el proyecto, serán aprobados/autorizados por la Jefatura de la Unidad Técnica y Jefatura de Unidad UE. de cada zona que le corresponda, el costo de los materiales serán según el estudio de mercado de 3 proveedores como mínimo.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A. ZONA IV

Ruc/código :	20281244222	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A.	Hora de envío :	19:19:26

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

De las solicitudes entregadas a la contratista, para su respectiva inspección.
¿serán valorizadas en su totalidad dichas solicitudes factibles y no factibles? o Electrocentro ya entregara solicitudes filtradas siendo estas netamente Factibles

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta y se adicionará en las Bases Estandar numeral.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la página 22 de las Bases Estandar, numeral 5.2.2, Metrados Referenciales, se adicionara: Electrocentro entregara solicitudes filtradas siendo estas netamente Factibles.