



## GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

**ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC-1 (Primera Convocatoria)**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>			
<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>			
	<p>En la ciudad de Ayacucho, el día 16 del mes de abril del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, a las 16:45 horas, el Órgano Encargado de las Contrataciones, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada Nº 055-2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC-1 (Primera Convocatoria), cuyo objeto de convocatoria es la <b>ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EXTERIORES E INTERIORES EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO"</b>, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>			
<b>3</b>	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b>			
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguiente miembro:			
	Miembro	C.P.C. JULIO PALOMINO YOLGO	Dependencia:	OAPF
<b>4</b>	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b>			
	De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:			
	Nº	Nombre o razón social del participante	RUC	
	1	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	10003740582	
	2	MAMANI SURCO AMERICO	10086563750	
	3	HERNANDEZ ORMEÑO EDWIN DE LA ROSA	10222657151	
	4	CURI MARTINEZ DEMETRIO	10283141409	
	5	NAJARRO CASTRO HOLANDA	10291684900	
	6	GONZALES CCOYA PERCY YON	10410553746	
	7	HILARIO VERGARA MAVELY	10434939297	
	8	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	20381197701	
	9	CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L.	20452457211	
	10	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	20487652203	
	11	MULTISERVICIOS OLGUITA E.I.R.L.	20494807760	
	12	INVERSIONES COMERCIALES INCOFERR S.A.C.	20494948584	
	13	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	20516258111	
	14	INSTAELEC SRL	20527354839	
	15	TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI-TYC S.A.C.	20544585097	
	16	QPX LIFTING S.A.C.	20547975325	
	17	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	20550683645	
	18	MEYBELYN PERU S.A.C.	20550694256	
	19	YABE.JIRE CONTRATISTAS GENERALES S.A.	20562895699	
	20	DK INVERSIONES GENERALES C&R S.A.C DK & CR S.A.C	20564087972	
	21	INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	20574604070	
	22	GALPAL CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	20574750050	
	23	TOVACORP S.A.C.	20574763381	
	24	SAFER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20574787301	
	25	DISTRIBUIDORA YOHANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DISTRIBUIDORA YOHANA S.A.C.	20600751141	
	26	ZC IDEAL GROUP S.A.	20600924282	
	27	TRANSPORTES COMO CANCHA S.A.C. - TRANSCOMCAN S.A.C.	20601297826	
	28	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	20602522998	
	29	ACEHL FERRETERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L.	20603222301	
	30	GUIMESA E.I.R.L.	20603253141	
	31	E & J CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.A.C.	20604428417	
	32	MLAV CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	20604740321	
	33	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	20605223088	
	34	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	20605753907	
	35	CAZRAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAZRAM S.A.C.	20605985824	
	36	INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C	20607571890	
	37	CORPORACION MEGACONS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20608170252	
	38	CARMER PERU S.A.C.	20608308033	
	39	AXTIAL SERVICES S.A.C.	20608345273	
	40	KHOELET ASESORES Y CONSULTORES S.A.C.	20608481941	
	41	MULTISERVICIOS BADAJOZ E.I.R.L.	20608573128	
	42	EMINCO PERU E.I.R.L.	20609107589	
	43	ARQUITECTOLOGIA S.A.C.	20609275252	
	44	CORPORACION MUNAYKILLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20609319161	
	45	CORPORACION BAVVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20610574221	
	46	SINNER INGENIERIA S.A.C.S.	20611163313	
	47	ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L.	20611172461	
	48	GRUPO MIO E.I.R.L.	20611176563	
	49	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	20611499591	
	50	ARMA CONTRATISTAS E.I.R.L.	20611688491	
	51	MAJEPSA S.A.C.	20612088650	
	52	DEVGROP PROYECTOS S.A.C.S.	20612133507	



## GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

**ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 055-2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC-1 (Primera Convocatoria)**

<b>5</b>	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b>					
Dentro de la fecha prevista para la evaluación y calificación de ofertas en el cronograma del procedimiento, el ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES realiza la apertura de ofertas de manera electrónica a través del SEACE (descarga de la información de las ofertas), evidenciando que los siguientes postores presentaron sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE.						
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación			
1	AXTIAL SERVICES S.A.C.	15/04/2024	23:51:29			
2	INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	15/04/2024	18:54:22			
3	E & J CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.A.C.	15/04/2024	20:51:58			
4	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	15/04/2024	18:39:42			
5	HILARIO VERGARA MAVELY	15/04/2024	20:56:40			
<b>6</b>	<b>Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las mismas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas previstas en las bases.</b>					
DOCUMENTACION PARA LA ADMISION DE LA OFERTA.		POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4	POSTOR 5
		AXTIAL SERVICES S.A.C.	INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	E & J CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.A.C.	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	HILARIO VERGARA MAVELY
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
d) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
e) Adjuntar ficha técnica o catálogo o manual emitido por el fabricante y/o distribuidor de la marca para acreditar como mínimo las características de los bienes ofertados, en lo que respecta a: marca, modelo, potencia, tensión de entrada, garantía, eficiencia luminosa, grado de protección, ámbito de trabajo, lúmenes, vida útil.		No acredita	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6)		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
<b>DETALLE DE LA OFERTA</b>		<b>No Admitida</b>	<b>No Admitida</b>	<b>No Admitida</b>	<b>No Admitida</b>	<b>No Admitida</b>
NOTA: El Órgano Encargado de las Contrataciones requirió el apoyo del área usuaria para la verificación de las fichas técnicas de los bienes ofertados por los postores, a fin de determinar si los bienes ofertados cumplen con las características técnicas requeridas en las EE.TT, en efecto, el área usuaria remitió el cuadro de evaluación de propuestas técnicas, la misma que se adjunta a la presente.						
<b>7</b>	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b>					
Asimismo, de acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:						
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión				
1	AXTIAL SERVICES S.A.C.	El postor no adjunta ficha técnica o catálogo o manual emitido por el fabricante y/o distribuidor de la marca para acreditar como mínimo las características de los bienes ofertados, solicitada en el literal e) de los documentos para la admisión de la oferta, razón por la cual, no responden a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas previstas en las bases. Por lo tanto, la oferta se considera NO ADMITIDA.				
2	INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	El postor presenta ficha técnica solicitada en el literal e) de los documentos para la admisión de la oferta, por ende, de la revisión realizada NO CUMPLE con las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas (de acuerdo a la verificación realizada por el área usuaria) prevista en las bases. Por lo tanto, la ofertase considera "NO ADMITIDA".				
3	E & J CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.A.C.	El postor presenta ficha técnica solicitada en el literal e) de los documentos para la admisión de la oferta, por ende, de la revisión realizada NO CUMPLE con las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas (de acuerdo a la verificación realizada por el área usuaria) prevista en las bases. Por lo tanto, la oferta se considera "NO ADMITIDA".				
4	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	El postor presenta ficha técnica, catálogo y manual solicitada en el literal e) de los documentos para la admisión de la oferta, por ende, de la revisión realizada NO CUMPLE con las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas (de acuerdo a la verificación realizada por el área usuaria) prevista en las bases. Por lo tanto, la oferta se considera "NO ADMITIDA".				
5	HILARIO VERGARA MAVELY	El postor presenta ficha técnica solicitada en el literal e) de los documentos para la admisión de la oferta, por ende, de la revisión realizada NO CUMPLE con las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas (de acuerdo a la verificación realizada por el área usuaria) prevista en las bases. Por lo tanto, la oferta se considera "NO ADMITIDA".				



# GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 056-2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC-1 (Primera Convocatoria)

8	<p style="text-align: center;"><b>ACUERDO ADOPTADO</b></p> <p>El Órgano Encargado de las Contrataciones, da por aprobados los resultados de la la APERTURA DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de las ofertas, quedando DESIERTO el presente procedimiento de selección conforme al numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado, al no existir ninguna oferta válida, y siendo las 12:10 horas del día 02 del mes de mayo del año 2024, firma el acta en señal de aceptación y conformidad .</p>
9	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">C.P.C. JULIO PALOMINO YOLGO</p> <p style="text-align: center;">ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>

EVALUACION DE FICHAS TECNICAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES AS N° 055-2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC-1

ITEM	DESCRIPCIÓN		1. AXIAL SERVICES SAC	2. INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	3. E & J CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.A.C.	4. SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	5. HILARIO VERGARA MAVELY				
1	<b>LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED PARA ADOSAR DE 24W</b>		No presentó ficha técnica del equipo								
	<b>CARACTERÍSTICAS</b>							<b>ESPECIFICACIONES</b>			
	MARCA	?						LEDVANCE	SOLUXLED	V-TAC	PHILIPS
	MODELO	LED CIRCULAR ADOSABLE						SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	POTENCIA	24 W (+/-10%)						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TENSION DE ENTRADA	220-240 V						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GARANTIA	12 MESES						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	EFICIENCIA LUMINOSA	100 lm/W						SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	GRADO DE PROTECCION	IP 20						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO							N/A	N/A	N/A	N/A
	LUMENES	2500 lm (+/-10%)						SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	VIDA UTIL	50000 h						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DimensiónES	30 cm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE						
2	<b>LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED PARA ADOSAR DE 18W</b>		No presentó ficha técnica del equipo								
	<b>CARACTERÍSTICAS</b>							<b>ESPECIFICACIONES</b>			
	MARCA	?						LEDVANCE	SOLUXLED	HOME LIGHT	PHILIPS
	MODELO	LED CIRCULAR ADOSABLE						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	POTENCIA	18 W (+/-10%)						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TENSION DE ENTRADA	220-240 V						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GARANTIA	12 MESES						SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	EFICIENCIA LUMINOSA	100 lm/W						SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	GRADO DE PROTECCION	IP 20						SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO	msnm						N/A	N/A	N/A	N/A
	LUMENES	1800 lm (+/-10%)						SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	VIDA UTIL	50000 h						SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
DIAMETRO	30 cm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE						
3	<b>LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED CUADRADA 60/60 HZ DE 36 W (PARA ADOSAR Y FALSO)</b>		No presentó ficha técnica del equipo								
	<b>CARACTERÍSTICAS</b>							<b>ESPECIFICACIONES</b>			
	MARCA	?						LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDYANCE
	MODELO	LED CUADRADO						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	POTENCIA	36 W (+/-10%)						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TENSION DE ENTRADA	220-240 V						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GARANTIA	12 MESES						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	EFICIENCIA LUMINOSA	100 lm/W						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GRADO DE PROTECCION	IP 54						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO							N/A	N/A	N/A	N/A
	LUMENES	5400 lm (+/-10%)						NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	VIDA UTIL	50000 h						SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "Mej. de la Prestación de Serv. Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jeri de Añafos Dist. San Miguel, La Mar - Ayacucho"  
 ING. ALFREDO GALIZANA  
 CIP: 298746  
 ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "Mej. de la Prestación de Serv. Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jeri de Añafos Dist. San Miguel, La Mar - Ayacucho"  
 Ing. Civil JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO  
 CIP N° 142716  
 SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "Mej. de la Prestación de Serv. Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jeri de Añafos Dist. San Miguel, La Mar - Ayacucho"  
 Ing. Civil OMAR BEDRINANA CARRASCO  
 CIP N° 183952  
 RESIDENTE DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN		1. AXIAL SERVICES SAC	2. INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	3. E & J CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.A.C.	4. SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	5. HILARIO VERGARA MAVELY
	DIAMETRO	600 x 600 mm		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>4</b>	<b>EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA LED AUTONOMIA</b>						
	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	No presentó ficha técnica del equipo	OPALUX	NUVORA	LEGRAND	PHILIPS
	MARCA	?		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
	MODELO	LED RECTANGULAR		NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	POTENCIA	7.5 W (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TENSION DE ENTRADA	220-240 V		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GARANTIA	12 MESES		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	EFICIENCIA LUMINOSA	40 lm/W		NO MENCIONA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GRADO DE PROTECCION	IP 42		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO			N/A	N/A	N/A	N/A
	LUMENES	300 lm (+/-10%)		SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	VIDA UTIL	50000 h		NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	DIAMETRO	244 l x 109 a mm (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>5</b>	<b>LUMINARIA CON LUZ LED 45W PARA ADOSAR</b>						
	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	No presentó ficha técnica del equipo	LEDVANCE	CORESA	LIGHTTECH	OPALUX
	MARCA	?		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MODELO	LED RECTANGULAR ADOSABLE		NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	POTENCIA	45 W (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TENSION DE ENTRADA	220-240 V		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GARANTIA	12 MESES		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	EFICIENCIA LUMINOSA	110 lm/W		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	GRADO DE PROTECCION	IP 54		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO			N/A	N/A	N/A	N/A
	LUMENES	5400 lm (+/-10%)		NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	VIDA UTIL	70000 h		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	DIAMETRO	1200 x 300 mm		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>6</b>	<b>ARTEFACTO TIPO 11 LUMINARIA RECTANGULAR LED DE 48W</b>						
	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	No presentó ficha técnica del equipo	LEDVANCE	LEDVANCE	LUMINICA	OPALUX
	MARCA	?		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MODELO	LED RECTANGULAR ADOSABLE		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	POTENCIA	48 W (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TENSION DE ENTRADA	220-240 V		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GARANTIA	12 MESES		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	EFICIENCIA LUMINOSA	100 lm/W		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GRADO DE PROTECCION	IP 20		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO			N/A	N/A	N/A	N/A
	LUMENES	5400 lm (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	VIDA UTIL	50000 h		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "Mej. de la Prestación de Serv. Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jerri de Añahos Dist. San Miguel, La Mar - Ayacucho"  
**ING. ALFREDO GALANZANA**  
 CIP: 2987 - C  
 ESPECIALISTA EN INST. ELÉCTRICAS

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "Mej. de la Prestación de Serv. Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jerri de Añahos Dist. San Miguel, La Mar - Ayacucho"  
**Ing. Civil JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO**  
 CIP N° 142716  
 SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "Mej. de la Prestación de Serv. Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jerri de Añahos Dist. San Miguel, La Mar - Ayacucho"  
**Ing. Civil OMAR BEDRIÑANA CARRASCO**  
 CIP N° 183952  
 RESIDENTE DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN		1. AXIAL SERVICES SAC	2. INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	3. E & J CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.A.C.	4. SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	5. HILARIO VERGARA MAVELY
	DIAMETRO	1200 x 400 mm		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>7</b>	<b>ARTEFACTO TIPO 12 LUMINARIA P/ ADOSAR HERMETICO DE 36W</b>						
	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	No presentó ficha técnica del equipo	LEDVANCE	LUXTEK	PROMELUX	INDIKO -P
	MARCA	?		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MODELO	LED HERMETICO PARA ADOSAR		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	POTENCIA	36 W (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TENSION DE ENTRADA	220-240 V		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GARANTIA	12 MESES		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	EFICIENCIA LUMINOSA	110 lm/W		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	GRADO DE PROTECCION	IP 65		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO			N/A	N/A	N/A	N/A
	LUMENES	4000 lm (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	VIDA UTIL	70000 h		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	DIAMETRO	1200 x 200 mm		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>8</b>	<b>ARTEFACTO TIPO 13 LUMINARIA PARA SOBREPONER, TIPO ESTACA PARA ESTE</b>						
	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	No presentó ficha técnica del equipo	NO MENCIONA	NO MENCIONA	LUMICENTER	DIXON
	MARCA	?		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	MODELO	BOLLAR LED		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	POTENCIA	16 W (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TENSION DE ENTRADA	220-240 V		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GARANTIA	12 MESES		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	EFICIENCIA LUMINOSA	100 lm/W		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	GRADO DE PROTECCION	IP 65		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO			N/A	N/A	N/A	N/A
	LUMENES	1600 lm (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	VIDA UTIL	50000 h		SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	DIAMETRO	60 cm y ≤ 80 cm		SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
<b>9</b>	<b>LUMINARIA PARA EXTERIOR LED TIPO CAMPANA HIGH BAY SUSPENDIDO DE 100</b>						
	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	No presentó ficha técnica del equipo	LEDVANCE	LEDVANCE	DIXON	OPALUX
	MARCA	?		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MODELO	HIGH BAY TIPO CAMPANA		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	POTENCIA	100 W (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TENSION DE ENTRADA	220-240 V		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GARANTIA	12 MESES		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	EFICIENCIA LUMINOSA	90 lm/W		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GRADO DE PROTECCION	IP 68		NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO			N/A	N/A	N/A	N/A
	LUMENES	9000 lm (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	VIDA UTIL	70000 h		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "Mej. de la Prestación de Serv. Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jerri de Añaños Dist. San Miguel, La Mar - Ayacucho"  
 ING. ALFREDO GALA LIZANA  
 CIP: 298746  
 ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "Mej. de la Prestación de Serv. Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jerri de Añaños Dist. San Miguel, La Mar - Ayacucho"  
 Ing. Civil JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO  
 CIP N° 142716  
 SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "Mej. de la Prestación de Serv. Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jerri de Añaños Dist. San Miguel, La Mar - Ayacucho"  
 Ing. Civil OMAR BEDRIÑANA CARRASCO  
 CIP N° 183952  
 RESIDENTE DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN		1. AXTIAL SERVICES SAC	2. INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	3. E & J CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.A.C.	4. SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	5. HILARIO VERGARA MAVELY
10	<b>LUMINARIA PARA EXTERIOR LED ALUMBRADO PUBLICO POLICARBONATO CON</b>						
	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>					
	MARCA	?	No presentó ficha técnica del equipo	LEDVANCE	LEDVANCE	OPALUX	LEDVANCE
	MODELO	LED ALUMBRADO PUBLICO		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	POTENCIA	100 W (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TENSION DE ENTRADA	220-240 V		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GARANTIA	12 MESES		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	EFICIENCIA LUMINOSA	110 lm/W		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GRADO DE PROTECCION	IP 65		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO			N/A	N/A	N/A	N/A
	LUMENES	11000 lm (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	VIDA UTIL	50000 h		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
11	<b>LUMINARIA TIPO BRAQUETE 1X20W</b>						
	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>					
	MARCA	?	No presentó ficha técnica del equipo	NO MENCIONA	LEDVANCE	No presentó ficha tecnica	LEDVANCE
	MODELO	BRAQUETE		SI CUMPLE	SI CUMPLE		NO CUMPLE
	POTENCIA	20 W (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE		SI CUMPLE
	TENSION DE ENTRADA	220-240 V		SI CUMPLE	SI CUMPLE		SI CUMPLE
	GARANTIA	12 MESES		SI CUMPLE	SI CUMPLE		SI CUMPLE
	EFICIENCIA LUMINOSA	100 lm/W		SI CUMPLE	SI CUMPLE		SI CUMPLE
	GRADO DE PROTECCION	IP 65		SI CUMPLE	SI CUMPLE		SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO			N/A	N/A		N/A
	LUMENES	2000 lm (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE		SI CUMPLE
	VIDA UTIL	50000 h		SI CUMPLE	SI CUMPLE		NO CUMPLE
12	<b>EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA LED AUTONOMIA 1.5 H DE 200 LUMENES</b>						
	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>					
	MARCA	?	No presentó ficha técnica del equipo	OPALUX	SEGURIMAX	NAVIA	OPALUX
	MODELO	LED SEÑALÉTICAS		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	POTENCIA	5 W (+/-10%)		NO MENCIONA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TENSION DE ENTRADA	220-240 V		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GARANTIA	12 MESES		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	EFICIENCIA LUMINOSA	100 lm/W		NO MENCIONA	SI CUMPLE	NO MENCIONA	SI CUMPLE
	GRADO DE PROTECCION	IP 20		NO MENCIONA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO			N/A	N/A	N/A	N/A
	LUMENES	300 lm (+/-10%)		N/A	N/A	N/A	N/A
	VIDA UTIL	20 000 h		SI CUMPLE	NO MENCIONA	NO MENCIONA	SI CUMPLE
13	<b>ARTEFACTO TIPO 25 (SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 360°)</b>						
	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>					
	MARCA	?		LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	OPALUX

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "Mej. de la Prestación de Serv. Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jeri de Añahos Dist. San Miguel, La Mar - Ayacucho"  
 Ing. Civil ALFREDO GAVILAN  
 CIP: 2987-6  
 ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "Mej. de la Prestación de Serv. Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jeri de Añahos Dist. San Miguel, La Mar - Ayacucho"  
 Ing. Civil JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO  
 CIP N° 142716  
 SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "Mej. de la Prestación de Serv. Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jeri de Añahos Dist. San Miguel, La Mar - Ayacucho"  
 Ing. Civil OMAR BEDRINANA CARRASCO  
 CIP N° 163952  
 RESIDENTE DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN		1. AXIAL SERVICES SAC	2. INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	3. E & J CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.A.C.	4. SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	5. HILARIO VERGARA MAVELY
	EFICIENCIA LUMINOSA		del equipo	N/A	N/A	N/A	N/A
	GRADO DE PROTECCION	IP 20		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBITO DE TRABAJO			N/A	N/A	N/A	N/A
	LUMENES	2500 lm (+/-10%)		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
	VIDA UTIL	50000 h		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>NO CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "MEJ. DE LA PRESTACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS DIST. SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO"  
 ING. ALFREDO GALA LIZANA  
 CIP: 298746  
 ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "MEJ. DE LA PRESTACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS DIST. SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO"  
 ING. CIVIL JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO  
 CIP N° 142716  
 SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Obra: "MEJ. DE LA PRESTACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS DIST. SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO"  
 ING. CIVIL OMAR BEDRINANA CARRASCO  
 CIP N° 183952  
 RESIDENTE DE OBRA