

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI, POR EL PERIODO DE 12 MESES "

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	19:05:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sera posible que puedan establecer un canal virtual (mesa de partes virtual) para la presentación de documentos y demás durante la vigencia del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.5 **Literal:** . **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ENCUENTRA DENTRO LOS ALCANCES DEL AREA USUARIA (MANTENIMIENTO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI, POR EL PERIODO DE 12 MESES "

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	19:05:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar el año de adquisición y/o fabricación de los grupos electrógenos. Así mismo cuando fue el ultimo mantenimiento realizado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se desconoce el año de fabricación, pero se calcula mas de 30 años.
- Se informa que el ultimo mantenimiento realizado fue febrero de 2022

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI, POR EL PERIODO DE 12 MESES "

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	19:05:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Cual es el estado actual de cada uno de los grupos electrógenos, en que situación se encuentran (operativos o inoperativo), si están inoperativos indicar el diagnostico del mismo o si cuentan con algún informe técnico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa que:

- 03 grupos Electrógenos están operativos.
- Grupo Electrónico con código Patrimonial 00449504, esta presentando fallas de sobre calentamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI, POR EL PERIODO DE 12 MESES "

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	19:05:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para el caso del supervisor del servicio, pedimos ampliar el perfil y aceptar: Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Mecánico Electricista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente:

Se amplía el perfil a Ingeniero Mecánico Electricista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null