

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código : 20602275982

Fecha de envío : 15/05/2023

Nombre o Razón social : FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:36:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

3.2.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.-

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato , el postor ganador debe entregar a la entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

SE CONSULTA : PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE LA L0005 ES NECESARIO LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO , DEBIDO A QUE EN EL CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ART 2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NO LO SOLICITAN.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: 3.2.1

Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la Sección Especifica de las Bases, 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO se detalla los documentos requeridos para la suscripción del contrato, entre ellos los incisos a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

3.2.1 GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos , el contratos debe presentar una garantia emitida por identico monto conforme a lo estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

2.5 - FORMA DE PAGO

La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista según lo siguiente :

- De los bienes : Contra entrega de los bienes se abonara el 50% del monto ofertado.
- De la instalacion y capacitacion : Contra entrega de los bienes instalados y capacitacion realizada , acta de recepcion , se abonara el 50% restante.

SE CONSULTA : ES NECESARIO PRESENTAR GARANTIA POR ADELANDO PARA EL PAGO DEL 50% DE LOS BIENES ENTREGADOS.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2.3 **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el presente proceso no se otorgará adelanto porque la entidad no lo ha contemplado.

A la firma del contrato, se deberá presentar la garantía de fiel cumplimiento. Contra entrega de los bienes se abonara el 50% del monto ofertado, el restante 50% será abonado luego del acta de conformidad de la instalación y capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

1.8 PLAZO DE ENTREGA - Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de 90 días calendario , se considera entrega, instalación y capacitación de los bienes. El plazo se contabiliza desde el día siguiente de suscrito el contrato.

SE CONSULTA , SI FACTIBLE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA EN 15 DEBIDO A QUE LA MARCA ESTANDARIZADA CONFIRMA QUE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTE EQUIPOS ES:

- DETECTORES INFRAROJOS INALAMBRICOS CANTIDAD 25.
- DETECTORES DE ROTURA DE CRISTAL INALAMBRICOS . CANTIDAD 16 ,

Estos equipos no se encuentran en STOCK , requieren ser fabricados a PEDIDO , lo cual demora de 65 a 70 días a ello se debe sumar s el proceso de importación , nacionalización , con lo cual aproximadamente se contaría con los equipos en PERU para entrega al almacén del BCRP en Lima en 85 días . A este tiempo se debe sumar , el internamiento de los bienes, envío a las departamentos, instalación , configuración , capacitación para el cierre de Proyecto. Por lo cual se solicita ampliar el plazo en 15 días , quiere decir en TOTAL serian 105 días. No es factible cambiar SOLO estos equipos puesto que se debe realizarse la conexión al panel por bus de Datos , lo cual significa que debe ser compatible con el Panel de Alarma BOSCH B9512.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.8 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es posible incrementar el plazo de entrega por la necesidad del Banco en implementar este proyecto en el menor tiempo posible, por lo cual el futuro contratista deberá ser diligente para cumplir con el plazo estipulado en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De las fuentes de alimentación externas marca Bosch o Equivalente, SE CONSULTA: EL TRANSFORMADOR BOSCH TR1850 TRABAJA A 120VAC DEBERA ADICIONARSE UN TRANSFORMADOR ADICIONAL DE 220VAC A 110VAC, SE PUEDE CONSIDERAR UN TRANSFORMADOR EXTERNO DE ALGUNA MARCA O MODELO DE OTRO FABRICANTE QUE CUMPLA CON EL VOLTAJE REQUERIDO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. 3 **Literal:** 4 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las Bases se solicita que las fuentes de alimentación externas marca Bosch o equivalente deben utilizar transformador del mismo fabricante, pero esto no limita el uso de transformador adicional u otra solución que brinde el postor, tal como se indica en el numeral 6.1 De las instalaciones, la cual indica: "El contratista deberá incluir en sus costos todo lo necesario en hardware y software para instalar y poner en operación los bienes solicitados, esto abarca todo lo que el postor requiera a nivel de equipos, accesorios y software para realizar la instalación de los bienes ofertados."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De las fuentes de alimentación externas marca Bosch o Equivalente, SE DEBERÁ CONSIDERAR BATERÍAS DE RESPALDO CON GABINETE DE MONTAJE PARA LAS 58 FUENTES DE ALIMENTACIÓN.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. 3 **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las Bases no se esta solicitando las baterías de respaldo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿Se considera entrega formal en almacén de oficina principal o en almacén de cada sede? Para efecto de facturación y temas logísticos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considerará que los bienes han sido entregados formalmente cuando se haga la entrega en el almacén de la Oficina Principal.

En el numeral 5.1 De la entrega de los bienes dice textualmente:

"La totalidad de los bienes serán entregados en el almacén del BCRP ubicado en el Jr. Santa Rosa 441, Lima para su verificación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Para el traslado de los bienes a cada sede se requerirá algún tipo de póliza contra robo o accidente?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el numeral 5.3 Del destino final de los bienes se indica que el traslado es por cuenta del contratista, el cual será responsable de que los bienes lleguen completos y en óptimas condiciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿Se permitirán trabajos en horario nocturno y fines de semana, de ser necesario?

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El horario de trabajo esta definido en el numeral 6.3 de las Bases, el cual dice textualmente:
"En la Oficina Principal, Los trabajos podrán ser realizados en el horario de 17:00 a 22:00 horas de lunes a viernes, los jueves no se realizará ningún trabajo que genere ruido. Sábados, domingos y feriados el horario será de 08:00 a 22:00 horas.

En las sucursales, los trabajos podrán ser realizados en el horario de 17:00 a 22:00 horas de lunes a viernes en los ambientes no críticos. En los ambientes críticos será en el horario de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm, previa coordinación con el personal de la sucursal. Sábados, domingos y feriados el horario será de 08:00 a 22:00 horas.

De ser necesario y previa coordinación con el Departamento de Ingeniería Y Mantenimiento, eventualmente se podrá realizar los trabajos en otros horarios al establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

REFERENTE A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO,¿SE REQUERIRÁ DE LA PRESENCIA DE UN PREVENCIONISTA DE RIESGOS EN CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las Bases no se ha especificado este requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿SE REQUERIRÁ DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, TALES COMO: IPERC, ATS, CHECK LIST DE HERRAMIENTAS, CHECK LIST DE ESCALERAS, CHECK LIST DE EPP, MEDIO AMBIENTE?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La documentación requerida al futuro contratista esta detallada en el numeral 6.4 Información previa al inicio de las instalaciones, los equipos EPP mínimos estan detallados en el numeral 11 y las consideraciones basicas para las instalaciones están detalladas en el numeral 6.1. No se requiere nada mas que lo que esta especificado en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

REFERENTE A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, ¿SE PODRÁ HACER USO DE ESCALERAS TIPO TIJERA Y

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se podrá utilizar y su uso no deberá sobrepasar la altura indicada por la reglamentación peruana.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

REFERENTE A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, DE REQUERIR EL USO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS EN ALGUNA DE LAS SEDES Y NO EXISTA ALGÚN PROVEEDOR LOCAL QUE LOS ALQUILE,¿SE PODRÁ UTILIZAR ANDAMIOS NO CERTIFICADOS?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deberán cumplir con la normatividad peruana que indica que para trabajos de altura se deben utilizar andamios certificados. No se podrá utilizar andamios no certificados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

REFERENTE A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, DE REQUERIR EL USO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS EN ALGUNA DE LAS SEDES Y NO EXISTA ALGÚN PROVEEDOR LOCAL QUE LOS ALQUILE,¿SE PODRÁ UTILIZAR ANDAMIOS NO CERTIFICADOS?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deberán cumplir con la normatividad peruana que indica que para trabajos de altura se deben utilizar andamios certificados. No se podrá utilizar andamios no certificados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE INDICA QUE LAS TUBERIAS A ADOSAR EN EL INTERIOR DE LOS AMBIENTES DEBEN SER PINTADAS DEL MISMO COLOR DE LAS PAREDES. MENCIONAR QUE CARACTERISTICAS MINIMAS DEBE CUMPLIR LA PINTUTA

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el numeral 6.1 se indica que el contratista deberá pintar las tuberías a adosar con el color existente, es lo mínimo exigible. Por lo cual el tipo de pintura a emplear deberá respetar el color existente en la pared.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SE MENCIONA CARACTERISTICAS DEL CABLE ELECTRICO A PROPORSIONAR, INDICANDO SU CLASIFICACION POR SU SECCION MM2 Ó AWG. MENCIONAR EL TIPO DE CALIBRE QUE SE DEBE CONSIDERAR E IGUALMENTE EL COLOR DE ESTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.6 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El calibre dependerá de la corriente que circule por este. Aplicar lo indicado en el numeral 6.2 De la normatividad, Código Eléctrico del Peru, Recomendaciones del fabricante de los bienes ofertados. El color no se ha considerado en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación, a todo costo puesta en operación y capacitación de equipos y accesorios para sucursales Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo de los sistemas de alarmas de robo, intrusión y control de acceso

Ruc/código :	20602275982	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FUNCION DIGITAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:40

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

PARA EL CABLEADO DE BUS DE DATOS SE MENCIONAN CARACTERISITICAS MINIMAS A CUMPLIR, PERO EN CASO DEL CABLEADO PARA LOS DISPOSITVOS PERIFERICOS NO. EXISTE ALGUN ESTÁNDAR MIN. DEL CABLEADO PARA EL CONEXIONADO DE LOS DISPOSITIVOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.8 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el numeral 6.8 Especificaciones Técnicas de las Bases, se detalla lo solicitado respecto al diámetro, numero de pares el cual dice textualmente:

"En el caso se requiera realizar nuevas instalaciones para conectar detectores de alarmas o módulos de control de acceso, el cable a utilizar deberá cumplir con lo siguiente:

¿ El cable por utilizar para el cableado de control de acceso de los pulsadores, lector de proximidad como mínimo deberá ser 2 x 22 AWG o 4 x 22 AWG.

¿ El cable por utilizar para el cableado de los detectores de alarmas de robo e intrusión, el cable a utilizar deberá ser 2 x 22 AWG o 4 x 22 AWG como mínimo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null