


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO			11.11.2024			
1.2	ÁREA USUARIA			GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA			
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=210$ KG/cm ² CON CEMENTO TIPO HS (INC. BOMBA TELSC. VT. CAMION MIX.) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA INFRAESTRUCTURA DEL TALLER MECANICO MUNICIPAL Y MAESTRANZA INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.			
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC			VERSION 11			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			Código	2611074		
				Documento que declaró la viabilidad			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 003766-2024		Fecha de recepción	15.10.2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	23/10/2024	De oficio	No corresponde	Con motivo de observaciones X
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRA PAQUETE(S)		SI De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		NO X No corresponde		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM		SI X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI Documento de aprobación de la estandarización		NO No corresponde		X Fecha de aprobación No corresponde
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		NO No corresponde		X Fecha de inicio de vigencia No corresponde
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	1	3		HOJA DE COORDINACIÓN 665-2024 OLSG/MDEA	22/10/2024	-	-
SE SOLICITA LOS AGREGADOS PARA LA MEZCLA CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE CARRETERAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN EG-2013. SE HACE REFERENCIA NTP 334.009/ASTM C150, LA CUAL NO APLICA PARA EL TIPO DE CEMENTO REQUERIDO, LA NORMA QUE APLICA PARA EL CEMENTO HS ES LA NTP 334.082/ASTM C1157. SOLICITAN QUE LOS AGREGADOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE CARRETERAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN EG-2013. EL AGREGADO FINO NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DEL PASANTE DE LA MALLA N° 200, EQUIVALENTE DE ARENA Y AZUL DE METILENO DE ACUERDO AL MANUAL DEL MTC.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	1	1	-	Hoja de coordinación N° 027-2024/LQQ/SGI/GDTV/MDEA	23/10/2024	-	-

77

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
El area usuaria luego de la evaluación realizada modifica el requerimiento suprimiendo las observaciones.				
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO				
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento		
1 -				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL				
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		17.10.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
			04.11.2024	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO
CUMPLE SEGÚN CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN				
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		NO
NO CORRESPONDE				
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO		SI		NO
NO CORRESPONDE				
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI	X	NO
PRECIO Y OTROS				
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO
No Aplica.				
<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL "EL ALGARROBAL"</p> <p>ING JOSEPH STAGNARO CHOQUETICO</p> <p>Oficina de Logística y Servicios Generales</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				