

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-266-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIVISIÓN DE MELAMINA CON MARCO DE ALUMINIO E=18 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA META: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍN

Ruc/código :	20451840992	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	MELAFACIL S.A.C	Hora de envío :	11:05:09

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los colores escogidos en melamine son de un catalogo chileno no hay en el Perú(en planos, en las bases dice cemento que si hay en el mercado), recomendaría escoger colores que se encuentren en nuestro mercado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta que, en visto que los colores elegidos son de un catalogo de una empresa peruana, por lo que, no se acoge la observación manifestada, por tanto, se tiene que ceñir según a las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-266-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIVISIÓN DE MELAMINA CON MARCO DE ALUMINIO E=18 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA META: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍN

Ruc/código : 20448459111

Fecha de envío : 05/12/2023

Nombre o Razón social : INGENIEROS, ESTRUCTURAS DE ACERO Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 00:02:20

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL AREA USUARIA QUE AMPLIE LA EXPERIENCIA ; PANELES DE DIVISORIOS DE MELAMINA CON TUBO CUADRADO DE ALUMINIO DE 1 1/2 X 1 1/2 , PROVISION E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO, SEPARADORE DE BAÑOS CON MELAMIANA Y TUBO CUADRADO DE ALUMINIO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** B **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área usuaria manifiesta que para mayor pluralidad de postores se acoge la observación manifestada, por lo que con motivo de la integración de las bases se incorporara lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Bienes similares a los siguientes: separadores de madera, planchas de tableros, separador de aluminio, mamparas, paneles divisorios de melamina con tubo cuadrado de aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, provisión e instalación de división de baño, separadores de baños con melamina y tubo cuadrado de aluminio.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-266-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIVISIÓN DE MELAMINA CON MARCO DE ALUMINIO E=18 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA META: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍN

Ruc/código : 20527503931

Fecha de envío : 05/12/2023

Nombre o Razón social : MACOP EIRL

Hora de envío : 22:03:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION ADJUNTAR TAMBIEN LOS PLANOS DE DISTRIBUCION DE LOS INODOROS EN PLANTA DE LOS DIFERENTES BLOQUES A EJECUTAR PARA ASI PODER NOSOTROS EFECTUAR UNA COTIZACION MAS PRECISA EN NUESTRA OFERTA ECONOMICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** - **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que, se adjuntaron 2 tipos de planos, mismos que se pueden visualizar en diferentes archivos al momento de la descarga de las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-266-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIVISIÓN DE MELAMINA CON MARCO DE ALUMINIO E=18 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA META: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍN

Ruc/código : 20527503931

Fecha de envío : 05/12/2023

Nombre o Razón social : MACOP EIRL

Hora de envío : 22:03:14

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE PIDE AL COMITE DE SELECCION ACLARAR EL ESPESOR Y COLOR DE LOS PERFILES DE ALUMINIO DE 1 1/2' x 1 1/2'

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que, el espesor de los perfiles de aluminio es el siguiente: 11/2 x 11/2 x 3 mm de color aluminio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null