

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:45:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar que los Radiadores a suministrar(8 und) serán de similares características a los originales que tiene el Transfromador existente.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 1 **Página: 34**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023:Se confirma que los radiadores que se requieren son de similar característica a los originales que tiene el tranformador existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:45:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar el Color de pintura de los Radiadores a suministrar ?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023:Se confirmar que el color de pintura de los Radiadores se podra utilizar un color gris ral 7035.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:45:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que las Valvulas de radiadores estan en optimas condiciones y se usarán las existentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023: Se confirma que las válvulas de los radiadores estan en óptimas condiciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:45:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se aclara que los Motoventiladores a suministrar(4 und) serán de similares características a los originales que tiene el Transfromador existente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023:Se confirma que los radiadores a suministrar son 5; 4 estarán instaladas 1 de repuesto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:45:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar que en el alcance se incluye el Suministro e instalación de Cableado de conexión de los Motoventiladores nuevos?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023: Se confirma que el suministro e instalación de cableado para conexión de los motoventiladores sera a cuenta del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:45:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Confirmar que el Tablero de Control y fuerza como los guardamotores, cableado, borneras están en buenas condiciones

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023: Se Confirma que los tableros de guardamotores estan en buenas condiciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:45:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Se usará lo existente (tablero, guardamotor, cableado) para conectar a los Motoventiladores a suministrar?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023:Se confirma que se utilizará el tablero existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:55:01

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

No es parte del alcance , un cálculo sobre el aumento de potencia a obtener con la instalación de Radiadores y ventiladores, ya que serán de las mismas características de los actuales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023:Se confirma que no es parte del alcance , el cálculo sobre el aumento de potencia a obtener con la instalación de Radiadores y ventiladores, pues serán de las mismas características de los actuales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:55:01

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indicar el Número de Serie y marca del Transfromador de SET Malabrigo a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023:El Transfromador de SET Malabrigo a intervenir es de.Marca: Delcrosa, con Serie N°143344

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:55:01

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Considerar que los Radiadores y motoventiladores son importados y demoran entre 190 a 200 dias de importacion , considerar el siguiente plazo : Frabricacion y entrega de bienes 220 dias calendarios y 10 dias de montaje y pruebas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023:Se acoge parcialmente, se considerara 150 dias para la fabricación y entrega de los bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

Plazo de fabricación y entrega de los bienes : 70 días calendarios

DEBE DECIR

Plazo de fabricación y entrega de los bienes : 150 días calendarios Plazo total 160 dias.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:55:01

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Reconsiderar el plazo de entrega de Suministro y el plazo para ejecutar los trabajos, en distinto periodo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023:Se acoge parcialmente, se considerara 150 días para la fabricación y entrega de los bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
DICE:
Plazo de fabricación y entrega de los bienes : 70 días calendarios
DEBE DECIR
Plazo de fabricación y entrega de los bienes : 150 días calendarios Plazo total 160 dias.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:55:01

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
confirmar que el Servicio no incluye otros trabajos, como Pruebas eléctricas, reparaciones o suministros que no sean los Radiadores y Motoventiladores.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** 8.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023:Se confima que no incluyen otros servicios que no menciona los Terminos de referencia.CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:55:01

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Confirmar si está dentro del alcance el Desmontaje y Montaje de los Radiadores y Ventiladores?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023:Se confirma que el alcance del servicio esta el desmonaje, montaje de los radiadores y moto de ventiladores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:55:01

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar Si el transformador está en Servicio y los trabajos se haran en un corte de energía.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023: Se confirma que la actividad de instalación de los radiadores se realizará con corte de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:55:01

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si brindaran en Campo: Grua y Punto de energía para máquinas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo absuelto por el área usuaria mediante documento HDNA-GT-0385-2023:La instalación de los radiadores debe considerarse con la grua del contratista, la energía se podra dotar a la contratista para realice los trabajos pendientes en la subestación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ONAF PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 12/15 MVA DE 34.5/10.5 KV - SET MALABRIGO. INCLUYE SUMINISTRO DE RADIADORES

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:04:09

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar que no es necesario para este servicio carta de fiel cumplimiento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 6 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que como requisito para perfeccionar contrato el postor ganador de la buena pro debe presentar documentos para perfeccionar el contrato, entre otros la Garantía de fiel cumplimiento del contrato, conforme lo precisa el RLCE en el Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento, numeral 149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.....

Sobre el particular, debe señalarse que la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, contiene las ¿Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225¿, documentación que las Entidades se encuentran obligadas a utilizar en los procedimientos de selección que convoquen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null