

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	20332148550	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C.	Hora de envío :	12:53:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En cuanto al modelo de UPS MODULAR, este tipo de UPS implica adquisición en un futuro obligada de módulos de potencia de la misma marca, lo que no genera pluralidad de marcas. ¿Podría ofrecerse modelo de UPS tipo Torre? En este caso, se tendría que analizar si en un futuro se requerirá obligatoriamente aumento de potencia o no, considerando que los UPS MODULARES son mucho más costosos.

Acápites de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se derivara al área usuaria para su atención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria acepto su consulta.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	20332148550	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C.	Hora de envío :	12:53:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sobre el transformador de aislamiento, indican que ¿debe soportar la suma de capacidad de ambos equipos¿. El UPS modular ofrecerá máximo 100KVA de potencia, por lo que el Transformador tendría que tener una potencia mínima de 125KVA, no de 50KVA como solicitan. Ello también altera el monto total a ofertar. ¿Podría especificarse ello? La autonomía solicitada 60 minutos al 60% de carga total será en base a 40KVA, sin tomar en cuenta la capacidad de aumento de potencia de los UPS modulares hasta 100KVA ¿Podría especificarse ello?

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	20332148550	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C.	Hora de envío :	12:53:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sobre la instalación, indicaron que la adquisición de un nuevo UPS es derivada por una actualización de equipo, ¿Se usará el mismo cableado que actualmente tienen en el lugar? De ser lo contrario, tendría que especificarse el metrado para costear.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se va a considerar el mismo cableado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	20601598257	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	EYA PERU ELECTRICAL ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	17:40:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿los pagos pueden ser semestrales, terminando los servicios realizados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.8 **Literal:** 5.8.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se derivara al área usuaria para su atención

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisó sobre el periodo y forma de pago.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	20601598257	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	EYA PERU ELECTRICAL ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	17:40:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿En el banco de baterías requerido importa la cantidad de baterías o simplemente son de menos cantidad, solo que tenga en cuenta la autonomía solicitada?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No importa la cantidad de baterías, deberá ceñirse a las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	20601598257	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	EYA PERU ELECTRICAL ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	17:40:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SI EL 10% DE PENALIDADES TAMBIEN CONTEMPLA A LA PRESTACION ACCESORIA O SOLO AL BIEN PORQUE EN DICHO CONTRATO ESTA AMBOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.9 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Contempla para ambos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	20513723955	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	KOLFF PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:42:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones del UPS de 40KW, se indica que la Instalación y configuración del equipos UPS y se entiende de todos los componentes adicionales como transformador, banco de baterías y tablero bypass será realizado por el postor.

En ese sentido, para los temas de instalación se solicita para aquellos postores que no puedan acercarse a la visita técnica, la siguiente información:

Todos los equipos requeridos estarán dentro del centro de datos?

Distancia del tablero de distribución hacia la ubicación del tablero bypass

La distancia desde la ubicación del tablero bypass hacia la ubicación del UPS

Es posible que puedan enviar fotos del área del data center?

Es posible coordinar una video llamada como similar a la visita técnica? esto con la finalidad de determinar recorridos y disponibilidad en el tablero de distribución del centro de datos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 05/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 17:54:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Lo recomendable es que las mediciones de armónicos deberán de realizarse como parte del análisis de la red eléctrica comercial de la entidad previamente a la solución que están solicitando y de acuerdo a los resultados obtenidos proponer soluciones complementarias a la de la instalación del UPS y transformador. Por tanto, se solicita a la entidad que ésta sea quien realice la medición y la eliminación de los armonicos y no el postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.4.2

Literal: n.a

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 05/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 17:54:09

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se recomienda implementar una solución de UPS N+1, lo cual va a permitir que ante una falla de un equipo UPS los otros equipos UPS asuman la carga total y así asegurar que los equipos a proteger siempre se encuentren disponibles. En base a esto, se solicita a la entidad aceptar una solución de UPS N+1.

Adicionalmente, se solicita a la entidad que, el tiempo de respuesta y solución sea de 24 horas, el cual se complementará con la solución propuesta N+1 dado a que va a permitir ampliar un mayor tiempo para asistir a la sede y brindarle el soporte respectivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1

Literal: n.a

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	17:54:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad, confirmar si se reutilizará su tablero de transferencia que actualmente tienen instalado.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: n.a Literal: n.a Página: n.a

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí se reutilizará.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	17:54:09

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En características técnicas se solicita UPS de 40KVA/40KW, es decir, con factor de potencia 1, sin embargo en la página 38 en el punto 7 (Anexo de Libre competitividad), indican que los siguientes UPS: SALICRU (SLC-40-CUBRE 3+) y EATON (9355) Si Cumplen, pero revisando sus especificaciones técnicas de cada uno de los equipos No Cumplen, debido a que su factor de potencia es de 0.9 es decir con potencia hasta de 36 KW. Por lo cual, se solicita modificar la potencia a 40KVA/36KW y aceptar factor de potencia de 0.9.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: n.a Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se derivó al área usuaria para su atención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Su consulta fue aceptada por el área usuaria.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 05/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 17:54:09

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el anexo 7. Anexo de libre competitividad, se observan UPS referenciales que mencionan cumplir con las características solicitadas, sin embargo, se revisaron dichos modelos y la característica de tipo "Modular" no cumple con los equipos referenciales, por lo cual, se solicita aclarar si la propuesta solo aceptará equipos modulares o también tipo torre.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 7

Literal: n.a

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se derivó al área usuaria para su atención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria acepto su consulta.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 05/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 17:54:09

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta, en el literal e) mencionan: "Catálogo de los equipos instalados para acreditar la marca y modelo del bien ofertado". Confirmar si se refieren a los catalogos y/o brochures y/o fichas técnicas de los equipos a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: n.a Literal: e **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere a la ficha técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	17:54:09

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad confirmar que para el Personal Especialista eléctrico aceptarán tanto el grado académico de Bachiller como el de Ingeniero en carreras como: Electricidad o Electrónica o Mecánico Electricista o Electricidad-electrónica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.2.2 Literal: n.a **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 05/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 17:54:09

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad confirmar que en el literal B.1 Experiencia del personal clave, para el Personal Clave 2 se refieren a la experiencia del Personal Especialista eléctrico y hubo un error al digitar Supervisor.

Dice: 03 años en instalación y/o mantenimiento de UPS del personal clave requerido como supervisor.

Debe decir: 03 años en instalación y/o mantenimiento de UPS del personal clave requerido como Personal Especialista Eléctrico

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se derivó al área usuaria para su atención

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procedió con la corrección.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	10222657151	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	HERNANDEZ ORMEÑO EDWIN DE LA ROSA	Hora de envío :	20:43:15

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CONFIRMAR SI ES S/. 300,000.00 O S/. 200,000.00
Y QUE SIGNIFICA TOTEM

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 5.3

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se derivó al área usuaria para su atención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aceptó su consulta.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	10222657151	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	HERNANDEZ ORMEÑO EDWIN DE LA ROSA	Hora de envío :	20:43:15

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

PRESTACION ACCESORIA : DICE MANTEIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE PAGO ANUAL -OPORTUNIDAD DE PAGO SEMESTRALMENTE POR 3 AÑOS ..ACLARAR .

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 5.82 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se derivó al área usuaria para su atención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aceptó su observación.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	10222657151	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	HERNANDEZ ORMEÑO EDWIN DE LA ROSA	Hora de envío :	20:43:15

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

RESPONSAB. POR VICIOS OCULTOS DICE 2 (TRES AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 5.11 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se derivó al área usuaria para su atención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria acepto su consulta.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código :	10222657151	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	HERNANDEZ ORMEÑO EDWIN DE LA ROSA	Hora de envío :	22:00:08

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR: DICE : EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA , GENERADORES ELECTRICOS- COMO EL PEDIDO ES DE UN TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Y UN UPS Y LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION ELECTRICA ALMACENAN ENERGIA PARA LUEGO DISTRIBUIRLA LES AGRADECEREMOS CONSIDERARLOS TAMBIEN YA QUE TIENEN LA MISMA FUNCION EN ESCALA MAYOR.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 3.2 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí se considera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código : 20547508972

Nombre o Razón social : CONSATEL S.A.C.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 22:08:27

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

En referencia a las prestaciones accesorias, se evidencia contradicciones en las bases, en el Numeral 5.2.2 Se indica que se realizará por un periodo de 03 años en el cual el contratista debera realizarse 01 mantenimiento preventivo por año; sin embargo en el numeral 5.8.2 indica que se realizará Semestralmente por 03 años. Se solicita sirvase precisar la cantidad de mantenimientos preventivos a realizar en las Prestaciones Accesorias.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.2.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. Se derivará al área usuaria para su atención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procedió con la corrección.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código : 20547508972

Nombre o Razón social : CONSATEL S.A.C.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 22:08:27

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En referencia al UPS, Panel de Control, Se solicita LCD que permita conocer el estado de carga de UPS, de baterías, sobrecarga y Bypass. Se consulta si se puede aceptar como similar pantalla LED cumpliendo con las mismas especificaciones descritas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se derivó al área usuaria para su atención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aceptó su consulta.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código : 20547508972

Nombre o Razón social : CONSATEL S.A.C.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 22:08:27

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En referencia al UPS, se indica Transformador de aislamiento: Debe soportar los modos de operacion de redundancia de los UPS y de acumulacion o de suma de capacidades de ambos equipos. Se consulta si el UPS a ofertar debera tener Instalado redundancia N+1 o ello se refiere a una caracteristica a soportar para futuras instalaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No va a tener redundancia N+1. Deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ZR IV IQUITOS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS

Ruc/código : 20547508972

Nombre o Razón social : CONSATEL S.A.C.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 22:08:27

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En referencia a la Experiencia del postor en la especialidad, se solicita se consideren tambien como similar: Adquisicion de Sistema Ininterrumpido de Energia UPS, Suministro de Equipos de energia UPS; por encontrarse a fin al objeto de contratacion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deberá ceñirse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas en el numeral 5.3 (Requisitos del proveedor y/o Personal)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null