

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	15/07/2022
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	17:26:25

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Sírvase alcanzar los planos en formatos DWG, ya que en los PDF alcanzados no se logran visualizar ni los puntos de red ni las dimensiones del área para hacer el correcto dimensionamiento del trabajo a realizar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** na      **Literal:** na      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De requerirse los planos en el formado solicitado, es indispensable indicar un correo electrónico, a fin de facilitar el archivo en digital al correo jmera@pj.gob.pe, Responsable del Área de Informática de la C.S.J. de Loreto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	15/07/2022
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	17:26:25

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

En documentos a entregar en la propuesta técnica, punto D. Se solicita certificaciones en sistema de respaldo eléctrico, sírvase confirmar que se refiere a la certificación del profesional en UPS de 60kva de la marca que se encuentra instalado en la entidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 12      **Literal:** D      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma la consulta, para lo cual el proveedor deberá adjuntar las certificaciones solicitadas en los Términos de Referencia, para lo cual se tiene que adjuntar las constancias de certificaciones en cableado estructurado y sistema de respaldo eléctrico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	15/07/2022
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	17:26:25

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se solicita contar con personal certificado en la marca del equipo de sistema de contingencia para el respaldo de energía eléctrica por lo que se solicita, sírvase confirmar la marca y modelo del UPS instalado en la entidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 10      **Literal:** c      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Equipo UPS instalado en el Centro de Datos del Área de Informática de la Corte Superior de Justicia de Loreto:

Marca: INFORM

Modelo: UPS FORTE 33060

Potencia: 60KW

Entrada: Trifásica

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	15/07/2022
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	17:26:25

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Se solicita contar con personal certificado en la marca del equipo de sistema de contingencia para el respaldo de energía eléctrica por lo que se solicita, sírvase definir de manera clara el perfil con el que debe contar el profesional

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 10      Literal: c      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El perfil del profesional, deberá ser en ingeniería eléctrica con certificaciones de acuerdo a lo expresado en el Término de Referencia del presente proyecto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	15/07/2022
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	17:26:25

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Sírvase confirmar que existe un error de tipeo al solicitar el personal que debe contar con certificación en la marca de la solución de gabinete. Esto debido a que existen diversas marcas de gabinetes, incluyendo marcas nacionales, que no brindan certificaciones al personal ni capacitaciones. Así mismo, confirmamos que los gabinetes no son equipos activos que requieran de una capacitación adicional al personal para el armado del mismo.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 10      Literal: b      **Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta, se retirará la solicitud de certificaciones de Gabinetes de Comunicaciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código : 20605548904

Nombre o Razón social : LVA INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 18/07/2022

Hora de envío : 17:19:11

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Los términos de referencia indican lo siguiente:

"SERVICIO QUE DEBERÁ SER IMPLEMENTADO POR PERSONAL CAPACITADO Y CERTIFICADO EN LA MARCA DEL EQUIPO INSTALADO ..."

Se solicita a la entidad indique la marca de este equipo, para el cual se solicita el personal indicado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** -    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Equipo UPS instalado en el Centro de Datos del Área de Informática de la Corte Superior de Justicia de Loreto:

Marca: INFORM

Modelo: UPS FORTE 33060

Potencia: 60KW

Entrada: Trifásica

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código : 20605548904

Fecha de envío : 18/07/2022

Nombre o Razón social : LVA INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 17:19:11

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Los términos de referencia indican lo siguiente:

"SERVICIO QUE DEBERÁ SER IMPLEMENTADO POR PERSONAL CAPACITADO Y CERTIFICADO EN LA MARCA DEL EQUIPO INSTALADO ..."

Al respecto se solicita a la entidad confirmar si la instalación del equipo UPS de 60 KVA indicado ya está instalado en el Data Center y conectado al tablero del Data Center correspondiente, esto debido a que los alcances indicados solo indica que se realizará la instalación del tablero general del Data Center hacia los gabinetes mediante un tomacorriente.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5**

**Literal: -**

**Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Equipo UPS de la Marca INFORM ya se encuentra en producción en el Centro de Datos del Área de Informática de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código : 20605548904

Nombre o Razón social : LVA INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 18/07/2022

Hora de envío : 17:19:11

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Los términos de referencia indican lo siguiente:

"SERVICIO QUE DEBERÁ SER IMPLEMENTADO POR PERSONAL CAPACITADO Y CERTIFICADO EN LA MARCA DEL EQUIPO INSTALADO ..."

Se observa el presente requerimiento de personal certificado en la marca del equipo instalado puesto que no se adjunta algún documento de homologación hacia una marca en específico. Asimismo, los TDR indican una instalación desde el tablero general del data center hacia los gabinetes, por lo cual este requerimiento del personal certificado en UPS no esta acorde al servicio solicitado y consideramos debe ser retirado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** -    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Lo solicitado garantizará a la entidad la operatividad de la solución instalada (UPS), tomando en cuenta que el bien instalado que está en producción cuenta con garantía vigente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código : 20605548904

Nombre o Razón social : LVA INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 18/07/2022

Hora de envío : 17:19:11

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Se solicita eliminar este requerimiento, puesto que no indica que marca de UPS se está requiriendo y asimismo no adjunta un documento de homologación de la marca en específico

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 7    **Literal:** f    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En la presente convocatoria, no se está requiriendo ningún UPS, solo se hace referencia lo que se deberá tener en cuenta para la instalación requerida de acuerdo a la marca del UPS que actualmente se encuentra instalado en el Centro de Datos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código : 20605548904

Nombre o Razón social : LVA INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 18/07/2022

Hora de envío : 17:19:11

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Se solicita se retire el certificado en gabinete de comunicaciones, puesto que al ser equipos pasivos no cuentan con una certificación de instalación.

Se solicita que se pida la experiencia correspondiente del personal en instalación de gabinetes.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 12      **Literal:** d      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación, se retirará la solicitud de certificaciones de Gabinetes de Comunicaciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código : 20605548904

Fecha de envío : 18/07/2022

Nombre o Razón social : LVA INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 17:42:36

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Se solicita un (01) profesional de Ingeniería Eléctrica, con certificaciones en equipos de Sistema de respaldo de energía eléctrica para Centro de Datos.

Se solicita a la entidad aceptar también un personal en Ingeniería Mecánica Eléctrica con la experiencia solicitada en los términos de referencia

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 11

**Literal:** a

**Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observación, se indica que tiene que ser un Profesional de Ingenieria Electrica, tal como indica los T.R. del presente proyecto. Señirse a la Bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Con el fin de garantizar la inversión del proyecto a futuro y mejorar el performance de los productos en los enlaces, se solicita la entidad que el cable de fibra óptica tenga una atenuación menor o igual de 3.0 dB/Km a 850nm y menor o igual a 1.0dB/Km a 1300nm, con el fin de garantizar óptimos enlaces a 10Gbps

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.1.1      **Literal:** C      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Lo expresado en el T.R. son requerimientos técnicos mínimos, los postores podrán ofrecer productos superiores a lo solicitado siempre y cuando no genere un costo adicional a la Entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Consulta:

Con el fin de garantizar la inversión del proyecto a futuro, mejorar el performance del cable UTP ante un siniestro y salvaguardando la integridad de las personas, se solicita a la entidad que el cable UTP cumpla con la norma IEC 60332-3-22 , que es la mas exigente y demuestra el mejor performance del cable UTP frente al fuego.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.2      **Literal:** H      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Lo expresado en el T.R. son requerimientos técnicos mínimos, los postores podrán ofrecer productos superiores a lo solicitado siempre y cuando no genere un costo adicional a la Entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la entidad se pueda ofertar dos (2) patch panel de 24 puertos de 1RU para formar uno de 48 puertos ó un patch panel de 48 puertos de alta densidad de 1RU

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.2      Literal: A      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se podrá aceptar dos (2) PATCH PANEL de 24 puertos, siempre y cuando ocupen los espacios disponibles en los gabinetes de comunicaciones que se implementarán en el presente proyecto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la entidad se puedan ofertar Jacks RJ45 CAT6 con tapa color azul para el patch panel y Jacks color blanco con un sistema de porta etiquetas que permita la identificación de los servicios de data, voz mediante etiquetas de colores según la ANSI/TIA 606C.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.2      Literal: B      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, que solo se solocitan JACKS MODULARES CATEGORIA 6, fabricados en plásticos de alto impacto, lo cual deberán ser de color azul.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Con el fin de garantizar la inversión del proyecto a futuro y mejorar el performance del cableado horizontal, se solicita a la entidad que los puertos del patch panel (Jacks) tenga la capacidad de soportar 2500 ciclos de inserción RJ45.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.2      Literal: H      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Lo expresado en el T.R. son requerimientos técnicos mínimos, los postores podrán ofrecer productos superiores a lo solicitado siempre y cuando no genere un costo adicional a la Entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

La FCC parte 68 apartado F , es un lineamiento muy antiguo que ya no se emplea en la fabricación de los conectores Jack , se solicita a la entidad que los conectores Jack cumplan con la normativa vigente según IEC 60603-7:2020 y tengan una resistencia de contacto menor o igual a 20mΩ.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.2      Literal: A      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Lo expresado en el T.R. son requerimientos técnicos mínimos, los postores podrán ofrecer productos superiores a lo solicitado siempre y cuando no genere un costo adicional a la Entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

UL es un laboratorio de USA y la prueba UL-94V0 es una prueba de flamabilidad propia de ellos, no es un estandar, en el mundo existen diferentes laboratorios acreditados bajo la ISO:IEC 2017, que realizan pruebas de flamabilidad según la IEC 60695-2-10 (Prueba de hilo incandescente), por lo cual se solicita a la entidad para una pluralidad de marcas y postores se acepten pruebas de flamabilidad de laboratorios de prestigio independientes según la ISO:IEC

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.2      **Literal:** A      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Según la descripción de IEC 60695-2-10:2021, esta prueba se utiliza para simular los efectos de las tensiones térmicas que pueden producirse por fuentes de calor como elementos brillantes o resistencias sobrecargas, durante períodos cortos, con el fin de evaluar el peligro de incendio mediante una técnica de simulación. Es decir, analizan su una sobrecarga eléctrica puede generar un incendio (antes que se produzca un incendio). Por lo contrario, la UL94V-0 expone el material de prueba a un fuego directo para ver si lo soporta. Es decir, IEC 60695-2-10 verifica si se puede iniciar un fuego en el material, mientras que el UL94V-0 verifica cómo se comporta el producto en presencia del fuego. Por lo tanto no se acepta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

La característica solicitada: Los contactos del Jack modular se bañaran con un mínimo de 50 micro pulgadas hace referencia a los lineamientos de la FCC que son obsoletos, ya no se emplean en la fabricación de los componentes de cableado estructurado por que han sido reemplazados. Se solicita a la entidad que los Jack cumplan con lo indicado en la norma actual según la IEC 60603-7:2020, garantice una resistencia de contacto menor o igual a 20mΩ y tenga la capacidad de soportar 2500 ciclos de inserción de plug RJ45.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.2 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo expresado en el T.R. son requerimientos técnicos mínimos, los postores podrán ofrecer productos superiores a lo solicitado siempre y cuando no genere un costo adicional a la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la entidad se puedan ofertar Jacks RJ45 CAT6 con tapa color azul para el patch panel y Jacks color blanco con un sistema de porta etiquetas que permita la identificación de los servicios de data, voz mediante etiquetas de colores según la ANSI/TIA 606C.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.2      Literal: B      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, que solo se solocitan JACKS MODULARES CATEGORIA 6, fabricados en plásticos de alto impacto, lo cual deberán ser de color azul.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

Con el fin de garantizar la inversión del proyecto a futuro y mejorar el performance del cableado horizontal, se solicita a la entidad que los Jacks tenga la capacidad de soportar 2500 ciclos de inserción RJ45, según la IEC 60603-7:2020 y se garantice una resistencia de contacto menor o igual a 20mΩ.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.2      **Literal:** D      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Lo expresado en el T.R. son requerimientos técnicos mínimos, los postores podrán ofrecer productos superiores a lo solicitado siempre y cuando no genere un costo adicional a la Entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Existen en el mercado diferentes fabricantes de soluciones de cableado estructurado y cada uno diseña sistemas de ordenamiento siguiendo los lineamientos de administración del sistema según la ANSI/TIA 606C, lo cual un ordenador tipo canaleta ranurada no es un estándar, por lo cual se solicita a la entidad se acepten ordenadores de cableado tipo anillo que ofrece un mejor ordenamiento del cableado y permite mantener el radio de giro y doblez del patch cord sin deteriorar su diseño físico prolongando su vida útil

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.2      Literal: B      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Lo expresado en el T.R. son requerimientos técnicos mínimos, los postores podrán ofrecer productos superiores a lo solicitado siempre y cuando no genere un costo adicional a la Entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

El solicitar temperaturas de operación de 65°C es irreal, ni empleando el cable para transmitir PoE++ según la IEEE802.3bt a 90W a 600mA se obtiene esa temperatura. Por ello se solicita a la entidad acepte que el cable tenga una temperatura de operación y uso de desde -20 a 60°C como la mayoría de fabricantes de cableado estructurado y equipos de networking.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.2      **Literal:** E      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la presente consulta, la temperatura de operación que hace referencia, es referente a las cajas plásticas de montaje FACE PLATE, tal como se encuentra establecido en el T.R.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la entidad aceptar faceplate que se fijan a presión a una base sobre la caja 4x2.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.2      **Literal:** B      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se aceptarán FACE PLATE que se fijan a presión, debido a que se pueden desprenderse. Los FACE PLATE deberán fijarse con tornillo, tomando en consideración que estos pueden tener contacto con el mobiliario, lo cual puede generar su desprendimiento de la caja 4x2.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

La ANSI/TIA/EIA 606A no indica que el faceplate deba tener protección plástica transparente, nos habla del sistema de identificación y etiquetado. Se solicita a la entidad que el sistema de etiquetado se pueda realizar en el Jack, el cual tiene un porta etiquetas con tapa plástica, para el etiquetado de los servicios (data, voz, video, audio, etc) según la ANSI/TIA/EIA 606C.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.2      Literal: D      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Sistema de Identificación y Etiquetado, deberá fijarse en el FACE PLATE, tal como se indica en el T.R.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

El solicitar pruebas de laboratorios de USA como UL (UL94-V0 y UL 5A) es restrictivo habiendo en el mundo fabricantes y laboratorios europeos de prestigio. Se solicita a la entidad para una pluralidad de marcas y postores se acepte que las canaletas cumplan con las normas según la EN50085-2-1, certificados por un laboratorio de prestigio como LCIE de Bureau Veritas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.2 Literal: D Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La U65A realiza alrededor de 20 pruebas de exigencias distintas a las canaletas no existiendo evidencia de la equivalencia de estas 20 pruebas en la norma EN50085-2-1; adicionalmente, en el mundo existen varias marcas que cumplen con UL5A por lo que este requerimiento no es restrictivo. Asimismo, estás pruebas pueden ser realizadas por laboratorios autorizados por UL para hacer estas pruebas. Así como por laboratorios especializados que cuenten con equipos para somular estas pruebas. Por lo tanto no se acepta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la entidad se acepte que el gabinete tenga puertas microperforadas al 80% para asegurar la entrada y salida de aire del gabinete de comunicaciones.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 8      **Literal:** H      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Lo expresado en el T.R. son requerimientos técnicos mínimos, los postores podrán ofrecer productos superiores a lo solicitado siempre y cuando no genere un costo adicional a la Entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

Esta solicitando 6 transceiver de 10gb, porfavor indicar si es monomodo y multimodo , cual es el marca y modelo donde sera instalado el transceiver

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 9      **Literal:** -      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La Fibra Óptica a solicitar es de tipo multimodo, que será instalado en equipos de comunicaciones con lo que cuenta la Entidad. De las cuales son de la marca HUAWEI S5720-52X-PWR-LI-AC que forman parte del Proyecto Red WAN del Poder Judicial.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

Se solicita para La Implementación del servicio , el tiempo de inicio de los trabajos es desde la entrega de los ambientes por medio de un acta donde se contabiliza el inicio de ejecución de los trabajos.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 15      Literal: -      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Posterior a la recepción de la orden del servicio, se podrá elaborar un acta donde se especifique el inicio de la ejecución de los trabajos en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20601367212	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METELCON S.A.C.	Hora de envío :	18:12:51

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

Se solicita que se amplie el tiempo de ejecución de los trabajos a 60 días, ya que los materiales que se empleare tiene un tiempo de entrega de 15 al lugar donde se realizara los trabajos y por la cantidad y volumen

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 15      Literal: -      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Durante la ejecución del servicio, se podrá ampliar el plazo de entrega, siempre y cuando existan hechos fortuitos que puedan generar algún retraso en el servicio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	18:19:03

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

"hace referencia que la longitud de los enlaces de fibra óptica a instalar son aprox promedio de 75 mts." confirmar si este promedio de metraje es por cada enlace de fibra, o si la medida dada cubriría los 3 enlaces requeridos

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 9      Literal: na      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El metraje aproximado es de 75metros, es una medida promedio por cada enlace de fibra que se implementará.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	18:19:03

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**

"indica que se entregara en el anexo 1 los planos para el proyecto", se pide a la entidad hacer alcance de los planos en formato CAD, ya que los alcanzados en el anexo mencionado no se llega a identificar la distribución de los puntos de red, medidas de las áreas y ubicación de los gabinetes.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 9      Literal: na      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De requerirse los planos en el formado solicitado, es indispensable indicar un correo electrónico, a fin de facilitar el archivo en digital al correo jmera@pj.gob.pe, Responsable del Área de Informática de la C.S.J. de Loreto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	18:19:03

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

cableado horizontal: hacen el requerimiento de patch panel de 48 puertos. Se solicita a la entidad para cubrir con este accesorio, también se acepte 2 patch panel de 24 puertos.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.2      **Literal:** NA      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se podrá aceptar dos (2) PATCH PANEL de 24 puertos, siempre y cuando ocupen los espacios disponibles en los gabinetes de comunicaciones que se implementarán en el presente proyecto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	18:38:37

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

Capitulo III Numeral ¿ literal 5.1 pag. 23

SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO:

- La modalidad del presente proceso es por Suma Alzada, que es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva respectiva. Por principio de transparencia y de Igualdad de trato, es indispensable contar con pleno conocimiento, por lo que se solicita adjuntar los planos con sus respectivas ubicaciones. Debido que los planos en las bases no se pueden observar de manera legible para poder realizar el metraje de las distancias del cableado a realizar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 5.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De requerirse los planos en el formado solicitado, es indispensable indicar un correo electrónico, a fin de facilitar el archivo en digital al correo jmera@pj.gob.pe, Responsable del Área de Informática de la C.S.J. de Loreto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	18:38:37

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

Capitulo III Numeral ¿ literal 5.1 pag. 23

SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO:

- Se le solicita al comité de selección aclarar si todos los 457 puntos de red tienen se encuentran dentro de los 90 metros de distancia del cuarto de comunicaciones, debido que para un Sistema de cableado estructurado en la normas IEE tiene que estar dentro de la distancia mencionada, de lo contrario indicar que cantidad de puntos no respetarían lo mencionado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 5.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ningún punto de red a implementar exceden los 90 metros, desde la caja toma datos hasta el cuarto de comunicaciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	18:38:37

**Consulta:** Nro. 36

**Consulta/Observación:**

Capitulo III Numeral ¿ literal 5.1 pag. 23

SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO:

- Se le solicita al comité de selección aclarar si requerirán switch¿s para la distribución y si los distribuirán la entidad o el postor.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 5.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Para el presente proyecto no se requiere equipos de comunicación (SWITCH), ya que este requerimiento lo proporcionará la Entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	18:38:37

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**

Capítulo III Numeral ¿ literal 5.1 pag. 23

SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO:

- Con la finalidad de obtener información del alcance de la implementación, es necesario realizar una inspección técnica, por favor confirmar el nombre, apellido del contacto, área usuaria, teléfono y correo para gestionar las coordinaciones respectivas de acceso a sus instalaciones.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 5.1      Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo solicitado, se podrán comunicar al teléfono 978 584 402 y/o correo electrónico jmera@pj.gob.pe a efectos de agendar una vista técnica a la Institución.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	18:38:37

**Observación: Nro. 38**

**Consulta/Observación:**

Capítulo III Numeral 2 literal 6.2.2 pag. 26

PATCH CORD Y LINE CORD CATEGORÍA 6 PARA DATOS:

Cable de cobre multifilar UTP stranded categoría 6 flexible de 4 pares trenzados de 23 o 24 AWG con chaqueta LSZH, no necesariamente del mismo calibre que el cable UTP horizontal.

- Se le observa que solicitan patch cord o line cord de 23 o 24 AWG pero ya la mayoría de fábricas dejaron de producir dichos patch cord debido a que al ser de un calibre grueso no permite la maniobrabilidad para el peinado, por ende, las normas de cableado estructurado permitieron el uso de patch cord o line cord de 26 awg para mayor performance y calidad en los trabajos. Por lo tanto al limitar el uso los patch de 26 awg están direccionando al único fabricante que cumple con lo requerido como lo es Siemon y estarían negando la participación de otras marcas y a la vez estarían yendo en contra del art. 4 inciso c Principio de Libre Concurrencia y Competencia. Por lo tanto se le solicita al comité de selección permitan todo tipo de patch cord o line cord en 26AWG.

Ley de contrataciones del estado artículo 4 inciso:

b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.

c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.2.2 Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de contrataciones del estado artículo 4 inciso b y c.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se entiende la observación, lo solicitado es cable de cobre multifilar UTP de 23 o 24 AWG, tal como se encuentra indicado en el T.R.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20600560094	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	R Y D CONTRATACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L - RDCS E.I.R.L	Hora de envío :	21:49:58

**Observación: Nro. 39**

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Tratándose de un servicio a todo costo y llave en mano, donde se incluye el uso de materiales (puestos por el proveedor) y compra de gabinetes, se solicita ampliar como similares la venta de materiales, equipos y herramientas necesarios para cableado estructurado

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: C      **Página: 36**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2º a) y b) del TUO del Ley 30225, ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL POSTOR SE TIENE QUE CEÑIRSE A LAS BASES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20600560094	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	R Y D CONTRATACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L - RDCS E.I.R.L	Hora de envío :	21:49:58

**Observación: Nro. 40**

**Consulta/Observación:**

Los planos adjuntos son totalmente ilegibles

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** ANEXO 01    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2º a), b), c) y f) del TUO del Ley 30225, ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De requerirse los planos en el formato solicitado, es indispensable indicar un correo electrónico, a fin de facilitar el archivo en digital al correo jmera@pj.gob.pe, Responsable del Área de Informática de la C.S.J. de Loreto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20600560094	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	R Y D CONTRATACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L - RDCS E.I.R.L	Hora de envío :	21:49:58

**Consulta:** Nro. 41

**Consulta/Observación:**

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Acorde a los requerimientos solicitados, se consulta si la entidad cuenta con los planos de distribución actualizados del edificio, en formato digital CAD (DWG) con la finalidad de costear correctamente su diseño e implementación.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 14      Página: 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2º c) del TUO del Ley 30225, ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De requerirse los planos en el formato solicitado, es indispensable indicar un correo electrónico, a fin de facilitar el archivo en digital al correo jmera@pj.gob.pe, Responsable del Área de Informática de la C.S.J. de Loreto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20600560094	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	R Y D CONTRATACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L - RDCS E.I.R.L	Hora de envío :	21:49:58

**Consulta:** Nro. 42

**Consulta/Observación:**

**GARANTÍA**

Se indica que la garantía del fabricante del cableado por componentes y rendimiento: 20 años contabilizados desde la fecha de conformidad de servicio. Al respecto indicar que productos con estándares de calidad cuentan con certificación. Basta con ello? o solicitan certificación de la marca personalizada a la institución. De ser así sería insulso ya que el cableado estructurado de acuerdo a los requerimientos debe ser certificado.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 13      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2º c) del TUO del Ley 30225, ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se deberá de entregar los documentos que respalde la garantía del fabricante, contabilizado desde la fecha de conformidad del servicio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20600560094	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	R Y D CONTRATACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L - RDCS E.I.R.L	Hora de envío :	21:49:58

**Observación: Nro. 43**

**Consulta/Observación:**

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA

Las constancias señaladas en los puntos b), c) y e) margina la competencia. El punto e) basta con la documentación que se adjuntará en LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 12    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2º a), b) y c) del TUO del Ley 30225, ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los puntos que hace referencia en la presente observación, deberán adjuntarse a la propuesta técnica, con la finalidad de que los postores se encuentren debidamente autorizados por los fabricantes, para realizar implementaciones tal como se solicita.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20600560094	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	R Y D CONTRATACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L - RDCS E.I.R.L	Hora de envío :	21:49:58

**Consulta:** Nro. 44

**Consulta/Observación:**

DEL POSTOR

Cómo se verifica el punto c) que señala que el postor deberá estar en capacidad de brindar soporte técnico y contar con stock permanente para reemplazo de material. BASTA CON DECLARACIÓN JURADA?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 11      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2º c) del TUO del Ley 30225, ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se podrá acreditar lo solicitado, mediante una declaración jurada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:13:29

**Consulta:** Nro. 45

**Consulta/Observación:**

a) UN PROFESIONAL EN INGENIERIA ELECTRONICA, ELECTRICA, SISTEMAS O AFINES, CON CERTIFICACIONES EN LA MARCA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA OFERTADO, CON EXPERIENCIA MINIMA DE 02 AÑOS.

SE SOLICITA QUE PARA QUE HAYA MAYOR PLURALIDAD DE PROFESIONALES, SOLO BASTA CON SUSTENTAR CAPACITACIONES EN CABLEADO ESTRUCTURADO Y/O FIBRA OPTICA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 11      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Deberán adjuntar la documentación de acuerdo a lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:13:29

**Observación: Nro. 46**

**Consulta/Observación:**

b) EL POSTOR DEBE CONTAR CON LA CALIFICACION DE DISTRIBUIDOR Y/O INTEGRADOR AUTORIZADO Y EXPERIENCIA MINIMA DE TRES 3 AÑOS EN CABLEADO ESTRUCTURADO Y/O NETWORKING. SE OBSERVA QUE LO SOLICITADO CONTRAVIENE LAS BASES ESTANDAR, EMITIDAS POR EL OSCE, LAS CUALES SEÑALAN QUE En caso de requerir que el proveedor cuente con experiencia, esta solo se puede exigir a través de la acreditación de un determinado monto facturado acumulado. POR CONSIGUIENTE, NO SE PUEDE EXIGIR QUE EL PROVEEDOR CUENTE CON UNA DETERMINADA EXPERIENCIA EXPRESADA EN TIEMPO (AÑOS, MESES, ETC.) O NÚMERO DE CONTRATACIONES EN ESE SENTIDO, SE LE SOLICITA QUE SE RESPETE LO SEÑALADO EN LAS BASES ESTANDAR, QUEDANDO SIN EFECTO LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 11    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 112-2022-OSCE/PR

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acepta observacion, se deja sin efecto el punto (b)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

---

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:13:29

**Consulta:** Nro. 47

**Consulta/Observación:**

D) COPIA DEL BACHILLERATO O TITULO PROFESIONAL Y CONSTANCIAS DE CERTIFICACIONES EN CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS DE RESPALDO ELECTRICO Y GABINETES DE COMUNICACIONES.  
SE SOLICITA ACLARAR A QUE PROFESIONAL SE LE EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE SISTEMAS DE RESPALDO ELECTRICO Y GABINETE DE COMUNICACIONES.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 12      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se exige el cumplimiento en lo expresado en el T.R. N° 11 - a.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:13:29

**Observación: Nro. 48**

**Consulta/Observación:**

E) CONSTANCIAS O CERTIFICACIONES DE TRABAJOS EFECTUADOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO E INSTALACION Y CONFIGURACION DE NETWORKING, CON LOS QUE ACREDITE LOS 3 AÑOS DE EXPERIENCIA SE OBSERVA QUE LO SOLICITADO CONTRAVIENE LAS BASES ESTANDAR, EMITIDAS POR EL OSCE, LAS CUALES SEÑALAN QUE En caso de requerir que el proveedor cuente con experiencia, esta solo se puede exigir a través de la acreditación de un determinado monto facturado acumulado. POR CONSIGUIENTE, NO SE PUEDE EXIGIR QUE EL PROVEEDOR CUENTE CON UNA DETERMINADA EXPERIENCIA EXPRESADA EN TIEMPO (AÑOS, MESES, ETC.) O NÚMERO DE CONTRATACIONES

EN ESE SENTIDO, SE LE SOLICITA QUE SE RESPETE LO SEÑALADO EN LAS BASES ESTANDAR, QUEDANDO SIN EFECTO LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** E      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 112-2022-OSCE/PR

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acepta observacion, se deja sin efecto el punto (e)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:13:29

**Observación: Nro. 49**

**Consulta/Observación:**

F) CONSTANCIAS O CERTIFICACIONES DE TRABAJOS EFECTUADOS DE IMPLEMENTACIONES DE SOLUCIONES DE SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA, CON LOS QUE ACREDITE LOS 3 TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN UPS TRIFASICOS CON CAPACIDADES IGUALES O MAYORES A 30KM.

SE OBSERVA QUE LO SOLICITADO CONTRAVIENE LAS BASES ESTANDAR, EMITIDAS POR EL OSCE, LAS CUALES SEÑALAN QUE En caso de requerir que el proveedor cuente con experiencia, esta solo se puede exigir a través de la acreditación de un determinado monto facturado acumulado. POR CONSIGUIENTE, NO SE PUEDE EXIGIR QUE EL PROVEEDOR CUENTE CON UNA DETERMINADA EXPERIENCIA EXPRESADA EN TIEMPO (AÑOS, MESES, ETC.) O NÚMERO DE CONTRATACIONES

EN ESE SENTIDO, SE LE SOLICITA QUE SE RESPETE LO SEÑALADO EN LAS BASES ESTANDAR, QUEDANDO SIN EFECTO LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** F      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 112-2022-OSCE/PR

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acepta observacion, se deja sin efecto el punto (f)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2022-CS-CSJLO/PJ.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Ruc/código :	20600807031	Fecha de envío :	18/07/2022
Nombre o Razón social :	PRISMA TECNOLOGIA E INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:48:11

**Observación: Nro. 50**

**Consulta/Observación:**

la constancia de distribuidor y/o integrador autorizado del fabricante de los materiales de cableado que ofertan, es una opcion que limita las marcas a ofertar. se debe aclarar o brindar mayor facilidad para la propuesta tecnica  
la forma de pago no es favorable para pequeñas y medianas empresas. Se observa un favorecimiento a proveedores puntuales  
la garantia del fabricante del cableado por componentes y rendimiento piden 20 años siendo un requerimiento exagerado o debe ser aclarado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 1    **Literal:** 1    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

señirse a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null