

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:34:28

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Considerando los tiempos necesarios para la adquisición de materia prima, el proceso de fabricación, pruebas, los plazos de envío, así como la cantidad y volumen de los bienes a entregar.

En aras de fomentar la pluralidad de postores, solicitamos a la entidad ampliar el plazo de la primera entrega a 120 días calendario, contados a partir del día siguiente de la aprobación de los planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: PLAZO Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Se amplía a 90 días para la primera entrega desde la firma del contrato, las demás entregas quedan según cronograma descrito en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificó primer plazo de cronograma de entrega a 90 días actualizar numeral 10 plazo

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:34:28

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité ampliar las opciones de supervisores de prestigio internacional, ya que limitar la selección a solo dos opciones (Bureau Veritas o SGS) atentas contra la pluralidad de postores.

Dado que la función del supervisor externo es validar y verificar los productos y ensayos realizados mediante su inspección, solicitamos que el supervisor seleccionado cuente con acreditación otorgada por un ente gubernamental, ya sea nacional o internacional, y que cumpla con las normas ISO/IEC 17020 (Evaluación de la conformidad ¿ Requisitos para organismos de inspección) y ISO 17065 (Sistema de gestión de calidad para organismos certificadores de productos).

De esta manera, se garantiza que el proceso de supervisión e inspección se lleve a cabo de forma transparente y en cumplimiento con estándares internacionales.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ANEXO A **Literal:** 7.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se acepta otros supervisores que cumplan las normas ISO/IEC 17020 (Evaluación de la conformidad Requisitos para organismos de inspección) y/o ISO 17065 (Sistema de gestión de calidad para organismos certificadores de productos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar debe decir: representante de prestigio internacional Bureau Veritas y/o SGS y/o representante que cumplan las normas ISO/IEC 17020 (Evaluación de la conformidad Requisitos para organismos de inspección) y/o ISO 17065 (Sistema de gestión de calidad para organismos certificadores de productos).

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:34:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos aclaración respecto al momento en que el supervisor debe realizar las inspecciones correspondientes, ya que existen contradicciones en el documento.

En el párrafo 7 de la página 29 se indica lo siguiente:

"La participación de un representante de prestigio internacional (Bureau Veritas o SGS) en las pruebas de aceptación que se realicen correspondientes a la primera entrega de los tableros de distribución."

Sin embargo, en el párrafo 9 de la misma página se establece:

"Respecto de la participación de un supervisor de prestigio internacional (Bureau Veritas o SGS), de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, se aclara que deberá participar en todas las entregas que conforman el lote total que conforma el suministro de tableros de distribución."

Por lo anterior, solicitamos confirmación sobre si la supervisión será únicamente para la primera entrega o si deberá realizarse en la totalidad de las entregas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO A Literal: 7. D Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, el supervisor deberá participar en todas las entregas que conforman el suministro de los tableros de distribución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: el supervisor deberá participar en todas las entregas que conforman el suministro de los tableros de distribución.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20608087657	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION A & G INDUSTRIES S.A.C.	Hora de envío :	17:38:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El plazo de 60 días para la primera entrega de más de 200 tableros resulta difícil de cumplir para la mayoría de los postes, por los tiempos necesarios para la adquisición de materia prima, fabricación y logística.

Por ello, solicitamos al comité ampliar el plazo de la primera entrega a 180 días contados a partir de la firma del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos en los plazos establecidos.

Acápiteme de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: ENTREGA Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Se amplía a 90 días para la primera entrega desde la firma del contrato, las demás entregas quedan según cronograma descrito en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificó primer plazo de cronograma de entrega a 90 días actualizar numeral 10 plazo

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.		

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	11:47:27

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En todas las tablas de datos técnicos se ha solicitado que los tableros de distribución cumplan con la norma IEC 60439-1/2/3/4/5. Sin embargo, esta norma fue oficialmente reemplazada en 2009 por la IEC 61439, la cual establece criterios actualizados en seguridad, verificación y desempeño.

La exigencia de una norma caducada vulnera principios fundamentales de la contratación pública, tales como:

Libertad de concurrencia (art. 2.a): Restringe la participación de proveedores que cumplen con las normativas vigentes, limitando el acceso a una mayor oferta competitiva.

Competencia (art. 2.e): Establece una barrera técnica innecesaria, impidiendo la participación de oferentes con soluciones actualizadas y seguras.

Eficacia y eficiencia (art. 2.f): La contratación debe priorizar el uso óptimo de los recursos públicos, evitando requisitos obsoletos que puedan afectar la calidad y seguridad del suministro.

Vigencia tecnológica (art. 2.g): La norma IEC 61439 incorpora mejoras en diseño, ensayos y desempeño, garantizando soluciones alineadas con los avances actuales en ingeniería eléctrica.

Transparencia (art. 2.c): Es fundamental que los requisitos sean claros y objetivos. Mantener una norma caduca puede generar confusión y afectar la equidad del proceso.

Por lo tanto, solicitamos que el requerimiento sea actualizado para exigir el cumplimiento de la IEC 61439-1:2011 e IEC 61439-5:2011, que son las normativas vigentes y aplicables para tableros de distribución en redes de distribución pública.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ANEXO A **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la Ley 30225, Ley de contrataciones del E

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, para todos los tipos de tableros de distribución se acepta el cambio en las tablas de especificaciones técnicas del numeral 1.3 Norma de fabricación y pruebas IEC 60439-1/2/3/4/5 por la Norma de fabricación y pruebas IEC 61439

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: para todos los tipos de tableros de distribucion solicitados se acepta el cambio en las tablas de especificaciones técnicas del numeral 1.3 Norma de fabricación y pruebas IEC 60439-1/2/3/4/5 por la Norma de fabricación y pruebas IEC 61439

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	16:50:52

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En todas las tablas de datos técnicos para las fotocélulas, se observa que la numeración de los puntos no es consistente con la estructura lógica del documento:

- ¿ El punto 10.8 solo menciona ¿Conectar¿, pero debería incluir también ¿Desconectar¿.
 - ¿ El punto 10.9 hace referencia a la relación Desconexión/Conexión, por lo que el valor de ¿Desconectar¿ en 10.8 debería completarse usando esta relación.
 - ¿ El punto 10.1 (Nivel de aislamiento mínimo) parece estar fuera de lugar y debería ser reenumerado correctamente.
- Se sugiere la siguiente corrección:
- ¿ 10.8 Niveles de operación:
 - o Conectar: 3 a 20 Lux
 - o Desconectar: (Indicar los valores según la relación 1.2 a 4)
 - ¿ 10.9 Relación Desconexión/Conexión: 1.2 a 4
 - ¿ 10.10 Nivel de aislamiento mínimo: 2500 V

No corregir esta inconsistencia podría vulnerar los principios de transparencia, igualdad de trato y competencia en las contrataciones del Estado. La falta de claridad en la estructura y numeración del documento puede generar interpretaciones erróneas, afectar la correcta comparación de propuestas y limitar la participación de proveedores, lo que va en contra de una competencia efectiva y justa.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ANEXO A **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la Ley 30225, Ley contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se acoge parcialmente
- Respecto al Ítem 10.8 Se mantienes los valores de las especificaciones tecnicas.
- Respecto al ítem 10.9 - se modifica a solo desconectar (30 a 80 lux)
- Respecto al Ítem 10.10 - Se modifica a una valor de 500 V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Modificar: Para todos los tipos de tableros de distribución: Respecto al ítem 10.9 - se modifica a solo desconectar (30 a 80 lux)
- Respecto al Ítem 10.10 - Se modifica a una valor de 500 V

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	17:03:40

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
En todas las tablas de datos técnicos , para la fotocélula, el punt0 10.12 Dispositivo de protección a sobre tensiones , no se indica el valor requerido.
Se solicita indicar el valor requerido

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la consulta, para todos los tipos de tableros de distribucion solicitados, se incluye el valor requerido para el numeral 10.12 dispositivo de protección a sobre tensiones: Tipo MOV (metal oxide varistor), 160 Joule (mínimo)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Incluir: para todos los tipos de tableros de distribución solicitados incluir el valor requerido numeral 10.12 dispositivo de protección a sobre tensiones: Tipo MOV (metal oxide varistor), 160 Joule (mínimo)

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	19:09:28

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Según las especificaciones del proyecto, se requiere un seccionador portafusible de 20A. Sin embargo, considerando que el fusible instalado será de 2A, técnicamente no existe inconveniente en utilizar un seccionador de 32A, debido a que:

El fusible es el elemento de protección, no el seccionador. El fusible de 2A limitará la corriente en el circuito, garantizando la protección requerida.

El seccionador solo funciona como soporte del fusible, y su capacidad nominal indica el valor máximo que puede manejar, sin afectar el desempeño ni la seguridad del sistema.

No se altera la funcionalidad ni la seguridad del sistema eléctrico, ya que la protección sigue dependiendo del fusible instalado.

Por lo anterior, solicitamos su confirmación para proceder con la utilización de un seccionador portafusible de 20A o 32A, asegurando el cumplimiento técnico sin afectar el desempeño del sistema.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, para todos los tipos de tableros de distribucion solicitados se modifica el valor requerido del numeral 7.5 Corriente nominal debiendo decir 20A y/o 32A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: para todos los tipos de tableros de distribución solicitados modificar el valor requerido numeral 7.5 Corriente nominal debiendo decir 20A y/o 32A

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.		

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	20:25:27

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En los puntos 6.13 y 6.22 de la tabla de datos técnicos del tablero TD4 de 25 kVA 440/220V, página 33, se indica una capacidad de ruptura de ¿ 25 kA a 380V. Dado que el sistema opera a 440V entre fases, esta especificación debe corregirse a ¿ 25 kA a 440V para garantizar el cumplimiento técnico y la seguridad del sistema, conforme a la norma IEC 60947-2.

Este requerimiento incorrecto vulnera el principio de Vigencia Tecnológica, ya que los bienes adquiridos deben cumplir con los estándares actuales y ajustarse a la realidad del sistema eléctrico. Además, afecta el principio de Eficacia y Eficiencia, pues podría derivar en la compra de equipos inadecuados que comprometan la seguridad y el desempeño del tablero. Por ello, se solicita la corrección de la especificación a ¿ 25 kA a 440V.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ANEXO A **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la Ley 30225, Ley contrataciones del Estad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, para el ítem 260077 TD4 de 25 kVA 440/220V se modificaran las características de los numerales 6.13 y 6.22 debiendo decir Capacidad de ruptura a 440 V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar para el ítem 260077 TD4 de 25 kVA 440/220V las características de los numerales 6.13 y 6.22 debiendo decir Capacidad de ruptura a 440 V

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	21:15:42

Observación: Nro. 10
Consulta/Observación:
En el metrado se especifican 15 unidades de TD3¿ 380/220-220V 75 kVA Plancha LAF; sin embargo, no se incluye la tabla de datos técnicos correspondiente. Para garantizar una correcta evaluación técnica, se solicita incorporar esta información.

Asimismo, se solicita retirar las tablas de datos técnicos de otros tableros que no están en el requerimiento, ya que esto genera confusión.

La falta de la tabla de datos técnicos del tablero solicitado y la inclusión de tablas de otros tableros vulnera los principios de Transparencia, al no brindar información clara y coherente; Eficacia y Eficiencia, al dificultar la evaluación y adquisición del equipo; Vigencia Tecnológica, al impedir la verificación del cumplimiento de especificaciones actualizadas; e Igualdad de Trato, al no proporcionar las mismas condiciones a todos los postores.

Por lo tanto, se solicita la corrección de esta situación para garantizar un proceso de contratación justo, eficiente y técnicamente adecuado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la Ley 30225, Ley contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge. Se esta incluyendo las tablas técnicas del ítem 260053 TD 3Ø,380/220-220V,75KVA,PLANCHA LAF" y se están retirando por no encontrarse dentro del requerimiento las tablas de especificaciones técnicas de los ítems: 260068, 260060, 260062 y 260056

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Incluir tablas técnicas del ítem 260053 TD 3Ø,380/220-220V,75KVA,PLANCHA LAF" y retirar tablas de especificaciones técnicas de los ítems: 260068, 260060, 260062 y 260056

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.		

Ruc/código :	20502122461	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:34:43

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

- 1. En las tablas de datos técnicos se menciona que la norma a utilizar es la IEC 61439-1/2/3/4/5. Como se sabe, esta norma limita la fabricación de tableros a fabricantes extranjeros, específicamente para tableros de control y distribución de uso interior denominados tableros protocolizados. Confirmar que los tableros de distribución requeridos pueden ser de fabricación local basados en la norma indicada.
- 2. Confirmar que el control del servicio de alumbrado público para los tableros tipo TD4 será con célula fotoeléctrica, tal como se indica en la tabla de datos técnicos, puesto que en su diagrama unifilar de referencia, el control es mediante interruptor horario.
- 3. Confirmar que no se preverá espacio para los medidores totalizador y de alumbrado público dentro de los tableros de distribución, puesto que según los diagramas unifilares los circuitos de corriente y tensión van a borneras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** LP-SM-1-20 **Literal:** LP-SM-1-20 **Página:** 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1. Se acoge la consulta, para todos los tipos de tableros de distribución se acepta el cambio en las tablas de especificaciones técnicas del numeral 1.3 Norma de fabricación y pruebas IEC 60439-1/2/3/4/5 por la Norma de fabricación y pruebas IEC 61439
- 2.- Se confirma que, el control del servicio de alumbrado público para los tableros tipo TD4 será con célula fotoeléctrica
- 3.- Se confirma que, los medidores totalizadores y de alumbrado público deben considerarse el espacio dentro de los tableros de distribución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: para todos los tipos de tableros de distribucion solicitados se acepta el cambio en las tablas de especificaciones técnicas del numeral 1.3 Norma de fabricación y pruebas IEC 60439-1/2/3/4/5 por la Norma de fabricación y pruebas IEC 61439

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	12:15:57

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el objeto de la convocatoria señalada en el numeral 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA, se indica lo siguiente:
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del suministro de TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A

En el numeral 3.1 Especificaciones Técnicas, se indica las cantidades y la descripción de los bienes a adquirir los cuales son Tableros de Distribución en Resina PRFV y Tableros de Distribución en Planchas LAF, sin embargo en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Punto B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD se indica:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de corriente y transformadores de tensión.

Como podrán verificar la lista de bienes similares no corresponde al objeto de la convocatoria

En éste sentido, solicitamos que se modifique la relación de la descripción de los bienes similares, a lo que corresponde de conformidad con el objeto de la convocatoria, que en este caso son: Tableros de Distribución en Resina PRFV y Tableros de Distribución en Planchas LAF, para las empresas CONCESIONARIAS DE ELECTRICIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: CAPITULO 3 Página: 94
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge teniendo en cuenta que la entidad busca contar con mayor participacion de postores, se adicionan tableros de distribución de energía eléctrica.
Se retira se consideran bienes similares a los siguientes: Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de corriente y transformadores de tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar los requisitos de calificación debe decir: tableros de distribución de energía eléctrica, se retira Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia y/o seccionadores y/o transformadores de corriente y/o transformadores de tensión.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	12:15:57

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos, ampliar a 90 días el tiempo de la primera entrega para considerar los tiempos de importación de los equipos y así ampliar la base de postes.

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: CAPITULO 1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGES. Se amplía a 90 días para la primera entrega desde la firma del contrato, las demás entregas quedan según cronograma descrito en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificó primer plazo de cronograma de entrega a 90 días actualizar numeral 10 plazo

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	12:15:57

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

La norma IEC 60947-2: 2016 pagina 38, indicada en bases, establece el numero mínimo de operaciones mecánicas y eléctricas de los interruptores caja moldeada, solicitamos que se consideren en el presente concurso dichos valores mínimos indicados en la norma para las secciones 6.16, 6.17 y 6.25,6.26 de las tablas de datos técnicos (TDT) , es decir que el número de operaciones mecánicas mínimo sea de 7000 y el número de operaciones eléctricas mínimo sea de 1000. Los valores indicados actualmente en TDT de 20000 operaciones mecánicas y 8000 operaciones eléctricas son excluyentes y no reflejan el principio de igualdad de oportunidad para todos los postores en la presente licitación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, cumplir de acuerdo a requerimiento por ser un requerimiento a la necesidad de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	12:15:57

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Las tablas de datos técnicos (TDT) indicadas en bases indican potencias de tableros en este orden: PRFV: 25,50 75,100,160, 200 y 250kVA, LAF: 15, 37.5 (440/220),37.5(380/220),50, 100, 160 KVA.

Lo anterior no coincide con las potencias indicadas en la tabla de cronograma de entregas y tabla de cantidad de bienes a adquirir: PRFV:25,50, 100, 160, 250, KVA, LAF: 50,75,100,160 KVA. Solicitamos aclarar este punto haciendo coincidir ambas características para evitar confusiones al momento de presentar la propuesta económica y técnica

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. Se esta incluyendo las tablas técnicas del ítem 260053 TD 3Ø,380/220-220V,75KVA,PLANCHA LAF" y se están retirando por no encontrarse dentro del requerimiento las tablas de especificaciones técnicas de los ítems: 260068, 260060, 260062 y 260056

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Incluir tablas técnicas del ítem 260053 TD 3Ø,380/220-220V,75KVA,PLANCHA LAF" y retirar tablas de especificaciones técnicas de los ítems: 260068, 260060, 260062 y 260056

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	12:15:57

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el ANEXO B PLANOS REFERENCIALES, Se piden visores en los tableros solicitados, pero vemos que en los diagramas eléctricos y vistas mecánicas no aparecen equipos de medición y hay una nota debajo de cada vista mecánica referencial que indica que los medidores irán en tableros aparte (o sea no van dentro del tableros LAF o Fibra de vidrio). Por favor aclarar si los tableros llevaran o no dichos visores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los tableros deberán contar con visores para los equipos de medición, se retirará comentario de la vista mecánica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Anexo B Se aclara comentario en las vistas mecánicas

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	12:15:57

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos que el manual de instrucciones para instalación, funcionamiento y mantenimiento de los tableros y los test report de los equipos eléctricos se presenten al momento de la primera entrega, dado el tiempo requerido para la preparación de los mismos y los tiempos de respuesta de los proveedores de los equipos de importación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, cumplir de acuerdo a requerimiento por ser un requerimiento a la necesidad de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	12:15:57

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos, a modo alternativo del test report indicado para las barras de cobre, poder presentar certificados de calidad de las mismas en el presente proceso de licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta los documentos test report indicado para las barras de cobre no se estan solicitando como documentos para la presentacion y/o admision de ofertas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	12:15:57

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Los aisladores porta barras para uso interior en tableros de baja tensión cumplen con las normas IEC 60660 y/o IEC 60273, la norma IEC 61462 solicitada en las tablas de datos técnicos (TDT) sección 5.3, aplica para aisladores de silicona para uso exterior, por consiguiente, solicitamos cambiar dichas TDT, indicando que los aisladores a instalar cumplirán las normas IEC 60660 y/o IEC 60273

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, para todos los tipos de tableros de distribución se acepta el cambio en las tablas de especificaciones técnicas del numeral 5.3 Norma de fabricación y pruebas IEC 61462 por la Norma de fabricación y pruebas IEC 60660 y/o IEC 60273

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: Eliminar la norma IEC 61462 e incluir las normas IEC 60660 y/o IEC 60273

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	12:15:57

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:
Solicitamos aclarar en la sección 12.3 de las Tablas de datos técnicos, que la placa de montaje de equipos instalada dentro del tablero será metálica y no ¿embebida en poliéster reforzado en fibra de vidrio¿ como se indica actualmente, dado la complejidad y costo que implicaría hacer una ejecución de este tipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acepta, cumplir de acuerdo a requerimiento por ser un requerimiento a la necesidad de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	12:15:57

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar la tabla de datos técnicos (TDT) de los tableros de 75KVA, 380/220V en material LAF, esta tabla no se encuentra en las bases dadas por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. Se esta incluyendo las tablas técnicas del ítem 260053 TD 3Ø,380/220-220V,75KVA,PLANCHA LAF" y se están retirando por no encontrarse dentro del requerimiento las tablas de especificaciones técnicas de los ítems: 260068, 260060, 260062 y 260056

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Incluir tablas técnicas del ítem 260053 TD 3Ø,380/220-220V,75KVA,PLANCHA LAF" y retirar tablas de especificaciones técnicas de los ítems: 260068, 260060, 260062 y 260056

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	15:34:58

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

con respecto a la experiencia del postor en la especialidad, solicitamos que se considere como bienes similares a la venta de Tableros de Distribución en Resina PRFV y Tableros de Distribución en Planchas LAF, ya que estos bienes son objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: CAPITULO 3 Página: 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, teniendo en cuenta que la entidad busca contar con mayor participacion de postores, se adicionan tableros de distribución de energía electrica.

Se retira se consideran bienes similares a los siguientes: Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de corriente y transformadores de tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar los requisitos de calificacion debe decir: tableros de distribución de energía electrica, se retira Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia y/o seccionadores y/o transformadores de corriente y/o transformadores de tensión.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Tiempo de entrega: Con la finalidad de incrementar la pluralidad de postores, solicitamos que se amplíe el plazo de entrega para la 1era entrega de 60 a 150 días, principalmente porque la fabricación de tableros de PRFV es un proceso que se realiza por moldeo/inyección y al ser medidas especiales, se deben fabricar moldes que toman al menos 90 días, luego de eso hay que fabricar y luego el montaje y pruebas de equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGE. Se amplia a 90 días para la primera entrega desde la firma del contrato, las demas entregas quedan según cronograma descrito en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificó primer plazo de cronograma de entrega a 90 dias actualizar numeral 10 plazo

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.		

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

7.1) Pruebas de aceptación de materiales, d)Aclaración
Indican: La participación de un representante de prestigio internacional (Bureau Veritas o SGS); en las pruebas de aceptación que se realicen correspondientes a la primera entrega de los tableros de distribución.
Sin embargo en la misma pág.29 indican: Respecto de la participación de un SUPERVISOR de prestigio internacional (Bureau Veritas o SGS); de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, se aclara que deberá participar en todas las entregas que conforman el lote total que conforma el suministro de tableros de distribución.

Consideramos que sería suficiente técnicamente que sólo en la primera entrega participe el supervisor de prestigio (SGS ó Bureau Veritas), ya que los tableros quedarían estandarizados, toda vez que también en la pág.30 indican que el supervisor de Hidrandina participará sólo en la primera entrega:
Pág.30: 7.2 (Desarrollo de las pruebas de aceptación): Se deberá considerar además la participación de un representante de HIDRANDINA S.A., en las pruebas de aceptación que se realicen correspondientes a la primera entrega de los tableros de distribución.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.1 **Literal:** III **Página:** 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el supervisor deberá participar en todas las entregas que conforman el suministro de los tableros de distribución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: el supervisor deberá participar en todas las entregas que conforman el suministro de los tableros de distribución.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

No se aprecia la TDT del Tablero con código SAP 260053 ¿TD 3Ø, 380/220-220V, 75KVA, PLANCHA LAF", favor añadirla

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: III Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. Se esta incluyendo las tablas técnicas del ítem 260053 TD 3Ø,380/220-220V,75KVA,PLANCHA LAF" y se están retirando por no encontrarse dentro del requerimiento las tablas de especificaciones técnicas de los ítems: 260068, 260060, 260062 y 260056

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Incluir tablas técnicas del ítem 260053 TD 3Ø,380/220-220V,75KVA,PLANCHA LAF" y retirar tablas de especificaciones técnicas de los ítems: 260068, 260060, 260062 y 260056

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.		

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En las TDT indican unas dimensiones para cada tablero, solicitamos que estas medidas no sean fijas y que se consideren por ejemplo como ¿Dimensiones mínimas requeridas¿, ó en su defecto colocar que hay un margen de tolerancia en las dimensiones de +/- 20%, de esa forma se puede fomentar la mayor pluralidad de postores con dimensiones de más fabricantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: III Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente para todos los tipos de tableros de distribucion solicitados respecto a las medidas no sean fijas pero solo con un margen de +/- 10% a considerar en los numerales 3.2 Dimensiones externas (ancho x alto x profundidad): (+/- 10%) y numeral 12.10 Material y dimensiones de placa base metálica (+/- 10%)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: Para todos los tipos de tableros de distribución incluir en el numeral 3.2 Dimensiones externas (ancho x alto x profundidad): (+/- 10%) y numeral 12.10 Material y dimensiones de placa base metálica (+/- 10%)

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:
Solicitamos que los planos que aparecen en las páginas 85 al 89 de las bases integradas, sean enviados en .pdf ya que como imagen pegada, no se aprecian de forma correcta, no son nítidos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: B Literal: III Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge. Se esta incluyendo los planos en PDF

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Incluir los planos según anexo B

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Numeral 3.2 Requisitos de calificación, B. Experiencia del postor en la especialidad:
Solicitamos que se suprima la experiencia indicada actualmente en las bases generales: Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de corriente y transformadores de tensión, ya que no guardan relación con el objeto de la licitación y que se consideren como experiencia: Tableros de distribución eléctrica, tableros arrancadores, tableros de control, tableros de protecciones en baja tensión, tableros autosoportados de distribución, tableros de centro de control de motores.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.2Literal: IIIPágina: 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, teniendo en cuenta que la entidad busca contar con mayor participacion de postores, se adicionan tableros de distribución de energía electrica.
Se retira se consideran bienes similares a los siguientes: Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de corriente y transformadores de tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar los requisitos de calificacion debe decir: tableros de distribución de energía electrica, se retira Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia y/o seccionadores y/o transformadores de corriente y/o transformadores de tensión.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Item 4, tdt, Barras de Cobre: Para el Tablero Tipo TD4-25KVA Indicar si las barras de cobre de las fases y neutro serán del color que aparece en la página 89 (Fases Verde ¿ Blanco / Neutro ¿ Amarillo).

Indicar que colores serían.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 32

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es conforme lo indicado en plano del tablero de distribución TD4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.		

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: **Nro.** 30

Consulta/Observación:

Item 5, TDT, Aislador soporte de barras: Indicar que cantidad de aisladores soporte de barras llevaran por cada barra tanto de fases como de neutro, ya que en el plano adjunto en la página 89 se visualiza 03 unds por barra.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** A **Literal:** III **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí es conforme lo indicado en plano del tablero de distribucion (03 unidades por barra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Item 6. TDT, Interruptores Termomagnéticos SP y AP: Se requiere saber que cantidad de interruptores de 2x60A para Servicios Particulares (SP) debería contar, indicar si el interruptor será de 2 polos, y también que cantidad de interruptores de 2x25A (indicar si el interruptor será de 2 polos) para Alumbrado Público (AP) debería contar, para los tableros de distribución del Tipo TD4 del código SAP 260077.
Si tuvieran alguna característica adicional a los TDT, favor de enviarlas

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 33

Análisis respecto de la consulta u observación:

La cantidad de interruptores SP 2x60A (02 und), AP 2x25A (01und), la cantida de polos esta indicada (Item 6.2 de las tablas de especificaciones tecnicas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene la siguiente consulta:
En el plano adjunto en la página 88 - 89, se logra visualizar un poco que el ITEM 14 nos indica un interruptor termomagnético unipolar para el contactor, se requiere saber las características del interruptor e indicar en que parte del diagrama del control de la página 86 se colocara en caso se llegue a considerar.
Indicar si se considerara para los tableros de distribución, indicar el amperaje, poder de corte, tensión a trabajar, para los de 25-50-75-100-160-250 KVA.
Indicar también si el amperaje del Interruptor Unipolar será en base al amperaje del Contactor.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se considera interruptor unipolar para el contactor, se actualiza planos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene la siguiente consulta:
Item 9, TDT, Contactor Electromagnético: Se sabe que la tensión nominal de fuerza es de 220V, ¿cuál sería la tensión de control de la bobina del contactor o también su bobina será a 220V?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es conforme la tension de bobina sera 220V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene la siguiente consulta:
Capítulo III, Anexo A, acápite 10), Ítem 10,
Indicar si los tableros de distribución de las SAP en mención contaran con selector de posición, si fuera el caso enviar las especificaciones técnicas, planos actualizados, ya que en los planos adjuntos en la página 88 ¿ 89 no lo mencionan, pero en los diagramas eléctricos de la página 85 ¿ 86 si indican.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** A **Literal:** III **Página:** 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se requiere selector de posición, no forma parte de las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:
Capítulo III, Anexo A, acápite 10), Ítem 10,
Indicar si los tableros de distribución de las SAP en mención contarán con selector de posición, si fuera el caso enviar las especificaciones técnicas, planos actualizados, ya que en los planos adjuntos en la página 88 ¿ 89 no lo mencionan, pero en los diagramas eléctricos de la página 85 ¿ 86 si indican.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** A **Literal:** III **Página:** 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se requiere selector de posición, no forma parte de las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:

Célula Fotoeléctrica: indicar la potencia en VA del control fotoeléctrico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 34

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, la potencia en VA del control fotoeléctrico es de 1800 VA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:

Accesorios Adicionales: Indicar si el interruptor Unipolar del tipo industrial y el tomacorriente simple del tipo industrial se encontraran en una misma placa, indicar características.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 35

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí es conforme se considera en una misma placa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:

Accesorios Adicionales: Indicar si a la placa base y soportes serán pintados del mismo color del Tablero RAL 7032 o no se pintará.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, la placa base y soportes serán pintados del mismo color del Tablero de distribución

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:

Accesorios Adicionales: El material que se usará para la fabricación de la placa base será de fierro galvanizado

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 35

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confima que, material que se usará para la fabricación de la placa base será metálica embebida en poliéster reforzado en fibra de vidrio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:

Accesorios Adicionales: Se está considerando para las abrazaderas de fijación el material de fierro galvanizado en caliente de 2½ x ¼½.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 35

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, material que se esta considerando Abrazadera de fijación con medidas 2½ x 1/4½

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:

Accesorios Adicionales: Indicar si los 4 pernos de fijación de 1/4" x 2", que irán soldados para la placa base, se requiere saber si los pernos, arandelas y tuerca serán de material de acero inoxidable o indicar que material será.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el material será conforme lo indicado en el Item 12.7 (acero inoxidable)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Accesorios Adicionales: Indicar si tienen alguna especificación, tamaño o diseño sobre los cáncamos de izajes que llevaran los tableros de distribución tanto en poliéster como en Tablero distribución en Plancha LAF, ya que en el plano adjunto en la página 85 ¿ PT-001 no se logra visualizar ninguna imagen del ¿Detalle 1 ¿ 2 ¿ 3 - Detalle de la abrazadera ¿.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, la información solicitada se encuentra conforme a detalle 2 - PT001

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:

Accesorios Adicionales: Indicar de que medidas serán los pernos de sujeción de las abrazaderas de fijación. También se pide indicar de que material serán sus accesorios o será del material mismo de la abrazadera (fierro galvanizado en caliente).

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma para todos los tipos de tableros de distribución según numeral 12.7 Los Pernos de sujecion tienen las siguientes medidas $\varnothing(1/2)"$ x2", el material será conforme lo indicado en el Item 12.7 (acero inoxidable)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Incluir: para todos los tipos de tableros de distribución según numeral 12.7 Los Pernos de sujecion tienen las siguientes medidas $\varnothing(1/2)"$ x2"

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:

Capítulo III, Anexo A, acápite 10), Ítem 12, pág.35

Accesorios Adicionales: Indicar cual será el diámetro de las abrazaderas de fijación para los postes, ya que en el plano adjunto de la página 85, no se logra visualizar las medidas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, El diametro de las abrazaderas de fijación es ¿ 260 mm, se actualiza lamima PT-001

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Accesorios Adicionales: Las medidas de la placa base del Tablero de Poliéster TD4 1Ø,440/220V,25KVA, RESINA PRFV" serán de 640x700 mm (Alt x Anch), y no serán las medidas que indican de 760x760 mm (Alt x Anch).

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 35

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, valor requerido Material y dimensiones de placa base metálica es de Plancha LAF de 760x760x2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:

Accesorios Adicionales: Indicar si los prensaestopas a colocar serán del Tipo PVC o Niqueladas y también indicar las cantidades, ya que en la tabla de datos indica 5 Unds.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, las prensaestopas seran del tipo PVC, la cantidad sera conforme lamina PT-001

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:

Indicar si para todos los tableros de Poliéster RESINA PRFV contarán con rejillas de ventilación y que cantidad y tamaño sería, ya que en las bases de datos no indican, y menos en los planos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 35

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los tableros no contarán con rejillas, no formar parte de requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:
Item 12.18, TDT, Indicar si todas las barras de cobre (tanto de fases ¿ neutro y tierra) serán forradas con mangas termo contraíbles.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 35

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo indicado el el ítem 12.18 se refiere Máscara aislante sobre las barras y solo aplica para las fases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Según el plano eléctrico que se muestra en la página 86 menciona que dicho Tablero de distribución TD4 contará con un Interruptor Horario y un Selector manual-automático, pero en su ficha técnica del Tablero de Distribución TD4 no especifican dichos componentes.

Adicional a ello en la Pagina 89 se muestra los componentes de dichos Tablero de Distribución TD4, pero no se logra visualizar, ya que la imagen está muy borrosa.

Se requiere saber si se cotizara dichos componentes, y si el caso fuera positivo favor de enviar las fichas técnicas de los componentes en mención ya que no se tiene información.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que para los tableros TD4, será con celula fotoelectronica conforme lo indiado en los datos tecnicos ítem 10 (Anexo A), no contara con selector manual-automatiko, se actualizo planos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas

Ítem 4, TDT, Barras de Cobre: Para los Tableros Tipo TD2 ¿ TD3 Indicar si las barras de cobre de las fases y neutro serán del color que aparece en la página 88 (Fases Verde ¿ Blanco - Rojo / Neutro ¿ Amarillo).

Indicar que colores serian.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 36

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, conforme lo indicado en la lamina PT-003.2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.		

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas
Ítem 6, TDT, Interruptores Termomagnéticos SP y AP: Se requiere saber que cantidad de interruptores para Servicios Particulares (SP) debería contar, y también que cantidad de interruptores para Alumbrado Público (AP) debería contar, para los tableros de distribución del Tipo TD2 y TD3 del código SAP 260074-260066-260067-260075-260069.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** A **Literal:** III **Página:** 37
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo solicitado: Cantidad de interruptores SP (04 und) Cantidad de interruptores AP (01 und)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Incluir la cantidad de interruptores SP (04 und)
Cantidad de interruptores AP (01 und)

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.		

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas
Ítem 12, TDT, Accesorios Adicionales: Se requiere saber los pernos de fijación, arandelas, tuercas, bisagras, chapa cremona, ferretería en general tanto lo que va en la bandeja, como también para la fijación de las abrazaderas serán de material de Acero Inoxidable.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** A **Literal:** III **Página:** 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, Pernos de sujeción, arandelas, tuercas, bisagras, chapa cremona y ferretería en general serán de acero inoxidable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:

Ítem 12.2 ¿ 12.3, TDT

Accesorios Adicionales: Indicar si el interruptor Unipolar del tipo industrial y el tomacorriente simple del tipo industrial se encontraran en una misma placa. Indicar las características del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 39

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí es conforme se considera en una misma placa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:

Ítem 12.10, TDT

Accesorios Adicionales: Indicar si a la placa base y soportes serán pintados del mismo color del Tablero RAL 7032 o no se pintará.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 39

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, la placa base y soportes serán pintados del mismo color del Tablero de distribución

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:
Ítem 12.12, TDT,
Accesorios Adicionales: Indicar si los prensaestopas a colocar serán del Tipo PVC o Niqueladas.
Indicar si serán 05 Und de 75mm de diámetro, como indica en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, las prensaestopas seran del tipo PVC, la cantidad sera conforme lamina PT-001

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas

Ítem 12.19, TDT,

Accesorios Adicionales: Se requiere saber si todas las barras de cobre estarán cubiertas con mangas termo contraíbles.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 39

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ítem 12.19 se refiere a Placa de Características de TD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas:
Indicar si para todos los tableros de Poliéster RESINA PRFV" , contarán con rejillas de ventilación y que cantidad y tamaño sería.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 35

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los tableros no contarán con rejillas, no forman parte de requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas
Se requiere saber si para las SAP en mención contarán con interruptor horario, ya que si se dirigen a la pagina 88 se logra visualizar que en el plano mecánico lo indican, y si fuera el caso positivo enviar todas las especificaciones del interruptor horario, tipo, tensión a trabajar.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 36

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que para los tableros de código SAP 260074-260066-260067-260075-260069, será con célula fotoeléctrica conforme lo indicado en los datos técnicos ítem 10 (Anexo A), se actualizan planos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas

Se requiere saber si en estos Tableros de distribución con SAP en mención contarán con selector de posición, y también se pide actualizar el diagrama eléctrico.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 36

Análisis respecto de la consulta u observación:

No, se requiere selector de posición conforme lo indicado en los diagramas eléctricos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas
Visualizando en la página 85 sobre el diagrama eléctrico que se muestra para los tableros de distribución tipo TD2 y TD3, indican una cierta cantidad de interruptores termomagnéticos, pero en la página 88 indican otra cantidad, por ende, se pide indicar la cantidad exacta interruptores termomagnéticos SP y AP.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo solicitado: Cantidad de interruptores SP (04 und) Cantidad de interruptores AP (01 und)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Incluir la cantidad de interruptores SP (04 und)
Cantidad de interruptores AP (01 und)

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas
Visualizando en la página 85 sobre el diagrama eléctrico que se muestra para los tableros de distribución tipo TD2 y TD3, no indican sobre un interruptor horario, pero si lo indican el plano mecánico de la página 88.
Se pide favor el plano mecánico y eléctrico actualizado, y si en caso llevaría el interruptor horario indicar las especificaciones técnicas, tipo de interruptor horario si es analógico o digital.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, será con celula fotoelectronica conforme lo indiado en los datos tecnicos ítem 10 (Anexo A)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Si en caso algún tablero de Distribución de poliéster o de plancha LAF llevase algún tipo de medidor, se pide información y especificaciones técnicas del equipo para que se pueda cotizar de manera correcta, o solo se dejara las perforaciones para los visores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, los medidores no forman parte de presente requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Ítem 6. TDT,
Interruptores Termomagnéticos AP y SP: Se pide cantidad de los interruptores de AP y SP de caja moldeada, ya que en sus especificaciones no indican cantidades y en el plano mecánico de la página 85 y 88 no se logran visualizar muy bien ya que esta borrosa y por ende se solicita los planos legibles para que se pueda realizar la cotización de manera óptima.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** A **Literal:** III **Página:** 37
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que para los tableros tipo TD2, TD3 las cantidades serarn SP (04 und), AP (01 und) y para los tableros tipo TD4 la cantidad será SP (02 und) , AP (01 und)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas

Item 12.9, TDT,

Se pide el plano legible del PT-001, que indica sobre las abrazaderas de fijación para todos los tipos de tablero de distribución como poliéster o de plancha LAF.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 39

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se actualiza lamina PT-001

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas
Ítem 12.10, TDT,
Accesorios Adicionales: Las medidas de la placa base para los Tableros de Poliéster con SAP 260074-260066-260067-260075-260069 serán de 900 x 740 mm (Anch x Alt), y no serán las medidas que indican de 960x860 mm (Alt x Anch).

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 39

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sera confirma que, el material y dimensiones de placa base metálica detalladas en el numeral 12.10 de las especificaciones técnicas de todos los tableros de distribución se mantienen con los valores requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas

Ya que los tableros de poliéster llevaran Picaportes para la abertura de las puertas, se requiere saber que material y que tamaño se va a utilizar.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 28

Análisis respecto de la consulta u observación:

El material será conforme lo indicado en el Item 12.7 (acero inoxidable) y la medida sera de 3"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069 se tiene las siguientes consultas
Indicar si estos tipos de tableros de distribución plancha LAF contarán con visores para los medidores.
De llevar los visores, indicar las medidas, distancia y si ira en el lado derecho del tablero.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, si llevaran visores e iran al lado derecho del tablero sus medidas seran de 110x85 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

Se sabe que existe especificaciones técnicas del Tablero de distribución con plancha LAF con SAP (260060 ¿ 15KVA), (260062 - 37.5KVA), (260056 ¿ 37.5KVA), pero no se saben las cantidades de los tableros a cotizar, adicional no se encuentra en la página 22, en el cuadro de tipo y cantidades de tablero.
Indicar si se cotizara, y si fuera positivo, indicar las cantidades exactas a cotizar.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** III **Página:** 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se encuentra dentro del requerimiento se retirará ficha tecnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Para todos los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069-260052-260053-260049-260057 se tiene las siguientes consultas

item 10.12

Indicar si la célula fotoeléctrica debería de contar con un dispositivo de protección de sobretensiones.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 34

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, conforme lo indicado en el ítem 10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Para los códigos SAP 260052-260053-260049-260057 se tiene las siguientes consultas

Para los Tableros de distribución de 50-75-100-160KVA de Plancha LAF, se le va a considerar sticker de Peligro de material Lamicoild, ya que el material del tablero será de plancha LAF.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, Para los Tableros de distribución de plancha LAF, se le va a considerar sticker de Peligro de material Lamicoild, ya que el material del tablero será de plancha LAF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Para todos los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069-260052-260053-260049-260057 se tiene las siguientes consultas

Indicar si las dimensiones de Rotulo de ¿SEÑAL DE PELIGRO DE MUERTE¿ será de la SERIE II, y las dimensiones de medida de la ¿PLACA DE CARACTERISTICAS¿ será de la SERIE I (200 x 150) mm.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 91

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, conforme lo indicado en las especificaciones técnicas las dimensiones de Rotulo de SEÑAL DE PELIGRO DE MUERTE será de la SERIE II, y las dimensiones de medida de la ¿PLACA DE CARACTERISTICAS será de la SERIE I (200 x 150) mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Para todos los códigos SAP 260077-260074-260066-260067-260075-260069-260052-260053-260049-260057 se tiene las siguientes consultas

Indicar para los interruptores riel din el tipo de curva a utilizar.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 35

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para los interruptores riel din considerar la curva de disparo tipo "C"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Observación: Nro. 73

Consulta/Observación:

En las bases solo indican que se harán pagos periódicos, mas no indican en cuántos días se realizará el pago. Favor indicar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se realizará en tres pagos de acuerdo al cronograma de entregas y dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la Conformidad de los bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

Especificar el tipo de embalaje solicitado, o si solo van a considerar que estén embalados en unidades separas, asegurando su protección y a criterio del proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 26

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo solicitado se indica en 4.1 EMBALAJE Y MARCADO de las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Indicar si para todos los tableros eléctricos tanto de poliéster o plancha LAF, se contará con visor de medidor.
Indicar a que distancia estarán una de otro, e indicar si irá en el lado derecho del tablero. Así como, adjuntar plano mecanico del visor de medidor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si llevaran visores e iran al lado derecho del tablero sus medidas seran de 150x120 mm, estaran separados por una distancia 350mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:
Indicar si para los tableros según TDT, de la página 36 hasta la 83 contarán con 2 interruptores del tipo industrial y un tomacorriente, y si todos ellos irán juntos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: III Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sí es conforme se considera en una misma placa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:45:45

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:
Para todos los tableros, indicar si el interruptor simple más el tomacorriente simple (mixto) irán sobre una caja de pase rectangular, sobre una caja modular u otro.
Al igual que si el socket irá sobre una caja octogonal o indicar.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: III Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sí es conforme se considera en una misma placa, en una caja modular

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:
De acuerdo a las tablas de datos técnicos, ítem 9.5 Tablero monofásico de 25kVA, el contactor de 2 polos no es comercial por lo que solicitamos aceptar contactor de 3 polos, ya que como funcionamiento es idéntico que un contactor de 2 polos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acepta, cumplir de acuerdo a requerimiento por ser un requerimiento a la necesidad de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:
De acuerdo a las tablas de datos técnicos, ítem 9.6 El contactor de 16A en AC3 no es comercial por lo que solicitamos aceptar contactor de 18A en AC3, ya que es de mayor capacidad a lo requerido, por ende, tendrá mayor vida útil y mayor soporte a las sobrecargas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acepta, cumplir de acuerdo a requerimiento por ser un requerimiento a la necesidad de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

De acuerdo a las tablas de datos técnicos, ítem 12.7; Todo tablero de PRFV viene con su propia chapa de fábrica de ciertas aleaciones resistentes para uso exterior, por lo que se solicita aceptar las chapas que vienen de fabrica ya que no necesariamente sea de acero inoxidable.

Las cerraduras de fabrica incluyen sistema con candado con un sistema de cierre anclaje superior e inferior

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su solicitud, debe ser conforme el requerimiento ítem 12.7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

De acuerdo con las tablas de datos técnicos, ítem 12.12; requieren prensaestopas de 75 mm de diámetro, dichas prensaestopas no son comerciales, por lo que se recomienda que sea empaquetadura de doble labio, ya que cubre el agujero aún sin cable.

Los prensaestopas sin cable tienen un orificio, por lo que si no está en uso por ahí puede pasar humedad, polvo o algún elemento no deseado que puede influir en el funcionamiento correcto del tablero.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su solicitud, debe ser conforme el requerimiento ítem 12.12

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Para los tableros donde requieren que el interruptor sea de 2 polos, se aclara que interruptores de caja moldeada de 2 polos no es comercial con todas las características requeridas, por lo que solicitamos aceptar que sea de 2 o 3 polos en los tableros monofásicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, cumplir de acuerdo a requerimiento por ser un requerimiento a la necesidad de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

De acuerdo a las tablas de datos técnicos, ítem 11.14 Potencia de transformador de corriente, indican el valor de 3.75 o 5 VA para todos los tableros; se aclara que el valor de VA de los transformadores de corriente varían según las diferentes relaciones de transformación de cada tablero, con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, solicitamos aceptar potencias en el rango de 5 a 15VA según la relación de transformación requerida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, cumplir de acuerdo a requerimiento por ser un requerimiento a la necesidad de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

Plazo de entrega: considerando que la mayoría de bienes a suministrar son fabricados en otros países, con la finalidad de fomentar la mayor participación de los postores solicitamos aceptar que la primera entrega sea en 180 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Se amplía a 90 días para la primera entrega dedes la firma del contrato, las demas entregas quedan según cronograma descrito en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificó primer plazo de cronograma de entrega a 90 dias actualizar numeral 10 plazo

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Considerar como bienes similares a tableros de distribución metálicos y PRFV

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.2 Página: 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, teniendo en cuenta que la entidad busca contar con mayor participacion de postores, se adicionan tableros de distribución de energía electrica.

Se retira se consideran bienes similares a los siguientes: Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de corriente y transformadores de tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar los requisitos de calificacion debe decir: tableros de distribución de energía electrica, se retira Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia y/o seccionadores y/o transformadores de corriente y/o transformadores de tensión.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:
para las tdt , referente a la fotocelula 10.11 favor considerar tiempo de retardo
2-10 seg el cual es un estandar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acepta, cumplir de acuerdo a requerimiento por ser un requerimiento a la necesidad de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

para las tdt de fotocelulas 10.10 Nivel de aislamiento mínimo favor considerar por fabricante, al igual que 10.16 Material de la base

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge de acuerdo a la necesidad de la entidad se mantiene el valor requerido en el Nivel de aislamiento mínimo y Material de la base.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

De acuerdo con plano PT-001 en el detalle vista lateral del tablero PRFV, en la TDT de los tableros de fibra de vidrio se visualiza que el techo tiene una sola inclinación de 5°, esta inclinación es para mejor aplicación en zonas de polvo o lluvia, favor confirmar se acepta una doble inclinación de 15°, el cual mejora aún más la protección como se ve en el plano PT-001.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 85

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge requerimiento el ángulo de inclinacion sera de los 5° grados conforme la lamina PT-001

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:
De acuerdo con plano PT-001, en el detalle vista lateral del tablero PRFV, Solicitamos aceptar el diseño de cáncamos ubicados en los laterales del gabinete ya que de esta manera soportará mayor peso al momento de levantarlos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge requerimiento los cancamos estaran en la parte superior conforme la lamina PT-001 Detalle 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

De acuerdo con plano PT-001, en el detalle vista lateral del tablero PRFV, referente al sistema de cierre, la chapa tipo cremona es utilizada en tableros metálicos LAF, mientras que los gabinetes de PRFV que son importados utilizan otros sistemas de cierre de acuerdo a su diseño garantizando la hermeticidad, por lo tanto, solicitamos aceptar el sistema de cierre que ofrece cada fabricante.

En tableros metálicos, la cremona se fija con soldadura o tornillos en estructura rígida, pero en PRFV es clave reforzar los puntos de anclaje para evitar fisuras con el tiempo. Es posible que haya filtración si no hay un buen sello: La presión del cierre debe ser suficiente para que el sello garantice la estanqueidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su solicitud, debera cumplir con lo solicitado en el requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:
De acuerdo con plano PT-001, en el detalle vista lateral del tablero PRFV, referente al portacandado requerido en la TDT corresponde a los gabinetes plancha LAF. En el caso de los gabinetes de PRFV que son importados cuentan con su propio diseño, por lo tanto, solicitamos aceptar el diseño de cada fabricante cuyo sistema de portacandado se encuentra en el propio sistema de cierre de las puertas descrito en el punto anterior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge su solicitud, debera cumplir con lo solicitado en el requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

De acuerdo con las tablas de datos técnicos de los tableros de PRFV -Ítem 3.4 El esmalte poliuretano es un recubrimiento utilizado comúnmente en tableros metálicos, especialmente los fabricados en Lamina de Acero al Carbono (LAF) o aluminio, para proporcionar protección contra la corrosión y mejorar la durabilidad en ambientes exteriores. Para tableros de PRFV podría generar Mala Adherencia, Perdida de Propiedades del PRFV, Grietas, etc. Por lo tanto, en el caso de un gabinete de PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), el esmalte poliuretano no es necesario ni recomendable, ya que el PRFV es un material que ya ofrece alta resistencia a la corrosión, humedad, radiación UV y agentes químicos sin necesidad de recubrimientos adicionales. Además, la adherencia del esmalte sobre PRFV no sería optima sin un tratamiento especial de la superficie.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su solicitud, debera cumplir con lo solicitado en el requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

De acuerdo con las tablas de datos técnicos de los tableros de PRFV requieren en el Ítem 3.5 Color del gabinete RAL7032.

Se solicita acepten el color RAL 7035 ya que es el color que viene de fábrica del tablero de PRFV, tiene la ventaja que absorbe menos el calor, estéticamente el tono más moderno, común y estándar en distribución eléctrica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, cumplir de acuerdo a requerimiento por ser un requerimiento a la necesidad de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

En las TDT requieren lampara incandescente de 100W, confirmar si acepta lampara con tecnología LED equivalente a 100W, ya que presenta mejores ventajas en ahorro energético, mejor iluminación, mayor tiempo de vida útil, etc.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta debiendo quedar de la siguiente manera Lámpara incandescente 100W, 220 V incluido socket tipo industrial y/o lampara con tecnología LED equivalente a 100W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: Lámpara incandescente 100W, 220 V incluido socket tipo industrial y/o lampara con tecnología LED equivalente a 100W

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

En las TDT para los tableros de fibra de vidrio ítem 12.9 indican que las abrazaderas deberán tener el acabado similar al gabinete, se recomienda mejorar o cambiar esta especificación ya que las abrazaderas son de fierro galvanizado en cambio los gabinetes son de fibra de vidrio, ambos son materiales totalmente diferentes por ende los acabados también son diferentes, confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su solicitud, el acabado en la abrazaderas deberá ser lisa y libre de bordes afilados, vetas, escamas, porosidades y rajaduras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: Similar al gabinete y/o el acabado en la abrazaderas deberá ser lisa y libre de bordes afilados, vetas, escamas, porosidades y rajaduras.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:
En las TDT Tableros metálicos, ítem 12.9 Por otro lado para los tableros metálicos, también se debería mejorar las TDT ya que las abrazaderas son de fierro galvanizado y los gabinetes son de plancha LAF/LAC con acabado RAL7032, por tanto, los acabados son diferentes, confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge su solicitud, el acabado en la abrazaderas deberá ser lisa y libre de bordes afilados, vetas, escamas, porosidades y rajaduras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Modificar: Similar al gabinete y/o el acabado en la abrazaderas deberá ser lisa y libre de bordes afilados, vetas, escamas, porosidades y rajaduras.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	20:25:09

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:
En las TDT de los interruptores, requieren el número de operaciones eléctricas de 8000 operaciones, confirmar si aceptaran que el número de operaciones sea mayor o igual a 4000, confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge la consulta, de acuerdo a la necesidad de la entidad el postor debera de cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

PLAZO

Confirmar el plazo máximo para aprobar los planos previo al inicio de la fabricación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 3.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, Hidrandina S,A. procederá a su aprobación dentro de los siguientes tres días hábiles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

CONSULTA INTERRUPTORES En los tableros SAP 260068 y otros, solicitamos que los interruptores de 3x60A de los tableros descritos en las bases y planos puedan ser reemplazado por interruptores de 3x63A puesto que este último amperaje es estandar en la mayoría de fabricantes. Confirmar si el postor podrá ofertar opcionalmente Interruptores Termomagnéticos de mayores capacidades de corriente a los requeridos y acorde a los valores normalizados por los fabricantes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 3.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tablero con codigo SAP 260068 no se encuentra dentro del requerimiento se retirará ficha tecnica, respecto a otros debe cumplir los indicado en el ítem 6.12

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

CONSULTA CONTACTORES En los tableros SAP 260077 y otros, solicitamos que los contactores de 16A en AC3, especificados en las bases y planos, sean reemplazados por contactores de 18A en AC3, dado que este amperaje es un estándar en la mayoría de los fabricantes. Confirmar si el postor podrá ofrecer, de manera opcional, contactores con capacidades de corriente superiores a las requeridas y acorde a los valores normalizados por los fabricantes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, de acuerdo a la necesidad de la entidad el postor debera de cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código : 20565747356

Fecha de envío : 26/02/2025

Nombre o Razón social : BBTI S.A.C.

Hora de envío : 22:23:22

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

MEDIDORES

En las bases mencionan que el gabinete debe contar con visores para los medidores sin necesidad de abrir la puerta del tablero, confirmar que los tableros no incluirán los medidores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 3.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los medidores no forman parte de presente requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

MEDIDORES: confirmar si en el interior de los tableros se considerará espacio para medidor totalizador y de AP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, es conforme se debe considerar espacio para los medidores totalizador y AP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

CABLES PARA MEDIDORES FUTUROS Considerando que se incluirán visores para los medidores que se integrarán a futuro en los tableros, confirmar si todos los cables destinados a estos medidores deberán ir a borneras o si, en su defecto, se dejarán peinados y prensados hasta la altura prevista para la instalación de los medidores, permitiendo su conexión directa al equipo posteriormente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los cables para el sistema de medicion deberan quedar en borneras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

CANTIDAD DE CIRCUITOS POR TABLERO MONFASICOS Y TRIFASICOS Confirmar la cantidad de circuitos o interruptores termomagneticos para servicio particular para los tableros tipo TD1, TD2, TD3 , TD4 y si llevan espacio de reserva

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 3.1 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma la cantidad de interruptores para tableros TD2, TD3
Cantida de interrupores SP (04 und)
Cantida de interrupores AP (01 und)
Se confirma la cantidad de interruptores para tablero TD4
Cantida de interrupores SP (02 und)
Cantida de interrupores AP (01 und)
No considerar espacio para reserva

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Incluir: Cantidad de interruptores para tableros TD2, TD3
Cantida de interrupores SP (04 und)
Cantida de interrupores AP (01 und)
Se confirma la cantidad de interruptores para tablero TD4
Cantida de interrupores SP (02 und)
Cantida de interrupores AP (01 und)
No considerar espacio para reserva

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA POSTERIOR A LA FIRMA DE CONTRATO

Confirmar que para la presentación de ofertas no se presentarán las TDT, planos de diseño del modelo ofertado, plano con el esquema eléctrico desarrollado que incluya todos los componentes del tablero, plano a escala con los detalles del gabinete, catálogos, reporte de protocolos de pruebas tipo, reporte de protocolos de pruebas de la pintura y el certificado de garantía técnico comercial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, para la presentación de ofertas no se esta solicitando TDT, planos de diseño del modelo ofertado, plano con el esquema eléctrico desarrollado que incluya todos los componentes del tablero, plano a escala con los detalles del gabinete, catálogos, reporte de protocolos de pruebas tipo, reporte de protocolos de pruebas de la pintura y el certificado de garantía técnico comercial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

PLAZO PARA LA PRIMERA ENTREGA DE TABLEROS

Dado que el plazo indicado en las bases para la primera entrega es de 60 días y la mayoría del equipamiento de los tableros es de importación (con un tiempo estimado de 70 días), además del período requerido para su integración, resulta necesario contar con un mayor plazo para la primera entrega. Por ello, solicitamos confirmar como plazo para la primera entrega 90 días desde la aprobación de planos, considerando que la mayoría de los equipos que conforman los tableros son importados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGÉ. Se amplía a 90 días para la primera entrega dedes la firma del contrato, las demas entregas quedan según cronograma descrito en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificó primer plazo de cronograma de entrega a 90 dias actualizar numeral 10 plazo

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:23:22

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Considerando que el OBJETO DE LA CONVOCATORIA es la contratación del suministro de TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A., solicitamos confirmar que se considerarán como bienes similares lo siguiente:

- 1) Venta y/o instalación de tableros de baja tensión.
- 2) Venta y/o instalación de tableros de distribución.
- 3) Instalación y puesta en funcionamiento de tableros eléctricos y/o de distribución.

Incluir estos criterios garantizará que los postores cuenten con la experiencia específica en los bienes requeridos, asegurando así el cumplimiento del objeto de la convocatoria. Por ello, es fundamental revisar y ajustar la definición de bienes similares, de manera que refleje con precisión la experiencia necesaria para el suministro solicitado.

Cabe señalar que la definición de bienes similares establecida en las bases actualmente no guarda relación directa con el objeto de la convocatoria, ya que se consideran como tales los siguientes:

Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de corriente y transformadores de tensión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: 3.2 Página: 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, teniendo en cuenta que la entidad busca contar con mayor participacion de postores, se adicionan tableros de distribución de energía eléctrica.

Se retira se consideran bienes similares a los siguientes: Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de corriente y transformadores de tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar los requisitos de calificación debe decir: tableros de distribución de energía eléctrica, se retira Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia y/o seccionadores y/o transformadores de corriente y/o transformadores de tensión.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

Con respecto al Ítem SAP: 260077, en el punto 6.2 indica 2 Polos tanto para el Interrutpor de SP y AP. Debido que comercialmente no son comunes estos interruptores en 2 polos y que cumplan con las demás especificaciones; se solicita ampliar la posibilidad de suministrar interruptores de 2 o 3 polos con el arreglo y operación para 2 polos. Dicho arreglo no afecta técnicamente la operación del tablero. Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, de acuerdo a la necesidad de la entidad el postor debera de cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 109

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260077, en el punto 6.13 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a la Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, la capacidad de ruptura del ítem 6.13, se refiere ala intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem SAP: 260077, en el punto 6.22 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a Intensidad de Cortocircuito Último (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, la capacidad de ruptura del ítem 6.22, se refiere a la intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260077, en el punto 9.5 indica 2 Polos tanto para el Contactor Electromagnético. Debido comercialmente no son comunes estos contactores en 2 polos y que cumplan con las demás especificaciones; se solicita ampliar la posibilidad de suministrar contactores de 2 o 3 polos con el arreglo y operación para 2 polos. Dicho arreglo no afecta técnicamente la operación del tablero. Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, de acuerdo a la necesidad de la entidad el postor deberá de cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260077, en el punto 9.6 indica16A en AC-3. Debido a que algunos fabricantes no comercializan este tipo de corrientes, se solicita ampliar la posibilidad de suministrar contactores de 16A o 18A en AC-3. Técnicamente no afecta la operación del tablero e inclusive se considera una mejora al tener mayor capacidad de corriente. Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, de acuerdo a la necesidad de la entidad el postor deberá de cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:
Con respecto al Item SAP: 260074, en el punto 6.13 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a la Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sí, la capacidad de rutura del ítem 6.13, se refiere ala intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 114

Consulta/Observación:
Con respecto al Ítem SAP: 260074, en el punto 6.22 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sí, la capacidad de ruptura del ítem 6.22, se refiere a la intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 115

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260074, en el punto 9.6 indica16A en AC-3. Debido a que algunos fabricantes no comercializan este tipo de corrientes, se solicita ampliar la posibilidad de suministrar contactores de 16A o 18A en AC-3. Técnicamente no afecta la operación del tablero e inclusive se considera una mejora al tener mayor capacidad de corriente. Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, de acuerdo a la necesidad de la entidad el postor deberá de cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 116

Consulta/Observación:
Con respecto al Item SAP: 260066, en el punto 6.13 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a la Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sí, la capacidad de rutura del ítem 6.13, se refiere ala intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 117

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem SAP: 260066, en el punto 6.22 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a Intensidad de Cortocircuito Último (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, la capacidad de ruptura del ítem 6.22, se refiere a la intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 118

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260066, en el punto 9.6 indica16A en AC-3. Debido a que algunos fabricantes no comercializan este tipo de corrientes, se solicita ampliar la posibilidad de suministrar contactores de 16A o 18A en AC-3. Técnicamente no afecta la operación del tablero e inclusive se considera una mejora al tener mayor capacidad de corriente. Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, de acuerdo a la necesidad de la entidad el postor debera de cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 119

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260067, en el punto 6.13 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a la Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, la capacidad de rutura del ítem 6.13, se refiere ala intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 120

Consulta/Observación:

Con respecto al Ítem SAP: 260067, en el punto 6.22 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, la capacidad de ruptura del ítem 6.22, se refiere a la intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 121

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260067, en el punto 9.6 indica25A en AC-3. Debido a que algunos fabricantes no comercializan este tipo de corrientes, se solicita ampliar la posibilidad de suministrar contactores de 25A o 32A en AC-3. Técnicamente no afecta la operación del tablero e inclusive se considera una mejora al tener mayor capacidad de corriente. Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, de acuerdo a la necesidad de la entidad el postor debera de cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 122

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260075, en el punto 6.13 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a la Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, la capacidad de rutura del ítem 6.13, se refiere ala intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 123

Consulta/Observación:
Con respecto al Ítem SAP: 260075, en el punto 6.22 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sí, la capacidad de ruptura del ítem 6.22, se refiere a la intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 124

Consulta/Observación:
Con respecto al Item SAP: 260069, en el punto 6.13 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a la Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sí, la capacidad de rutura del ítem 6.13, se refiere ala intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 125

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem SAP: 260069, en el punto 6.22 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a Intensidad de Cortocircuito Último (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, la capacidad de ruptura del ítem 6.22, se refiere a la intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 126

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260069, en el punto 6.15 indica Fijo. Debido a que comercialmente muchos fabricantes para esa capacidad de corriente ofrecen tambien la posibilidad de regular el rango de disparo, se solicita ampliar la posibilidad de suministrar Fijo o Regulable. Técnicamente no afecta la operación del tablero e inclusive se considera una mejora al tener la posibilidad de regulación exacta . Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, de acuerdo a la necesidad de la entidad el postor deberá de cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 127

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260067, en el punto 9.6 indica 60A en AC-3. Debido a que algunos fabricantes no comercializan este tipo de corrientes, se solicita ampliar la posibilidad de suministrar contactores de 60A o 65A en AC-3. Técnicamente no afecta la operación del tablero e inclusive se considera una mejora al tener mayor capacidad de corriente. Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, de acuerdo a la necesidad de la entidad el postor debera de cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 128

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260052, en el punto 6.13 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a la Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: III Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, la capacidad de ruptura del ítem 6.13, se refiere a la intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 129

Consulta/Observación:
Con respecto al Ítem SAP: 260052, en el punto 6.22 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sí, la capacidad de ruptura del ítem 6.22, se refiere a la intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 130

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260074, en el punto 9.6 indica16A en AC-3. Debido a que algunos fabricantes no comercializan este tipo de corrientes, se solicita ampliar la posibilidad de suministrar contactores de 16A o 18A en AC-3. Técnicamente no afecta la operación del tablero e inclusive se considera una mejora al tener mayor capacidad de corriente. Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, de acuerdo a la necesidad de la entidad el postor debera de cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 131

Consulta/Observación:
Con respecto al Item SAP: 260049, en el punto 6.13 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a la Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sí, la capacidad de rutura del ítem 6.13, se refiere ala intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 132

Consulta/Observación:
Con respecto al Ítem SAP: 260049, en el punto 6.22 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sí, la capacidad de ruptura del ítem 6.22, se refiere a la intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 133

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260049, en el punto 9.6 indica25A en AC-3. Debido a que algunos fabricantes no comercializan este tipo de corrientes, se solicita ampliar la posibilidad de suministrar contactores de 25A o 32A en AC-3. Técnicamente no afecta la operación del tablero e inclusive se considera una mejora al tener mayor capacidad de corriente. Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, de acuerdo a la necesidad de la entidad el postor deberá de cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 134

Consulta/Observación:

Con respecto al Item SAP: 260057, en el punto 6.13 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a la Intensidad de Cortocircuito Ultimo (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, la capacidad de rutura del ítem 6.13, se refiere ala intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 135

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem SAP: 260057, en el punto 6.22 se solicita confirmar que la Capacidad de Ruptura se refiere a Intensidad de Cortocircuito Último (Icu). Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, la capacidad de ruptura del ítem 6.22, se refiere a la intensidad de cortocircuito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 136

Consulta/Observación:

Con respecto al plazo de entrega de solicita ampliar la primera entrega de 60 dias a 90 dias, debido al volumen de pedido y ya que algunos componentes son de importación dedibo al poco stock local de algunos fabricantes. Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGE. Se amplia a 90 días para la primera entrega dedes la firma del contrato, las demas entregas quedan según cronograma descrito en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificó primer plazo de cronograma de entrega a 90 dias actualizar numeral 10 plazo

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20603609922	Fecha de envío :	26/02/2025
Nombre o Razón social :	COMPAÑIAS REUNIDAS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:10

Consulta: Nro. 137

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar la consideración de bienes similares, e incluir: Tableros de Distribución, Tableros de Fuerza. Esto para mayor participación de postores.Basamos nuestro petitorio en base al Art. 2 de la Ley de Contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: III Página: 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, teniendo en cuenta que la entidad busca contar con mayor participacion de postores, se adicionan tableros de distribución de energía electrica.

Se retira se consideran bienes similares a los siguientes: Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de corriente y transformadores de tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar los requisitos de calificacion debe decir: tableros de distribución de energía electrica, se retira Celdas tipo metal clad desde 22.9 kV como celdas de Llegada y/o celdas de Salida y/o celdas de Medición y/o celdas de Servicios Auxiliares y/ o celdas ZigZag y /o Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV, como interruptores de potencia y/o seccionadores y/o transformadores de corriente y/o transformadores de tensión.