

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-SEDA AYACUCHO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ACCESORIOS EN FIERRO FUNDIDO, HIERRO DÚCTIL Y OTROS PARA LA GERENCIA HUANTA-DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Ruc/código :	20486529131	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES PIERO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:20:24

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

con respecto a los items 30, 31, 32, 33, 34 piden uniones corredizas tipo uf que cumplan la norma iso 1452, sin embargo no especifica el tipo de fabricación de los accesorios ya que existen inyectados y termormados, en ambos casos cumplen con la norma iso 1452, por el proceso de producción es importante la aclaración de estas observaciones ya que pude diferir bastante en la cotizacion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 30 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

c) transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación y se confirma para los items 30, 31, 32, 33 y 34 que el material a utilizar deberá cumplir con la Norma ISO 1452, acreditar en su oferta con ficha técnica y/o catalogo; pudiendo ser inyectado y/o termoformado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pudiendo ser inyectado y/o termoformado.