

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA) EN EL AMBITO URBANO DEL TRAMO PASAJE 11, DEL SECTOR SANTA ISABEL DISTRITAL DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE IDENTIFICADO CON CODIGO UNICO DE INVERSION NRO. 2613618

Ruc/código :	20561198331	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	J & S INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:30:18

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE OBSERVA AL COMITE QUE SE SIENDO LA OBRA REFERIDA A SISTEMAS HIDRUALICOS SE DEBERIA ENMARCAR EN LO REFERIDOA ELLO Y ELIMINAR LA DENOMINACION DE EDIFICACIONES EN GENERAL DEBIENDOSE A AMPLIAR A DENOMINACIONES REFERIDAS AL RUBRO COMO REPRESAS ,SISTEMA DE RIEGO, POZOS TUBULARES ,RESERVORIOS Y DEFINICIONES REFERIDAS A LA OBRA A EJECUTAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.25 Literal: 44 Página: B

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HA COMUNICADO AL COMITE DE SELECCION QUE NO ACOGE LA OBSERVACION, DEBIDO A QUE EXISTEN PARTIDAS DE CONCRETO, LO CUAL EL PROCESO CONSTRUCTIVO ESTA ESPECIFICADO DENTRO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES EL CUAL CONSIDERA PARTIDAS DE CONCRETO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA) EN EL AMBITO URBANO DEL TRAMO PASAJE 11, DEL SECTOR SANTA ISABEL DISTRITAL DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE IDENTIFICADO CON CODIGO UNICO DE INVERSION NRO. 2613618

Ruc/código :	20561198331	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	J & S INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:30:18

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA AL COMITE QUE SE DEBE DISMINUIR LA CANTIDAD DEL EQUIPAMIENTO QUE SOLICITA YA QUE SE REQUEIRE 02 UNIDADES DE CADA UNO (ESTACION TOTAL.TEODOLITO MEZCLADORAS, VIBRADOR DE CONCRETO,COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA) ,Y POR LA MAGNITUD DE LA OBRA NO SERIA NECESARIO ESA CANTIDAD DE EQUIPOS.POR LO QUE SE REITERA LA DISMINUCION DE LA CANTIDAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.25 Literal: A1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HA COMUNICADO AL COMITE DE SELECCION QUE ACOGE LA OBSERVACION CONSIDERANDO QUE EN EL EXPEDIENTE TECNICO SE HA DETERMINADO EL EQUIPAMIENTO EN HORAS MAQUINA Y DE ACUERDO A LA ENVERGADURA DEL PROYECTO ES FACTIBLE EMPLEAR UN EQUIPAMIENTO Y NO DOS. POR LO QUE EN LA ETAPA DE INTEGRACION DE BASES SE SUPRIMERA (02) Y QUEDARA: ESTACION TOTAL (01), NIVEL TOPOGRAFICO (01), MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP(01), VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" (01) Y COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP (01).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESTACION TOTAL (01), NIVEL TOPOGRAFICO (01), MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP(01), VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" (01) Y COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP (01).