

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:25

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO A LA CAPACITACION SE HACE LA SIGUIENTE OBSERVACION:

INDICAR SI LA CAPACITACIÓN QUE SE EXIGE ES PARA:

-INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO.

-INGENIERO ELECTRICISTA

LAS BASES DEBEN SER CLARA Y PRECISAS

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B.3.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA CAPACITACION ES PARA LOS PROFESIONALES (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, INGENIERO ELECTRICISTA), DEBIDO A QUE DICHOS PROFESIONALES PUEDEN REALIZAR LA PRESTACION REQUERIDA. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:25

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO A LA FORMACIÓN ACADEMICA DEL ING ELECTRICISTA.

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES EXIGIR UNA SOLA ESPECIALIDAD Y TENIENDO EN CUENTA QUE SEGUN LAS UNIVERSIDADES, ALGUNAS VECES VARIA EL NOMBRE EN VIRTUD A ELO SE SOLICITA CONSIDERAR Y AMPLIAR PARA DICHO PROFESIONAL LOS SIGUIENTE:  
-INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICO Y/O ELECTROMECHANCO.

EN CASO DE NO ACOGER AMPARADO EN EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE MOTIVAR SU NEGACION

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** A.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CONSIDERAMOS QUE LOS PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS GARANTIZAN A CABALIDAD LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO , POR LO QUE SE MANTENDRA AL ING. ELECTRICISTA O MECANICO ELECTRICISTA. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:25

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

EL PRESENTE SERVICIO ES UN MANTENIMINETO. ES DECIR NO ES UNA EJECUCION Y/O CONTRUCCION DE OBRA.

LOS TDRS DEBE Y LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DEBEN TENER EN CUENTA EL ART. 2 DE LA LCE LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIONES

EN VIRTUD A ELLO EXIGIR UN CURSO ESPECIFICO DESNATURALIZA EL OBJETO DE CONTRATACION.

EN VIRTUD A ELLO SE SOLICITA CONSIDERAR EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES, CONSIDERAR:

-15 HORAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. DICHO CURSOS GUARDAN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

AL PEDIR ESPECIFICAMENTE EN CONSTURCCION ES DIRECCIONAR EL PROCESO DE LICITACION.

CON RESPECTO AL SEGUNDO CURSO EXIGIDO, CONSIDERAR Y AMPLIAR CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES:

-15 HORAS LECTIVAS EN RESIDENCIA Y/O LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS.

TENGA EN CUENTA QUE UN CURSO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO ABARCA TODO, RESIDENCIA , SUPERVISION, EJECUCION CONTRACTUAL Y OTROS

SRES DEL COMITE DEBEN TENER EN CUENTA QUE EL RESUMEN EJECUTIVO INDICA QUE SOLO HA VALIDADO LA COTIZACION DE UN SOLO POSTOR Y QUE NO HAY PLURALIDAD DE POSTORES, Y ES ESTA ETAPA QUE DEBE TENERSE EN CUENTA PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES Y EL MOMENTO DE PODER ACOGER LAS OBSERVACIONES QUE SE SUSTENTA Y HACER LAS ACLARACIONES A LAS CONSULTAS.

EN CASO DE NO ACOGER , AMPRADO EN EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE MOTIVAR SU NEGACION

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B.3.2      Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN VIRTUD A ELLO EXIGIR UN CURSO ESPECIFICO DESNATURALIZA EL OBJETO DE CONTRATACION.

- No desnaturaliza el proceso, para la ejecución de un mantenimiento, se requiere que el personal clave tenga los conocimientos de prevención y control de los riesgos al momento de la ejecución de alguna actividad como es en este caso del servicio de mantenimiento. Así mismo ayuda a reducir los accidentes laborales y los impactos ambientales.

EN VIRTUD A ELLO SE SOLICITA CONSIDERAR EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES, CONSIDERAR:

-15 HORAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. DICHO CURSOS GUARDAN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

AL PEDIR ESPECIFICAMENTE EN CONSTURCCION ES DIRECCIONAR EL PROCESO DE LICITACION.

- En Cuanto al tiempo en horas requerido para el presente servicio de mantenimiento ¿ se requirió así, por el nivel de intervención que se llevara a cabo teniendo actividades más especializadas ( ya que se llevara a cabo actividades más complejas y uso de materiales más complejos a lo normal ) , las cuales requiere de un profesional mejor preparado en ¿SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Específico

3.2

B.3.2

23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CON RESPECTO AL SEGUNDO CURSO EXIGIDO, CONSIDERAR Y AMPLIAR CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES:

-15 HORAS LECTIVAS EN RESIDENCIA Y/O LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS.

TENGA EN CUENTA QUE UN CURSO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO ABARCA TODO, RESIDENCIA , SUPERVISION, EJECUCION CONTRACTUAL Y OTROS

- Si bien es cierto un curso de contrataciones del estado abarca todo ¿RESIDENCIA , SUPERVISION, EJECUCION CONTRACTUAL Y OTROS¿ pero desde el punto legal y teórico de la ley; mas no te da el conocimiento y herramientas técnicas que un profesional necesita para llevar a cabo una supervisión , residencia , etc. de obras.

Asimismo, el Comité de Selección señala que de acuerdo a lo indicado en el expediente de contratación si existió pluralidad de postores, para lo cual se adjunta la validación del area usuaria y el cuadro comparativo donde se acredita la pluralidad observada, realizandose las subsanaciones observadas en el resumen ejecutivo. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:25

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

CON RESPECTO A AL EXPERIENCIA DEL PERSONAL , LO EXIGIDO EN LA PAG 23 ES :

-PARA EL ING CIVIL Y/O ARQUITECTO O

-PARA EL ING ELECTRICISTA.

EN LAS BASES INTEGRADAS DEBE ESPECIFICARSE Y ACLARAR, LAS BASES DEBE SER CLARAS Y PRECIAS NO HAY LUGAR A CONFUSIONES.

EN CASO DE NO ACOGER MOTIVAR SU NEGACION , SEGUN NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B.4      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL AREA USUARIA CONSIDERA QUE LO SEÑALADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SEÑALA CON CLARIDAD LA INFORMACION CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE. NO SE ACOGE LA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:25

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. CONSIDERANDO QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EXISTEN PUBLICOS Y/O PRIVADOS. Y CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES , SE SOLICITA CONSIDERAR COMO SIMILARES:

-SERVICIO DE MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD PUBLICOS Y/O PRIVADOS.

-SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICO Y/ PRIVADO.

SE REITERA AL COMITE QUE SEGUN RESUMEN EJECUTIVO SOLO SE HA VALIDADO LA COTIZACION DE UN SOLO POSTOR Y ES EN ESTA ETAPA QUE SE PUEDE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES, SEGUN ASI LO ESTABLECE LA LEY DE CONTATACIONES DEL ESTADO

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** C      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se ACOGE LA OBSERVACIÓN. POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE SEÑALARÁ LO SIGUIENTE:

En los Ítem ya se están mencionando y se sobre entiende que sea publico o privado

Asimismo, el Comité de Selección señala que de acuerdo a lo indicado en el expediente de contratación si existió pluralidad de postores, para lo cual se adjunta la validación del area usuaria y el cuadro comparativo donde se acredita la pluralidad observada, realizandose las subsanaciones observadas en el resumen ejecutivo. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20606106611	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	CORE CORP S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

¿El suministro del extractor estará a cargo de la institución? En caso de no ser así, indicar el modelo y/o características del extractor de aire.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 04.08.01      Literal: 04.08.01      **Página:** 113

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El suministro del extractor esta a cargo de la contratista. Características del extractor: Extractor de aire mural de minimo 20w, monofasico 220v. capacidad de extraccion minima de 100m3/h, Dimensiones aprox. Alto 24 cm., Ancho 24 cm., Profundidad 13 cm., nivel de ruido 32 db. Tipo domestico, Rejilla de polipropileno. color blanco.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20606106611	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	CORE CORP S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Indicar el modelo y/o características de los ventiladores de techo de 3 aspas.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 04.08.02      Literal: 04.08.02      **Página:** 114

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION. SE SEÑALA LO SIGUIENTE:

Características del ventilador 3 aspas: Tipo domestico, Aspas de material de aluminio, 56". color blanco. Monofasico 220v. Dimensiones aprox. Alto 135 cm., Ancho 137.2 cm., Profundidad 58.4 cm., 5 velocidades con control de pared.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20606106611	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	CORE CORP S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

¿Ese punto se encuentra en un tablero de distribución a qué distancia del área a intervenir, la institución colocará el ITM del equipo en caso de no ser así especificar las características?

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 05.01.01      Literal: 05.01.01      **Página:** 114

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En el tablero que se instalara en el area de "SALA DE MAMOGRAFIA", se dejara una reserva para la colocar un ITM para el equipo de aire acondicionado. La distancia lineal entre el equipo de aire acondicionado y el tablero es aproximadamente 11.46 m.. El contratista colocara el ITM que es de 20 A. monofasico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20606106611	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	CORE CORP S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

¿Cuánta es la distancia entre la ubicación del equipo de 18000BTU hasta la azotea donde se ubicará el condensador?

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 05.01.01      Literal: 05.01.01      **Página: 114**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El condensador no se ubicara en azota, se ubicara en la pared lateral al baño según el plano "EM-01", la distancia lineal es de 5.6 m.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20606106611	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	CORE CORP S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

¿Cuál es el alcance de la intervención en los 02 accesos indicados en planos?

Indicar cuántos de m2 de piso se van a intervenir.

¿Se realizará mantenimiento o reemplazo de barandas?, de ser el caso la segunda opción ¿Cuáles serían las características de esas barandas? ¿Cuál será el acabado de la rampa?

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: ACCESOS      Literal: ACCESOS      Página: 116

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

m2 de piso se van a intervenir EN PISOS:

- PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO Y ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m, COLOR GRIS : 71.11 M2

- PISO DE TERRAZO PULIDO = 10.00 M2

BARANDA :

- Se realizará el reemplazo de las Barandas existentes, como se indica en las Especificaciones Técnicas , la baranda será de Acero galvanizado Lacado , las características en cuanto al diseño están especificadas en los planos.

Acabado de Rampa :

- El acabado de la Rampa es de Terrazo pulido con bruñas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20606106611	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	CORE CORP S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

¿La institución se hará cargo de la protección radiológica (Baritinado o plomado) de los muros de las salas de ecografía y mamografía? De no ser el caso indicar que tipo de protección radiológica se colocará.

No se indica el detalle de las puertas con protección radiológica ni cuántas serán. ¿Se dejará bajo el criterio del proveedor?

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: PROT. RADI      Literal: PROT. RADI      **Página: 115**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA PROTECCION RADIOLOGICA QUE SERA EN EL AMBIENTE DE MAMOGRAFIA ESTA A CARGO DE LA EMPRESA QUE INSTALARA EL MAMOGRAFO , AL IGUAL QUE LA INSTALACION DE LA PUERTA , LA PROTECCION RADIOLOGICA DE ACUERDO AL ANEXO 13 ES DE BARITINADO EN MUROS .

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:57

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Observamos en los documentos de admision de ofertas, que no estan solicitando una visita tecnica, cabe resaltar que realizar dicha visita permitira que el ofertante obtenga el detalle in situ de lo que el servicio contempla, tomando sus precauciones y previsiones para considerar todo ello dentro de su estructura de costos a ofertas, para no generar luego paralización o solicitar ampliaciones dentro der la ejecucion del servicio. por tanto solicitamos al comite sirvase solicitar como minimo una visita tecnica, la cual deberan indicarnos la fecha a realizar y debera ser un requisito minimo para admision de ofertas.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 2      **Literal:** 2.2.1      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, POR LO QUE LOS PARTICIPANTES PODRAN REALIZAR UNA VISITA TECNICA AL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA PRESTACIÓN, PREVIA COORDINACION CON LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRIS LIMA CENTRO, AL TELEFONO 743 5835, ANEXO 2058. LA VISITA SERA FACULTATIVA, NO SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SE PODRA REALIZAR HASTA UN DIA ANTES DE LA PRESENTACION DE OFERTAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:42:18

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

observamos el personal clave que solicitan ingeniero electricista, al respecto solicitamos la ampliacion de ello pues nuestra empresa que tiene mucha experiencia en el sector salud contamos con un ingeniero mecanico electricista, el cual tiene la capacitacion y supera la experiencia minima requerida, por tanto solicitamos al comite ampliar ingeniero electricista o ingeniero mecanico electricista

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE CONSIDERARÁ, ADICIONALMENTE A LO SEÑALADO, AL ingeniero mecanico electricista.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:42:57

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

se observa que solicitan un ingeniero civil o arquitecto como personal clave, con una capacitación muy básica, al respecto sabemos que en el sector salud existen normativas especializadas, es necesario que el personal clave tenga una mayor capacitación que garantice que guíe la ejecución del servicio en concordancia con la normativa vigente pública sanitaria, por ello se solicita que se amplíe y mejore la capacitación solicitando conocimiento en supervisión de obras públicas y privadas en el sector salud con un mínimo de 10 horas.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

L AREA USUARIA CONSIDERA QUE LO SOLICITADO EN LAS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, GARANTIZAN LA EJECUCION DE LA PRESTACIÓN, NO SIENDO NECESARIO POR ELLO, INCORPORAR LO SOLICITADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:43:26

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

El servicio que solicitan es un mantenimiento de infraestructura, sin embargo no están solicitando a su ingeniero civil o arquitecto la capacitación en ello. Por tanto solicitamos al comité agregar capacitación en gestión de mantenimiento hospitalario de un mínimo de 60 horas para el personal clave de infraestructura.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL AREA USUARIA CONSIDERA QUE LO SOLICITADO EN LAS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, GARANTIZAN LA EJECUCION DE LA PRESTACIÓN, NO SIENDO NECESARIO POR ELLO, INCORPORAR LO SOLICITADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	10104942330	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	Hora de envío :	22:46:31

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Para nuestro ingeniero civil o arquitecto solicitado como personal clave, n le estan pidiendo conocimiento en capacitacion de ingenieria hospitalaria, la cual engloba todo el servicio a realizar en la finalidad publica del presente proceso. Por tanto solicitamos al comite solicitar como minimo capacitacion en ingenieria hospitalaria calculos y dimensionamientos 100 horas lectivas.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.2      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL AREA USUSARIA CONSIDERA QUE LO SOLICITADO EN LAS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, GARANTIZAN LA EJECUCION DE LA PRESTACIÓN, NO SIENDO NECESARIO POR ELLO, INCORPORAR LO SOLICITADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	10104942330	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	Hora de envío :	22:46:57

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

De la revisión de las bases para el personal clave ingeniero civil o arquitecto colegiado, están solicitando capacitación en residencia, especialización en ley de contrataciones del estado y supervisión de obras públicas, al respecto dicha capacitación es muy básica, por lo que solicitamos al comité mejorar dicha solicitud y pedir capacitación en contratación y ejecución de obras públicas con un mínimo de 150 horas.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL AREA USUARIA CONSIDERA QUE LO SOLICITADO EN LAS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, GARANTIZAN LA EJECUCION DE LA PRESTACIÓN, NO SIENDO NECESARIO POR ELLO, INCORPORAR LO SOLICITADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-DIRIS-LC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO Y ESPACIO PARA UBICACIÓN DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO

Ruc/código :	10104942330	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	Hora de envío :	22:48:41

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

EN LA EXPERIENCIA AL POSTOR D ELA ESPECIALIDAD COMO SERVICIOS SIMILARES ESTAN CONSIDERANDO SERVICIOS MUY GENERICOS, ELLO NO GARANTIZARA QUE LA EMPRESA POSTORA QUE GANE TENGA LA EXPERTICIE, POR TANTO SOLICITAMOS AL COMITE MEJORAR DICHO REQUISITO Y SOLICITAR EXPERIENCIA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.2      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL AREA USUSARIA CONSIDERA QUE LO SOLICITADO EN LAS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, GARANTIZAN LA EJECUCION DE LA PRESTACIÓN, NO SIENDO NECESARIO POR ELLO, INCORPORAR LO SOLICITADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null