

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
Nomenclatura :	AS-SM-69-2024-OEC/MDSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO IN SITU ANTOGOLPE E= 30MM A TODO COSTO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y CREACION DEL AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACION CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20611689803	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	SUPERFICIES DEPORTIVAS LEON E.I.R.L.	Hora de envío :	19:44:21

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En los documentos para el pago y conformidad, se solicita certificados y pruebas de laboratorio que deben ser solicitadas como documentos de presentación obligatoria, ya que estás pruebas y certificados corroboran la calidad del sistema ofertado, es por ello que solicitamos que los certificados y pruebas de laboratorios sean solicitados en la etapa de presentación de oferta como documentación obligatoria para la admisión de oferta

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE, las pruebas seran presentadas en los documentos para el pago y conformidad. Asimismo; seran documentos de presentacion obligatoria,

.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

las cuales seran las siguientes:

*Certificado EN1176-1 / EN1177 (Superficie para área de juegos infantiles)

*Prueba de laboratorio EN 13501 (Resistencia al fuego)

*Prueba de laboratorio ASTM E1980-11 (Factores que afectan la temperatura del aire en el ambiente)

*Certificado de toxicidad del aglutinante de poliuretano según la noma DIN EN 71-3(seguridad de elementos para los niños)

*Certificado de Higiene y salubridad del EPDM (PAH)

*Certificado de Higiene y salubridad de LA MEZCLA DEL EPDM Y AGLUTINANTE DE POLIURETANO (PAH).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

las cuales seran las siguientes:

*Copia del Certificado EN1176-1 / EN1177 (Superficie para área de juegos infantiles)

*Copia de la Prueba de laboratorio EN 13501 (Resistencia al fuego)

*Copia de la Prueba de laboratorio ASTM E1980-11 (Factores que afectan la temperatura del aire en el ambiente)

*Copia del Certificado de toxicidad del aglutinante de poliuretano según la noma DIN EN 71-3(seguridad de elementos para los niños)

*Copia del Certificado de Higiene y salubridad del EPDM (PAH)

*Copia del Certificado de Higiene y salubridad de LA MEZCLA DEL EPDM Y AGLUTINANTE DE POLIURETANO (PAH)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO IN SITU ANTOGOLPE E= 30MM A TODO COSTO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y CREACION DEL AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACION CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20611689803	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	SUPERFICIES DEPORTIVAS LEON E.I.R.L.	Hora de envío :	19:44:21

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para una mayor pluralidad de postores solicitamos que se considere como experiencia suministro de piso poliuretano y/o poliuretano deportivo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE, sobre los bienes similares que se indican en las bases se mantienen debido que existe mayor pluralidad de postores en el indagacion de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO IN SITU ANTOGOLPE E= 30MM A TODO COSTO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y CREACION DEL AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACION CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:27:44

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos al área usuaria ampliar la experiencia para una mayor participación de postores e incluir suministro de piso poliuretano, suministro de piso poliuretano deportivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE, sobre los bienes similares que se indican en las bases se mantienen debido que existe mayor pluralidad de postores en el indagacion de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO IN SITU ANTOGOLPE E= 30MM A TODO COSTO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y CREACION DEL AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACION CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:27:44

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Los certificados y pruebas de laboratorio de solicita para el pago, si embargo, ello se debe solicitar para la presentación de ofertas. Recomendamos al área usuaria qué los certificados y pruebas de laboratorio sean presentados en la presentación de ofertas y admisión del Mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE, las pruebas seran presentadas en los documentos para el pago y conformidad. Asimismo; seran documentos de presentacion obligatoria,

.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

las cuales seran las siguientes:

- *Certificado EN1176-1 / EN1177 (Superficie para área de juegos infantiles)
- *Prueba de laboratorio EN 13501 (Resistencia al fuego)
- *Prueba de laboratorio ASTM E1980-11 (Factores que afectan la temperatura del aire en el ambiente)
- *Certificado de toxicidad del aglutinante de poliuretano según la noma DIN EN 71-3(seguridad de elementos para los niños)
- *Certificado de Higiene y salubridad del EPDM (PAH)
- *Certificado de Higiene y salubridad de LA MEZCLA DEL EPDM Y AGLUTINANTE DE POLIURETANO (PAH)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

las cuales seran las siguientes:

- *Copia del Certificado EN1176-1 / EN1177 (Superficie para área de juegos infantiles)
- *Copia de la Prueba de laboratorio EN 13501 (Resistencia al fuego)
- *Copia de la Prueba de laboratorio ASTM E1980-11 (Factores que afectan la temperatura del aire en el ambiente)
- *Copia del Certificado de toxicidad del aglutinante de poliuretano según la noma DIN EN 71-3(seguridad de elementos para los niños)
- *Copia del Certificado de Higiene y salubridad del EPDM (PAH)
- *Copia del Certificado de Higiene y salubridad de LA MEZCLA DEL EPDM Y AGLUTINANTE DE POLIURETANO (PAH)