

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SCADA

Ruc/código :	20130882847	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TECKNOTRON SAC	Hora de envío :	16:02:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a la Antena Onmidireccional. Por favor de confirmar si la ganancia de la antena sera de 10 dBi.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y se hace la presición de la ganancia de la antena, de un valor mínimo de ganancia: 9 dBi

Fundamento: Tipicamente las antenas exteriores ofrecen esta ganancia o superiores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se hace la presición:

valor mínimo de ganancia: 9 dBi

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SCADA

Ruc/código :	20130882847	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TECKNOTRON SAC	Hora de envío :	16:02:26

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a la Antena Onmidireccional. Se indica que vendrán con soportes metálicos para sujetar en postes. Agradeceríamos que se nos indique el diámetro del poste donde se instalaran las antenas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y se hace la presición de los recloser donde están instalados actualmente los recloser:
Poste de concreto 14/400
D. Base 390mm,
D. Punta: 180mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se hace la presición de los postes donde los recloser están instalados actualmente:
Poste de concreto 14/400
D. Base 390mm,
D. Punta: 180mm

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SCADA

Ruc/código :	20130882847	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TECKNOTRON SAC	Hora de envío :	16:02:26

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la Antena Onmidireccional. Por favor de indicar si aceptarían el cable LM240 para la conexión entre antena y modem de una longitud de 3 metros..

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace acoge la consulta y se aclara que la distancia minima es de 2 metros, pudiendo ser mayor a esta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se hace la precisión:
- Cableado LM240 para la conexión entre Antena y Modem (2 metros como mínimo).

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SCADA

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad solicita como experiencia del postor Materiales y/o equipos electrónicos y/o transductores y/o cables conductores y/o medidores y/o materiales Scada, favor confirmar que los equipos electrónicos se refiere a las Unidades Remotas RTU o Servidores Scada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los equipos Unidades Terminales Remotas son equipos electrónicos, sin embargo, los servidores son de otra especialidad, por lo que se acoge la consulta parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se hace la precisión:

Materiales y/o equipos electrónicos y/o Transductores y/o cables conductores y/o medidores y/o materiales SCADA y/o Unidades Terminales Remotas

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SCADA

Ruc/código :	20454248636	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SERVICIOS ELECTRO - MECANICO S.R.L. - ISEM -S.R.L.	Hora de envío :	17:35:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al DISCO DE CORTE 4.1/2"X1/8"X7/8" P/METAL. Se solicita que el espesor de los disco sea de 3mm, en el mercado peruano el espesor comercial es de 2-2.2mm. Por favor de confirmar si se aceptaría el espesor de 2 - 2.2mm.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, por lo que se modifica la tabla de especificaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se hace la precisión en la columna de espesor:
el espesor para los 3 discos:
Mín. 2.0 mm

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SCADA

Ruc/código :	20454248636	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SERVICIOS ELECTRO - MECANICO S.R.L. - ISEM -S.R.L.	Hora de envío :	17:35:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto al ítem numero 7 "Alicate universal". Se especifica como color: NEGRO, PLOMO Y AMARILLO. Por favor de indicar si se aceptara en otros colores, considerando que el color no afecta en las funciones de la herramienta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se retira la característica de color

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SCADA

Ruc/código :	20454248636	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SERVICIOS ELECTRO - MECANICO S.R.L. - ISEM -S.R.L.	Hora de envío :	17:35:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto al ítem numero 8 "Alicate Boca Plana". Se especifica como color: NEGRO, PLOMO Y AMARILLO. Por favor de indicar si se aceptara en otros colores, considerando que el color no afecta en las funciones de la herramienta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se retira la característica de color

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SCADA

Ruc/código :	20454248636	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SERVICIOS ELECTRO - MECANICO S.R.L. - ISEM -S.R.L.	Hora de envío :	17:35:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto al ítem numero 9 "Alicate pelacables ais. c/muelle". Se especifica como color: NEGRO, PLOMO Y AMARILLO. Por favor de indicar si se aceptara en otros colores, considerando que el color no afecta en las funciones de la herramienta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se retira la característica de color

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SCADA

Ruc/código :	20454248636	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SERVICIOS ELECTRO - MECANICO S.R.L. - ISEM -S.R.L.	Hora de envío :	17:35:19

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto al ítem numero 4 "ESPUMA EXPANSIVA PARA RELLENO". Se especifica que venga en presentación de 1000ml. En el mercado es comercial la presentación de 750ml, por lo que solicitamos que nos confirmen si aceptarían dos botellas de 500ml para lograr los 1000 ml requeridos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta parcialmente
Considerando que en el mercado existe presentación de 750 ml se reduce la presentación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se hace la modificación:
Contenido: 750 ml