

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-CS/EPS ILO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CLORO LÍQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EPS ILO S.A. PERIODO 2024

Ruc/código :	20100295891	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	11:02:31

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

VI d.

¿¿¿.. y/o del proveedor cuando por necesidad la EPS ILO lo requiera en una cantidad no mayor de 05 cilindros en una remesa¿..

De acuerdo al cronograma en bases, el consumo máximo sería de 03 cilindros / mes. Y ponen como máximo 05. Favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: VI Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, es preciso mencionar que se trata de una consulta, por lo cual, se absolverá como tal.

Recibido el pronunciamiento del área usuaria se ACLARA que el consumo mayoritario de acuerdo a bases integradas es de 3,628 Kg/mes (08 meses), Punto XI. Plazo de entrega, pag. 24 cronograma de entrega, que tambien señala: Que la EPS ILO S.A. solicitarà una cantidad mayor al referencial mensual llegando a un 50% en demasia, debido al cambio de la calidad de agua superficial captada, motivo por la cual de ser el caso, se solicitarà 4,535 Kg/mes en alguna oportunidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-CS/EPS ILO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CLORO LÍQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EPS ILO S.A. PERIODO 2024

Ruc/código :	20100295891	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	11:02:31

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Pto XI ¿ Plazo de entrega

Debería adicionarse que las Ordenes de compra, estarán supeditadas a la comunicación del proveedor, puesto que los recipientes que lleguen, pueden estar sujetos a pruebas hidrostáticas, o algún tipo de cambio, que demore su envío.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: XI Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, es preciso mencionar que se trata de una consulta, por lo cual, se absolverá como tal.

Recibido el pronunciamiento del área usuaria se ACLARA que las pruebas hidrostáticas del cilindro de cloro de 907 Kg se ejecutan cada cinco años, para su operatividad o baja, los cambios de fusibles o valvulas demoran maximo 48 horas, el abastecimiento de Cloro Liquido no puede estar supeditado a lo señalado por el participante, debido a que hay un cronograma de atencion (Pag. 24 Bases) de cumplimiento establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null