

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	12:43:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEÑORES DEL COMITE. SE SUGIERE LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y DE ESA MANERA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2223

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SI SE ACOGE LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS PARA DETERMINAR,SI EL BIEN CUMPLE CON LO REQUERIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	12:43:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

POR FAVOR ACLARAR QUE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD SERAN PRESENTADOS POR EL POSTOR GANADOR AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2223

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SI SE ACOGE A LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE CALIDAD PARA EL POSTOR GANADOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	12:43:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONDICIONES DE LA CONTRATACION: LA ENTREGA DE LOS BIENES SERA EN EL LUGAR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE, POR FAVOR ACLARAR ESTA INDICACION, DADO QUE EL LUGAR DE ENTREGA SEGUN LAS BASES ES, EN LA OBRA UBICADO EN JR.MANCO INCA CON JR ICA DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS, O ES QUE LOS BIENES SE LLEVARAN A OTRO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE,QUE LA ENTREGA DEBE SER EN EL ALMACEN DE OBRA,UBICADO EN EL JR.MANCO INCA CON JR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	16:26:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Nº2 LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA ANCON 528 X 476 MM (NO EXISTE EN EL MERCADO ESTAS MEDIDAS SON MEDIDAS DE CATALOGOS ELABORADOS NO ESPECIFICAMENTE POR LA MARCA Y EL MODELO DEL PRODUCTO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS), SE SOLICITA POR FAVOR INDICAR LAS MEDIDAS EN MILIMETROS YA QUE LAS MEDIDAS INDICADAS NO EXISTEN, ASI MISMO INDICAR LAS MEDIDAS DE LA POZA EN MILIMETROS, POR OTRO LADO EL CODIGO (A-3) CORRESPONDE A LA EMPRESA OCI DEL PERU QUE NO TIENE NADA QUE VER CON LA INFORMACION TECNICA DE LA MARCA DEL BIEN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A LA CONSULTA PRESENTADA POR EL POSTOR,LAS MEDIDAS DEL LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA ANCON 528X476MM,SI EXISTE Y VIENE EN MARCA TREBOL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	16:26:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Nº3 LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA 528 X 476 MM (NO EXISTE EN EL MERCADO ESTAS MEDIDAS SON MEDIDAS DE CATALOGOS ELABORADOS NO ESPECIFICAMENTE POR LA MARCA Y MODELO DEL PRODUCTO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS), SE REPITEN LAS MEDIDAS DEL Nº2, SE SOLICITA POR FAVOR INDICAR LAS MEDIDAS EN MILIMETROS YA QUE LAS MEDIDAS INDICADAS NO EXISTEN, ASI MISMO INDICAR LAS MEDIDAS DE LA POZA EN MILIMETROS, POR OTRO LADO LOS CODIGOS (A-2)(A-2a) CORRESPONDE A LA EMPRESA OCI DEL PERU QUE NO TIENE NADA QUE VER CON LA INFORMACION TECNICA DE LA MARCA DEL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A LA CONSULTA PRESENTADA POR EL POSTOR,LAS MEDIDAS DEL LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA ANCON 528X476MM,SI EXISTE Y VIENE EN MARCA TREBOL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	16:26:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Nº3 EL LAVATORIO ANCON DE FABRICA VIENE CON UNA SOLA PERFORACION, SIN EMBARGO SE PUEDE ADAPTAR OTRA PERFORACION PARA AGUA FRIA Y CALIENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE,A QUE SI SE PUEDE OPTAR OTRA PERFORACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	16:26:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Nº4 URINARIO: LAS MEDIDAS DESCRITAS EN LAS BASES NO EXISTEN EN EL MERCADO, LAS MEDIDAS DE LA MARCA Y MODELO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS REALMENTE SON 335 X 470 X 725 (MEDIDAS REALES DEL MERCADO)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA CONSULTA DEL POSTOR ,EN LO QUE REFIERE A LAS MEDIDAS DEL UNIRARIO QUE HAY EN EL MERCADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	16:26:52

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Nº5 TAZA ATLANTIC 2.0 FLUX: LAS MEDIDAS DESCRITAS EN LAS BASES NO CORRESPONDEN A LAS MEDIDAS DE LA MARCA Y MODELO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LAS MEDIDAS CORRECTAS SON 700X370X380, EL CODIGO DESCRITO (C-1) CORRESPONDE A LA EMPRESA OCI DEL PERU, QUE NO TIENE NADA QUE VER CON LA INFORMACION TECNICA DEL FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA CONSULTA DEL POSTOR ,EN LO QUE REFIERE A LAS MEDIDAS DEL TAZA ATLANTIC QUE HAY EN EL MERCADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	16:26:52

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Nº6 INODORO BABY FRESH, LAS MEDIAS DESCRITAS EN LAS BASES NO CORRESPONDEN A LA MARCA Y MODELO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LAS MEDIDAS REALES SON 635X315X625

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA CONSULTA DEL POSTOR ,EN LO QUE REFIERE A LAS MEDIDAS DEL INODORO BABY FRESH QUE HAY EN EL MERCADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	16:26:52

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

PARA QUE HAYA UNA PLURARIDAD DE MARCAS SE SOLICITA SE PUEDAN PERMITIR TOLERANCIAS PARA CADA UNO DE LOS BIENES DE 5+/-

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 2223

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A LA CONSULTA DEL POSTOR A LO QUE REFIERE TOLERANCIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	16:26:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

POR FAVOR ACLARAR SI LOS ACCESORIOS MENCIONADOS PARA CADA UNO DE LOS BIENES REQUERIDOS SON LOS QUE VIENEN DE FABRICA O EN SU DEFECTO DESCRIBIR QUE ACCESORIOS SE DEBEN INCLUIR POR CADA UNO DE LOS BIENES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 2223

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LOS ACCESORIOS PARA CADA ITEM,TAL COMO INDICA EN LAS EE.TT YA SEA POR FABRICA O POR SOLICITUD DE LA PARTE USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20291763023	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	OCI DEL PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:46:30

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

ITEM 01

¿ ¿El lavatorio ovalin es para sobreponer o para empotrar?

¿ Dice incluidos accesorios, ¿esto incluye la grifería? de ser así, que tipo de grifería es?

y si es agua fría o mezcladora

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5-1-1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular

Análisis respecto de la consulta u observación:

SERA PARA SOBREPONER EN MESADA, ASI INDICA EN LA EE.TT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20291763023	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	OCI DEL PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:46:30

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

ITEM 2 LAVATORIO TIPO ANCON:

¿ Dice con perforaciones para grifería de 4¿ (corresponde a una mezcladora), sin embargo, dice con perforación para agua fría (1 hueco)

¿ ¿Indicar que tipo de grifería va?

¿ Dice incluidos accesorios, ¿esto incluye la grifería? de ser así, que tipo de grifería es?

¿manual u hospitalaria?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5-1-1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DEBE BASAR EN LO QUE INDICA EN LA EETT,01 PERFORADO Y 01 PREPREFORADO PARA GRIFERIA DE 4",GRIFERIA PARA AGUA FRIA,LINEA TOSCANA CON MANIJA TIPO CRUZ.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20291763023	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	OCI DEL PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:46:30

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ITEM 3 LAVATORIO CERAMICA

¿ Dice incluidos accesorios, ¿esto incluye la grifería? de ser así, que tipo de grifería es?

¿manual u hospitalaria?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5-1-1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBE INCLUIR GRIFERIA PARA AGUA FRIA,LINEA TOSCANA CON MANIJA TIPO CRUZ.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20291763023	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	OCI DEL PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:46:30

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ITEM 4 URINARIO DE CERAMICA

¿ Dice incluidos accesorios, ¿esto incluye la grifería? de ser así, que tipo de grifería es?

¿temporizado o fluxómetro?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5-1-1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBE INLUIR ACCESORIOS NECESARIOS,COMO ES PARA SUJECION EN LA PARED.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20291763023	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	OCI DEL PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:46:30

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ITEM 5 TAZA ATLANTIC

¿ Dice incluidos accesorios, ¿esto incluye la grifería? (fluxómetro)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5-1-1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBERA INCLUIR ACCESORIO COMO DE SUJECION Y TAPA DE TAZA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	10249549792	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	FIGUEROA MONTALVO EDUARDO	Hora de envío :	20:09:55

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

El Área Usuaria en la página 16, de los DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Literal d) Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Contenidas en el Numeral.1 del Capítulo III de la Presentación Sección (3).

El Área Usuaria No solicita a los Postores Adjuntar el Catálogo del Fabricante de los bienes ofertados, la presentación de los Catálogos del fabricante es necesario para hacer la Confrontación con Especificaciones Técnicas del Área Usuaria.

En ese Sentido Sugiero al Área Usuaria solicitar a los Postores Adjuntar el Catálogo del Fabricante para comprobar si Cumple con las Especificaciones del área Solicitante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACION DEL POSTOR,QUE QUE SE DEBE ADJUNTAR EL CATALOGO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	10249549792	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	FIGUEROA MONTALVO EDUARDO	Hora de envío :	20:09:55

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

El Área solicitante en la Página página 22, Referente a las Características Técnicas Item 1, del requerimiento de 22 Unds. OVALÍN CIRCULAR DE CERÁMICA VITRIFICADA existe un error en la Dimensión de PROFUNDIDAD, el Area Solicitante Considera 42 Cm de Profundidad sin embargo en el catálogo del fabricante considera 40 cm.

Recomiendo al Área Solicitante modificar la profundidad del Bien a 40 cm de profundidad, 47.5 cm, Ancho y 17 cm de Altura

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE HACE MENCION QUE LAS MEDIDAS INDICA EN LAS EETT DE OVALIN CIRCULAR DE CERAMICA VITRIFICADA SI EXISTE Y SE PUEDEN ENCONTRAR EN MARCA TREBOL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	10249549792	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	FIGUEROA MONTALVO EDUARDO	Hora de envío :	20:09:55

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

En la pagina 23 de las características Técnicas del Item 5, de 53 Unds. de TAZA ATLANTIC 2.0 FLUX el área usuaria requiere asiento y tapa de melamine pesado de frente abierto tipo U de clase A para las tazas, debo poner de conocimiento del solicitante las tazas ATLANTIC 2.0 FLUX ya viene incluido con asiento y tapa pesada de PVC. por el motivo expuesto solicito al area usuraria modificar referente al asiento y tapa que se considere el ASIENTO Y TAPA DE PVC

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: . Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A LA PROPUESTA PRESENTA POR EL POSTOR,SE DEBE CONSIDERAR LA PETICION DE LA PARTE USUARIA CON REFERENCIA AL ASIENTO Y TAPA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20490645510	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y PROVEEDORES QUILLABAMBA - PROQUILL S.R.L	Hora de envío :	20:16:47

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la Página 22 en los Item. 2 y 3 respectivamente, el área Usuaría requiere 58 Unds. LAVATORIO DE CERÁMICA VITRIFICADA ANCÓN DE 538X475MM Y 18 Unds. LAVATORIO DE CERÁMICA VITRIFICADA ANCÓN DE 538X476MM Respectivamente.

Estos Lavatorios ANCÓN clásicos son Lavatorios Descontinuados ya no se fabrican y ahora son los LAVATORIOS ANCÓN 2.0 Los que reemplazan a los LAVATORIOS ANCÓN Clásicos , tampoco el fabricante cuenta con Stock de los Lavatorios ANCÓN 2.0 hasta el mes Diciembre. por los Razones expuestos.

Sugiero al área Usuaría cambiar el Item. 2 y 3 con otro Lavatorio Institucional para centros de Salud similar su Requerimiento en este caso sería el LAVATORIO BELIZE 2.0 su dimensiones 560mmx85mmx430mm un producto de primera Calidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE HACE MENCION QUE LAS MEDIDAS INDICA EN LAS EETT LAVATORIO DE CERÁMICA VITRIFICADA ANCÓN DE 538X475MM Y 18 UNDS. LAVATORIO DE CERÁMICA VITRIFICADA ANCÓN DE 538X476MM, SI EXISTE Y SE PUEDEN ENCONTRAR EN MARCA TREBOL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATO SANITARIO DE CERÁMICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20490645510	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y PROVEEDORES QUILLABAMBA - PROQUILL S.R.L	Hora de envío :	20:16:47

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

El Área Usuaría en la página 23, del Ítem 6, de 05 Unds. INODORO BABY FRESH. el Área Usuaría considera erróneamente la altura del inodoro 290mm según el catálogo del Fabricante la medida real de la altura del inodoro es 625mm.
Sugiero al área Usuaría modificar la medida de la Sgte manera:

Altura 625mm
Ancho 320mm.
Profundidad 635.
También debo hacer de conocimiento del área Solicitante que el asiento y tapa son material PVC pesado y no de melamina

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1.1 **Literal:** . **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACION REALIZADO POR EL POSTOR, EN DONDE SE DEBE CONSIDERAR LA ESTANDAR DE INODORO BABY FRESH.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null