

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-EGESUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : BRUÑIDO DE CAMISAS

Ruc/código :	20253128641	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	WÄRTSILÄ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:32:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El bruñido consiste de 18 unidades por set o por motor? confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El bruñido consiste en 18 unidades (clindros) por cada motor, en total sería 72 bruñidos considerando 4 motores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-EGESUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : BRUÑIDO DE CAMISAS

Ruc/código :	20253128641	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	WÄRTSILÄ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:32:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro del plan de trabajo es necesario aclarar que la el cliente asegure las fuentes de energia necesaria para la operacion del equipo de bruñido. Presion de aire que garantice 6 bares.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.3 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se garantizará una salida de 6 bares para las actividades de bruñido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-EGESUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : BRUÑIDO DE CAMISAS

Ruc/código :	20253128641	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	WÄRTSILÄ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:32:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El cliente debe asegurar que las acometidas de aire, energia electrica se encuentre cerca y diponibles del area de trabajo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.3 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tienen en consideración las acometidas de aire, energía eléctrica disponibles cerca de la zona de trabajo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-EGESUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : BRUÑIDO DE CAMISAS

Ruc/código :	20253128641	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	WÄRTSILÄ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:32:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La provision de diesel debera ser provisto por el cliente? Aprox 10 galones.?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.3 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La provisión de diesel debe ser provisto por el proveedor, ver detalle en el punto 3.1. - 4.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-EGESUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : BRUÑIDO DE CAMISAS

Ruc/código :	20253128641	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	WÄRTSILÄ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:32:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Es necesario el apoyo de un tecnico permanente por parte del cliente, es posible disponer de este recurso?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.3 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se brindará el apoyo de un técnico para la indicación de los puntos de energía, tomas de aires, sin embargo se debe tener en cuenta lo detallado en el punto 3.1. - 4.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-EGESUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : BRUÑIDO DE CAMISAS

Ruc/código :	20253128641	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	WÄRTSILÄ PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:32:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El cliente puede disponer de pallets de madera para mantener orden y mobilizacion de camisas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.3 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si , se cuenta con los pallets de madera en planta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null