

ACTA DE REUNION DE COMITÉ DE SELECCION
APERTURA DE OFERTAS DE MANERA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SEACE
ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 056-2024-EU PRIMERA CONVOCATORIA

En el distrito de Yarinacocha, a las quince horas y treinta (15:30) minutos del día tres (03) de julio del 2024, se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados a través de la Resolución de Gerencia General N.º G-84-2024-EU de fecha 02 de mayo del 2024, encargado de preparar, conducir y desarrollar el procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada N.º 056-2024-EU Primera Convocatoria**, cuyo objeto es la contratación de la “**Adquisición de Transformadores de Corriente para la Salida de los Alimentadores D5, D6, D7 y D8 de la Subestación Parque Industrial**”, con la finalidad de efectuar la **APERTURA DE OFERTAS** de manera electrónica a través del SEACE, e iniciar con la **ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS** presentadas, **CALIFICACIÓN** de las ofertas correspondientes según orden de prelación y **OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**.

El quórum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la participación de los siguientes miembros:

Presidente	Hector Isaul Chipana Atau.	Titular	X	Dependencia:	Departamento de Operaciones.
		Suplente			
Primer Miembro	Hubert James Tacuri Caparachin.	Titular	X	Dependencia:	Departamento de Distribución.
		Suplente			
Segundo Miembro	Doris Pilar Moreno Vásquez.	Titular	X	Dependencia:	Departamento de Logística.
		Suplente			
Documento	Resolución de Gerencia General N.º G-84-2024-EU de fecha 02 de mayo del 2024.				

Las Bases del procedimiento de selección fueron aprobadas mediante Memorándum N.º G-362-2024 de fecha 11 de marzo del 2024. Con fecha 12 de junio del 2024, se efectuó la convocatoria del procedimiento de selección, mediante publicación de las Bases en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

Los miembros del comité dejan constancia que, mediante Memorándum CS-261-2024 de fecha 01 de julio del 2024, se cursó invitación al Órgano de Control Institucional de Electro Ucayali S.A., respecto al procedimiento de selección en curso, para los fines respectivos.

1. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo al cronograma establecido en el SEACE, en la Etapa de Registro de Participantes entre el 13.06.2024 al 30.06.2024, se registraron a través del mismo, los siguientes proveedores:

N.º	Nombre o Razón Social del Participante	R.U.C	Estado
1	I & T ELECTRIC S.A.C.	20298145899	Válido
2	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	20381197701	Válido
3	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	20392777190	Válido
4	ENERGIA & TELECOMUNICACIONES SOLUCIONES S.A.C.	20393990831	Válido
5	C & R INTEGRAL SERVICE S.A.C.	20514423181	Válido
6	TECKOM SAC	20517318168	Válido
7	AMAZON EQUIPMENT S.A.	20528430229	Válido
8	ANIXTER JORVEX S.A.C.	20545135184	Válido
9	HEXING ELECTRICAL COMPANY S.A.C.	20546102115	Válido
10	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	20600306091	Válido
11	TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL S.A.C.	20600388551	Válido
12	ADVANCE ELECTRICAL ENGINEERING SOLUTIONS S.A.C.	20600765656	Válido
13	RD & G TECHNOLOGIES S.A.C.	20601744725	Válido
14	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	20602522998	Válido
15	TRIALOM S.A.C.	20605426922	Válido
16	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	20605753907	Válido



17	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A.	20605811940	Válido
18	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	20607212687	Válido
19	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	20608178890	Válido
20	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	20609931311	Válido
21	GLOBUS S & E S.A.C.	20610691367	Válido
22	GRUPO MIO E.I.R.L.	20611176563	Válido
23	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	20611499591	Válido
24	CAPO ENERGY S.A.C.	20612086398	Válido

Siendo las quince horas con quince (15:15) minutos, se reunieron los miembros del Comité de Selección, con la finalidad de efectuar la **APERTURA DE OFERTAS** de manera electrónica a través del SEACE.

2. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS

De acuerdo al cronograma establecido en el SEACE, en la Etapa de Presentación de Ofertas (Electrónica), en la fecha 01.07.2024, el comité de selección evidenció que presentaron ofertas de manera electrónica a través del SEACE, los siguientes postores:

N.º	Nombre o Razón Social del Participante	R.U.C.	Fecha de Presentación	Hora de Presentación
1	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A.	20605811940	01/07/2024	16:40:17
2	RD & G TECHNOLOGIES S.A.C.	20601744725	01/07/2024	17:41:35
3	TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL S.A.C.	20600388551	01/07/2024	18:08:00
4	CONSORCIO H	20393990831	01/07/2024	18:24:22
5	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	20392777190	01/07/2024	20:03:44
6	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	20607212687	01/07/2024	20:13:52
7	AMAZON EQUIPMENT S.A.	20528430229	01/07/2024	22:20:03
8	TECKOM S.A.C.	20517318168	01/07/2024	22:34:15
9	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L.	20600306091	01/07/2024	23:10:14

El Comité de Selección, procedió a descargar de manera electrónica a través del SEACE la información de los archivos digitalizados de las ofertas de los postores, con el resultado siguiente:

- 2.1 **EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A.:** Se verifica que su estado de registro de su oferta es válido, acto seguido se apertura su oferta electrónica, el mismo que se visualiza correctamente y se evidencia que su contenido es legible.
- 2.2 **RD & G TECHNOLOGIES S.A.C.:** Se verifica que su estado de registro de su oferta es válido, acto seguido se apertura su oferta electrónica, el mismo que se visualiza correctamente y se evidencia que su contenido es legible.
- 2.3 **TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL S.A.C.:** Se verifica que su estado de registro de su oferta es válido, acto seguido se apertura su oferta electrónica, el mismo que se visualiza correctamente y se evidencia que su contenido es legible.
- 2.4 **CONSORCIO H:** Se verifica que su estado de registro de su oferta es válido, acto seguido se apertura su oferta electrónica, el mismo que se visualiza correctamente y se evidencia que su contenido es legible.
- 2.5 **IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.:** Se verifica que su estado de registro de su oferta es válido, acto seguido se apertura su oferta electrónica, el mismo que se visualiza correctamente y se evidencia que su contenido es legible.
- 2.6 **TESLA ENERGY & POWER S.A.C.:** Se verifica que su estado de registro de su oferta es válido, acto seguido se apertura su oferta electrónica, el mismo que se visualiza correctamente y se evidencia que su contenido es legible.



2.7 AMAZON EQUIPMENT S.A: Se verifica que su estado de registro de su oferta es **válido**, acto seguido se apertura su oferta electrónica, el mismo que se visualiza correctamente y se evidencia que su contenido es legible.

2.8 TECKOM S.A.C: Se verifica que su estado de registro de su oferta es **válido**, acto seguido se apertura su oferta electrónica, el mismo que se visualiza correctamente y se evidencia que su contenido es legible.

2.9 TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L: Se verifica que su estado de registro de su oferta es **válido**, acto seguido se apertura su oferta electrónica, el mismo que se visualiza correctamente y se evidencia que su contenido es legible.

Seguidamente siendo las quince horas con treinta y cinco (15:35) minutos, se reunieron los miembros del Comité de Selección, con la finalidad de efectuar la **ADMISION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS**, presentadas.

- 3. PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA Y FACULTATIVA DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS**
Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas de los postores, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en el sub numeral 2.2.1 Documentación de Presentación Obligatoria y 2.2.2 Documentación de Presentación Facultativa, del numeral 2.2 Contenido de las Ofertas del Capítulo II Del Procedimiento de Selección de las bases integradas.

DESCRIPCIÓN	POSTOR N.º 01	POSTOR N.º 02	POSTOR N.º 03
	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A	RD & G TECHNOLOGIES S.A.C	TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL S.A.C
Presentación de Documentos Obligatorios (Se adjunta Anexo N° 01 - Cuadro de Verificación de Presentación de Documentos Obligatorios)	SI, Presenta Conforme	SI, Presenta Conforme	NO, Presenta Inconforme
Presentación de Documentos Facultativos (Se adjunta Anexo N° 01 - Cuadro de Verificación de Presentación de Documentos Facultativos)	SI, Presenta Conforme	SI, Presenta Conforme	SI, Presenta Conforme

DESCRIPCIÓN	POSTOR N.º 04	POSTOR N.º 05	POSTOR N.º 06
	CONSORCIO H	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.
Presentación de Documentos Obligatorios (Se adjunta Anexo N° 01 - Cuadro de Verificación de Presentación de Documentos Obligatorios)	SI, Presenta Conforme	SI, Presenta Conforme	NO, Presenta Inconforme
Presentación de Documentos Facultativos (Se adjunta Anexo N° 01 - Cuadro de Verificación de Presentación de Documentos Facultativos)	SI, Presenta Conforme	SI, Presenta Conforme	SI, Presenta Conforme

DESCRIPCIÓN	POSTOR N.º 07	POSTOR N.º 08	POSTOR N.º 09
	AMAZON EQUIPMENT S.A.	TECKOM S.A.C.	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L.
Presentación de Documentos Obligatorios (Se adjunta Anexo N° 01 - Cuadro de Verificación de Presentación de Documentos Obligatorios)	NO, Presenta Inconforme	SI, Presenta Conforme	NO, Presenta Inconforme
Presentación de Documentos Facultativos (Se adjunta Anexo N° 01 - Cuadro de Verificación de Presentación de Documentos Facultativos)	SI, Presenta Conforme	SI, Presenta Conforme	SI, Presenta Conforme



4. ADMISION DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS:

4.1 DETALLE DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

Asimismo, de acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N.º	Nombre o Razón Social del Postor	R.U.C.	Estado
1	TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL S.A.C	20600388551	<u>NO ADMITIDO</u>
2	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	20607212687	<u>NO ADMITIDO</u>
3	AMAZON EQUIPMENT S.A.	20528430229	<u>NO ADMITIDO</u>
4	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L.	20600306091	<u>NO ADMITIDO</u>

- 4.1.1 El postor **TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL S.A.C**: Presentó los documentos obligatorios requeridos, sin embargo, en el Anexo N.º 3A se evidencia que no responden a las condiciones, características y/o requisitos de las especificaciones técnicas, de la presente sección de las bases integradas, en tal sentido, ha sido considerada **NO ADMITIDA** al no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

Imagen de Bases Integradas, pág.52:

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 056-2024-EU
"Adquisición de Transformadores de Corriente para la Salida de los Alimentadores D5, D6, D7 y D8 de la Subestación Parque Industrial".

ANEXO N.º 3A

TABLA DE CARACTERISTICAS TECNICAS

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 056-2024-EU
Presente.-

Item	Descripción	Unid.	Requerido	Ofertado
1	DATOS GENERALES			
1.1	Cantidad	Und	12	
1.2	Fabricante		Indicar	
1.3	Marca		Indicar	
1.4	País de fabricación		Indicar	
1.5	Modelo		Indicar	
1.6	Tipo		Monofásico	
1.7	Altitud de instalación	msnm	1000	
1.8	Normas de fabricación		IEC 61669-1 IEC 61669-2	

Imagen de Bases Integradas, pág.53:

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 056-2024-EU
"Adquisición de Transformadores de Corriente para la Salida de los Alimentadores D5, D6, D7 y D8 de la Subestación Parque Industrial".

2.5	Relación de transformación			
	- Corriente del primario	A	400 - 600	
	- Corriente de los secundarios	A	5	
2.6	Número de núcleos en el secundario			
	- Núcleos de medición	u	1	
	- Núcleos de protección	u	1	
2.7	Consumo / Clase de precisión			
	- Núcleos de medición	VA	<= 30	
	- Núcleos de protección	VA	<= 30	
2.8	Clase de precisión			
	- Devianado 1 - medición		0.2	
	- Devianado 2 - protección		5P20	
2.9	Detalles constructivos			
	Medio aislante		Resina fundida	
3	AISLADOR			
3.1	Tipo		Exterior	
3.2	Material		Resina epóxica	
3.3	Color		Indicar	
3.4	Línea de fuga total	mm	Indicar	
4	MASAS, DIMENSIONES, ESQUEMAS Y NOTAS			
4.1	Masa total del transformador	kg	Indicar	
4.2	Altura del transformador	mm	Indicar	
4.3	Placa Característica		SI	
4.4	Gabinete de agrupamiento (incluye soporte)		SI	
4.5	Plano de dimensiones		SI	

Imagen de Oferta del Postor, pág.18:



ANEXO N° 3A

TABLA DE CARACTERISTICAS TECNICAS

TEINCO INDUSTRIAL S.A.C.

Gerente General
Germán José Arce León

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 058-2024-EU
Presente. -

Item	Descripción	Unid	Requerido	Ofertado
1	Datos generales			
1.1	Cantidad	Und	12	12
1.2	Fabricante		Indicar	Electrica group s.a.c
1.3	Marca		Indicar	Electric
1.4	País de fabricación		Indicar	Perú
1.5	Modelo		Indicar	Tmd60e
1.6	Tipo		Monofásico	Monofásico
1.7	Altitud de instalación	Msnm	1000	1000 msnm
1.8	Normas de fabricación		IEC 61869-1 IEC 61869-2	IEC public. 60296 IEC public. 60076-7 IEC public. 60076
1.9	Instalación		Exterior	Exterior
2	Datos nominales y características			
2.1	Frecuencia nominal	Hz	60	60 hz
2.2	Características de tensión			
	Tensión máxima nominal del sistema	Kv	22.9	22.9kv+-2x2.5%
	Tensión máxima del sistema	Kv	24	24
	Tensión máxima del equipo	Kv	24	24
2.3	Nivel de aislamiento			
	Tensión soportada a frecuencia industrial, 1min	Kv	50	50
	Tensión soporta al impulso rayo 1.2/50 s	Kvp	125	125
2.4	Características de corriente			
	Corriente de corta duración (Ith), 3s	Ka	25	25
	Corriente dinámica (Idyn)	Ka	62.5	62.5
	Factor de corriente continua		1.2	1.2
2.5	Relación de transformación			
	Corriente del primario	A	400-600	400-600 v
	Corriente de los secundarios	A	5	
2.6	Número de núcleos en el secundario			
	Núcleo de medición	U	1	1
	Núcleo de protección	U	1	1
2.7	Consumo / clase de precisión			
	Núcleo de medición	Va	<30	

Imagen de Oferta del Postor, pág.18:



	Núcleo de protección	Va	<30	
2.8	Clase de precisión		0.2	0.2
	Devanado 1 - medición		5p20	5p20
	Devanado 2 - protección			
2.9	Detalles constructivos			
	Medio aislante	Resina fundida		Porcelana italiana
3	Aislador			
3.1	Tipo	Exterior		Exterior
3.2	Material	Resina epoxica		Porcelana italiana
3.3	Color	Indicar		Gris
3.4	Línea de fuga total	Mm	Indicar	Según norma Iec public. 60076-7
4	Notas, dimensiones, esquemas y notas			
4.1	Masa total del transformador	Kg	Indicar	130 kg aproximado
4.2	Altura del transformador	Mm	Indicar	1065 mm aproximado
4.3	Placa característica	Si		Si
4.4	Gabinete de agrupamiento (incluye soporte)	Si		Si
4.5	Plano de dimensiones	Si		Si

Como se puede observar el postor TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL S.A.C, presenta el Anexo N.º 3A, donde se puede observar el incumplimiento en las características técnicas de los ítems: 1.8, 2.9, 3.2, en el ítem 3.4 debió precisar el valor (mm) y, por último, se visualiza el ítem 2.7

sin rellenar los valores garantizados. Cabe recalcar que, el comité de selección no puede interpretar, siendo del postor la entera responsabilidad de presentar su oferta clara, que no sea susceptible de interpretaciones.

Por lo tanto, la oferta presentada por el postor **TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL S.A.C.**, se declara **NO ADMITIDA** al no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

- 4.1.2 El postor **TESLA ENERGY & POWER S.A.C.**: Presentó los documentos obligatorios requeridos, sin embargo, en el Anexo N.º 3A se evidencia que no responden a las condiciones, características y/o requisitos de las especificaciones técnicas, de la presente sección de las bases integradas, en tal sentido, ha sido considerada **NO ADMITIDA** al no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

Imagen de Oferta del Postor, pág.16:

TABLA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EXTERIOR 24 KV, 60 Hz, 25 kA/1 sec, 400-600/5 A, 50 kVrms / 125 kVp

ITEM	DESCRIPCION	UNIT	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	DATOS GENERALES			
1.1	Cantidad	Unit	12	12
1.2	Fabricante			CG Power and Industrial Solutions Ltd.
1.3	Marca			CGPISL
1.4	País de fabricación			INDIA
1.5	Modelo			36 KV-CT
1.6	Tipo		Monofásico	Monofásico
1.7	Altitud de instalación	msnm	1000	1000
1.8	Normas de fabricación		IEC 60044-1	IEC 61869-1 IEC 61869-2
1.9	Instalación		Exterior	Exterior
2.0	DATOS NOMINALES Y CARACTERISTICAS			
2.1	Frecuencia Nominal	Hz	60	60
2.2	Características de tensión			
	- Tensión nominal del sistema	kV	22.9	22.9
	- Tensión máxima del sistema	kV	24	24
	- Tensión máxima del equipo	kV	24	24
2.3	Nivel de aislamiento			
	- Tensión soportada a frecuencia industrial, 1 min	kV	50	50
	- Tensión soportada al impulso tipo rayo 1.2/50 ps	kVp	125	125
2.4	Características de corriente			
	- Corriente de corta duración (Ith), 3s	kA	25	25
	- Corriente dinámica (Idyn)	kA	62.5	62.5
	- Factor de corriente continua		1.2	1.2
2.5	Relación de transformación			
	- Corriente del primario	A	400 - 600	400 - 600
	- Corriente de los secundarios	A	5	5
2.6	Número de núcleos en el secundario			
	- Núcleos de medición	u	1	1
	- Núcleos de protección	u	1	1
2.7	Consumo / Clase de precisión			
	- Núcleos de medición	VA	<30	<30
	- Núcleos de protección	VA	<30	<30
2.8	Clase de precisión			
	- Devanado 1 - medición		0.2	0.2
	- Devanado 2 - protección		5P20	5P20
2.9	Detalles constructivos			
	Medio aislante		Resina Fundida	Resina Fundida / Aceite
3.0	 AISLADOR			
3.1	Tipo		Exterior	Exterior
3.2	Material		Resina epóxica	Porcelana
3.3	Color			Marron
3.4	Línea de fuga total	mm		244

Como se puede observar el postor **TESLA ENERGY & POWER S.A.C.**, presenta el Anexo N.º 3A el mismo que se evidencia que no corresponde al adjunto en las bases integradas, además, no precisa exactamente el valor garantizado de los ítems Núcleos de medición y Núcleos de protección ya que solo señala <=30 (que es un rango de lo requerido) y por último no cumple con la característica técnica ítem 3.2 Resina epóxica.

Por lo tanto, la oferta presentada por el postor **TESLA ENERGY & POWER S.A.C.**, se declara **NO ADMITIDA** al no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

- 4.1.3 El postor **AMAZON EQUIPMENT S.A.**: Presentó los documentos obligatorios requeridos, sin embargo, en el Anexo N.º 3A se evidencia que no responden a las condiciones, características y/o requisitos de las especificaciones técnicas, de la presente sección de las bases integradas, en tal sentido, ha sido considerada **NO ADMITIDA** al no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

Imagen de Oferta del Postor, pág.14

2.7	Consumo / Clase de precisión			
	- Núcleos de medición	VA	< 30	< 30
	- Núcleos de protección	VA	< 30	< 30

Como se puede observar el postor **AMAZON EQUIPMENT S.A**, presenta el Anexo N.º 3A modificado, el mismo que debió ser respetado de acuerdo a la establecido en las bases integradas pág. 53, además el valor garantizado de los ítems Núcleos de medición y Núcleos de protección, no precisa el valor exacto que propone solo dice <30, siendo el rango requerido entre <=30.

Por lo tanto, la oferta presentada por el postor **AMAZON EQUIPMENT S.A**, se declara **NO ADMITIDA** al no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

- 4.1.4 El postor **TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L**: Presentó el Anexo N° 06 con divergencia entre el precio en letras y números, sin embargo el precio en letras no podrá prevalecer por resultar irracional e inconsecuente, por tal motivo ha sido considerada **NO ADMITIDA**.

Imagen de Oferta del Postor, pág.27**ANEXO N° 6****PRECIO DE LA OFERTA**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 056-2024-EU
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

Item Único	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
01	Adquisición de Transformadores de Corriente para la Salida de los Alimentadores D5, D6, D7 y D8 de la Subestación Parque Industrial.	12	S/ 99,115.31
	Sub Total S/		S/ 99,115.31
	IGV S/		S/ 17,840.76
	(*) Total S/		S/ 116,956.07

Son: Ciento dieciséis con novecientos cincuenta y seis con 07/100 Soles.

(*) Mi oferta incluye el Impuesto General a las Ventas - 18% IGV

4.2 DETALLE DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACION

N.º	Nombre o Razón Social del Postor	R.U.C.	Estado
1	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S.A	20605811940	<u>ADMITIDA</u>
2	RD & G TECHNOLOGIES S.A.C	20601744725	<u>ADMITIDA</u>
3	CONSORCIO H.	20393990831	<u>ADMITIDA</u>
4	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C	20392777190	<u>ADMITIDA</u>
5	TECKOM S.A.C	20517318168	<u>ADMITIDA</u>

- 4.2.1 El postor **EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S.A**: Ha cumplido con la presentación de los documentos obligatorios requeridos, las mismas que responden a las condiciones, características y/o requisitos de las especificaciones técnicas, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección de las bases integradas, en tal sentido, ha sido considerada **ADMITIDA** al cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

- 4.2.2 El postor **RD & G TECHNOLOGIES S.A.C**: Ha cumplido con la presentación de los documentos obligatorios requeridos, las mismas que responden a las condiciones, características y/o requisitos de las especificaciones técnicas, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección de las bases

integradas, en tal sentido, ha sido considerada **ADMITIDA** al cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

4.2.3 El postor **CONSORCIO H**: Ha cumplido con la presentación de los documentos obligatorios requeridos, las mismas que responden a las condiciones, características y/o requisitos de las especificaciones técnicas, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección de las bases integradas, en tal sentido, ha sido considerada **ADMITIDA** al cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

4.2.4 El postor **IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C**: Ha cumplido con la presentación de los documentos obligatorios requeridos, las mismas que responden a las condiciones, características y/o requisitos de las especificaciones técnicas, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección de las bases integradas, en tal sentido, ha sido considerada **ADMITIDA** al cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

4.2.5 El postor **TECKOM S.A.C**: Ha cumplido con la presentación de los documentos obligatorios requeridos, las mismas que responden a las condiciones, características y/o requisitos de las especificaciones técnicas, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección de las bases integradas, en tal sentido, ha sido considerada **ADMITIDA** al cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

5. EVALUACION DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS

Con fecha tres (03) de julio del 2024, siendo las diecisiete (17:00) horas, se reunieron los miembros del comité de selección y procedieron con la evaluación de las ofertas económicas, el mismo que se efectúa en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases integradas del procedimiento de selección:

FACTORES DE EVALUACION		POSTOR N.º 01	POSTOR N.º 02	POSTOR N.º 03	POSTOR N.º 04
		EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S.A	RD & G TECHNOLOGIES S.A.C	CONSORCIO H.	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C
Orden de Prelación en función de los Factores de Evaluación (Se adjunta Cuadro de Orden de Prelación).	A.- Precio	S/ 61,369.44	S/ 89,491.20	S/ 56,466.12	S/ 86,778.14
	Puntaje Precio	92.01	63.10	100.00	65.07
	PUNTAJE TOTAL	92.01	63.10	100.00	65.07
	Bonificación del 5% por Micro y Pequeña Empresa.	4.60	3.15	0.00	0.00
	PUNTAJE FINAL	96.61	66.25	100.00	65.07
	% Respecto al Valor Estimado	48.16	70.22	44.31	68.09
ORDEN DE PRELACION (La evaluación de las ofertas se detalla en el Anexo N.º 02 – "Cuadro de Verificación de Admisibilidad, Evaluación y Determinación del Orden de Prelación de las Ofertas Electrónicas" que forman parte de la presente Acta).		2º	4º	1º	5º

FACTORES DE EVALUACION		POSTOR N.º 05
		TECKOM S.A.C
Orden de Prelación en función de los Factores de Evaluación (Se adjunta Cuadro de	A.- Precio	S/ 69,589.32
	Puntaje Precio	81.14
	PUNTAJE TOTAL	81.14
	Bonificación del 5% por Micro y Pequeña Empresa.	0.00
	PUNTAJE FINAL	81.14

Orden de Prelación).	% Respecto al Valor Estimado	81.14
ORDEN DE PRELACION (La evaluación de las ofertas se detalla en el Anexo N.º 02 – "Cuadro de Verificación de Admisibilidad, Evaluación y Determinación del Orden de Prelación de las Ofertas Electrónicas" que forman parte de la presente Acta).		3º

6.1 El postor **CONSORCIO H**, de acuerdo a los factores de evaluación obtuvo **100 puntos** (mejor puntaje) ocupando el **PRIMER LUGAR** en el orden de prelación.

6.2 El postor **EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S.A.**, de acuerdo a los factores de evaluación obtuvo **96.61 puntos** ocupando el **SEGUNDO LUGAR** en el orden de prelación.

Es necesario precisar, luego de la verificación completa e integral (33 folios) de la oferta electrónica del postor **EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S.A.**, se puede evidenciar que el postor presenta el Anexo N.º 10 establecido en la página 62 de las bases integradas, por lo tanto, el postor accede a la asignación de la Bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de Micro y Pequeña Empresa.

IMAGEN DE FUENTE REMYPE:

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE								
(Desde el 20/10/2008)								
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DOCUMENTO DE SUSTENTO	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN	REGIMEN LABORAL ESPECIAL (RLE)
20505811940	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S.A. - ATMT	07/06/2021	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	13/06/2021	ACREDITADO	-----	-----	-----

6.3 El postor **TECKOM S.A.C.**, de acuerdo a los factores de evaluación obtuvo **85.20 puntos** ocupando el **TERCER LUGAR** en el orden de prelación.

Es necesario precisar, luego de la verificación completa e integral (63 folios) de la oferta electrónica del postor **TECKOM S.A.C.**, se puede evidenciar que el postor presenta el Anexo N.º 10 establecido en la página 62 de las bases integradas, por lo tanto, el postor accede a la asignación de la Bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de Micro y Pequeña Empresa.

CAPTURA DE IMAGEN DE FUENTE REMYPE:

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE								
(Desde el 20/10/2008)								
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DOCUMENTO DE SUSTENTO	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN	REGIMEN LABORAL ESPECIAL (RLE)
20517318168	TECKOM SAC	27/09/2022	ACREDITADO COMO PEQUEÑA EMPRESA	03/10/2022	ACREDITADO	-----	-----	-----

6.4 El postor **RD & G TECHNOLOGIES S.A.C.**, de acuerdo a los factores de evaluación obtuvo **66.25 puntos** ocupando el **CUARTO LUGAR** en el orden de prelación.

Es necesario precisar, luego de la verificación completa e integral (31 folios) de la oferta electrónica del postor **RD & G TECHNOLOGIES S.A.C.**, se puede evidenciar que el postor presenta el Anexo N.º 10 establecido en la página 62 de las bases integradas, por lo tanto, el postor accede a la asignación de la Bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de Micro y Pequeña Empresa.



CAPTURA DE IMAGEN DE FUENTE REMYPE:

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 2010/2008)								
N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DOCUMENTO DE SUSTENTO	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN	REGIMEN LABORAL ESPECIAL (RLE)
20601744725	RD & G TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/11/2019	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	09/12/2019	ACREDITADO	----	----	----

6.5 El postor **IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C**, de acuerdo a los factores de evaluación obtuvo **65.07 puntos** ocupando el **QUINTO LUGAR** en el orden de prelación.

6. CALIFICACION DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS:

Luego de culminada la evaluación económica, el comité de selección, procedió a calificar a los postores que obtuvieron el primer lugar y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumpla con los requisitos de calificación detallados en la sección específica de las bases. Cabe señalar que **la oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser DESCALIFICADA**. Si uno de ellos no cumple, se verificará los requisitos de calificación del otro postor admitido, según el orden de prelación, de modo que se cuente con dos ofertas calificadas (numeral 1.9 de las bases integradas – Página 06).

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		POSTOR N.º 01	POSTOR N.º 02
		CONSORCIO H	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S.A
Requisitos	Descripción	Condición	Condición
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	SI Cumple	SI Cumple
RESULTADO DE LA CALIFICACION (La verificación de los Requisitos de Calificación de las ofertas se detalla en el Anexo N.º 03 y 3A - "Cuadro de Verificación de los Requisitos de Calificación de las Ofertas Electrónicas y Otorgamiento de la Buena Pro" que forma parte de la presente Acta).		CALIFICADA, Si cumple con los requisitos de calificación	CALIFICADA, Si cumple con los requisitos de calificación
		ADJUDICADO	

7.1 Postor **CONSORCIO H**: Luego de la verificación los requisitos de calificación detallados en la sección específica de las bases integradas, obtuvo como resultado que **CALIFICA**.

7.2 Postor **EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S.A**: Luego de la verificación los requisitos de calificación detallados en la sección específica de las bases integradas, obtuvo como resultado que **CALIFICA**.

7. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo a los resultados de la Evaluación y Calificación de conformidad con lo establecido en el numeral 76.3 del Art. 76º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **por unanimidad se procede a otorgar la buena pro al siguiente postor**:

Orden de Praelación Final	Nombre o Razón Social del Postor	R.U.C	Domicilio del Postor Ganador	Monto Adjudicado incluido el I.G.V.
1º	CONSORCIO H	-	Av. Teodoro Valcarcel N° 1007, Urb. Santa Leonor, Trujillo.	S/ 56,466.12

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 64.1 del Art. 64º del Reglamento de Contrataciones del Estado, cuando se hayan presentado dos (02) o más ofertas, el consentimiento de la Buena Pro se produce a los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento.

Constancia: Los cuadros de evaluación constan de seis (06) hojas aparte que forman parte integrante del acta.

Se solicita al Departamento de Logística, efectúe la fiscalización de las ofertas presentadas, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Siendo las diecisiete (17:00) horas se da por concluida la presente y firman las partes en señal de conformidad, de lo que doy fe.



Hector Isaul Chipana Atau
Presidente



Hubert James Tacuri Caparachin
Primer Miembro



Doris Pilar Moreno Vásquez.
Segundo Miembro

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS Y FACULTATIVOS DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

AS-056-2024-EU

"ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA LA SALIDA DE LOS ALIMENTADORES D5, D6, D7 Y D8 DE LA SUBESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL"

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Y FACULTATIVA DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS		POSTOR N.º 01	POSTOR N.º 02	POSTOR N.º 03	POSTOR N.º 04	POSTOR N.º 05
		EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S.A	RD & G TECHNOLOGIES S.A.C	TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL S.A.C	CONSORCIO H.	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C
		¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?
A DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA						
A.1)	Declaración jurada de datos del postor. - Anexo N.º 01	SI	SI	SI	SI	SI
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.	SI	SI	SI	SI	SI
A.2)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
A.3)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. - Anexo N.º 02	SI	SI	SI	SI	SI
A.4)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. - Anexo N.º 3	SI	SI	SI	SI	SI
A.5)	Tabla de datos técnicos llenados, sellados y firmados, donde indique las características y/o propiedades, marca, procedencia, etc, acompañado de folletos y/o instructivos y/o ficha técnica y/o catálogos u otro documento emitido por el fabricante o distribuidor autorizado, donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos ofertados. - Anexo N.º 3A	SI	SI	NO	SI	SI
A.6)	Declaración jurada de plazo de entrega. - Anexo N.º 4	SI	SI	SI	SI	SI
A.7)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. - Anexo N.º 05	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO APLICA
A.8)	El precio de la oferta en Soles. - Anexo N.º 06	SI	SI	SI	SI	SI
B DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA						
B.1)	Microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.	SI SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REMYPE	SI SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REMYPE	SI SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REMYPE	SI SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REMYPE	SI SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REMYPE
		Se verificó en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2/ .	Se verificó en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2/ .	Se verificó en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2/ .	Se verificó en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2/ .	Se verificó en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2/ .
B.2)	Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. - Anexo N.º 07	NO	NO	NO	NO	NO
B.3)	Experiencia del Postor en la Especialidad. - Anexo N.º 08	SI	SI	SI	SI	SI
B.4)	Declaración Jurada de (Numeral 49.4 del Artículo 49 del Reglamento). - Anexo N.º 09	NO	NO	NO	NO	NO
B.5)	Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de Micro y Pequeña Empresa. - Anexo N.º 10	SI	SI	SI	NO	NO
RESULTADOS DE LA ADMISION DE LAS OFERTAS		ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

Yarinacocha, 03 de julio del 2024.


HECTOR ISAU-CHIPANA ATAU
Presidente del Comité de Selección


HUBERT JAMES TACURI CAPARACHIN
Miembro del Comité de Selección


DORIS PILAR MORENO VASQUEZ
Miembro del Comité de Selección

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS Y FACULTATIVOS DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

AS-056-2024-EU

"ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA LA SALIDA DE LOS ALIMENTADORES D5, D6, D7 Y D8 DE LA SUBESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL"

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Y FACULTATIVA DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS	POSTOR N.º 06	POSTOR N.º 07	POSTOR N.º 08	POSTOR N.º 09
	TESLA ENERGY & POWER S.A.C	AMAZON EQUIPMENT S.A	TECKOM S.A.C	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L
A. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?
A.1) Declaración jurada de datos del postor. - Anexo N.º 01	SI	SI	SI	SI
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.	SI	SI	SI	SI
A.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
A.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. - Anexo N.º 02	SI	SI	SI	SI
A.4) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. - Anexo N.º 3	SI	SI	SI	SI
Tabla de datos técnicos llenados, sellados y firmados, donde indique las características y/o propiedades, marca, procedencia, etc, acompañado de folletos y/o instructivos y/o ficha técnica y/o catálogos u otro documento emitido por el fabricante o distribuidor autorizado, donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos ofertados. - Anexo N.º 3A	NO No cumple con las especificaciones técnicas requeridas.	NO No cumple con las especificaciones técnicas requeridas.	SI	SI
A.6) Declaración jurada de plazo de entrega. - Anexo N.º 4	SI Ciento Veinte (20) Días Calendarios	SI Ciento Veinte (20) Días Calendarios	SI Ciento Veinte (20) Días Calendarios	SI Ciento Veinte (20) Días Calendarios
A.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. - Anexo N.º 05	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
A.8) El precio de la oferta en Soles. - Anexo N.º 06	S/ 125,021.00	S/ 98,412.00	S/ 69,589.32	Presenta error irracional en el precio ofertado en lotes.
B. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	¿PRESENTA?	¿PRESENTA?	¿PRESENTA?	¿PRESENTA?
B.1) Microempresas	SI SI SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REMYPE Se verifica en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/verificas-en-linea-2/ .	SI SI SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REMYPE Se verifica en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/verificas-en-linea-2/ .	SI SI SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REMYPE Se verifica en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/verificas-en-linea-2/ .	SI SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REMYPE Se verifica en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/verificas-en-linea-2/ .
B.2) Microempresas y pequeñas empresas interesadas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.	NO	NO	NO	NO
B.3) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. - Anexo N.º 07	SI	SI	SI	SI
B.4) Experiencia del Postor en la Especialidad. - Anexo N.º 08	NO	SI	NO	NO
B.5) Declaración Jurada de (Numeral 49.4 del Artículo 49 del Reglamento).- Anexo N.º 09	SI	SI	SI	SI
B.6) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de Micro y Pequeña Empresa.- Anexo N.º 10	NO	NO	NO	NO
RESULTADOS DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

Yarinacocha, 03 de julio del 2024.


HECTOR ISAAC CHIFANA ATAU
Presidente del Comité de Selección


HUBERT JAMES TACURI CAPARACHIN
Miembro del Comité de Selección


DORIS PILAR MORENO VASQUEZ
Miembro del Comité de Selección

CUADRO DE VERIFICACION DE ADMISIBILIDAD, EVALUACION Y DETERMINACION DEL ORDEN DE PRELACION DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
AS-056-2024-EU

"ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA LA SALIDA DE LOS ALIMENTADORES D5, D6, D7 Y D8 DE LA SUBESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL"

ADMISSIBILIDAD, EVALUACION Y DETERMINACION DEL ORDEN DE PRELACION DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS		POSTOR N° 01		POSTOR N° 02		POSTOR N° 03		POSTOR N° 04		POSTOR N° 05	
		EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S.A		RD & G TECHNOLOGIES S.A.C		CONSORCIO H.		IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C		TECKOM S.A.C	
C	ESPECIFICACIONES TECNICAS - REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO (ADMISION DE LA OFERTA)	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?
c.1)	La oferta del postor responde a las condiciones, características y/o requisitos de los requerimientos técnicos mínimos de las Especificaciones Técnicas, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.	SI, ES ADMITIDO	SI, ES ADMITIDO	SI, ES ADMITIDO	SI, ES ADMITIDO	SI, ES ADMITIDO	SI, ES ADMITIDO	SI, ES ADMITIDO	SI, ES ADMITIDO	SI, ES ADMITIDO	SI, ES ADMITIDO
D	FACTORES DE EVALUACION	EVALUACION DEL PRECIO	EVALUACION DEL PRECIO	EVALUACION DEL PRECIO	EVALUACION DEL PRECIO	EVALUACION DEL PRECIO	EVALUACION DEL PRECIO	EVALUACION DEL PRECIO	EVALUACION DEL PRECIO	EVALUACION DEL PRECIO	EVALUACION DEL PRECIO
D.1)	Precio Ofertado	S/ 61,369.44	S/ 89,491.20	S/ 56,466.12	S/ 86,778.14	S/ 69,589.32					
D.2)	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntuajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ O _i = Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i = Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	S/ 56,466.12	S/ 56,466.12	S/ 56,466.12	S/ 56,466.12	S/ 56,466.12	S/ 56,466.12	S/ 56,466.12	S/ 56,466.12	S/ 56,466.12	S/ 56,466.12
	Puntaje Factor Precio	S/ 61,369.44	S/ 89,491.20	S/ 56,466.12	S/ 86,778.14	S/ 69,589.32					
E	PUNTAJE TOTAL	92.01	63.10	100.00	65.07	81.14					
F	BONIFICACION DEL 5% POR MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	4.60	3.15	0.00	0.00	4.06					
G	PUNTAJE FINAL	96.61	66.25	100.00	65.07	85.20					
H	PORCENTAJE (%) RESPECTO AL VALOR ESTIMADO	48.16	70.22	44.31	68.09	54.61					
I	ORDEN DE PRELACION EN FUNCION DE LOS FACTORES DE EVALUACION	2°	4°	1°	5°	3°					

Yarinacocha, 03 de julio del 2024.


HECTOR ISAUL CHIPANA ATAU
Presidente del Comité de Selección


HUBERT JAMES TACURI CAPARACHIN
Miembro del Comité de Selección


DORIS PILAR MORENO VASQUEZ
Miembro del Comité de Selección

CUADRO DE VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
AS-056-2024-EU

"ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA LA SALIDA DE LOS ALIMENTADORES D5, D6, D7 Y D8 DE LA SUBESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL"

CUADRO DE VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION DE LAS OFERTAS ELECTRONICAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		POSTOR N° 01	POSTOR N° 02
		CONSORCIO H.	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S.A
J	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN
J.1)	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?
	Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 127,440.00 [Ciento Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta con 00/100 Soles]. En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 31,860.00 [Treinta y Un Mil Ochocientos Sesenta con 00/100 Soles].	SI,	SI,
J.1.1)	Experiencia del Postor en la Especialidad Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de equipamiento eléctrico para subestaciones de potencia como interruptores de AT y MT, transformadores de corriente, transformadores de tensión, seccionadores, celdas tipo metal clad para MT, recloser, seccionadores bajo carga, tableros de servicios auxiliares, tableros eléctricos y/o Tableros de control y protección, suministro de tableros de control protección y medición para líneas y transformadores de potencia, suministro de relés de protección.	El postor presenta tres (03) referencias válidas (folios del 23 al 28), los cuales con copia de órdenes de compra y sus respectivas constancias de conformidad, acreditan la experiencia en la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, por un monto facturado acumulado equivalente a S/ 341,783.87 (Trescientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Ochoenta y Tres con 87/100 Soles), el mismo que es considerado como válido y supera la experiencia mínima requerida. Por lo tanto, cumple con acreditar el requisito de calificación de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas.	El postor presenta dos (02) referencias (folios del 22 al 30), con copia de órdenes de compra y sus respectivas constancias de conformidad, acreditan la experiencia en la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, por un monto facturado acumulado equivalente a S/ 536,014.86 (Quinientos Treinta y Seis Mil Catorce con 86/100 Soles), el mismo que es considerado como válido y supera la experiencia mínima requerida. Por lo tanto, cumple con acreditar el requisito de calificación de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas.
RESULTADO DE LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		SI, CALIFICADA	SI, CALIFICADA
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		SI, ADJUDICADO	

Yarinacocha, 03 de julio del 2024.


HECTOR ISAUL CHIPANA ATAU
Presidente del Comité de Selección


HUBERT JAMES TACURI CAPARACHIN
Miembro del Comité de Selección


DORIS PILAR MORENO VASQUEZ
Miembro del Comité de Selección



ANEXO N.º 03A

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

AS-056-2024-EU

"ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA LA SALIDA DE LOS ALIMENTADORES D5, D6, D7 Y D8 DE LA SUBESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL"

POSTOR N.º 01		CONSORCIO H.									
Nº	EMPRESA CONTRATANTE	FECHA	CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO	DETALLE DEL BIEN	MONTO DEL CONTRATO \$	% PARTICIPACIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONTO DE EXPERIENCIA \$	MONTO EXPERIENCIA ACUMULADO \$	PAGINA DE LA OFERTA	OBSERVACION
1	SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	19/11/2019	OC N° 0684-2019/LOG.NVO.SEASME	SUMINISTRO DE RECLOSER	25,783.00	100%	3.394	87,507.50	87,507.50	23-24	-
2	SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	19/11/2019	OC N° 0683-2019/LOG.HUANUCO	SUMINISTRO DE RECLOSER	38,674.50	100%	3.394	131,261.25	218,788.75	25-26	-
3	SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	19/11/2019	OC N° 0682-2019/LOG.CAJAMARCA	SUMINISTRO DE RECLOSER	36,244.88	100%	3.394	123,015.12	341,783.87	27-28	-

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de equipamiento eléctrico para subestaciones de potencia como interruptores de AT y MT, transformadores de corriente, transformadores de tensión, seccionadores, celdas tipo metal clad para MT, reclosers, seccionadores bajo carga, tableros de servicios auxiliares, tableros eléctricos y/o Tableros de control y protección, suministro de tableros de control protección y medición para líneas y transformadores de potencia, suministro de relés de protección.	

TOTAL EXPERIENCIA	S/ 341,783.87
MONTO EXPERIENCIA	127,440.00
CANTIDAD DE VECES EL VALOR ESTIMADO	2.68
CONDICION	SI CUMPLE

Yarinacocha, 03 de julio del 2024.


HECTOR ISAUÍ CHIPANA ATAU
Presidente del Comité de Selección


HUBERT JAMES TACURI CAPARACHIN
Miembro del Comité de Selección


DORIS PILAR MORENO VASQUEZ
Miembro del Comité de Selección

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

AS-056-2024-EU

"ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA LA SALIDA DE LOS ALIMENTADORES D5, D6, D7 Y D8 DE LA SUBESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL"

POSTOR N.º 02 EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S.A

Nº	EMPRESA CONTRATANTE	FECHA	CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO	DETALLE DEL BIEN	MONTO DEL CONTRATO \$	% PARTICIPACION	TIPO DE CAMBIO	MONTO DE EXPERIENCIA \$/	MONTO EXPERIENCIA ACUMULADO \$/	PAGINA DE LA OFERTA	OBSERVACION
1	CONSORCIO SUR PERU	17/12/2020	OC N° 021-2020/GG/CSP	VENTA DE DOS INTERRUPTORES DE POTENCIA 72.5 KV	39,176.00	100	3.585	140,445.96	140,445.96	23-25	-
2	CONSORCIO SUR PERU	17/12/2020	OC N° 022-2020/GG/CSP	VENTA DE INTERRUPTORES DE MT Y SECCIONADORES DE AT Y MT	110,340.00	100	3.585	395,568.90	536,014.86	27-30	-

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de equipamiento eléctrico para subestaciones de potencia como interruptores de AT y MT, transformadores de corriente, transformadores de tensión, seccionadores, celdas tipo metal clad para MT, recloser, seccionadores bajo carga, tableros de servicios auxiliares, tableros eléctricos y/o Tableros de control y protección, suministro de tableros de control protección y medición para líneas y transformadores de potencia, suministro de relés de protección.

TOTAL EXPERIENCIA	S/ 536,014.86
MONTO EXPERIENCIA REMYPE	31,860.00
CANTIDAD DE VECES EL VALOR ESTIMADO	16.82
CONDICION	SI CUMPLE

Yarinacocha, 03 de julio del 2024.


HECTOR SAUL CHIPANA ATAU
Presidente del Comité de Selección


HUBERT JAMES TACURI CAPARACHIN
Miembro del Comité de Selección


DORIS PILAR MORENO VASQUEZ
Miembro del Comité de Selección