



**ElectroPuno S.A.A.**

CUADRO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

## RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 21-2023/ELPU				
		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN CAPACITIVO DE 72.5KV.				

ÍTEM	NRO DE POSTOR	POSTOR	ESTADO DE ADMISIÓN DE LA OFERTA	PRECIO DE LA OFERTA (DOLARES)	RECTIFICACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA (DOLARES)	EVALUACIÓN		CALIFICACIÓN	
						FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
1	1	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	ADMITIDA	74,999.62	-	PRECIO (100)	100.00	1°	CUMPLE
	2	TECKOM SAC	NO ADMITIDA (A)	63,765.43	-				SE OTORGA LA BUENA PRO

DETALLE DEL ÍTEM DEL PROCEDIMIENTO					
Ítem	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ADJUDICADO	
1	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN CAPACITIVO DE 72.5KV.	1	101,691.99	74,999.62	SE OTORGA LA BUENA PRO AL POSTOR "IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.", POR UN MONTO EN DOLARES DE \$ 74,999.62 INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.

OBSERVACIONES	
(A)	El postor "TECKOM SAC", según la presentación de la documentación de presentación obligatoria del CAPITULO II del procedimiento de selección específicamente el numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, literal e). De la revisión de información presentada en el folio 20, No cumple con lo solicitado, específicamente el numeral "2.06 Niveles de aislamiento: Externo" se solicitó 123/185/450 y el postor ofertó 123/230/550, los mismos que fueron verificados con la ficha técnica en el folio 24 de la oferta, por tanto, se concluye que <b>NO CUMPLE</b> con lo solicitado. El comité de selección <b>NO ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR.</b>

*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten signature and date: 11/11/2023.*