

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY
Nomenclatura :	CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	28/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	09:06:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

A FIN DE ALZANZAR NUESTRA OFERTA, SOLICITAMOS SE PUBLIQUE LAS TABLAS DE DATOS TECNICOS Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y/O PARTIDAS:

- 01.09.02 SECCIONADOR DE POTENCIA (RECLOSER)
- 01.11.01 CELDA DE REMONTE Y PROTECCION EQUIPADO
- 01.11.02 CELDA DE TRANSFORMACION, EQUIPADO
- 01.11.03 TABLERO GENERAL 440 v
- 01.11.04 TABLERO GENERAL 220 v

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 20 Literal: 01.11 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NOSE ACOGE, MOTIVO QUE CONFORME LOS TDR PRESENTADOS SE PUEDE REALIZAR LA OFERTA LA CUALES ESTAN CLARAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	28/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	09:18:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA PARTIDA: 01.11.02 CELDA DE TRANSFORMACION, EQUIPADO, SE REALIZA LAS SIGUIENTES CONSULTAS:

A) DICHA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA.

B) DE SER AFIRMATIVO LA CONSULTA ANTERIOR, SOLICITAMOS INDICAR LA POTENCIA DEL TRANSFORMADOR Y SI ES MONOFASICO O TRIFASICO.

C) EL TRANSFORMADOR A SUMINISTRAR ES UN TRANSFORMADOR SECO (ENCAPSULADO EN RESINA) O ES EN ACEITE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 20 **Literal:** 01.11.02 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA CONSULTA REALIZADA POR EL POSTOR LA PARTIDA 01.11.02 CELDA DE TRANSFORMACION EQUIPADO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EL CUAL SERA UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 100 KVA,10 /0.460-0.23 KV EN VACÍO CONSTITUIDO CON DEVANADOS DE COBRE (PAGINA 21 Y 22 DE LA BASE)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	28/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	09:22:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LAS PARTIDAS DE MONTAJE ELECTROMECHANICO SE CONSIDERA: MONITOREO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS. POR LO INDICADO SOLICITAMOS CONFIRMAR QUE EL PROYECTO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA), Y ESTE SERA ALCANZADO AL POSTOR GANADOR ANTES DEL INICIO DEL PLAZO DEL SERVICIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 20 **Literal:** 02.01.02 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBIDO QUE SE ENCUENTRA EN EL AMBITO DE LA CIUDAD Y POR NORMATIVA NO EXISTE LA NECESIDAD DECONTAR CON EL CIRA, PERO SI CON UN MONITOREO ARQUEOLOGICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	28/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	09:24:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN LAS PARTIDAS DE MONTAJE ELECTROMECHANICO SE CONSIDERA: MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL. POR LO INDICADO SOLICITAMOS CONFIRMAR QUE EL PROYECTO CUENTA CON HERRAMIENTA AMBIENTAL APROBADO (DIA), Y ESTE SERA ALCANZADO AL POSTOR GANADOR ANTES DEL INICIO DEL PLAZO DEL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 20 **Literal:** 02.01.03 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LOS BENEFICIARIOS DEL SECTOR INVOLUCRADO ESTE PROYECTO NO ESTA SUJETO AL SEIA(SERVICIO NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL), DEACUERDO A LO MANIFESTADO EN RM N°202-2019-MINAM, QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCION MINISTERIAL N°157-2011-MINAM, CON RESPECTO A SANEAMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura :CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	28/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	09:31:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE: GERENTE DE SERVICIO, SOLICITAMOS QUE ADICIONALMENTE A LO ESTABLECIDO SE CONSIDERE: INGENIERO ELECTRICISTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE SEÑALA QUE LA FORMACION TECNICA DEL GERENTE DE SERVICIO ES INGENIERO ELECTRICO O INGENIERO MECANICO ELECTRICO,POR LO QUE EN LA ESPECIALIDA DE INGNIERO ELECTRICO TAMBIEN COMPRENDE INGENIERO ELECTRICISTA POR SER LA MISMA HOMOLOGACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	28/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	09:32:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE: RESPONSABLE TECNICO, SOLICITAMOS QUE ADICINALMENTE A LO ESTABLECIDO SE CONSIDERE: INGENIERO ELECTRICISTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
-

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE SEÑALA QUE LA FORMACION TECNICA DEL RESPONSABLE TECNICO ES INGENIERO ELECTRICO O INGENIERO MECANICO ELECTRICO,POR LO QUE EN LA ESPECIALIDA DE INGNIERO ELECTRICO TAMBIEN COMPRENDE INGENIERO ELECTRICISTA POR SER LA MISMA HOMOLOGACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	28/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	09:34:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SOLICITAMOS QUE ADICINALMENTE A LO ESTABLECIDO SE CONSIDERE: INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO AMBIENTAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACION PARA LA INTEGRACION DE BASES SE CONSIDERARA AL PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICISTA Y/O AMBIENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	28/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	09:41:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPEREIEENCIA DEL PERSONAL CLAVE: GERENTE DE SERVICIO Y RESPONSABLE TECNICO; SOLICITAMOS SE CONSIDERE SOLO: "... , EXPERIENCIA OBRAS DE ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION" Y SE EXCLUYA LA EXIGENCIA: PARA POZOS TUBULARES O SIMILARES.

ELLO A FIN DE PROMOVER LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION PARA LA INTEGRACION DE BASES SE CONSIDERARA PARA EL GERENTE DEL SERVICIO TENDRA EXPERIENCIA EN OBRAS GENERALES EXCLUYENDO LA EXIGENCIA MEDIA OBRAS DE ELECTRICACIO DEMEDIA TESION Y POZOS TUBULARES Y RESPONSABLE TECNICO EXPERIENCIA EN REDES DE ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION EXCLUYENDO LA EXIGENCIA PARA POZOS TUBULARES O

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	28/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	09:44:39

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS SE CONFIRME QUE EL PROYECTO CUENTA CON LA APROBACION TECNICA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA HIDRANDINA, Y DE NO SER ASI SU REGULARIZACION SERA RESPONSABILIDAD DE LA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PROYECTO TIENE CONFORMIDAD DE HIDRANDINA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20608529048	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	M & R CONSULTORIA Y EJECUCION S.A.C.	Hora de envío :	07:54:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ANTECEDENTES:

Se indica que mediante el documento HDNA-CH-1478-2022 la concesionaria otorgó la factibilidad eléctrica y punto de diseño, teniendo conocimiento que la vigencia de dicha factibilida y punto de diseño es máximo de 2 años, se consulta confirmar si a la fecha de la publicación de las Bases Administrativas dicho documento se encuentra vigente, toda vez que no ha sido adjuntado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTA VIGENTE Y SE ENTREGARA UNA COPIA AL POSTOR GANADOR ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20608529048	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	M & R CONSULTORIA Y EJECUCION S.A.C.	Hora de envío :	07:54:06

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:
Se solicita adjuntar la vigencia de la factibilidad y punto de diseño.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ADJUNTARA DOCUMENTACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20608529048	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	M & R CONSULTORIA Y EJECUCION S.A.C.	Hora de envío :	07:54:06

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

1.1. Gerente de Servicio.

AL RESPECTO CONSULTAMOS AL COMITÉ CONFIRMAR QUE LA EXPERIENCIA DEL GERENTE DE SERVICIO SE PUEDA AMPLIAR A OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN GENERAL, DE MANERA QUE NO SOLO SE DESEMPEÑAN EN UN SOLO RUBRO Y CON LA FINALIDAD DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION PARA LA INTEGRACION DE BASES SE CONSIDERARA PARA EL GERENTE DEL SERVICIO EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL EXCLUYENDO LA EXIGENCIA PARA POZOS TUBULARES O

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20608529048	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	M & R CONSULTORIA Y EJECUCION S.A.C.	Hora de envío :	07:54:06

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

1.2. Responsable técnico.

AL RESPECTO CONSULTAMOS AL COMITÉ CONFIRMAR QUE LA EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE TÉCNICA SE PUEDA AMPLIAR A OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN GENERAL, DE MANERA QUE NO SOLO SE DESEMPEÑAN EN UN SOLO RUBRO Y CON LA FINALIDAD DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION PARA LA INTEGRACION DE BASES SE CONSIDERARA PARA EL RESPONSABLE TECNICO EXPERIENCIA EN REDES DE ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION EXCLUYENDO LA EXIGENCIA PARA POZOS TUBULARES O SIMILARES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DEL SERVICIO A TODO COSTO ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO SUBTERRANEO N° 3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL DE LA CALLE N° 07 Y CALLE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Ruc/código :	20608529048	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	M & R CONSULTORIA Y EJECUCION S.A.C.	Hora de envío :	07:54:06

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS
SE ENTIENDE POR EL PLAZO ESTABLECIDO DE 7 AÑOS A TODA OCURRENCIA POR VICIOS OCULTOS QUE PROVENGAN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, TALES COMO INSTALACIÓN DE POSTES, MAS NO POR OCURRENCIAS DE EQUIPOS TALES COMO: CELDAS, TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN, TRANSFORMIX, RETENIDAS, DEBIDO A QUE ESTOS EQUIPOS TIENEN UN TIEMPO MENOR DE GARANTIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: 36 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS SERA POR EL PLAZO ESTABLECIDO DE 7 AÑOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null