

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:12:36

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

e) Ficha técnica u otro documento emitido por el fabricante o representante de la marca, de forma tal que se acrediten las características técnicas.

Se solicita al comité de selección tenga a bien PRECISAR cuáles serán las características técnicas que se deberán acreditar.

Sustento:

Artículo 29.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción OBJETIVA Y PRECISA de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: E **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se señala que las EETT mínimas solicitadas se encuentran en la Sección Especifica de las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:12:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Numeral 4.1.1 Características Técnicas

En las bases mencionan: al momento de presentación de las ofertas deberán presentar catálogos del fabricante para acreditar las curvas características y especificaciones técnicas del producto ofertado.

Se solicita al comité de selección ACEPTAR ADICIONALMENTE las fichas técnicas y/o cualquier otro documento emitido por el fabricante para acreditar las curvas características y especificaciones técnicas del producto ofertado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que es posible que el proveedor anexe cualquier otro documento técnico adicional del FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:12:36

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección INCLUIR el conector Y/O en la lista de los bienes similares, quedando de la siguiente manera:

Bombas centrífugas Y/O bombas de alta presión Y/O bombas sumergibles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa el texto en consulta, quedará de la siguiente manera:

""Bombas centrífugas, bombas de alta presión y/o bombas sumergibles.""

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:12:36

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad
Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE lo siguiente:

Bombas de agua en general.

Sustento:

La Dirección Técnico Normativa del OSCE mediante la Opinión N° 001-2017/DTN, estableció que se entiende como bienes similares a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras.

Lo solicitado por mi representada CUMPLE con el criterio para ser considerado como bien similar al objeto de la convocatoria.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Señirse a las EETT señaladas en las bases administrativas, todas vez que las bombas centrifugas abarcan a la mayoría de bombas en el mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:12:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE lo siguiente:

Electrobombas centrífugas.

Sustento:

La Dirección Técnico Normativa del OSCE mediante la Opinión N° 001-2017/DTN, estableció que se entiende como bienes similares a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras.

Lo solicitado por mi representada CUMPLE con el criterio para ser considerado como bien similar al objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las bombas centrífugas son eléctricas, es decir es una electrobomba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20601903572	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS Y MAQUINARIAS INDUMAK	Hora de envío :	16:58:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿El tipo de instalación es fijo o movable?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el uso de la bomba sumergible tiene varias aplicaciones, por lo tanto es movil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20601903572	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS Y MAQUINARIAS INDUMAK	Hora de envío :	16:58:42

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indicar el tipo de salida: ¿Espiga (Para salida de manguera tipo lona blanda), brida (manguera de caucho con alambre de acero) o con salida roscada macho o hembra?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la salida de la bomba es roscada con acople de espiga para el embone a una manguera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20601903572	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS Y MAQUINARIAS INDUMAK	Hora de envío :	16:58:42

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿Cuándo solicitan regulador de nivel y flotador de la bomba se refieren al nivel electrónico de nivel de agua?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que son diferentes accesorios, el flotador de la bomba es para mantener a la bomba a flote, y regulador de nivel es para controlar el nivel del agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:19

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Pág 20. Punto 4.1 Características y Condiciones, La descripción indica que se requiere electrobomba sumergible 6" y en la Finalidad Pública indica electrobomba sumergible para achique ante inundaciones.

Solicitamos al comité de selección tenga a bien PRECISAR el tipo de Electrobomba requerida y CONFIRMAR que el equipo requerido es una bomba sumergible para drenaje de aguas pluviales y No una electrobomba de Tipo Lapicero o de Tazón para Pozo Profundo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la electrobomba solicitada es para drenaje de aguas pluviales (achique).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:19

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Pág 21. Numeral 4.1.1 Características Técnicas. En las bases Indican: (¿) y accesorios de fábrica.

Solicitamos al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR a que accesorios se refiere.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que dicha información solicitada en las EETT mínimas en las bases administrativas Sección Especifica 4.1.1 Características y Condiciones. Accesorios de Fabrica, corresponde a repuestos propios del fabricante como un kit de reparación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:19

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Pág 21. Numeral 4.1.1 Características Técnicas. En las bases Indican: Incluye regulador de nivel y flotador de la bomba.

Solicitamos al comité de selección tenga a bien PRECISAR si ambos se refieren a lo mismo ó son accesorios diferentes; de ser diferentes, se solicita indicar a que se refiere cada uno de ellos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1.1 **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Absuelto en la Pregunta N°8.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:19

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Pág 21. Numeral 4.1.1 Características Técnicas Indican: Incluye conexión tándem,

Solicitamos al comité de selección tenga a bien ESPECIFICAR Y DETALLAR a que se refiere con conexión tándem

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1.1 **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el equipo debe tener la capacidad de conectarse en serie, dos o más bombas de drenaje con el fin de lograr una mayor salida de bombeo, por lo tanto debe incluir accesorios para la conexión tandem.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:19

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Pág 21. Numeral 4.1.1 Características Técnicas Indican: Incluye ánodos de Zinc

Solicitamos al comité de selección tenga a bien ACLARAR este punto, Los anodos de zinc que piden normalmente lo llevan las electrobombas sumergibles para pozo (bombas tipo lápiz). CONFIRMAR que requieren los anodos de zinc para bombas sumergibles de drenaje para aguas pluviales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1.1 **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:19

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Pág 21. Numeral 4.1.1 Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que el diámetro solicitado de descarga de 6 pulgadas es referencial pudiendo cambiar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el diametro de descarga mínima es de 6", pudiendo llegar hasta 8"; de modo que, todos los accesorios solicitados deberán ser en función del diámetro de descarga ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:19

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Pág 21. Numeral 4.1.1 Características Técnicas. En las bases Indican: 20m de cable.

Por estándar las bombas vienen con 10 metros de cable.

Se solicita al comité de selección tenga a bien considerar que la bomba venga con 10 metros y suministrar 10 metros de cable sumergible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a las bases, hay marcas que si cuentan con cable de mayor longitud a 10 m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:19

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Pág 21. Numeral 4.1.1 Características Técnicas. En las bases Indican Incluye: CABLE SUB CAB 380-575V:4G6mm2

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que las características que piden del CABLE SUB CAB 380-575V:4G6mm2, 20m, 8AWG/4 son referenciales, pudiendo ofertarse también cable estándar que cumpla con la aplicación a la que será sometida según las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:19

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Pág 21. Numeral: 9. Plazo de Entrega. En las bases indica no será mayor a 60 días calendarios.

Solicitamos al comité ampliar el tiempo de entrega a 90 días por ser equipos que se fabrican a pedido y pasan por un periodo de importación.

Lo solicitado es con el fin de que exista mayor pluralidad de postores y se eliminaría toda barrera para la participación de los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cenirse a las bases. Según estudio de mercado es de 60 días. Es de prioridad del usuario contar con dicho equipo lo mas pronto posible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código : 20601602262

Nombre o Razón social : COESGA S.A.C

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 22:52:09

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

se solicita un tiempo de entrega de 60 dias calendario, solicito se amplié el tiempo de entrega a 90 dias calendario, debido que son equipos para fabricación y su posterior importación.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1.1 **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Absuelto en la Consulta 17.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código : 20601602262

Nombre o Razón social : COESGA S.A.C

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 22:52:09

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

se describe la utilización de la bomba para aguas de precipitaciones pluviales siendo estas aguas por lo general turbias. por lo que solicito se acepte electrobomba sumergible para aguas turbias o residuales.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 4.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a las EETT de la Bases. Se precisa que puede ser bombas para aguas residuales con solidos hasta 12 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código : 20601602262

Nombre o Razón social : COESGA S.A.C

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 22:52:09

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

se describe ¿ Diám. descarga : 6¿ para un caudal 80 l/s, solicito se acepte diámetro de descarga de 6" a 8", siendo 8" adecuado para un caudal de 80l/s

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la recomendación, se ajustará las EETT debiendo decir: diámetro de descarga de 6-8".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código : 20601602262

Nombre o Razón social : COESGA S.A.C

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 22:52:09

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

dentro de la experiencia además de lo solicitado solicito se acepte como experiencia electrobombas en general siendo las electrobombas similares al objeto de la convocatoria

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Absuelto en la Consulta 4.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código : 20601602262

Nombre o Razón social : COESGA S.A.C

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 22:52:09

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

se describe ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 6" y luego se menciona Diám. descarga : 6¿ solicito se aclare que 6 pulgadas es el diámetro de descarga de la bomba y no el diámetro de la bomba en si

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 4.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el diametro de descarga será de 6-8".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 6"

Ruc/código : 20601602262

Nombre o Razón social : COESGA S.A.C

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 22:52:09

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

solito de describa los planos o las dimensiones del pozo de bombeo o el lugar de la instalación, con la finalidad de proponer un equipo adecuado para dicha instalacion

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Absuelto en la Consulta 9. Es decir no es para uso de pozo profundo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null