

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISELDA	Hora de envío :	11:25:40

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien.

Solicito que se presenten catálogos y/o fichas técnicas para sustentar los valores garantizados en el TDT. Esta documentación debe ser integrada en las bases como documentos obligatorios para la admisión de la propuesta, con la finalidad de garantizar la calidad del bien ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1-4.57 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se precisa la presentación de catálogos y/o fichas de los bienes ofertados como documentación obligatoria para la Admisión de oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISELDA	Hora de envío :	11:25:40

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien.

Solicito que se incluyan en las Bases Integradas la presentación de las Pruebas de Galvanizado, para sustentar los TDT y garantizar los valores del bien ofertado y asegurar la calidad del bien ofertado. Dichas pruebas deben ser documentos obligatorios de calificación, para la admisión de la oferta del postor.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1-4.57 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se precisa la presentación de Pruebas de Galvanizado y Protocolos de prueba de los bienes ofertados como documentación obligatoria para la Admisión de oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA	Hora de envío :	11:25:40

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.1,4.2,4.3.- Abrazadera F°G° tipo cass 64x6.4 de D=170,180 y 190mm2.

Solicito especificar en el TDT la norma de fabricación que es UNE-21-159. Norma de galvanizado ASTM A153.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se precisa la Norma de fabricación UNE-21-159 y la Norma de Galvanizado ASTM A153.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 21/07/2023

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA

Hora de envío : 11:25:40

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.4.- Abrazadera F°G° tipo css 76x6.4 de D=160, 03 pernos.

Solicito especificar en el TDT la norma de fabricación que es UNE-21-159. Norma de Galvanizado ASTM A153.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.4 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se precisa la Norma de fabricación UNE-21-159 y la Norma de Galvanizado ASTM A153.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA	Hora de envío :	11:25:40

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.5.- Abrazadera F°G° tipo CCD 76x6.4 de D=160, 04 pernos.

Solicito especificar en el TDT la norma de fabricación que es UNE-21-159. Norma de Galvanizado ASTM A153.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.5 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se precisa la Norma de fabricación UNE-21-159 y la Norma de Galvanizado ASTM A153.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 21/07/2023

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA

Hora de envío : 11:25:40

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.6,4.7 Y 4.8.- Abrazadera F°G° tipo Media luna 64x6.4 de D=160,180 y 250, 02 pernos.

Solicito especificar en el TDT la norma de fabricación que es UNE-21-159. Norma de Galvanizado ASTM A153.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se precisa la Norma de fabricación UNE-21-159 y la Norma de Galvanizado ASTM A153.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISELDA	Hora de envío :	11:25:40

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.9.- Abrazadera F°G° tipo partido 64x6.4 de D=150, 03 pernos.

Solicito especificar en el TDT la norma de fabricación que es UNE-21-159. Norma de Galvanizado ASTM A153. Y en material que se a Acero Sae 1020.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.9 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se precisa la Norma de fabricación UNE-21-159 , la Norma de Galvanizado ASTM A153 y el Material de fabricación ACERO SAE 1020

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISELDA	Hora de envío :	11:25:40

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.10.- Abrazadera F°G° tipo partido para pastoral 38x5 de D=140 y 220 con 03 pernos.

Solicito especificar en el TDT la norma de fabricación que es UNE-21-159. Norma de Galvanizado ASTM A153. Y en material especificar ACERO SAE 1020.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.10 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se precisa la Norma de fabricación UNE-21-159 , la Norma de Galvanizado ASTM A153 y el Material de fabricación ACERO SAE 1020

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 21/07/2023

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISELDA

Hora de envío : 11:25:40

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.13.- Aislador de porcelana de suspensión Ansi 52-3.

Solicito que se incluya en las bases integradas la presentación obligatoria para la admisión de la oferta de la siguiente documentación:

Catálogos y/o fichas técnicas del bien ofertado para sustentar los valores especificados en el TDT y también presentar en la propuesta los protocolos de prueba, con la finalidad de garantizar la calidad del bien ha ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.13 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, que la presentación de catálogos y/o fichas técnicas, así como los protocolos de prueba del bien sean documentos obligatorios para la admision de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISELDA	Hora de envío :	11:25:40

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.14.- Aislador de porcelana de tipo pin Ansi 56-3.

Solicito que se incluya en las bases integradas la presentación obligatoria para la admisión de la oferta de la siguiente documentación:

Catálogos y/o fichas técnicas del bien ofertado para sustentar los valores especificados en el TDT y también presentar en la propuesta los protocolos de prueba, con la finalidad de garantizar la calidad del bien ha ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.14 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, que la presentación de catálogos y/o fichas técnicas, así como los protocolos de prueba del bien sean documentos obligatorios para la admisión de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 21/07/2023

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISELDA

Hora de envío : 11:25:40

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.15.- Aislador de tracción tipo nuez Ansi 54-2.

Solicito que se incluya en las bases integradas la presentación obligatoria para la admisión de la oferta de la siguiente documentación:

Catálogos y/o fichas técnicas del bien ofertado para sustentar los valores especificados en el TDT y también presentar en la propuesta los protocolos de prueba, con la finalidad de garantizar la calidad del bien ha ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.15 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, que la presentación de catálogos y/o fichas técnicas, así como los protocolos de prueba del bien sean documentos obligatorios para la admisión de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISELDA	Hora de envío :	11:25:40

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.16.- Aislador polimérico tipo de 36Kv.

Solicito que se incluya en las bases integradas la presentación obligatoria para la admisión de la oferta de la siguiente documentación:

Catálogos y/o fichas técnicas del bien ofertado para sustentar los valores especificados en el TDT y también presentar en la propuesta los protocolos de prueba, con la finalidad de garantizar la calidad del bien ha ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.16 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, que la presentación de catálogos y/o fichas técnicas, así como los protocolos de prueba del bien sean documentos obligatorios para la admisión de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 21/07/2023

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISELDA

Hora de envío : 11:25:40

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.19.- Arandela Cuadrada curva F°G° de 57x57mm, E=5mm.

Solicito especificar en el TDT la norma de fabricación que es UNE-21-159/ASTM F 36M. Norma de Galvanizado ASTM A153. Y en material especificar ACERO SAE 1020.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.19 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se precisa la Norma de fabricación UNE-21-159/ASTM F 36M , la Norma de Galvanizado ASTM A153 y el Material de fabricación ACERO SAE 1020

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 21/07/2023

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISELDA

Hora de envío : 11:25:40

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.20, 4.21.- Arandela Cuadrada plana F°G° de 51x51mm, E= 6.4mm. con agujero central de 16mm y 19mm.

Solicito especificar en el TDT la norma de fabricación que es UNE-21-159/ASTM F 36M. Norma de Galvanizado ASTM A153. Y en material especificar ACERO SAE 1020.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.20 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se precisa la Norma de fabricación UNE-21-159/ASTM F 36M , la Norma de Galvanizado ASTM A153 y el Material de fabricación ACERO SAE 1020

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 21/07/2023

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA

Hora de envío : 11:25:40

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.23.- Cable de A°G° tipo Grado siemens Martin o alta resistencia de D= 10mm.

Solicito que se considere como Diámetro del Cable la medida de 3/8" que es mas comercial. Así también solicito se considere como Diámetro de cada alambre la medida de 3.05mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.23 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se precisa que el Cable A°G° tipo grado siemens Martin, su Diámetro sea de 3/8" y que el diámetro de cada alambre sea 3.05mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISELDA	Hora de envío :	11:25:40

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.26.- Conector doble de Al-Al 16-50/16-50mm², doble perno SL 2.11.

Solicito se considere que el rango del cable sea 16-120/16-120mm² de dos perno. La medida solicitada de 16-50/16-50mm² ese rango corresponde a un Conector de un perno.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.26 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se precisa el Rango del cable de 16-120/16-120mm².

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 21/07/2023

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISELDA

Hora de envío : 11:25:40

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.28, 4.29.- Cruceta de F°G° de Perfil Angular 75x75mm, E= 6.4mm, L=1500 y 2500mm.

Solicito especificar en el TDT la norma de fabricación que es ANSI C 135.2 (1979). Norma de Galvanizado ASTM A153. Y en material especificar ACERO SAE 1020.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.28 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado se requerirá la Norma de fabricación ANSI C 135.2 (1979), la Norma de Galvanizado ASTM A153 y el Material de fabricación ACERO SAE 1020

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 21/07/2023

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISELDA

Hora de envío : 11:25:40

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.30.- Espiga para cruceta de A°G°, D=19mm, L=178+203, cabeza de plomo roscada, Pin 56-3 T/C/A.

Las dimensiones solicitadas corresponden para un Aislador Pin 56-2. Así como también la carga de Prueba a 10 grados de flexión es 9Kn.

Solicito corregir las dimensiones que corresponden a un Aislador Pin 56-3:

Longitud sobre la cruceta - 203mm

Longitud de empotramiento - 178mm

Diámetro de cabeza de plomo - 35mm

Carga de Prueba a 10° de flexión - 12Kn

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 4

Literal: 4.30

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se corrige las medidas de la Espiga para cruceta será: Longitud sobre la cruceta de 203mm, Longitud de empotramiento de 178mm, diámetro de cabeza de plomo de 35mm y carga de prueba a 10° de flexión de 12Kn.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 21/07/2023

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISELDA

Hora de envío : 11:25:40

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.31.- Espiga de A°G° para vertice de poste para aislador Pin 56-3.

Las dimensiones solicitadas corresponden para un Aislador Pin 56-2.

Solicito corregir las dimensiones que corresponden a un Aislador Pin 56-3:

Longitud total - 609mm

Diámetro de cabeza de plomo - 35mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 4

Literal: 4.31

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se corrige las medidas que corresponden Al Aislador pin 56-3: Longitud total de 609mm y diámetro de cabeza de plomo de 35mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA	Hora de envío :	11:25:40

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.33.- Grapa de Anclaje de Aluminio tipo pistola, tres pernos. El Rango de Sección de Conductores solicitado es para una Grapa tipo pistola de dos pernos. Solicito corregir lo siguiente:
Rango de sección de conductores - 16 a 120mm²
Carga de rotura - 60Kn

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.33 Página: 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se corrige el Rango de sección de conductores de 16-120mm² y la Carga de rotura de 60Kn.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 21/07/2023

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA

Hora de envío : 11:25:40

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.41.- Perno doble armado de F°G°,L=457, con D=16mm. La carga de rotura de 77Kn corresponde a un perno doble armado de 19mm de diámetro. Solicito corregir la Carga de Rotura a 55Kn que es el valor que corresponden a Perno doble armado de 16mm de diámetro.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.42 Página: 4.41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se corrige la Carga de rotura es 55Kn.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código : 10093652164

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISELDA

Fecha de envío : 21/07/2023

Hora de envío : 11:25:40

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 4.- Descripción básica de características del bien y el punto 4.349.- seccionador cerámico tipo Cut Out de 27Kv,100A, 150Kv Bill.

Solicito se considere que la Linea de fuga tenga como valor mínimo 432mm, ya que 625mm de Linea de fuga corresponden a un Seccionador cut Out de 38kv, 170Kv bill.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.49 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se requerirá una Lineal de fuga= Valor mínimo 432mm y valor máximo 625mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MDY-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA-RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO"

Ruc/código :	20490262262	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	JC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:10:52

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la experiencia requerida solicitan solo ventas en referencia a material de ferretería eléctrica. Por sentido de pluralidad de postores, se considere ventas de conductores eléctricos en general, por ser bienes que guardan relación con lo requerido. Ambos son bienes que tienen como finalidad pública brindar luz a la población.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** experienci **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, si bien guardan relación no son bienes similares o iguales al objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null